

РЕШЕНИЕ

№ И1-Л-025-02

от 25.11.2004 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 25.11.2004 г., като разгледа преписка № 14/2004 г., образувана по заявление с вх. № ЗЛР-И-14/29.06.2004 г., подадено от “Топлофикация Враца” ЕАД, за изменение на лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия, приложените към заявлението документи и събраните данни от проведеното на 17.11.2004 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Преписката е образувана по заявление с вх. № ЗЛР-И-14/29.06.2004 г., подадено от “Топлофикация Враца” ЕАД за изменение на лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия, във връзка с извеждане от експлоатация на следните енергийни обекти: отоплителна централа “Калоян” с три броя водогрейни котли, мрежова помпена станция – първа топлопреносна магистрала и промишлени парни котли ДКВ и МС-1600 в ТЦ “Градска”.

Заявлението е подадено на основание чл.51, ал.1, т.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл.58, ал.2, т.2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата), съгласно които производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. Съгласно чл.59, ал.3 от Наредбата лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи мощности. По силата на чл.47, ал.2, т.1 от Наредбата списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, е приложение към лицензията, а по аргумент от ал.3 на същия член актуализирането на това приложение се счита за изменение на лицензията.

Лицензиантът е изпълнил задължението си да поиска изменение на лицензията във връзка с извеждане от експлоатация на генериращи мощности и е представил необходимата информация и документи, изискуеми по чл.61 от Наредбата.

В подкрепа на искането си заявителят е представил копие от протокол от заседание на Съвета на директорите на “Топлофикация Враца” ЕАД от 16.01.2004 г., на което е взето решение да се възложи на изпълнителния директор да направи съответните постъпки пред ДКЕР и Инспекция за ДТН - гр. Враца за извеждане от експлоатация на цитираните мощности и съоръжения.

Приложени са и писма от двама потребители – “Вратица” ООД и “Центромет” АД. “Вратица” ООД декларира, че в бъдеще няма да използва услугите на “Топлофикация Враца” ЕАД като производител и доставчик на топлинна енергия с топлоносител водна пара, а “Центромет” АД е отправило запитване до “Топлофикация Враца” ЕАД за възможността за демонтиране на преминаващата през територията му тръбна естакада.

Лицензиантът не е поискал промяна на срока на лицензията и на другите й условия.

От техническа страна

Искането за изменение на лицензията за производство на топлинна енергия дружеството е обосновоало с настъпилите промени в технологичните режими в резултат на изпълнените инвестиционни програми до 2003 г., което от своя страна е довело до необходимостта от извеждане от експлоатация на следните обекти:

1. Временна отоплителна централа “Калоян” е въведена в експлоатация през 1976 г. като върхова мощност. Съоръжена е с 3 броя водогрейни котли КМ 12 с гориво мазут. Реконструкцията за работа на природен газ на този етап е необоснована и значителна по размер инвестиция.

2. Мрежова помпена станция – първа топлопреносна магистрала, е изградена за осигуряване на хидравличния режим в топлопреносната мрежа. С въвеждането на автоматизация във всички абонатни станции, обединяването на двете топлопреносни магистрали и осигуряването на термохидравличен режим паралелно от централите “Младост” и “Градска”, необходимостта от мрежова помпена станция отпада напълно.

3. Промислен парен котел ДКВ в ТЦ “Градска” е въведен в експлоатация през 1965 г. с гориво мазут. След газификацията на 2 броя котли КМ-12 и 2 броя ПКМ-12 в централата не е целесъобразно използването на парен котел ДКВ с гориво мазут. Промислен парен котел МС-1600 в ТЦ “Градска” е въведен в експлоатация през 1966 г. Гориво природен газ/мазут. Произвежда прегрята пара със средни параметри (3,9 МРа, 420 С⁰) за промишлени нужди.

В подкрепа на своето искане за изменение на лицензията дружеството е представило следните документи:

- копие от писмо до РО “ИДТН” – гр. Враца за снемане от отчет на надзорните съоръжения;
- протокол за извеждане от експлоатация на мрежова помпена станция към първа топлопреносна магистрала;
- планове за извеждане от експлоатация на ОЦ “Калоян”, мрежовата помпена станция, двата парни котли в ТЦ “Градска”;
- копия от последните ревизионни актове на надзорните съоръжения, които ще се извеждат от експлоатация, от които е видно, че те са в добро техническо състояние. Котлите в ОЦ “Калоян” не работят от м. март 2001 г. и се поддържат в топъл резерв;
- предложение за изменение на следните приложения от лицензията за производство на топлинна енергия във връзка с извеждането от експлоатация: Приложение №1 – Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на топлинна енергия; Приложение №2 – Списък и технически характеристики на възлови спомагателни съоръжения и стопанства; Приложение №3 – Места на присъединяване на производствените съоръжения на лицензианта към преносната мрежа; Приложение №4 – Места на измерване на топлинната енергия и описание на измервателните системи.

След извеждането от експлоатация на горепосочените съоръжения дружеството ще продължи да осъществява дейността по лицензията с останалите два топлоизточника. Необходимата мощност за отопление и битово горещо водоснабдяване ще се покрива от двете газифицирани централи “Младост” и “Градска” с резерв от 50%.

В ТЦ “Градска” остават в експлоатация 2 броя парни котли КМ-12 и 2 броя водогрейни котли ПКМ 12, с основно гориво природен газ. Към централата е изградена бойлерна уредба с мощност 10,4 MW.

В ОЦ “Младост” остават в експлоатация 2 броя водогрейни котли ВК-50 и парен котел с номинално производство 1,5 т/ч, основно гориво – природен газ.

От финансово - икономическа страна

“Топлофикация Враца” ЕАД с писмо с вх. № ЗЛР-И-14 от 28.10.2004 г. представя график за извеждане от експлоатация както следва:

1. В отоплителна централа “Калоян”: демонтаж на водогрейни котли КМ- 12 №1-3, демонтаж на мрежови помпи, демонтаж на спомагателно оборудване.

2. В ТЦ “Градска”: демонтаж на котел ДКВ, демонтаж на котел МС-1600 №1, демонтаж на спомагателно оборудване.

3. Мрежова помпена станция: демонтаж на циркуляционни помпи, демонтаж на спомагателно оборудване.

Графикът обхваща периода м. 11.2004 г.–07.2005 г., като към настоящия момент:

1. Паропроводите, чрез които е доставяна топлинна енергия с водна пара са демонтирани;
2. Съоръженията, предложени за извеждане от експлоатация, към момента не работят, котлите са изолирани по вода, природен газ и дренирани;
3. Помпите в мрежова помпена станция са изолирани по вода, ел. двигателите са с прекъснато захранване.

Към графика за извеждане от експлоатация дружеството прилага експертна оценка на необходимите разходи по обекти и съоръжения. Общата сума на разходите е 41 000 лв.

В подробна икономическа обосновка “Топлофикация Враца” ЕАД излага основните мотиви за своето решение:

1. Бъдеща реконструкция на отоплителна централа “Калоян” за работа на природен газ е икономически нецелесъобразно решение, поради необходимостта от скъпоструваща инвестиция в газопровод през градската част;
2. Използването за първично енергийно гориво мазут е неблагоприятно за дружеството по икономически, екологични и технически причини;
3. Термохидравличният режим на топлоснабдяване не изисква използването на мрежовата помпена станция;
4. “Топлофикация Враца” ЕАД не подава топлинна енергия с топлоносител водна пара на промишлени консуматори от м. септември 1999 г., поради което е нецелесъобразно поддържането на промишлените парни котли.

В резултат на извеждането от експлоатация на описаните обекти и съоръжения финансово-икономическото състояние на дружеството ще се подобри поради следните обстоятелства:

1. Посочените активи, с техните преоценени стойности ще бъдат извадени от регулаторната база на активите, респективно потребителите няма да заплащат разходи по активи, които не се използват в дейността по лицензията;
2. Условно постоянните разходи на дружеството ще бъдат редуцирани с присъщите такива от извежданите обекти и съоръжения от експлоатация, като: разходи за амортизации, разходи за ремонти, разходи за материали, консумативи и трудови ресурси.
3. Променливите разходи на дружеството ще бъдат редуцирани с присъщите такива от извежданите обекти и съоръжения от експлоатация, като: разходи за горива, специфични разходи за топлинна енергия, разходи за реагенти.

Икономическият ефект от извеждането от експлоатация на описаните обекти и съоръжения, чрез оптимизиране на топлинните мощности и горивна база ще доведе до общо подобряване на финансовото състояние на дружеството, намаляване на абсолютната стойност на цената на топлинната енергия и създаване на възможности за плавен преход от фиксирана към индивидуална цена.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че извеждането от експлоатация на горепосочените мощности и съоръжения няма да доведе до незаконосъобразен отказ за снабдяване на потребители с топлинна енергия и са налице основания за изменение на лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за дейността производство на топлинна енергия на “Топлофикация Враца” ЕАД.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Изменя лицензия №Л-025-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия на “Топлофикация Враца” ЕАД в частта ѝ, определяща енергийния обект, чрез който се упражнява лицензионната дейност, във връзка с извеждане от експлоатация на отоплителна централа “Калоян” с три броя водогрейни котли, посочени в т. 1 на Приложение № 1 към лицензията, промишлени парни котли ДКВ и МС-1600 в ТЦ “Градска”, посочени в т. 2 на Приложение № 1 и мрежова помпена станция – първа топлопреносна магистрала, посочена в т. 2.4 на Приложение № 2.

2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализираните приложения към лицензията:

- Приложение №1 – Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на топлинна енергия;
- Приложение №2 – Списък и технически характеристики на възлови спомагателни съоръжения и стопанства;
- Приложение №3 – Места на присъединяване на производствените съоръжения на лицензианта към преносната мрежа;
- Приложение №4 – Места на измерване на топлинната енергия и описание на измервателните системи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.