

Р Е Ш Е Н И Е

№ И2-Л-012 от 21.03.2011 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 21.03.2011 г., като разгледа преписка № 75/2010 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-73/16.12.2010 г., подадено от “ЕВН България Топлофикация” ЕАД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия, доклад с вх. №Е-ДК-97/25.02.2011 г. и след проведено открито заседание на 15.03.2011 г., установи следното:

“ЕВН България Топлофикация” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-73/16.12.2010 г. за изменение на лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. за производство на топлинна енергия, като е образувана преписка № 75/2010 г. Във връзка с постъпилото заявление, на основание чл. 37, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, със Заповед № 3-Е-202/28.12.2010 г. на председателя на ДКЕВР е създадена работна група за проучване на преписката.

С подаденото заявление дружеството е поискало:

1. Извеждане от експлоатация на основни съоръжения в ОЦ „Пловдив Юг” - един брой промишлен парен котел - ПК1 (КМ12) и два броя водогрейни котли ВК2 и ВК3 (ВК 100);

2. Извеждане от експлоатация на енергиен обект за производство на топлинна енергия – районна отоплителна централа (РОЦ) „Петко Д. Петков”, състоящ се от следните основни съоръжения: три броя водогрейни котли ВК1, ВК2 и ВК3 (ВН - 2);

3. Извеждане от експлоатация на енергиен обект за производство на топлинна енергия - РОЦ „Капитан Райчо”, състоящ се от следните основни съоръжения: три броя промишлени парни котли ПК1, ПК2 и ПК3 (два ВН-2 и един КТМ-2,5);

4. Промяна на наименованието (фирмата), седалището, адреса на управление и данъчния номер на лицензианта от „Топлофикация Пловдив” ЕАД на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ЕИК 115016602;

5. Разрешение от ДКЕВР за стартиране на процедура по обединяване на Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-011-03/17.10.2000 г. и лицензия за производство на топлинна енергия № Л-012-02/17.10.2000г., изменена с Решение на ДКЕВР № И1-Л-012-02/16.01.2002 г., продължена с Решение на ДКЕВР № Прод-Л-012-02/ 15.01.2007г.;

6. Изменение на съответните приложения по лицензията за производство на топлинна енергия № Л-012-02/17.10.2000 г.

При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) проверка, относно редовността от формална страна на подаденото заявление е установено, че същото не отговаря на изискванията на чл. 61 от НЛДЕ, за което на заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-73/28.12.2010 г. за отстраняване на нередовностите.

С писмо вх. № к-Е-ЗЛР-И-73/12.01.2011 г. “ЕВН България Топлофикация” ЕАД е представило необходимата информация и документи за разглеждане на заявлението.

Въз основа на извършеното проучване по преписката е установено следното:

“ЕВН България Топлофикация” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ЕИК 115016602, притежава лицензия № Л-010-05/17.10.2000 г. за дейността пренос на топлинна енергия на територия в град Пловдив и град Асеновград за срок от 20 /двадесет/ години, изменена с Решение № И1-Л-010-05/16.01.2002 г.; лицензия № Л-011-03/17.10.2000 г. за дейността

производство на електрическа и топлинна енергия, за срок от 20 /двадесет/ години, изменена с Решение № И1-Л-011-03/16.01.2002 г., и лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. за дейността производство на топлинна енергия за срок от 7 /седем/ години, изменена с Решение № И1-Л-012-02/16.01.2002 г. и продължена с Решение № Прод-Л-012-02/15.01.2007 г. като срокът е продължен, считано от 18.11.2007 г., за 10 години по отношение на ОЦ „Пловдив Юг” и РОЦ „Чайка” и за 5 години по отношение на РОЦ „Капитан Райчо” и РОЦ „Петко Д. Петков”.

Заявлението, по което е образувана настоящата преписка, е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. Заявлението е подадено от лица с представителна власт.

Основанието за искането за изменение на лицензията от заявителя е извеждане от експлоатация на генериращи мощности.

Мотивите на искането за изменение на лицензията, посочени в заявлението са: изтичане на лицензионния срок и технологично определения срок за безопасна експлоатация на съоръженията, изпълнение на бизнес програмите на дружеството, икономическата нецелесъобразност за разходите при производство и подобряване на екологичната среда при спиране производството на топлинна енергия с енергиен източник – газьол, както и подобряване на качеството на предоставяната услуга на клиентите на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД.

Лицензиантът не е поискал промяна на срока на лицензията и на другите й условия.

От изложеното следва, че лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта й за обектите, с които се извършва лицензионната дейност, като се направи актуализация в Приложение № 1 към лицензията за производство на топлинна енергия № Л-012-02/17.10.2000 г., изменена с Решение на ДКЕВР № И1-Л-012-02/16.01.2002 г., продължена с Решение на ДКЕВР № Прод-Л-012-02/15.01.2007 г. В тази връзка заявителят е представил Проект на изменени Приложения от № 1 до № 6 към лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г.

Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ се счита за изменение на лицензията. От друга страна, съгласно чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи мощности.

От направения анализ се налага извода, че искането на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД да бъде изменена лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г., като от същата бъдат заличени посочените енергийни съоръжения в ОЦ „Пловдив Юг”, съответно РОЦ „Петко Д. Петков” и РОЦ „Капитан Райчо”, е допустимо и основателно. Налице са правните основания на чл. 47, ал. 3 и чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ за изменение на лицензията.

Заявителят е поискал също и промяна на наименованието (фирмата), седалището, адреса на управление и данъчния номер на лицензианта от „Топлофикация Пловдив” ЕАД на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ЕИК 115016602. Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ наименованието, седалището, адреса на управление на лицензианта са част от съдържанието на лицензията, следователно тяхната промяна е основание за изменение на лицензията. **От гореизложеното следва, че искането на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, е допустимо и основателно.**

Заявителят е поискал и разрешение от ДКЕВР за стартиране на процедура по обединяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-011-03/17.10.2000 г. и лицензия за производство на топлинна енергия № Л-012-02/17.10.2000г., но не е направил конкретно искане за прекратяване на лицензията за производство на топлинна енергия и за допълнение на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия, нито е изложил мотиви.

Условията и редът за издаване, изменение, допълнение и прекратяване на лицензии, както и за издаване на разрешенията по тях са определени с НЛДЕ. В цитирания нормативен акт не е предвидена процедура за обединяване на лицензии, съответно ДКЕВР не разполага с правомощия

за даване на разрешение за стартиране на такава процедура, **поради което искането на заявителя е недопустимо и следва да се остави без разглеждане.**

Съгласно Комплексно разрешително на "Топлофикация Пловдив" ЕАД - ОЦ "Пловдив Юг", регистрационен № 38/2005 от месец януари 2006 г. в работа остава един брой водогреен котел - ВК1 с мощност 31 MW и шест броя парни котли с мощност 68 MW - обща номинална топлинна мощност - 99 MW.

"ЕВН България Топлофикация" ЕАД е представило план за извеждане от експлоатация на енергийните съоръжения в РОЦ „Капитан Райчо”, РОЦ „Петко Д. Петков” и ОЦ "Пловдив Юг", включително етапи на извеждане – времеви график и дейности, разходи и приходи от извеждането от експлоатация на енергийните обекти. Крайният срок за демонтаж на котли в РОЦ „Капитан Райчо” и РОЦ „Петко Д. Петков” е месец май 2013 г., а в ОЦ "Пловдив Юг" – август 2013 г.

След извършен технико-икономически анализ дружеството е разработило проект за топлоснабдяване на централната градска част на гр. Пловдив на базата на централизирано топлоснабдяване от енергоефективен и екологосъобразен топлоизточник – ТЕЦ Пловдив – Север, работещ с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с гориво природен газ. Дружеството е предвидило: Разширяване на водната топлопреносна мрежа и присъединяване на нови консуматори в централна градска част; Присъединяване на (над 40) здравни и учебни заведения (общински и държавни);

Присъединяването на потребителите на РОЦ „Петко Д. Петков” и РОЦ „Капитан Райчо” към централизираното топлоснабдяване е осъществено м. октомври 2010 г. и ще доведе до непрекъснатост на топлоснабдяването, намаляване на въглеродните емисии и по-висока сигурност на топлоснабдяване заради новите ефективни технологии.

Дружеството информира, че монтажа на присъединителните и разпределителните тръбопроводи, възстановяването на пътни настилки, вертикална и хоризонтална планировка е завършило през ноември 2010 г.

Извеждането от експлоатация на основни съоръжения в ОЦ „Пловдив Юг”, РОЦ „Капитан Райчо” и РОЦ „Петко Д. Петков”, няма да доведе до незаконосъобразен отказ за снабдяване на потребители с топлинна енергия.

От дружеството е приложено изменение на Приложение №1 –Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на топлинна енергия, към лицензия №Л-012-02/17.10.2000 г.

"ЕВН България Топлофикация" ЕАД е изпълнило изискванията на глава четвърта, раздел I от НЛДЕ и лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. може да бъде изменена/допълнена съгласно подаденото заявление, като същевременно ще подобри сигурността на производството и намали замърсяването в района.

Икономическата обосновка на дружеството за извеждане от експлоатация на РОЦ „Капитан Райчо” и РОЦ „Петко Д. Петков” е следната:

1. Високи специфични разходни норми на гориво.

Дружеството е представило справка „Специфични разходни норми” (СРН), от която е видно, че СРН за топлинната енергия на РОЦ са със 7.7% по-високи от тези на ТЕЦ и 6.7% по-високи от тези за дружеството.

2. С извеждането на двете РОЦ от експлоатация, ще бъдат избегнати разходи за екология.
3. В новия бизнес план на дружеството за периода 2010-2014 г., е предвидено с извеждането от експлоатация на двете РОЦ, сградите към тях да се присъединят към централизираната топлопреносна мрежа на дружеството, като се осигурява възможност за присъединяване на нови потребители.

Дейностите и сроковете по извеждането от експлоатация на РОЦ „Капитан Райчо” и РОЦ „Петко Д. Петков” са както следва:

1. Почистване на тръбопроводи, резервоари за гориво и помещения от нефтопродукти – срок м. 10.2011 г.;
2. Извеждане на К 3 от експлоатация – срок м. 04.2011 г.;
3. Рекултивиране на терени, заемани от горивното стопанство – срок м. 12.2012 г.;
4. Демонтаж на тръбопроводи и спомагателни съоръжения – срок м. 04.2013 г.;

5. Демонтаж на котли – срок м. 05.2013 г.;
6. Демонтаж на топлинни изолации, тръбопроводи горивно стопанство, дымоходи – срок м. 12.2012 г.;
7. Демонтаж на съществуваща топлопреносна мрежа – срок м. 10.2010 г.;

Мотивите, които дружеството посочва за извеждане от експлоатация на основните съоръжения - Водогрейни котли № 2 и № 3 и Парен котел № 1 от ОЦ „Пловдив Юг” са свързани с липсата на необходимост от топлинната мощност и икономическа нецелесъобразност от ремонтирането и поддържането на енергийните съоръжения.

Дейностите и сроковете по извеждането от експлоатация на Водогрейни котли № 2 и № 3 и Парен котел № 1 от ОЦ „Пловдив Юг” са както следва:

1. Почистване на тръбопроводите за гориво към котлите от нефтопродукти – срок м. 05.2013 г.;
2. Демонтаж на газоходи и комин, тръбопроводи за гориво, топлинни изолации, тръбопроводи и спомагателни съоръжения и котли – срок м. 08.2013 г.

Във връзка с извеждането от експлоатация на гореописаните енергийни обекти и съоръжения дружеството планира, съгласно приетата счетоводна политика и доклади за брак, бракуването и отписването на общо 136 броя дълготрайни материални активи.

Дружеството е представило информация, относно действията, които ще бъдат предприети с имуществото на двете РОЦ, АС, тръбопроводите, както следва:

1. Запазване на собствеността на недвижимите имоти, в които са били разположени двете РОЦ и използването им съгласно новия проект;
2. Бракуване, ликвидация и предложени за продажби материални активи, в т. ч.:
 - а/ Предложени за брак дълготрайни активи
 - външни паропроводи и кондензаторопроводи;
 - топлопроводи вътрешна гореща вода.
 - б/ Предложени за продажба дълготрайни активи
 - абонатни станции – 18 броя.
 - в/ Предложени за бракуване и ликвидация материали

В резултат от извеждането от експлоатация на горепосочените енергийни обекти и съоръжения, дружеството ще постигне:

1. Осигуряване по-безопасна експлоатация, с извеждането от експлоатация на енергийни обекти с изтекъл технологично определен срок за безопасна експлоатация.
2. Намаляване вредното въздействие върху околната среда, с извеждане от експлоатация на РОЦ, при които е невъзможно регулирането на горивния процес, което води до непълно изгаряне и образуване на серни и азотни окиси над екологичните норми, в резултат от спиране производството на топлинна енергия с гориво газьол, както и от намаляване на шума.
3. Осигуряване непрекъснато и качествено топлоснабдяване на потребителите на дружеството, в резултат на присъединяването на потребителите на РОЦ към централизираната топлопреносна мрежа на дружеството и снабдяването им с топлинна енергия целогодишно и с БГВ, от ТЕЦ „Пловдив Север”, работещ с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, с гориво природен газ, като се осигурява възможност за присъединяване и на нови потребители.
4. Изпълнение на инвестиционната програма, част от одобрения от ДКЕВР бизнес план на дружеството за периода 2005 - 2009 г., в частта ѝ относно изграждането на топлопровод за присъединяване на потребителите на двете РОЦ към централизираната топлопреносна мрежа на дружеството и тяхното закриване.
5. Намаляване разходите за гориво, в резултат от извеждането от експлоатация на енергийни съоръжения, с високи специфични разходни норми на гориво.
6. Намаляване разходите на дружеството, в т.ч. за ремонт и поддръжка, в резултат от извеждането от експлоатация на основни съоръжения от ОЦ „Пловдив Юг”, предвид липсата на необходимост от топлинна мощност и от икономическата нецелесъобразност на разходите за ремонт и поддръжка на тези мощности.

В заключение може да се направи извод, че извеждането от експлоатация на горепосочените енергийни обекти и съоръжения е икономически обосновано и „ЕВН България Топлофикация” ЕАД ще постигне повишаване ефективността на производството, което от своя страна ще доведе до подобряване на финансовото състояние на дружеството и едновременно с това покриване на екологичните норми.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ на 15.03.2011 г. е проведено открито заседание по преписката, на което представителите на дружеството са заявили, че са съгласни с доклада на дирекции „Топлоенергетика”, „ИАРП” и „Правна” относно изменение на лицензия на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД за дейността „производство на топлинна енергия” и са дали допълнителни разяснения относно обстоятелствата по заявлението и снабдяването на клиентите.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 45 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 47, чл. 58, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 59, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Изменя лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. за дейността производство на топлинна енергия, изменена с Решение № И1-Л-012-02/16.01.2002 г. и продължена с Решение № Прод-Л-012-02/15.01.2007 г., както следва:

- по отношение наименованието (фирмата), седалището, адреса на управление и единния идентификационен код (ЕИК) на лицензианта - от „Топлофикация Пловдив” ЕАД на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД със седалище и адрес на управление: Република България, град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ЕИК 115016602

- по отношение на енергийните обекти, като одобрява актуализирано Приложение № 1 към лицензията „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на топлинна енергия” (приложение към това решение), поради извеждане от експлоатация на основни съоръжения – енергийните обекти РОЦ „Петко Д. Петков”, състоящ се от три броя водогрейни котли ВК1, ВК2 и ВК3 (ВН – 2) и РОЦ „Капитан Райчо”, състоящ се от три броя промишлени парни котли ПК1, ПК2 и ПК3 (два ВН-2 и един КТМ-2,5), както и на един брой промишлен парен котел - ПК1 (КМ12) и два броя водогрейни котли ВК2 и ВК3 (ВК 100) в ОЦ „Пловдив Юг”.

2. Остава без разглеждане поради недопустимост искането за издаване на разрешение от ДКЕВР за стартиране на процедура по обединяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-011-03/17.10.2000 г. и лицензия за производство на топлинна енергия № Л-012-02/17.10.2000г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)