

ДО
Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

ДОКЛАД

от Васил Лозанов – директор на дирекция “Топлоенергетика”
Екатерина Истаткова – и.д. директор на дирекция “ИАРП”
Ирина Георгиева – директор на дирекция “Правна”

ОТНОСНО: Преписка № 83/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-89/21.12.2009 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Девен” АД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

“Девен” АД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-89/21.12.2009 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, като е образувана преписка 83/2009 г. Във връзка с постъпилото заявление, на основание чл. 37, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, с Ваша Заповед № З-Е-177/30.12.2009 г. е създадена работна група за проучване на преписката.

С подаденото заявление дружеството е поискало:

1. Извеждане от експлоатация на основно съоръжение - един брой парогенератор ВМ-220-100, ст. № 10.
2. Допълване на лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г. с новоизградена (заместваща) мощност - Парогенератор на циркулиращ кипящ слой със стационарен № 7 /Котел с ниски температурни емисии и паропроизводство 400 t/h/.

При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) проверка, относно редовността от формална страна на подаденото заявление се установи, че същото не отговаря на изискванията на чл. 61 от НЛДЕ, за което на заявителя беше изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-89/28.12.2009 г. за отстраняване на нередовностите.

С писмо вх. № к-Е-ЗЛР-И-89/11.01.2010 г. “Девен” АД е представило необходимата информация и документи за разглеждане на заявлението.

Въз основа на извършеното проучване по преписката и представените от членовете на работната група становища, беше установено следното:

Правни аспекти:

“Девен” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня, Промислена зона, ЕИК 103004325, притежава лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 20

години. С решения № И1-Л-047/13.12.2004 г., № И2-Л-047/05.06.2006 г., № И3-Л-047/09.07.2007 г. и № И4-Л-047/05.11.2007г. на ДКЕВР са направени изменения на лицензията в частта ѝ, определяща енергийния обект, чрез който се упражнява лицензионната дейност.

Заявлението, по което е образувана настоящата преписка, е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. Заявлението е подадено от лице с представителна власт – изпълнителният директор Ерик Вандерворст.

С подаденото заявление е направено искане да се измени и допълни лицензията, като от същата бъде заличен актив Парогенератор със стационарен № 10, собственост на „Девен” АД и да бъде добавен в лицензията новоизграден Парогенератор на циркулиращ кипящ слой със стационарен № 7. Лицензиантът не е поискал промяна на срока на лицензията и на другите ѝ условия.

От изложеното следва, че лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с които се извършва лицензионната дейност, като се направи актуализация в Приложение № 1 към лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г. „Списък и техническа характеристика на основни съоръжения, предназначени за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в „Девен” АД, гр. Девня”. В тази връзка заявителят е представил Приложение № 1 към лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г., съгласно искането за изменение и с актуализирани работни часове на останалите котли.

Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ се счита за изменение на лицензията. От друга страна, съгласно чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи мощности.

Като мотиви за исканото извеждане от експлоатация, в заявлението се посочва, че Парогенератор № 10 е изграден през 1974 г. и до края на 2006 г. има натрупани 128 986 работни часа и през последните 3 години не е работил и не е поддържан. Според заявителя демонтирането му няма да доведе до промяна в електрическата мощност на централата, освен това корпоративната политика и всички изменения на лицензията са в посока извеждане от експлоатация на съоръжения, които не са в добро техническо състояние и които не покриват екологичните норми. Заявителят обосновава искането си и с обстоятелството, че ремонтването на котела е икономически нецелесъобразно.

Като доказателства по така мотивираното искане дружеството е представило план за извеждане от експлоатация на Парогенератор № 10, както и издаденото последно удостоверение от РО “ИДТН” гр. Варна от 18.03.2003 г. на Парогенератор № 10.

За удостоверяване на вещните си права върху новоизградения енергиен обект заявителят е представил Акт за държавна собственост № 2546, Заповед № 215/09.03.2000 г. на Областен управител - гр. Варна, Разрешение за строеж № 29/28.09.2006 г., разрешение за ползване № СТ-05-1459/01.12.2009 г., както и Справка от заприходен в баланса на „Девен” АД обект „Котел с ниски атмосферни емисии и паропроизводство 400 т./час” по активи, съставляващи обекта. Въз основа на представените от заявителя документи може да се направи извод, че същият е собственик на новия обект, с който ще се осъществява лицензионна дейност.

От направения анализ се налага извода, че искането на „Девен” АД, гр. Девня да бъде изменена и допълнена лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г., като от същата бъде заличен Парогенератор със стационарен № 10 и да бъде добавен в лицензията новоизграден Парогенератор на циркулиращ кипящ слой със стационарен № 7, е допустимо и основателно. Налице са правните основания на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, чл. 47, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ за изменение и допълнение лицензията.

Технически аспекти

С постъпилото заявление дружеството е поискало:

1. Извеждане от експлоатация на производствени мощности – един брой парогенератор ВМ-220-100, ст. № 10.

Парогенератор №10 е изграден и въведен в експлоатация през 1974 г. и до края на 2006 г. е работил 128 986 часа. През последните 3 години: 2007, 2008 и 2009 г. парогенераторът не е работил и не е поддържан, поради липсата на необходимост от тази мощност, високата цена на природния газ и икономически нецелесъобразното възстановяване на котела.

Дружеството е представило план за извеждане от експлоатация на Парогенератор №10, съгласно който през 2009 г. котелът е с прекъснат питателен тръбопровод от общия питателен колектор. Предвидено е прекъсването на тръбопровода за природен газ, както и прекъсването на главния паропровод на котела към общия парен колектор да се извърши до 30.06.2010 г., а демонтажа на котела да се извърши до 30.12.2011 г. Дружеството е планирало всички демонтажни работи, обработката на скрапа и другите отпадъци да бъдат извършени при строго съблюдаване на правилата по безопасност на труда и в съответствие с комплексното разрешително.

Съгласно представеното последно удостоверение на РО “ИДТН“ гр. Варна от 18.03.2003 г. котелът /съдът/ е във временно бездействие, а на основание на извършения преглед и изпитания остава да работи до второ нареждане при 100 атмосфери максимално налягане. След извеждането на парогенератор №10 от лицензията, дружеството възнамерява да предприеме законоустановените действия за заличаването му от регистрите на РО “ИДТН“ гр. Варна.

Извеждането от експлоатация на Парогенератор №10 няма да промени електрическата мощност на централата и няма да доведе до незаконосъобразен отказ за снабдяване на потребители с електрическа и топлинна енергия.

2. Допълване на лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г. с новоизградена (заместваща) мощност - Парогенератор ст. № 7 - Парогенератор с ниски температурни емисии (котел с кипящ слой) тип CFBB-400-100, производство на фирма Foster Wheeler Energia Polska Sp.zo.o. със следните параметри:

- Разход на прегрята пара 400 t/h /Топлинна мощност 300 MW/, с номинално налягане на прегрята пара 10 МРа, номинална температура на прегрята пара 540 °С,
- номинална температура на питателна вода 190 °С.
- Проектно гориво - въглища и петрококс.
- Коефициент на полезно действие ($\eta_{пл}$), на въглища – 89.09%, а при смес 80% въглища и 20% петрококс – 91.17%.

Новата инсталация е включена в схемата на съществуващата централа, съгласно приложена принципна топлинна схема.

Представени са копия от разрешение за строеж №29/28.09.2006 г. и разрешение за ползване №СТ-05-1459/01.12.2009 г. на ДНСК за строеж: „Котел с ниски атмосферни емисии и паропроизводство 400 t/h” /Реконструкция/.

Постъпило е предложение от дружеството за изменение на Приложение №1 – Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, от лицензия №Л-047-03/06.12.2000 г.

Съгласно представено копие от комплексно разрешително на “ДЕВЕН” АД №93/17.04.2006 г. котелът ще се използва като заместваща мощност и след пускането му ще бъдат изведени от експлоатация парогенератори №1 и 5.

“ДЕВЕН” АД е изпълнило изискванията на глава четвърта, раздел I от НЛДЕ и лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г. може да бъде изменена и допълнена съгласно подаденото заявление, без това да измени електрическата мощност на централата, като същевременно ще подобри сигурността на производството и намали замърсяването в района.

Икономически аспекти

Във връзка с искането за извеждане от експлоатация на Парогенератор ст. №10 дружеството е представило „Справка - извлечение от заведените в баланса на „Девен” АД имоти, машини, съоръжения и оборудване” към 31.12.2009 г., от която е видно, че балансовата стойност на Парогенератор ст. №10 е равна на 0.

Съгласно представения „План за извеждане от експлоатация на Парогенератор ст. №10 в „Девен” АД”, извеждането от експлоатация на парогенератора ще се извърши на 4 етапа, с краен срок 30.12.2011 г., като разходите ще са 380 000 лв. (разходите са само за труд и са пресметнати по сега действащи пазарни цени).

Дружеството декларира, че към момента не са реализирани приходи от извеждането на Парогенератор ст. №10.

Във връзка с искането за въвеждане в експлоатация на новоизграден Парогенератор ст. №7 на циркулиращ кипящ слой („Котел с ниски атмосферни емисии и паропроизводство 400 т/час”), който следва да бъде добавен в лицензията, са представени:

- копия на договори от 12.06.2006 г. и 05.07.2006 г., сключени между „Девен” АД и „Фостър Уилър Енергия Полска”, за изграждане и пускане в експлоатация на котел на циркулиращ кипящ слой, на стойност 47 600 000 евро, като изграждането на Парогенератор ст. №7 е завършено.
- „Справка за заприходен в баланса на „Девен” АД обект „Котел с ниски атмосферни емисии и паропроизводство 400 т/час” към 31.12.2009 г., съгласно която парогенераторът е с цена на придобиване 110 107 597 лв., начислена амортизация 2 179 071 лв. и отчетна стойност 107 928 526 лв.
- Съгласно представено „Комплексно разрешително на „Девен” АД” №93/17.04.2006 г. от МОСВ, Парогенератор ст. №7 е изграден като заместваща мощност на Парогенератор ст. №1 и 5, които ще бъдат изведени от експлоатация през настоящата година, след окончателното стабилизиране на работата му, като във връзка с това ще бъде изменена и лицензията на дружеството.

Въз основа на извършен анализ и оценка на финансовите възможности на “ДЕВЕН” АД, гр. Девня, за осъществяване на лицензионната дейност, е установено следното:

1. Финансови резултати от дейността на дружеството през 2008 г.

Отчетеният текущ финансов резултат на „Девен” АД за 2008 г. е загуба в размер на 4 255 хил. лв., а за предходната 2007 г. загубата е в размер на 2 747 хил. лв.

Основният капитал към 31.12.2008 г. е 59 862 хил. лв., като в сравнение с предходната година е увеличен с 37 395 хил. лв.

Собственият капитал е увеличен на 79 453 хил. лв. през 2008 г., от 46 346 хил. лв. през 2007 г.

Нетекущите пасиви на „Девен” АД се увеличават с 51.4 % до 119 064 хил. лв. за 2008 г., спрямо предходната година, в резултат от увеличени задължения по търговски заеми.

Текущите пасиви намаляват с 40.1 % до 24 870 хил. лв., от намалени задължения към доставчици и клиенти.

Активите на дружеството нарастват с 34,2 % до 223 387 хил. лв., в резултат от увеличението както на дълготрайните активи (с 26,8 %), така и на краткотрайните активи (с 56.8 %).

От отчета за паричния поток е видно, че за 2008 г. дружеството отчита отрицателен нетен паричен поток от основна и инвестиционна дейност, но положителен паричен поток от финансова дейност.

Реализираният нетен паричен поток от цялостната дейност е отрицателен, в резултат на което в края на периода наличните парични средства намаляват.

Показателят за обща ликвидност през 2008 г. нараства до 2,56 от 0,98 за 2007 г.

Отчетената текуща загуба и стойностите на някои от финансовите показатели, определени на база обща балансова структура, определят общото финансово състояние на дружеството като напрегнато.

Дружеството разполага със свободен оборотен капитал за покриване на текущите си задължения, но има опасност от затруднения при инвестиране в нови дълготрайни активи и при покриване на финансовите си задължения със собствени средства.

Структурата на пасива в края на 2008 г. е променена спрямо 2007 г. и е 36% собствен капитал и 64% привлечени средства.

2. Дружеството е представило Междинен финансов отчет към 30.11.2009 г., съдържащ счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите.

Съгласно представен счетоводен баланс към 30.11.2009 г., отчетеният текущ финансов резултат е загуба в размер на 8 704 хил.лв., докато за същия период на 2008 г. е загуба в размер на 4 546 хил. лв.

Основният капитал към 30.11.2009 г. е 59 862 хил.лв., а собственият капитал е 70 748 хил. лв.

Нетекующите пасиви се увеличават до 110 347 хил. лв., а текущите пасиви намаляват до 25 194 хил. лв.

Общо активите на дружеството са 206 289 хил. лв., от които дълготрайни активи 166 882 хил. лв., а краткотрайни активи 39 407 хил. лв.

Съгласно представения отчет за приходите и разходите към 30.11.2009 г., общо разходите за дейността за разглеждания период, в сравнение с предходния, намаляват с 25.5 % и са 101 373 хил. лв., а общите приходи от дейността намаляват с 29.1 % и са 93 001 хил. лв.

3. Размер и начин на финансиране

Дружеството е представило копие от договор за заем №1/01.01.2008 г., сключен между „Девен” АД, гр. Девня и „Солвей Соди” АД, гр. Девня (притежаващо 99.89 % от капитала на „Девен” АД), т. е. дружеството има задължения за получени заеми единствено към свързано лице.

Размерът на заема е 120 млн. евро.

Целта на договореният заем е финансиране на оборотен капитал и инвестиционни проекти на „Девен” АД (в т. ч. за изграждането на новия котел с циркулиращ кипящ слой).

Срокът за усвояване и погасяване на заема е 5 години, от датата на влизане в сила на договора.

Заемът е под формата на револвираща кредитна линия, което означава че дружеството само решава каква част от средствата да заяви за получаване и усвояване, в рамките на

размера и срока на заема, а също така и че с погасяването (пълно или частично) на усвоените средства, кредитната линия автоматично възстановява размера си до договорения, като дружеството има право да прави плащания по заема по всяко време, в рамките на договорения срок на заема и в размер, избран от него.

Размерът на годишната редовна лихва до 31.08.2008 г. е 5 %, а за периода от 01.09.2008 г. до изтичане срока на заема, е равен на сбора от едномесечния ЮРИБОР и надбавка от 0.95 %, като няма предвидени обезпечения.

Следователно, от представената информация е видно, че разходите за извършените инвестиции на дружеството, в т. ч. за изграждането на новия котел с циркулиращ кипящ слой, са осъществени както със собствени средства, така и с привлечени средства, но от свързано лице („Солвей Соди” АД, гр. Девня).

В заключение може да се направи извод, че извеждането от експлоатация на Парогенератор ст. №10 и въвеждането в експлоатация на нови съоръжения (Парогенератор ст. №7), “ДЕВЕН” АД ще постигне повишаване ефективността на производството, което от своя страна ще доведе до подобряване на финансовото състояние на дружеството и едновременно с това покриване на екологичните норми.

Предвид изложеното и на основание чл. 40, ал. 3 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ, предлагаме ДКЕВР да приеме настоящия доклад и да насрочи открито заседание за разглеждане на преписка №83/2009 г.

Приложения:

1. Становища на работната група по преписката.
2. Предложение от „Девен” АД за изменение на Приложение №1 към лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия.

С уважение:

(В. Лозанов)

(Е. Истаткова)

(И. Георгиева)