

Технологичните разходи на топлинна енергия при преноса на ТЕ за ЛОЦ "Овча купел" като отчетни данни за двата периода - 2016 г. и 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г., както прогнозата за НРП 01.07.2017 г. – 30.06.2018 г. са представени в приложение №3, в МОДЕЛ за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия - справка №5, приложение №5: sheet /ТИП - ПРЕНОС/.

По статистика през последните 5 години, технологичните разходи при преноса на ТЕ се движат в границите от 18.8% до 21%. За 2016 г. те са в рамките на 23.1%. За НРП се предвижда технологичните разходи на топлинна енергия при преноса на ТЕ да бъдат в рамките на 308 MWh или 16.44%.

Съобразно изискванията на Методиката за определяне на технологичните разходи на топлинна енергия при преноса на ТЕ, Ви информираме, че измерването на ТЕ на границата на производството и преносната мрежа, както и на границата на собственост при потребителите се измерва с уреди за търговско мерене, които на всеки две години се подлагат на метрологична проверка.