



РЕШЕНИЕ

№ ПАМ-1
от 03.02.2016 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 03.02.2016 г., като разгледа доклад вх. № Е-Дк-7 от 11.01.2016 г. за извършена комплексна, планова проверка по документи и на място в „Топлофикация Габрово“ ЕАД установи следното:

Със Заповед № З-Е-232 от 27.11.2015 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, комисията) работна група на КЕВР е извършила на място в седалището на „Топлофикация Габрово“ ЕАД в гр. Габрово планова проверка по изпълнение на условията на Лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

По време на проверката работната група е установила, че в работа са ЕПГ 8 - нов енергиен котел работещ на биомаса (дървесен чипс) тип SZL 20-2,5/410-М, с номинално производство на пара 20 t/h, налягане на прегрялата пара 2,5 МРа, температура 410 °С, който не е описан в Приложение 1 към Лицензия № Л-008-03/17.10.2000 г., ТГ 3 и спомагателните съоръжения към тях, работещи в зимен режим за снабдяване потребителите с топлинна енергия за отопление и БГВ, и пара собствени нужди. По време на проверката дружеството е представило следните документи за новия енергиен котел на биомаса (ЕПГ 8):

- Разрешение за строеж № 5 от 14.01.2015г.;
- Комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите;
- Паспорт на ЕПГ 8;
- Инструкция за експлоатация на ЕПГ 8 – тип SZL 20-2,5/410-М;
- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец Акт 15) от 06.08.2015г. на ЕПГ 8;
- Акт за първоначален технически преглед на ЕПГ 8, издаден на 25.10.2015г. от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, ГД „Инспекция за държавен технически надзор“, Регионален отдел „Северна България“;
- Ревизионна книга за експлоатация на съоръжения с повишена опасност на ЕПГ 8, заведена през ноември 2015 г.

Към момента на проверката дружеството не е разполагало с разрешение за ползване на новоизградения енергиен котел (ЕПГ 8).

Въз основа на извършената проверка на място и събраните при проверката доказателства е съставен Констативен протокол № 03-01-005 от 09.12.2015 г., надлежно подписан от лицата извършили проверката и от проверяваното лице от Калин Ангелов – упълномощен представител на „Топлофикация Габрово“ ЕАД, с нотариално заверено пълномощно с рег. № 5769 от 23.11.2015 г., и протоколът е заведен в дружеството с вх. № 470/09.12.2015 г.

Съгласно Приложение 1 към Лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г., изменена с решение № И1-Л-008-03 от 28.09.2006 г., общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е 18 MW_{el}, а инсталираната топлинна мощност е 84 MW_{th}. Съгласно

Приложение 1, основните съоръжения, с които се осъществява лицензионната дейност „производство на електрическа и топлинна енергия“, са:

- два броя енергийни парогенератори (ЕПГ1 и ЕПГ2) - тип ЧКД35-39/450 с номинално паропроизводство 35 t/h, номинално налягане на прегрялата пара – 3,9 МРа, температура на прегрялата пара – 450°C и КПД 82%;

- един брой парен котел (ПГ5) - тип КМ12 с номинално паропроизводство 12 t/h, номинално налягане на прегрялата пара – 1,3 МРа, температура на прегрялата пара – 194°C и КПД 88%;

- един брой парен котел (ПГ6) - тип ПКМ6 с номинално паропроизводство 12 t/h, номинално налягане на прегрялата пара – 1,3 МРа, температура на прегрялата пара – 194°C и КПД 88%;

- един брой парен котел (ПГ7) - тип ДЕ25 с номинално паропроизводство 25 t/h, номинално налягане на прегрялата пара – 1,3 МРа, температура на прегрялата пара – 194°C и КПД 88%;

- три броя турбогенератори (ТГ1, ТГ2 и ТГ3) - тип Р6-35 с електрически генератор с номинална мощност 6 MW_{ел}.

Съгласно т. 1.1. и т. 1.2. от лицензия № Л - 008–03 от 17.10.2000 г.:

„1.1. Лицензията се издава за извършване на дейността “Производство на електрическа и топлинна енергия” в топлоелектрическа централа, описана в Приложения №№1, 2 и 2а към настоящата Лицензия.

Комисията предоставя на Лицензианта правото да извършва дейността “Производство на електрическа и топлинна енергия”, а Лицензиантът е длъжен да експлоатира, поддържа и развива производствените си съоръжения съгласно условията на тази Лицензия и в съответствие с изискванията на Правилата на мрежата, ЗЕЕЕ и всички приложими нормативни актове.

1.2. Комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия се извършва чрез:

а) основни съоръжения – парогенератори и турбогенератори. Техническите характеристики на основните съоръжения (мощност, параметри и други характеристики от значение за работата) са описани в Приложение №1;

б) спомагателни съоръжения и стопанства. Техническите характеристики на възловите спомагателни съоръжения и стопанства са описани в Приложение №2.“

Съгласно т. 6.2. от Лицензията, *„Лицензиантът може да промени техническите характеристики на Централата, подробно описани в Приложения № 1, 2 и 2а, като уведоми писмено Комисията в срок от 60 (шестдесет) дни преди извършване на промяната.“*

Съгласно чл. 49, ал. 2 от НЛДЕ списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики (Приложение № 1), е приложение към издадената лицензия. Всяко изменение в това приложение, по аргумент от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, съставлява изменение на лицензията.

Предвид гореизложените факти и обстоятелства, Комисията счита, че като е извършило промени в техническите характеристики на централата, без да е уведомило Комисията за извършените промени и без да е поискало изменение на издадената му лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, дружеството е нарушило условията на т. 1.1., т. 1.2. и т. 6.2. от лицензия № Л - 008–03 от 17.10.2000 г. Посочените действия попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 201, ал. 1, т. 3 от ЗЕ, според която Комисията прилага принудителни административни мерки когато установи, че контролирано от нея лице извършва действия, с които нарушава условията за извършване на лицензионната дейност. В този случай, с цел предотвратяване или преустановяване на нарушенията, както и за отстраняване на вредните последици от тях, КЕВР може да разпорежи писмено задължително предприемане на определени действия в определен срок (чл. 201, ал. 2, т. 1, б. „а“, пр. 2 от ЗЕ).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 201 ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 1, б. „а“, пр. 2 от Закона за енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Налага принудителна административна мярка на „Топлофикация Габрово“ ЕАД, като задължава дружеството в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото решение да подаде в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за изменение на Лицензия № Л-008-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ по отношение на списъка и описанието на обекта и/или обектите, с които се осъществява лицензионната дейност - Приложение № 1.

2. На основание чл. 202, ал. 1 от Закона за енергетиката решението по т. 1 да се съобщи на „Топлофикация Габрово“ ЕАД.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 14 (четирнадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА