

РЕШЕНИЕ

№ БП – 27

от 19.05.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 19.05.2015 г., след като разгледа внесеното със заявление вх. № В-17-16-4/04.03.2014 г., коригирано и допълнено със заявления вх. № В-17-16-4/31.03.2014 г., вх. № В-17-16-7/28.05.2014 г., вх. № В-17-16-8/26.06.2014 г. и вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Хасково за периода 2009 г. – 2013 г. и Доклад вх. № В-Дк-44/25.03.2015 г., установи следното:

Съгласно разпоредбите на § 14, ал.1 и ал.3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ) – обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г. срокът на настоящия регулаторен период е удължен до 31 декември 2015 г., като на В и К операторите е предоставен срок от 3 месеца (до 04.03.2014 г. включително) да допълнят текущите си бизнес планове в съответствие с удължения срок на регулаторния период и да ги внесат за одобрение по реда на чл. 11 от ЗРВКУ.

Във връзка с удължаването на настоящия регулаторен период до 31.12.2015 г. и необходимостта от допълване на одобрените бизнес планове от В и К операторите, комисията прие с Протоколно решение № 199/12.12.2013 г. по т. 4. *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.* (Указанията), както и Модел към Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г. (Модел).

В изпълнение на цитираните разпоредби в КЕВР е внесено със заявление вх. № В-17-16-4/04.03.2014 г., коригирано и допълнено със заявления вх. № В-17-16-4/31.03.2014 г., вх. № В-17-16-7/28.05.2014 г., вх. № В-17-16-8/26.06.2014 г. и вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Хасково за периода 2009 г. – 2013 г.

I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания

Бизнес планът е представен в комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от В и К операторът са подписани от изпълнителен директор и главен счетоводител.

След преглед на съдържанието на бизнес плана, работната група, сформирана със заповед № 3-В-65/11.03.2014 г., изменена с последващи заповеди № 3-В-86/07.05.2014 г. и № 3-В-103/01.12.2014 г. на председателя на КЕВР е изискала с писмо, изх. № В-17-16-4/19.03.2014 г., от В и К оператора следната допълнителна информация:

1. Допълнение на текстовата част на бизнес плана, в която следва да бъде посочено:

1.1 График за изпълнение на бизнес плана, съгласно т. 62 от Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015

г. (Указанията);

1.2 План за действие при бедствия и аварии, съгласно т. 19 от Указанията;

1.3 Копия от данъчна регистрация и писмено пълномощно на лице за контакт с комисията в съответствие с изискванията на т. 13 от Указанията;

2. Копие на изпратено писмо за становище по разработения от В и К оператора бизнес план до Общинския съвет на всички общини в рамките на обособената територия на В и К оператора, с входящ номер и дата на получаване, в съответствие с разпоредбите на чл. 10 в, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 10, ал. 4 от Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ);

3. Копие на изпратено писмо за съгласуване на бизнес план до Асоциацията по В и К, с входящ номер и дата на получаване, в съответствие с разпоредбите на чл. 198в, ал. 4, т. 5 във връзка с чл. 198м, ал. 2 от ЗВ;

4. Прогнозни годишни финансови отчети за 2014 г. и 2015 г. в съответствие с изискванията на т. 56 от Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г. (Указанията);

5. Обосновка за липсата на отчетни и прогнозни данни във внесенния удължен бизнес план за развитие на дейността на „В и К“ ЕООД, гр. Хасково до 31.12.2015 г. за ВС „Доставяне на вода на друг В и К оператор“.

Изисканата информация е представена с писма, вх. № В-17-16-4/31.03.2014 г. (представените справки са само на електронен носител) и вх. № В-17-16-7/28.05.2014 г.

С писмо, вх. № В 17-16-8/26.06.2014 г., В и К операторът е представил коригиран бизнес план, допълнен с писмо, вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., съдържащ преработени:

Справки № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“;

Справка № 3 „Експлоатационни данни за предоставяни В и К услуги“;

Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“;

Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“;

Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“;

Справка № 9.3. „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“ за ВС „Помпена“.

II. Общи данни за В и К оператора

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - град Хасково със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. „Сакар“ № 2 е капиталово търговско дружество със 100 % държавна собственост на активите и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Дружеството е с уставен капитал в размер на 339 198 (триста тридесет и девет хиляди, сто деветдесет и осем) лева. Вписано е в Търговския регистър с ЕИК 126004284 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Тодор Марков.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - град Хасково под номер 46, включваща 8 общини:

- Община Хасково
- Община Ивайловград
- Община Любимец
- Община Маджарево

- Община Минерални бани
- Община Свиленград
- Община Симеоновград
- Община Харманли

Според данните от Справка № 4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество“ за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ за 2012 г., след извършена корекция от В и К оператора, съгласно писмо, с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., се извеждат следните основни данни за В и К оператора:

Показател	Мярка	ВС "Помпена"	ВС "Гравитачна"	ОБЩО
Население, ползващо водоснабителни услуги	бр.	174 016	2 038	176 054
Водоизточници	бр.	305	32	337
ПСПВ	бр.	1	0	1
ВПС	бр.	116	0	116
Довеждащи водопроводи	км	867	16	883
Разпределителни водопроводи	км	1 309	19	1 328
СВО	бр.	67 656	904	68 560
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	129 305	0	129 305
ПСОВ	бр.	1	0	1
КПС	бр.	1	0	1
Канализационна мрежа	км	208	0	208
СКО	бр.	9 193	0	9 193

III. Техническа част

3.1. Данни за В и К активи

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, експлоатира три обособени водоснабителни системи (ВС) – ВС „Помпена“, ВС „Гравитачна“ и ВС „Доставяне на вода на друг В и К оператор“. „В и К“ ЕООД, гр. Хасково не е представило отчетни и прогнозни данни към бизнес плана за ВС „Доставяне на вода на друг В и К оператор“. В тази връзка дружеството разяснява, че до 2009 г. е подавало вода за питейни нужди на с. Каснаково, което е част от обособената територия на „В и К“ ООД, гр. Димитровград. Дружеството е прекъснало водоснабдяването от 2009 г., поради осигурено хранене на селото от „В и К“ ООД, гр. Димитровград и посочва, че поради тази причина не съществува нуждата от обособяване на ВС „Доставяне на вода на друг В и К оператор“ за в бъдеще.

3.2. Показатели за качество на В и К услуги

Сравнение на отчетните данни за 2012 г. спрямо прогнозните данни в бизнес план 2009-2013 г., коригирани с писмо, вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г.

Констатира се сериозно неизпълнение по следните показатели:

ВС „Помпена“:

- Показател 56 „Аварии по разпределителни водопроводи“: постигнато ниво от **1,305** спрямо **1,092**;
- Показател 123 „Несъбрани приходи спрямо приходи от дейността“: постигнато ниво **0,361** спрямо **0,272**.

ВС „Гравитачна“

- Показател 2б „Качество на питейната вода“ – по микробиологични показатели: постигнато ниво от **0,733** спрямо **0,950**;
- Показател 5б „Аварии по разпределителни водопроводи“: постигнато ниво от **1,00** спрямо **0,478**;
- Показател 11г „Брой инсталирани водомери на водоизточниците“: постигнато ниво от **0,031** спрямо **0,207**;
- Показател 11д „Брой населени места с измерване на вход“: постигнато ниво **0,500** спрямо **1,000**;
- Показател 11ж „Брой водомери преминали последваща проверка“: постигнато ниво от **0,000** спрямо **0,216**.

Заклучения и указания

3.2.1. През 2012 г. В и К операторът отчита неизпълнение спрямо прогнозните нива на бизнес плана на основни показатели за качество на В и К услугите, включително: за ВС „Помпена“ - Аварии по разпределителната мрежа, Несъбрани приходи от дейността; за ВС „Гравитачна“ – Качество на питейна вода, Аварии по разпределителната мрежа, Измерване – на водоизточници, вход населени места. Прогнозираните нива през 2015 г. не водят до постигане на значителен прогрес, като продължават да бъдат много по-високи от прогнозните нива за 2012 г.

3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

„В и К“ ЕООД, гр. Хасково предоставя услугата „доставяне на питейна вода“ на населението на 161 населени места на територията на 8 общини: Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Харманли, Симеоновград и 7 населени места от територията на община Стамболово (Бял Кладенец, Голям Извор, Долно Ботево, Малък Извор, Светослав, Тънково, Царева Поляна).

В и К операторът докладва 99,3 % покритие с водоснабдителни услуги за 2012 г., като посочва брой население в обслужваните общини – 177 254 бр. жители и доставя вода за питейно-битови нужди за 176 054 бр. жители.

Отчетените и прогнозни данни за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., са, както следва:

№	Параметър	мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	194 633	194 633	194 633	176 054	166 629	165 907	164 907
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	199 624	196 125	196 125	177 254	177 123	174 907	173 907
	Годишно постигнато ниво		0,975	0,992	0,992	0,993	0,941	0,949	0,948

Сравнявайки данните от Националния статистически институт (НСИ) за население по области, общини, местоживее и пол (файл рор 6.1.1) за населените места, попадащи в обособената територия на „В и К“ ЕООД, гр. Хасково – общини: 8 бр. (Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Харманли, Симеоновград), като са добавени и данните за 7 населените места от община Стамболово, обслужвани от оператора (публикувани данни на страницата на НСИ), се установява следната разлика:

Данни от:	2009	2010	2011	2012
Показател 1.2. Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	199 624	196 125	196 125	177 254
Данни НСИ – общини Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Харманли, Симеоновград, Стамболово	181 226	179 439	173 647	172 431

Данни НСИ - населени места община Стамболово	2 031	2 002	1 983	1 949
Общо данни НСИ	183 257	181 441	175 630	174 380
Разлика	16 367	14 684	20 495	2 874

„В и К“ ЕООД, гр. Хасково посочва, че не предоставя В и К услуги на 35 населени места, които се водоснабдяват от местни водоизточници, както следва: 23 бр. в община Ивайловград, 8 бр. в община Маджарово, по 2 бр. в община Хасково и Свиленград.

Заклучения и указания

3.2.1. Констатира се разлика между представените от В и К оператора данни за население и официални данни от НСИ.

3.4. Водоизточници

Спрямо данните в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ и Справки № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“, коригирани с писмо, вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., В и К операторът експлоатира общо 337 бр. водоизточници, както следва: 32 бр. каптажи за ВС „Гравитачна“ и 305 бр. водоизточници за ВС „Помпена“ – 130 бр. тръбни кладенци, 94 бр. шахтови кладенци, 69 бр. каптажи и 12 бр. дренажи.

В и К операторът е представил данни относно разрешителни за водоползване в текстовата част на бизнес плана и Справки № 2, където е посочено още, че водоизточниците нямат учредени санитарно-охранителни зони (СОЗ).

Заклучения и указания

3.3.1. В и К операторът следва да представи информация относно предприетите мерки за учредяване на санитарно-охранителни зони около водоизточниците (СОЗ).

3.5. Качество на водата

Отчетените и прогнозни данни в бизнес плана за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., са, както следва:

ВС	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Помпена"	2.1. Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	1 274	1 340	1 385	1 547	1 386	1 407	1 338
	2.2. Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	1 792	1 902	1 977	2 171	1 841	1 970	1 870
	Годишно постигнато ниво	0,711	0,705	0,701	0,713	0,753	0,714	0,716
	2.3 Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	699	758	756	733	590	705	691
	2.4 Общ брой взети проби по микробиологични показатели	713	787	786	747	602	723	711
	Годишно постигнато ниво	0,980	0,963	0,962	0,981	0,980	0,975	0,972
ВС "Гравитачна"	2.1. Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	52	42	41	42	37	40	39
	2.2. Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	55	49	44	42	37	42	42
	Годишно постигнато ниво	0,945	0,857	0,932	1,000	1,000	0,952	0,929
	2.3 Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	35	24	27	22	19	27	28
	2.4 Общ брой взети проби по микробиологични показатели	37	26	28	30	21	30	30
	Годишно постигнато ниво	0,946	0,923	0,964	0,733	0,905	0,900	0,933

Данните показват много сериозно неизпълнение по **физико – химични и радиологични показатели** за периода 2009-2012 г. за ВС „Помпена“ и постигнато ниво от 0,753 за 2013 г. Същевременно за ВС „Гравитачна“ е отчетено високо ниво на изпълнение и постигане на дългосрочното ниво от 0,98 за 2012 г. и 2013 г. При все това се прогнозира понижени на показателя за периода 2014-2015 г. спрямо 2013 г., както следва: за ВС „Помпена“ – ниво от 0,716, за ВС „Гравитачна“ – ниво от 0,929.

Отчита се за показател 2б „*Качество на питейната вода*“ – по **микробиологични показатели** за ВС „Помпена“ ниво от 0,980 за 2013 г., като за прогнозния период 2014-2015 г. се прогнозира понижени на показателя и ниво от 0,972. Относно ВС „Гравитачна“ няма ясно изразена тенденция относно показателя за периода 2009-2013 г., като през 2012 г. е отчетено сериозно влошаване спрямо 2011 г. и 2013 г. Следва да се отбележи, че за 2015 г. се прогнозира повишение спрямо 2013 г. и ниво от 0,933.

В тестовата част на бизнес плана В и К операторът посочва, че в много населени места стойностите на показателя **манган** надвишават многократно нормативните изисквания. Това са населени места с голям брой население, като за 2012 г. са: гр. Симеоновград, гр.Свиленград, група Българин, група Брягово, с.Николово и с.Бисер. Причината е липсата на ПСПВ за тези населени места, като на територията, обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Хасково има една действаща пречиствателна станция за питейни води – ПСПВ Ябълково, като пречистената от ПСПВ вода няма съдържание на манган. Спрямо данните в Справка 10.4 е изградена пречиствателна обезманганителна станция за питейни води, гр. Харманли и е на етап подписан акт № 15.

В и К операторът посочва още, че съдържанието на **нитрати** в някои населени места също е завишено, особено при добиваните води от помпени станции и кладенци в полските територии, където не се прилага специална технология за отстраняване на нитратите.

Спрямо данните от таблица за местонахождението, вида, геологията и характеристиките на водоснабдителните съоръжения, т. 4.6.1. „*Експлоатационни данни*“, се извеждат следните показатели, по които качеството не отговаря на изискванията:

Населено място	Водоизточник	физико - химични и радиологични показатели
с. Ябълково	17 бр. Тр. Кл., 13 бр. Ш. Кл.	манган, фосфати, амоняк, нитрити
гр. Хасково	2 бр. Каптажи	нитрати ,сулфати
гр. Хасково	10 бр. Тр.Кл.	манган, желязо
гр. Хасково	3 бр. Тр. Кл.	манган, нитрати, сулфати
гр. Любимец	1 бр. Ш. Кл.	манган, желязо, сулфати, мътпост
гр. Симеоновград	10 бр. Тр. Кл., 5 бр. Ш. Кл.	манган, фосфати,амоняк, нитрити
с. Троян	2 бр. Ш. Кл., 1бр. Дренаж	нитрати, сулфати
гр. Свиленград	11 бр. Тр. Кл. 2 бр. Ш. Кл.	манган
с. Капитан Андреево	2 бр. Ш. Кл., 1 бр. Тр.Кл.	манган
с. Момково	9 бр. Тр. Кл., 2 бр. Ш. Кл.	манган
с. Студена	1 бр. Дренаж	хлориди
с. Бисер	9 бр.Тр. Кл.	манган
с. Бисер	1 бр. Тр. Кл., 2 бр. Ш. Кл.	манган, желязо
с. Българин	3 бр. Ш. Кл., 2 бр. Тр. Кл.	манган, фосфати
с. Брягово	5 бр. Тр. Кл., 1 бр. Ш кл	манган, амоняк, нитрити, мътност

с. Корен	2 бр. Ш. Кл.	манган, нитрити, фосфати
с. Нова Надежда	1 бр. Ш. Кл.	нитрати, твърдост, магнезий, твърдост
с. Текето	1 бр. Каптаж	калций
с. Узунджово	2 бр. Тр. Кл.	нитрати, сулфати
с. Сусам	2 бр. Ш. Кл.	нитрати
с. Спахиево	1 бр. Каптаж	фосфати
с. Долно ботево	1 бр. Каптаж	флуор
с. Ефрем	2 бр. Каптажи	калций

С писмо с вх.№ В-11В-00-77/23.07.2014 г. живущите в гр. Симеоновград подадоха в комисията колективна жалба, в която се посочва, че в гр. Симеоновград от години не се подава вода с питейно-битови качества - проблем, за който нееднократно са сезирани отговорните институции, но до момента не е намерил адекватно решение. В резултат комисията организира и проведе на 01.08.2014 г. работна среща с представители на МРР, МЗ, РЗИ Хасково, „В и К“ ЕООД, гр. Хасково и представители на гражданите на гр. Симеоновград. На срещата бе изяснено, че още през 2007 г. В и К операторът е изпратил доклад до МРРБ за проблемите свързани с наличието на манган над нормите във водата подавана за питейно-битови нужди за гр. Симеоновград и Свиленград, въз основа на които МРРБ са стартирали процедури за проектиране и строителство на пречиствателни станции за двете населени места. Процедурата за ПСПВ на гр. Свиленград е одобрена и е сключен договор, но до момента няма въведена в експлоатация и работеща пречиствателна станция, а процедурата за гр. Симеоновград не е завършила, като не е разглеждан доклад на национален експертен съвет. От страна на представители на МРР беше поет ангажимент за приоритетно завършване на процедурата за гр. Симеоновград.

В резултат на проведената среща комисията изпрати писмо с изх.№В-11В-00-77/05.08.2014 г. до Министерство на регионалното развитие, Министерство на здравеопазването, Областна управа на област Хасково, „В и К“ ЕООД, гр. Хасково, представители на гражданите с обобщение на направените констатации.

В отговор на писмо на Министерство на здравеопазването относно основни проблеми с качеството на питейната вода в големите зони на водоснабдяване (техен изх.№ 04-15-286/15.09.2014 г., вх.№ на комисията В-03-14-3/16.09.2014 г.), комисията изпрати становище с писмо с изх.№ В-03-14-3/02.10.2014 г., в което беше посочено следното:

На територията на област Хасково се наблюдават значителни проблеми с качеството на питейната вода, включително отклонения по нитрати, манган и арсен. В рамките на областта оперират 4 В и К оператори: регионален оператор „В и К“ ЕООД, гр. Хасково, както и „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора (за община Тополовград), „Стамболово“ ЕООД, с. Стамболово (за община Стамболово), и „В и К“ ООД, гр. Димитровград (за община Димитровград). При това положение е необходимо да се изясни доколко ще е възможно осигуряването на финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за постигане на съответствие по директива 98/83/ЕС при липса на един регионален В и К оператор за цялата област.

Заклучения и указания

3.5.1. В и К операторът отчита и прогнозира за показател „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ за ВС „Помпена“ ниво от 0,753 за 2013 г. и ниво от 0,716; за ВС „Гравитачна“ ниво от 1,000 за 2013 г., съответно 0,929 за 2015 г., спрямо дългосрочното ниво от 0,980, заложено в Наредбата.

За показател „Съотношение на броя проби, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой взети проби по микробиологични показатели“ се отчита и прогнозира за ВС „Помпена“ ниво от 0,980 за

2013 г. и ниво от 0,972 за 2015 г.; за ВС „Гравитачна“ ниво от 0,905 за 2013 г., съответно 0,933 за 2015 г., спрямо дългосрочно ниво 0,990, заложено в Наредбата.

3.5.2. В бизнес плана на В и К оператора не е представена програма за подобряване качеството на питейната вода, и конкретни мерки за отстраняване на констатираните проблеми по показатели „манган“, „нитрати“. В тази връзка следва да се представи програма с конкретни мерки, разработена съвместно с МЗ, МОСВ, Басейнова дирекция, местни общини и други заинтересовани страни.

3.6. Измерване на вода

Измерване на водата при водоизточниците

Отчетните и прогнозни данни, посочени в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество на В и К услугите“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ са, както следва:

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Помпена"	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	79	79	79	79	79	81	82
	11.8	Общ брой на водоизточниците	305	305	305	305	305	305	305
		Годишно постигнато ниво	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,266	0,269
ВС "Гравитачна"	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	2	1	1	1	1	5	6
	11.8	Общ брой на водоизточниците	32	32	32	32	32	32	32
		Годишно постигнато ниво	0,063	0,031	0,031	0,031	0,031	0,156	0,188

От данните е видно, че се отчита и планира много ниско ниво за показател 11 г „Брой инсталирани водомери при водоизточниците“. В и К операторът отчита за 2012 г. за ВС „Помпена“ – 79 бр. водоизточници, обхванати с измерване, от общо 305 бр.; а за ВС „Гравитачна“ – 1 бр. от общо 32 бр. Планира се за 2015 г. за ВС „Помпена“ обхванатите с измерване водоизточници да нараснат на 82 бр., а за ВС „Гравитачна“ – 6 бр.

Измерване на водата на вход населено място

Отчетните и прогнозни данни в бизнес плана, посочени в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните цели нива на показателите за качество на В и К услугите“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ са, както следва:

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Помпена"	11.9	Брой на населените места с измерване на водата на входа	84	84	84	84	84	85	86
	11.10	Общ брой на населените места, обслужвани от оператора	154	155	155	155	155	155	155
		Годишно постигнато ниво	0,545	0,542	0,542	0,542	0,542	0,548	0,555
ВС "Гравитачна"	11.9	Брой на населените места с измерване на водата на входа	4	3	3	3	3	6	6
	11.10	Общ брой на населените места, обслужвани от оператора	6	6	6	6	6	6	6
		Годишно постигнато ниво	0,667	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	1,000

Данните, представени в таблицата показват следното:

- Отчита се неизпълнение на показател 11д „Брой населени места с измерване на вход“, като за 2012 г. за ВС „Помпена“ са посочени 84 населени места с измерване на вход от 155, а за ВС „Гравитачна“ – 3 населени места с измерване от общо 6 населени места за системата;
- В Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“ за 2012 г. за ВС „Помпена“ са посочени 84 населени места с измерване на вход, обхванати от 87 водомера;
- Прогнозираното ниво за ВС „Помпена“ от 0,555 за 2015 г. остава ниско спрямо дългосрочното целево ниво от 1,000, утвърдено с Наредба за дългосрочните нива,

условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

- За ВС „Гравитачна“ се прогнозира обхващане на всички 6 населени места с измерване на вход до края на 2015 г.

Следва да се отбележи, че в Справка № 10.1 „Инвестиционна програма за услугата доставяне вода на потребителите“ са предвидени инвестиции за нови водомери за 2014-2015 г. за ВС „Помпена“, докато за ВС „Гравитачна“, въпреки планираното увеличение за 2014-2015 г. на брой водомери, монтирани при водоизточниците и вход населени места, в Инвестиционната програма не са предвидени средства.

Заключения и указания:

3.6.1. За показател „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ В и К операторът отчита за 2012 г. и прогнозира за 2015 г. ниво от, както следва: 0,259 и 0,269 (за ВС „Помпена“); 0,031 и 0,188 (за ВС „Гравитачна“), което много по-ниско от дългосрочното целево ниво на показателя от 1,00, утвърдено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

3.6.2. За показател „Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“ В и К операторът отчита за 2012 г. и прогнозира за 2015 г. ниво от, както следва: 0,542 и 0,555 (за ВС „Помпена“); 0,500 и 1,000 (за ВС „Гравитачна“) спрямо дългосрочно целево ниво 1,000, заложено в Наредбата.

3.6.3. В и К операторът е предвидил инвестиции за нови водомери за ВС „Помпена“ в Справка № 10.1 „Инвестиционна програма за услугата доставяне вода на потребителите“ за 2014-2015 г., докато за ВС „Гравитачна“, въпреки планираното увеличение на брой водомери, монтирани при водоизточниците и вход населени места, в Инвестиционната програма не са предвидени средства.

3.7. Загуби на вода

В Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“:

Водоснабдителна система			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	ВС „Помпена“	хил. м ³	13 749	13 030	12 526	11 665	11 595	11 585	11 575
	ВС „Гравитачна“	хил. м ³	138	168	150	161	160	159	159
	ОБЩО	хил. м³	13 887	13 198	12 677	11 826	11 756	11 745	11 734
Фактурирани водни количества (Q3)	ВС „Помпена“	хил. м ³	6 269	6 137	6 088	5 843	5 813	5 812	5 810
	ВС „Гравитачна“	хил. м ³	75	93	84	92	92	91	91
	ОБЩО	хил. м³	6 344	6 230	6 172	5 936	5 905	5 903	5 901
Неносеща приходи вода (Q9)	ВС „Помпена“	хил. м ³	7 480	6 893	6 438	5 821	5 782	5 773	5 765
	ВС „Гравитачна“	хил. м ³	63	75	66	69	69	68	68
	ОБЩО	хил. м³	7 543	6 968	6 504	5 890	5 851	5 842	5 834
Дължина на мрежа (довеждащи + разпределителни)		км	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
Брой СВО		бр.	45 653	68 018	68 446	68 560	68 635	68 665	68 715
Неносеща приходи вода (Q9)		%	54,32	52,80	51,31	49,81	49,77	49,74	49,71
		м ³ /км/ден	9,347	8,635	8,060	7,299	7,250	7,239	7,229
		м ³ /СВО/ден	0,453	0,281	0,260	0,235	0,234	0,233	0,233

От таблицата се вижда, че основната система е ВС „Помпена“, в която средно се подава **98,7%** от общото водно количество на вход ВС, същевременно се фактурира средно **98,5%** от общото фактурирано количество и не се отчитат средно **98,9%** от количествата.

Данните за неносеща приходи вода за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., са както следва:

Водоснабдителна система			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС „Помпена“	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м³	13 749	13 030	12 526	11 665	11 595	11 585	11 575
	Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м³	7 480	6 893	6 438	5 821	5 782	5 773	5 765
	Дължина на мрежа (довеждащи + разпределителни)	км	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176
	Брой СВО	бр.	44 785	67 115	67 542	67 656	67 729	67 756	67 806
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	54,40	52,90	51,40	49,90	49,87	49,83	49,81
		м³/км/ден	9,418	8,679	8,106	7,329	7,280	7,269	7,259
		м³/СВО/ден	0,458	0,281	0,261	0,236	0,234	0,233	0,233
Водоснабдителна система			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС „Гравитачна“	Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м³	138	168	150	161	160	159	159
	Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м³	63	75	66	69	69	68	68
	Дължина на мрежа (довеждащи + разпределителни)	км	35	35	35	35	35	35	35
	Брой СВО	бр.	868	903	904	904	906	909	909
	Неносеща приходи вода (Q9)	%	45,80	44,79	43,80	42,79	42,77	42,75	42,73
		м³/км/ден	4,934	5,902	5,152	5,401	5,373	5,338	5,333
		м³/СВО/ден	0,199	0,229	0,199	0,209	0,208	0,206	0,205

Данните показват, че ВС „Помпена“ е със следните показатели: средно неносеща приходи вода – **51,83%**, **7,906 м³/км/ден** и **0,277 м³/бр. СВО/ден**.

ВС „Гравитачна“ отчита неносеща приходи вода в процент – **43, 63%**, в реално изражение – **5,348 м³/км мрежа/ден**, и **0,208 м³/СВО/ден**.

ВС „Помпена“

Подадените данни в Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ за ВС „Помпена“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., са, както следва:

ВС "Помпена"			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	13 749	13 030	12 526	11 665	11 595	11 585	11 575
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	4 838	4 780	4 993	4 718	4 678	4 695	4 696
	обществени и търговски	хил. м ³	1 150	1 102	848	901	911	894	891
	стопански	хил. м ³	281	255	247	225	224	223	222
	Общо Q3	хил. м ³	6 269	6 137	6 088	5 843	5 813	5 812	5 810
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A		хил. м ³	165	160	65	123	86	85	86
		%	1,20	1,23	0,52	1,05	0,74	0,73	0,74
Търговски загуби Q8		хил. м ³	687	644	598	461	458	458	457
		%	5,00	4,94	4,77	3,95	3,95	3,95	3,95
Реални загуби Q7		хил. м ³	6 628	6 089	5 775	5 238	5 238	5 230	5 222
		%	48,21	46,73	46,10	44,90	45,17	45,14	45,11
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	7 480	6 893	6 438	5 821	5 782	5 773	5 765

	%	54,40	52,90	51,40	49,90	49,87	49,83	49,81
Общи загуби Q6	хил. м ³	7 315	6 733	6 372	5 698	5 696	5 687	5 679
	%	53,20	51,67	50,87	48,85	49,12	49,09	49,06
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	1	0	1	1	0

От данните в Справки № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ за ВС „Помпена“ се констатира, че балансът на водните количества е изготвен в съответствие с Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). В допълнение В и К операторът е представил с писмо, вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно) от Методиката.

Отчетен и прогнозен ефект върху Неносеща приходи вода за ВС „Помпена“ е, както следва:

ВС „Помпена“		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	13 749	13 030	12 526	11 665	11 595	11 585	11 575
Постигнат ефект	хил. м ³		-719	-504	-862	-69	-10	-10
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	6 269	6 137	6 088	5 843	5 813	5 812	5 810
Постигнат ефект	хил. м ³		-132	-49	-245	-30	-1	-2
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	7 480	6 893	6 438	5 821	5 782	5 773	5 765
Постигнат ефект	хил. м ³		-587	-455	-617	-39	-9	-8

За периода 2009-2013 г. се отчита намаление по отношение на **Неносеща приходи вода (Q9)**. За периода 2014 – 2015 г., обаче, се прогнозира увеличение спрямо 2013 г.

Нетният ефект през 2013 г. спрямо 2009 г. за **Q9** е намаление от **1 698 хил.м³**, или намаление с **22,7%** за целия петгодишен период.

За периода 2014-2015 г. спрямо 2013 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9** в размер на **17 хил.м³**, или **0,29%** за предстоящият двугодишен период.

Постигнатото средно намаление за периода 2009 – 2013 г. и планираното средно намаление за периода 2014-2015 г. е както следва:

Показател	Мярка	2013 г. спрямо 2009 г.	Средно на година	2015 г. спрямо 2013 г.	Средно на година
Неотчетени водни количества	хил. м3	-1 698	-340	-17	-8
	%	-4,54	-0,91	-0,06	-0,03
Общи загуби	хил. м3	-1 619	-324	-16	-8
	%	-4,08	-0,82	-0,06	-0,03

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. като цяло е отчетено намаление на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното намаление в реално изражение е **(-340 хил. м³/год.)**
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9** с **(-8 хил. м³/год.)**, като предвиденият темп на намаление е много по-нисък от този за периода 2009-2013 г. В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, но предвиденият темп на намаление е по-нисък от този за периода 2009-2013 г. Като цяло за периода 2014-2015 г., В и К операторът не предвижда прогрес по отношение на намалението на Неносеща приходи вода в процентно изражение.

ВС „Гравитачна“

Подадените данни в Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., са, както следва:

ВС "Гравитачна"		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	137,6	168,3	150,3	161,3	160,5	159,4
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	69,2	87,2	78,2	85,4	83,7	83,6
	обществени и търговски	хил. м ³	3,2	3,4	3,7	4,0	4,8	4,5
	стопански	хил. м ³	2,2	2,4	2,6	2,8	3,4	3,2
	Общо Q3	хил. м ³	74,6	92,9	84,5	92,3	91,9	91,3
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A		хил. м ³						
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Търговски загуби Q8		хил. м ³	2,9	3,5	3,1	3,3	3,3	3,3
		%	2,10	2,08	2,08	2,06	2,05	2,06
Реални загуби Q7		хил. м ³	60,1	71,9	62,7	65,7	65,3	64,8
		%	43,70	42,71	41,72	40,73	40,72	40,69
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	63,0	75,4	65,8	69,0	68,6	68,2
		%	45,80	44,79	43,80	42,79	42,77	42,75
Общи загуби Q6		хил. м ³	63,0	75,4	65,8	69,0	68,6	68,2
		%	45,80	44,79	43,80	42,79	42,77	42,75
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0	0	0	0

От данните в Справки № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ за ВС „Гравитачна“ се констатира, че балансът на водните количества е изготвен в съответствие с Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (Методиката). В допълнение В и К операторът е представил с писмо, вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м³ годишно) от Методиката.

Отчетен и прогнозен ефект върху Неносеща приходи вода за ВС „Гравитачна“ е, както следва:

ВС „Гравитачна“		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	138	168	150	161	160	159	159
Постигнат ефект	хил. м ³		31	-18	11	-1	-1	0
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	75	93	84	92	92	91	91
Постигнат ефект	хил. м ³		18	-8	8	0	-1	0
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	63	75	66	69	69	68	68
Постигнат ефект	хил. м ³		12	-10	3	0	0	0

Нетният ефект през 2013 г. спрямо 2009 г. за **Неносеща приходи вода Q9** е увеличение от **6 хил.м³**, или увеличение с **9,52%** за целия петгодишен период.

Прогнозираният нетен ефект през 2015 г. спрямо 2013 г. за **Неносеща приходи вода Q9** е намаление от **1 хил.м³**

Постигнатото в количествено изражение средно увеличение за периода 2009 – 2013 г. и планираното средно намаление за периода 2014-2015 г. е както следва:

Показател	Мярка	2013 г. спрямо 2009 г.	Средно на година	2015 г. спрямо 2013 г.	Средно на година
Неотчетени водни количества	хил. м ³	5,6	1,1	-0,5	-0,3
	%	-3,04	-0,61	-0,03	-0,02

Общи загуби	хил. м ³	5,6	1,1	-0,5	-0,3
	%	-3,03	-0,61	-0,03	-0,02

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. като цяло е отчетено увеличение на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното увеличение в реално изражение е (+1,1 хил. м³/год.), а процентно изражение е (-0,61% на година).
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9 в количествено изражение** с (-0,3 хил. м³/год.).

Обосновка на постигнати и планирани резултати

Данните за Подадени водни количества на вход ВС за 2010 г, 2011 г. и 2013 г. не съответстват на докладваните данни за добити водни количества към МОСВ, на базата на които са определени и начислени такси водовземане.

Данни МОСВ

Съгласно данните за начислените и заплатени такси за водовземане и заустване, които МОСВ е изпращало до комисията, с вх. № В-03-15-16/03.10.2011 г. (данни за 2010 г.), В-03-15-6/07.05.2012 г. (данни за 2011 г.) и № В-03-15-16/03.09.2014 г. (данни за 2013 г.), са декларирани следните добити водни количества, на базата на които са определени и начислени такси водовземане:

Параметър	Мярка	2010 г.	2011 г.	2013 г.
Водно количество на вход ВС, данни БП	м ³	13 198 345	12 676 759	11 755 747
Добито водно количество, данни МОСВ	м ³	16 413 100	16 413 100	17 415 641
Разлика	м ³	-3 214 755	-3 736 341	-5 659 894

Реални (физически) загуби на вода

Мерките за намаляване на реалните загуби, които дружеството предвижда, са следните: *проучване на мрежата; управление на налягането; проактивно локализиране на скрити течове; оптимизиране зонирването на мрежата; подмяна на спирателни кранове и улични водопроводи и СВО; реконструкция на резервоари, помпени станции, други обекти; поддръжка и развитие на ГИС; изграждане на хидравлични модели на мрежата и др.* **При** все това В и К операторът не е посочил в текстовата част на бизнес плана конкретни мероприятия и проекти, свързани с оптимизиране на реалните загуби на вода.

Мерките за търговски загуби ще бъдат разгледани в раздел 4.1 Ниво на потребление на В и К услуги.

Заклучения и указания

3.7.1. За удължения период 2014-2015 г. е планирано минимално намаление на нивата на **Неносеща приходи вода Q9** в размер на 17 хил.м³ (намаление от 0,3%) спрямо данните от 2013 г. Същевременно за периода 2009-2013 г. е постигнато общо намаление на Q9 в размер на 1 692 хил.м³ (намаление от 22,43%).

3.7.2. При липсата на измерване на водоизточници, представените данни за вход ВС и неносеща приходи вода са недостовърни. В и К операторът следва да даде обосновка относно констатираната разлика между данните за параметър „Подадена вода на вход ВС“ и докладваните данни за водни количества към МОСВ, на база на които се определя такса водовземане.

3.8. Аварии на водоснабдителната система

Данни за аварии по довеждащите водопроводи

Посочената информация в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ е, както следва:

ВС	Параметър		Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Помпена"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	921	788	986	1 067	913	950	980
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	867	867	867	867	867	867	867
	Годишно постигнато ниво			1,062	0,909	1,137	1,231	1,053	1,096	1,130
ВС "Гравитачна"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	4	2	6	3	7	7	8
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	16	16	16	16	16	16	16
	Годишно постигнато ниво			0,250	0,125	0,375	0,188	0,438	0,438	0,500
ОБЩО	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	925	790	992	1 070	920	957	988
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	883	883	883	883	883	883	883
	Годишно постигнато ниво			1,048	0,895	1,123	1,212	1,042	1,084	1,119
	ефект брой аварии				-135	202	78	-150	37	31

Наблюдава се тенденция на увеличение на броя аварии за ВС „Помпена“ за периода 2010-2012 г., през 2013 г. се отчита намаление спрямо 2012 г., въпреки това за прогнозния период е заложена тенденцията на увеличение, като за 2015 г. се предвижда ниво от 1,130 за ВС „Помпена“. Липсва ясно изразена тенденция за 2009-2013 г. за ВС „Гравитачна“, за 2015 г. се прогнозира нито от 1,119.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени районите с увеличен брой аварии по довеждащите водопроводи.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че населените места с дял на аварията по довеждащите водопроводи над 2% от общия брой аварии по довеждащите водопроводи за ВС „Помпена“ (за ВС „Гравитачна“ за 2012 г. не са посочени данни в годишните отчетни доклади) за съответната година, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по довежд. в-ди	Дължина на довежд. в-ди	бр. аварии по довежд. в-ди./дължина на довежд. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	Аварии по довежд. в-ди	Дължина на довежд. в-ди	бр. аварии по довежд. в-ди./дължина на довежд. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
Хасково	75	104,385	0,718	7,03	47	104,385	0,450	5,15	намаление
Ивайловград	20	25,587	0,782	1,87	25	25,587	0,977	2,74	увеличение
Белополяне	31	12,365	2,507	2,91	31	12,365	2,507	3,40	без промяна
Плевун	22	4	5,5	2,06	16	4	4	1,75	намаление
Тополово	21	2,361	8,895	1,97	19	2,361	8,047	2,08	намаление
Константиново	32	9,038	3,541	3,00	35	9,038	3,873	3,83	увеличение
Свиленград	17	18,231	0,932	1,59	29	18,231	1,591	3,18	увеличение
Пъстрогор	16	6,152	2,601	1,50	24	6,152	3,901	2,63	увеличение
Българин	29	4,742	6,116	2,72	16	4,742	3,374	1,75	намаление
Върбово	52	7,822	6,648	4,87	51	7,822	6,520	5,59	намаление
Доситеево	20	5,7	3,509	1,87	22	5,7	3,860	2,41	увеличение
Надежден	49	3,135	15,630	4,59	16	3,135	5,104	1,75	намаление
Поляново	20	5,253	3,807	1,87	24	5,253	4,569	2,63	увеличение
Общо за изброените	404	208,771	1,935	37,86	355	208,771	1,700	38,88	намаление
Общо	1067	866,992	1,231	100,00	913	866,992	1,053	100,00	намаление

От таблицата е видно следното:

- За следните населени места: с. Константиново, гр. Свиленград, гр. Ивайловград, с. Пъстрогор, с. Поляново, и с. Доситеево, се констатира увеличение на броя аварии, което

рефлектира и в увеличение на дела на аварии в посочените населени места спрямо общия брой аварии за всички населени места;

- За следните населени места: с. Надежден, с. Тополово, с. Плевун, с. Българин и с. Върбово, въпреки че се констатира намаление на броя аварии, делът на същите продължава да е много висок спрямо общия брой аварии за всички населени места.

Данни за аварии по разпределителните водопроводи

Посочената информация в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ е, както следва:

ВС	Параметър		Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Помпена"	5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 616	1 336	1 601	1 708	1 889	2 010	2 100
	5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309
	Годишно постигнато ниво			1,235	1,021	1,223	1,305	1,443	1,536	1,604
ВС "Гравитачна"	5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	24	27	13	19	15	24	25
	5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	19	19	19	19	19	19	19
	Годишно постигнато ниво			1,263	1,421	0,684	1,000	0,789	1,263	1,316
ОБЩО	5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	1 640	1 363	1 614	1 727	1 904	2 034	2 125
	5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328
	Годишно постигнато ниво			1,235	1,026	1,215	1,300	1,434	1,532	1,600
	ефект брой аварии				-277	251	113	177	130	91

Данните показват много високо ниво на аварийност по разпределителни водопроводи, както за ВС „Помпена“, така и за ВС „Гравитачна“. За ВС „Помпена“ за периода се отчита тенденция на увеличение на аварията за 2010-2013 г. и се прогнозира увеличението да продължи за периода 2014-2015 г., като през 2015 г. се предвижда ниво от 1,604. За отчетния период не се наблюдава ясно изразена тенденция за ВС „Гравитачна“, при все това през 2013 г. е отчетено намаление на броя аварии спрямо 2012 г., но през 2014-2015 г. се прогнозира увеличение и ниво от 1,316.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че населените места с дял на аварията по разпределителните водопроводи над 1% от общия брой аварии по разпределителните водопроводи за цялата мрежа, и имат коефициент „брой аварии към дължина на мрежа“ над общия за ВС „Помпена“ (за ВС „Гравитачна“ за 2012 г. не са посочени данни в годишните отчетни доклади), за съответната година, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по разпр. в-ди	Дължина на разпр. в-ди	бр. аварии по разпр. в-ди./дължина на разпр. в-ди	Дял на аварии на разпр. в-ди	Аварии по разпр. в-ди	Дължина на разпр. в-ди	бр. аварии по разпр. в-ди./дължина на разпр. в-ди	Дял на аварии на разпр. в-ди	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
Хасково	465	201,485	2,308	27,22	482	201,485	2,392	25,52	увеличение
Въгларово	27	6,21	4,348	1,58	22	6,21	3,543	1,16	намаление
Клокотница	18	10,94	1,645	1,05	11	10,94	1,005	0,58	намаление
Стамболийски	30	10,965	2,736	1,76	29	10,965	2,645	1,54	намаление
Динево	30	10,904	2,751	1,76	30	10,904	2,751	1,59	без промяна
Тракиец	24	12,777	1,878	1,41	18	12,777	1,409	0,95	намаление
Узунджово	22	22,974	0,958	1,29	33	22,974	1,436	1,75	увеличение
Ивайловград	66	14,569	4,530	3,86	80	14,569	5,491	4,24	увеличение
Любимец	50	43,113	1,160	2,93	33	43,113	0,765	1,75	намаление
Георги Добрево	20	5,56	3,597	1,17	27	5,56	4,856	1,43	увеличение
Бориславци	18	3,98	4,523	1,05	28	3,98	7,035	1,48	увеличение

Минерални бани	26	16,18	1,607	1,52	24	16,18	1,483	1,27	намаление
Сусам	18	8,034	2,240	1,05	9	8,034	1,120	0,48	намаление
Симеоновград	47	74,486	0,631	2,75	43	74,486	0,577	2,28	намаление
Свиленград	63	61,139	1,030	3,69	65	61,139	1,063	3,44	увеличение
Иваново	20	14,454	1,384	1,17	18	14,454	1,245	0,95	намаление
Изворово	27	15,183	1,778	1,58	46	15,183	3,030	2,44	увеличение
Общо за избраните	971	532,953	1,822	56,85	998	532,953	1,873	52,83	увеличение
Общо	1708	1307,931	1,306	100,00	1889	1296,778	1,457	100,00	увеличение

От таблицата се вижда следното:

- С увеличение на броя аварии, както и увеличение на дела на аварии спрямо общия брой, се отбелязва гр. Хасково, гр. Ивайловград, с. Георги Добрево, с. Бориславци и с. Изворово;
- За населени места: с. Вългарово, с. Клокотница, с. Стамболийски, с. Тракиец, Минерални бани, с. Сусам и с. Иваново, въпреки че се констатира намаление на броя аварии, делът на същите продължава да е много висок спрямо общия брой за всички населени места.
- Данните в бизнес плана за 2012 г. и 2013 г. относно дължина на разпределителната мрежа на ВС „Помпена“ не съответстват на данните в регулярните отчети.

Данни за аварии на СВО

Посочените данни в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ са, както следва:

ВС	Параметър		Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Помпена"	5.5	Брой аварии на СВО	бр.	1 060	949	902	957	957	980	995
	5.6	Общ брой СВО в обслужавния от оператора регион	бр.	44 785	67 115	67 542	67 656	67 729	67 756	67 806
	Годишно постигнато ниво			0,024	0,014	0,013	0,014	0,014	0,014	0,015
ВС "Гравитачна "	5.5	Брой аварии на СВО	бр.	8	9	13	13	12	24	27
	5.6	Общ брой СВО в обслужавния от оператора регион	км.	868	903	904	904	906	904	904
	Годишно постигнато ниво			0,009	0,010	0,014	0,014	0,013	0,027	0,030
ОБЩО	5.5	Брой аварии на СВО	бр.	1 068	958	915	970	969	1 004	1 022
	5.6	Общ брой СВО в обслужавния от оператора регион	км.	45 653	68 018	68 446	68 560	68 635	68 660	68 710
	Годишно постигнато ниво			0,023	0,014	0,013	0,014	0,014	0,015	0,015
	ефект брой аварии				-110	-43	55	-1	35	18

Постигнатото и прогнозирано ниво за брой аварии на сградни водопроводни отклонения е по-ниско от дългосрочното ниво за Показател 5в „Съотношение на годишния брой аварии по СВО спрямо общия брой СВО“.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че населените места с дял на аварията по довеждащите водопроводи над 4% от общия брой аварията по довеждащите водопроводи за ВС „Помпена“ (за ВС „Гравитачна“ за 2012 г. не са посочени данни в годишните отчетни доклади) за съответната година, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии на СВО, бр.	СВО, бр.	бр. аварии на СВО/ бр. СВО	Дял на аварии по СВО	Аварии на СВО, бр.	СВО, бр.	бр. аварии на СВО/ бр. СВО	Дял на аварии по СВО	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
Хасково	259	21388	0,012	27,06	248	21757	0,011	25,91	намаление
Ивайловград	64	1301	0,049	6,69	54	1303	0,041	5,64	намаление

Любимец	40	2563	0,016	4,18	44	2565	0,017	4,60	увеличение
Симеоновград	128	2150	0,060	13,38	100	2151	0,046	10,45	намаление
Харманли	75	5119	0,016	7,84	73	5125	0,014	7,63	намаление
	566	32521	0,018	59,14	519	32901	0,016	54,23	намаление
Общо	957	67656	0,0145	100,00	957	67729	0,014	100,00	без промяна

От таблицата е видно следното:

- За гр. Любимец се отчита увеличение на броя аварии на СВО, както и увеличение на дела на аварии спрямо общия брой СВО, за 2013 г. спрямо 2012 г.;
- За гр. Ивайловград, гр. Симеоновград и гр. Харманли, въпреки отчетеното намаление на брой аварии на СВО за 2013 г. спрямо 2012 г., делът на същите продължава да е много висок спрямо общия брой СВО за всички населени места.

Данни за аварии на ПС

Посочената информация в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., за ВС „Помпена“ е, както следва:

ВС	Параметър		Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Помпена"	5.7	Брой аварии на ПС	бр.	13	29	41	38	55	58	60
	5.8	Общ брой помпени станции	бр.	116	116	116	116	116	116	116
	Годишно постигнато ниво			0,112	0,250	0,353	0,328	0,474	0,500	0,517
	ефект брой аварии				16	12	-3	17	3	2

Нивото на аварии на ПС е по – ниско от дългосрочното ниво за показател Показател 5г „Съотношение на годишния брой в помпени станции спрямо общия брой помпени станции“ от 1,00.

В текстовата част на бизнес плана се посочва, че с най – висок относителен дял са етернитовите тръби, което е причина за високият брой аварии.

В Справка № 10.1 „Инвестиционна програма за услугата доставяне вода на потребителите“ са предвидени инвестиции за спирателни кранове, възвратни клапи, регулатори за налягане, удароубиватели, СВО, реконструкция на част от довеждащата и разпределителната мрежа за периода 2014-2015 г.

В Справка № 6 „Ремонтна програма“ за ВС „Помпена“ не са посочени разходи за аварийен ремонт за 2013 г. за всички години в Справки № 6 „Ремонтна програма“, както и не са посочени разходи за проверка на водомери за ВС „Помпена“ за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., само брой на проверените водомери.

Видно от данните в Справка № 6 „Ремонтна програма“ за ВС „Помпена“ В и К операторът планира дейности за 2014-2015 г., имащи характер на инвестиционни проекти включително: основни ремонти и подмяна водопроводи и елементи на водопроводната мрежа. Същите следва да бъдат изключени от ремонтната програма и да се включат в инвестиционната програма на дружеството.

Заклучения и указания

3.8.1. В и К операторът прогнозира значително увеличение на честотата и гъстотата на аварията по всички показатели – довеждащи и разпределителни водопроводи, сградни водопроводни отклонения и помпени станции за 2014-2015 г.

В бизнес плана не е представен анализ на критичните и приоритетни райони/населени места, респективно планирани и реализирани конкретни мерки и програми за намаление на аварията в тях.

Анализа на отчетните данни за 2012-2013 г. извежда гр. Хасково с най-голям дял от общите аварии както на довеждащи, така и на разпределителни водопроводи, и на СВО.

3.8.2. Да се посочат конкретни проекти и дейности за намаляване на честотата и гъстотата на аварията по довеждащи и разпределителни водопроводи в населените места, за които се отчитат значително по-високи стойности от средните за дружеството.

3.8.3. Да се прецени разходите за текущ и аварийен ремонт в Справка № 6 „Ремонтна програма“ за ВС „Помпена“ като се отчитат само ремонтни дейности, а дейностите имащи характер на инвестиционни проекти (основни ремонти, подмяна на водопроводи и елементи на В и К мрежата) следва да бъдат включени в Инвестиционната програма.

3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Докладваните параметри за обектите по водоснабдителните мрежи за ВС „Помпена“ и ВС „Гравитачна“ в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., са, както следва:

ВС	Параметър		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Помпена"	11.17	ВПС с местна автоматика	116	116	116	116	116	116	116
	11.18	Общ брой ВПС	116	116	116	116	116	116	116
	Годишно постигнато ниво		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	11.19	ВС с изградени АСУВ	16	16	19	17	18	18	18
	11.20	Общ брой ВС	93	93	93	93	93	93	93
	Годишно постигнато ниво		0,172	0,172	0,204	0,183	0,194	0,194	0,194
	11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	5	5	6	7	7	7	8
	11.22	Общ брой елементи на ВС	8	8	8	8	8	8	8
	Годишно постигнато ниво		0,625	0,625	0,750	0,875	0,875	0,875	1,000
ВС "Гравитачна"	11.17	ВПС с местна автоматика	0	0	0	0	0	0	0
	11.18	Общ брой ВПС	0	0	0	0	0	0	0
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	11.19	ВС с изградени АСУВ	0	0	0	0	0	0	0
	11.20	Общ брой ВС	9	9	9	9	9	9	9
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	0	0	0	0	0	0	0
	11.22	Общ брой елементи на ВС	4	4	4	4	4	4	4
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Според така представените данни всички водоснабдителни помпени станции (ВПС) – 116 бр., експлоатирани от В и К оператора, са с изградена местна автоматика.

По отношение на показател 11л „Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой елементи на ВС“ за ВС „Помпена“ е отчетено ниво от 0,875 за 2013 г. и прогнозно от 1,00 за 2015 г. Същевременно следва да се отбележи, че докладваните данни за параметър „Общ брой елементи на ВС“ са нереално ниски, например за 2013 г. са докладвани 8 бр. елементи на ВС.

В тази връзка, следва да се отбележи, че съгласно т. 25.12. от Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г – за „елемент на ВС“ се приемат водоснабдителни обекти като пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), водоснабдителни помпени станции (ВПС), хлораторни станции (ХС), резервоари, помпено-хидрофорни уредби (ПХУ). За „елемент на ВС, обхванат с АСУВ“ се приемат само тези обекти, които са изцяло автоматизирани.

Заклучения и указания

3.9.1. Да се разяснят и/или коригират несъответствия на данните в Справка № 4 за

отчетените и прогнозни данни относно *общ брой елементи на ВС*, при спазване на т.25.12. от Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.

3.10. Ниво на покритие с канализационни услуги

Докладваните данни за ниво на покритие с канализационни услуги в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., са, както следва:

№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.1	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	142 100	142 100	142 100	129 305	128 722	128 722	128 722
7.2	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	197 482	193 983	193 983	175 216	175 216	164 000	163 000
Годишно постигнато ниво		0,720	0,733	0,733	0,738	0,735	0,785	0,790
15.3	Брой на персонала, осигуряващ канализационни услуги	8	7	7	7	7	7	7
15.4	Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги	36 490	70 714	70 752	74 961	75 193	75 030	75 061
Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Данните относно брой потребители, ползващи канализационни услуги, за 2009 г. не са консистентни с данните за останалите години. В и К операторът отчита увеличение на потребителите за периода 2010-2013 г., същевременно се прогнозира намаление за 2014-2015 г., спрямо 2013 г. относно брой потребители, ползващо канализационни услуги за 2013 г.

3.11. Качество на отпадъчни води

На територията, обслужвана от В и К оператора, има изградена канализационна мрежа в следните градове: Хасково, Харманли, Свиленград, Ивайловград, Любимец и Симеоновград.

Посочени са данни в Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“ за разрешителни за заустване на отпадъчните води от всички населени места, с изградена канализационна мрежа.

В и К операторът експлоатира една пречиствателна станция за отпадни води - ПСОВ гр.Хасково от ноември 2011г.

В Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., за ВС „Помпена“ са посочени следните данни за проби за качество на отпадъчните води:

№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	0	2	4	9	19	31	31
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	12	13	12	9	19	31	31
Годишно постигнато ниво		0,000	0,154	0,333	1,000	1,000	1,000	1,000

В и К операторът отчита и прогнозира за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. ниво от 1,000 за Показател 8а „Брой проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби“, като се достига дългосрочното целево ниво на показателя от 1,00, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

Същевременно, данните за проектния капацитет на ПСОВ, както и за количеството на

пречистените отпадъчни води, посочени в Справка № 4, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., са, както следва:

№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.3	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м3	-	-	3 479 709	9 796 400	9 787 728	10 592 607	10 593 200
8.4	Проектен капацитет на ПСОВ, м3	-	-	10 852 545	10 852 545	10 852 545	10 852 545	10 852 545
		-	-	0,321	0,903	0,902	0,976	0,976

Видно от данните в таблицата, В и К операторът отчита намаление на годишното количество отпадъчни води за 2013 г. спрямо 2011-2012 г., но прогнозира увеличение за 2014-2015 г., като прогнозното ниво от 0,976 за 2015 г. е по-високо от дългосрочното ниво от 0,850, заложено в Наредбата.

В и К операторът е посочил в текстовата част на бизнес плана, че до края на 2015 г. се очаква да бъдат въведени в експлоатация 4 бр. пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) и една канализационна помпена станция. Спрямо информацията в Справка № 10.4 „Водоснабдителни и канализационни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС“ до края на 2015 г. се предвижда въвеждане в експлоатация на ПСОВ, гр. Свиленград и модулна ПСОВ, с. Бориславци, община Маджарово; в процес на изграждане са ПСОВ, гр. Любимец и гр. Харманли; ПСОВ гр. Ивайловград е на етап прединвестиционни проучвания.

Заклучения и указания

3.11.1. При изготвянето на прогнози в Справка № 4, не са отразени инвестиционните намерения за изграждане на нови ПСОВ.

3.12. Аварии по канализационната мрежа

Докладваните данни за аварии на канализационна мрежа и СКО в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ за ВС „Помпена“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., са, както следва:

№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.1.	Брой аварии на СКО	20	27	33	10	13	14	15
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	8 960	9 082	9 139	9 193	9 241	9 260	9 303
	Годишно постигнато ниво	0,002	0,003	0,004	0,001	0,001	0,002	0,002
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	38	12	25	16	17	18	19
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	208	208	208	208	208	208	208
	Годишно постигнато ниво	0,183	0,058	0,120	0,077	0,082	0,087	0,091

От представените данни е видно следното:

- В и К операторът отчита за 2012 г. – 2013 г. намаление на броя аварии на СКО, като за периода 2014-2015 г. прогнозира увеличение с по една авария на година;
- В и К операторът не отчита ясно изразена тенденция по отношение на броя аварии на канализационната мрежа за периода 2009-2013 г., за периода 2014-2015 г. се прогнозира увеличение с по една авария на година спрямо 2013 г.;
- В резултат В и К операторът отчита за Показател 9б „Брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа“ за 2013 г., ниво от 0,082 и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,091, спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,01, заложено Наредбата.

3.13. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), задължаваща оператора в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда.

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на община разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда, и в рамките на тази програма следва да се включат мерките за оползотворяване на утайките от ПСОВ.

Утайки, образувани в ПСОВ, гр. Хасково

Спрямо текстовата част на бизнес плана в раздел **3.6. План за управление на отпадъците**, е посочено, че има утвърдена от РИОСВ, програма за управление на дейностите, свързани с образуването и третирането на отпадъците от ПСОВ, гр.Хасково, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. Посочената програма не е приложена към бизнес плана, при все това е посочено, че „*обезводнените и стабилизирани утайки (последното се удостоверява с протокол от акредитирана лаборатория) ще се извозват на ДТБО, с.Гарваново. При съотношение утайки към пръст - 1:1, те ще бъдат използвани за запръстяване на депото, съгласно изготвения проект за експлоатацията му. За целта е издадено разрешително N187/05.11.2012 г. за депониране на неопасни производствени отпадъци (код. 19 08 05-утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места), от Община Хасково и е сключен договор за условията по депонирането*“.

Следва да се отбележи, че в текстовата част на бизнес плана „В и К“ ЕООД, гр. Хасково не е представило данни за обема утайки, образувани при пречистването на отпадъчните води от ПСОВ, както и информация относно начина им на обработка и съхранение.

Заклучения и указания

3.13.1. В и К операторът следва да представил данни за обема утайки образувани при пречистването на отпадъчните води, за експлоатираните от дружеството ПСОВ, както и информация относно начина им на обработка и съхранение.

3.13.2. В бизнес плана е посочено, че обезводнените и стабилизирани утайки ще се извозват на депо, което е в противоречие с поставения в чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда приоритетен ред, съгласно който се предвижда обезвреждане само в случаите, в които рециклирането или оползотворяването е технически или икономически невъзможно.

3.14. Потребление на електрическа енергия

Отчетни и прогнозни данни за потребление

„В и К“ ЕООД, гр. Хасково се нарежда на осмо място по потребление на електроенергия, с годишно потребление от **32,1 ГВтч** за 2012 г. Съгласно извършеният сравнителен анализ на В и К операторите през 2014 г., потреблението на този В и К оператор заема около 5,2%.

Данните представени в бизнес плана относно потребление на електрическа енергия за ВС „Помпена“ – по услуги и типове напрежение, представени в Справки № 9 „Разход на електрическа енергия“ са, както следва:

Система и услуга	Напрежение	кВтч						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Помпена",	Средно	16 215 288	15 884 391	17 883 140	18 874 564	18 989 816	19 595 739	20 189 123

Доставяне на питейна вода, кВтч	Ниско	14 744 129	12 904 152	12 027 078	11 124 177	10 454 185	12 100 680	12 208 680
ВС "Помпена" , Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Средно	54 000	104 742	59 871	61 523	34 577	56 650	56 650
	Ниско	7 508	7 265	8 690	8 522	0	0	0
ВС "Помпена", Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	0	0	353 115	2 039 139	2 390 027	2 521 575	4 147 864
ОБЩО кВтч		31 020 925	28 900 550	30 331 894	32 107 925	31 868 605	34 274 644	36 602 317
<i>ОБЩО кВтч, разлика по години</i>			-2 120 375	1 431 344	1 776 031	-239 320	2 406 039	2 327 673

Следва да се отбележи, че така докладваните данни в Справки № 9 „Разход на електрическа енергия” не съответстват на данните в Годишните отчетни доклади за 2011 г. и 2012 г. – за услугата „пречистване на отпадъчни води“. В и К операторът следва да разясни констатираните разлики.

Средногодишният темп на потребление за периодите 2009-2012 г. и 2013-2015 г. е представен в следващата таблица:

Система и услуга	Напрежение	2009-2012: средно-годишно		2013-2015: средно-годишно	
		кВтч	Дял	кВтч	Дял
ВС "Помпена", Доставка на питейна вода, кВтч	Средно	17 214 346	56,27	19 591 559	57,20
	Ниско	12 699 884	41,52	11 587 848	33,83
ВС "Помпена", Отвеждане на отпадъчни води, кВтч	Ниско	70 034	0,23	49 292	0,14
		7 996	0,03	0	0,00
ВС "Помпена", Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	598 064	1,96	3 019 822	8,82
ОБЩО кВтч		30 590 324	100,00	34 248 522	100,00

Вижда се, че за осигуряването на услугите по доставка на питейна вода, средно за периода 2009-2012 г., се използват 97,8% от общото потребление, а за периода 2013-2015 г. се прогнозира дял от 91,0%. Същевременно дялът на ел. енергията за нуждите на ПСОВ нараства от 2,0% до 8,82% за прогнозния период. За услугата отвеждане на отпадъчни води за ВС „Помпена“, средно за периода 2009-2012 г., се използва минимален дял от 0,26%, като се прогнозира, че за периода 2013-2015 г. ще намалее на 0,14%.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за ВС „Помпена“ за услугата „Доставяне на питейна вода“

В Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“ за ВС „Помпена“, съгласно коригиран бизнес план с вх. № В-17-16-8/24.06.2014 г., са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

ВС "Помпена", Доставка на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	3 781 795	3 532 095	4 060 546	4 347 808	18 989 816	19 595 739	20 189 123
	Дневна	6 851 908	6 773 099	7 573 636	7 977 963			
	Нощна	5 581 585	5 579 197	6 248 958	6 548 793			
	ОБЩО	16 215 288	15 884 391	17 883 140	18 874 564	18 989 816	19 595 739	20 189 123
Ниско	Върхова	1 912 712	1 463 553	1 222 205	917 095	704 785	1 186 008	1 194 008
	Дневна	6 529 523	5 962 496	5 615 068	5 310 596	4 989 702	5 772 110	5 812 110
	Нощна	5 673 722	5 156 979	4 892 621	4 614 144	4 529 365	4 895 808	4 953 808
	Една скала	628 172	321 124	297 184	282 342	230 333	246 754	248 754

	ОБЩО	14 744 129	12 904 152	12 027 078	11 124 177	10 454 185	12 100 680	12 208 680
ОБЩО кВтч		30 959 417	28 788 543	29 910 218	29 998 741	29 444 001	31 696 419	32 397 803
Подадена вода на вход ВС, м ³		13 748 664	13 029 902	12 526 484	11 664 696	11 595 250	11 585 000	11 575 390
Фактурирана вода, м ³		6 268 755	6 136 542	6 087 709	5 843 442	5 812 959	5 812 000	5 810 000
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		2,2518	2,2094	2,3878	2,5718	2,6537	2,7598	2,8419
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		4,9387	4,6913	4,9132	5,1337	5,1414	5,4649	5,6052
Общ разход, хил.лв.		3 666,15	3 420,96	3 636,52	4 004,07	4 024,90	4 242,50	4 575,45

В и К операторът отчита за целия период 2009-2013 г. тенденция на оптимизиране на потреблението на ел. енергия ниско напрежение, но се отчита увеличение на потреблението на ел. енергия средно напрежение. При все това, данните показват, че за периода 2010-2012 г., се реализира увеличение на общото потребление на електроенергия, което противоречи на отчетеното намаление на подадената вода на вход ВС за същия период. Констатира се увеличение на специфичния разход на електроенергия кВтч/м³ подадена и фактурирана вода за 2010-2013 г., поради намалението на количеството подадена и фактурирана вода за същия период.

„В и К“ ЕООД, гр. Хасково отчита най-високото ниво на специфичен разход кВтч/м³ - вода на вход ВС от всички В и К оператори в България.

За 2014 – 2015 г. не само, че не се планира оптимизиране на потреблението на ел. енергия средно и ниско напрежение, въпреки отчетеното намаление за 2013 г. ниско напрежение, а напротив – В и К операторът прогнозира тенденцията на увеличение на потреблението на ел. енергия средно и ниско напрежение спрямо 2013 г., въпреки прогнозираното намаление на количествата вода на вход ВС и на фактурираните количества. Тази прогноза рефлектира в увеличение на специфичния разход на електрическа енергия кВтч/м³ вода на вход ВС, съответно фактурирана вода.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за ВС „Помпена“ за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“

В Справка № 9.2 „Разход на електрическа енергия за услугата отвеждане на отпадъчни води“ за ВС „Помпена“, съгласно коригиран бизнес план с вх. № В-17-16-8/24.06.2014 г., са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

ВС "Помпена", Отвеждане на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	6 000	12 324	6 291	7 244	34 577	56 650	56 650
	Дневна	15 000	28 071	7 968	13 024			
	Нощна	33 000	64 347	45 612	41 255			
	ОБЩО	54 000	104 742	59 871	61 523	34 577	56 650	56 650
Ниско	Върхова	0	0	0	0	0	0	0
	Дневна	0	0	0	0	0	0	0
	Нощна	0	0	0	0	0	0	0
	Една скала	7 508	7 265	8 690	8 522	0	0	0
	ОБЩО	7 508	7 265	8 690	8 522	0	0	0
ОБЩО кВтч		61 508	112 007	68 561	70 045	34 577	56 650	56 650
Фактурирана вода, м ³		4 968 000	4 666 000	4 741 000	4 555 745	4 469 000	4 476 000	4 478 000
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,0124	0,0240	0,0145	0,0154	0,0077	0,0127	0,0127
Общ разход, хил.лв.		5,52	9,89	6,69	9,67	6,82	8,61	9,31

Данните относно потребеното количество електроенергия за 2010 г., не са консистентни с данните за останалите години. Отчита се рязко увеличение за 2010 г. спрямо 2009 г., отново рязко намаление за 2011-2013 г., Относно специфичния разход на електроенергия кВтч/м³ фактурирана вода – не се отчита ясно изразена тенденция за периода 2009-2013 г. През 2014-2015 г. се отчита увеличение спрямо 2013 г., но намаление спрямо 2012 г.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за ВС „Помпена“ за услугата „Пречистване на отпадъчни води“

В Справка № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“ и Справка № 9.4.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води – средно напрежение“, коригирани с писмо вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., за ВС „Помпена“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

ВС "Помпена", Пречистване на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно	Върхова	-	-	88 560	517 761	2 390 027	2 521 575	4 147 864
	Дневна	-	-	150 021	866 061			
	Нощна	-	-	114 534	655 317			
	ОБЩО	-	-	353 115	2 039 139	2 390 027	2 521 575	4 147 864
ОБЩО кВтч		-	-	353 115	2 039 139	2 390 027	2 521 575	4 147 864
Фактурирана вода, м ³		-	-	3 479 709	9 796 400	9 787 728	10 592 607	10 593 200
Отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³		-	-	0	2 363 449	2 559 000	2 565 000	2 570 000
Специфичен разход кВтч/м ³ - пречистена вода		-	-	0,1015	0,2082	0,2442	0,2381	0,3916
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		-	-	-	0,8628	0,9340	0,9831	1,6140
Общ разход, хил.лв.		-	-	44,62	251,98	255,01	292,49	507,18

От така представените данни се отчита и прогнозира трайна тенденция на увеличение на общото потребление на електроенергия. Същата е тенденцията за отчетения и прогнозиран специфичен разход на ел. енергия кВтч/м³ пречистена и фактурирана вода. За периода 2011-2015 г. се отчита и прогнозира постоянно повишение на специфичен разход кВтч/м³ - пречистена вода в ПСОВ, като за 2015 г. се прогнозира ниво от 0,39 кВтч/м³ вода на вход ПСОВ, което е неприемливо.

Данните за разхода на електрическа енергия в **стойностно изражение**, докладвани в Справки № 9 „Разход на електрическа енергия“, не съответстват на данните за разхода на електрическа енергия за технологични нужди, докладвани в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“, както следва: за услугата „Доставяне на питейна вода“ – 2013г., 2014 г. и 2015 г. и за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за 2013 г. и 2015 г.

Следва да се отбележи, че разходът на ел. енергия в стойностно изражение за услугата доставяне на питейна вода не е пресметнат коректно за периода 01.08.2013 г.-31.12.2013 г., като при образуването на крайната цена са включени ед. цени за добавки - зелена енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, които отпадат като компоненти на мрежовите услуги от 01.08.2013 г.

В и К операторът не е представил коректно и данните за разхода на електроенергия средно напрежение за 2013 г. относно услугите „отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчни води“, посочвайки количества изразходвана ел. енергия средно напрежение по цени на свободния пазар за периода 01.01.2013 г.-31.07.2013 г., при условие, че дружеството има сключен договор за доставка на ел. енергия средно напрежение от 26.08.2013

Мерки за оптимизация

В Справка № 8 „Мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“, В и К операторът е посочил конкретни дейности, които предвижда да извърши само за периода 2014-2015 г. с цел подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, които включват изграждане на система СКАДА, преминаване от електроенергия ниско напрежение на средно напрежение за ПС Ивайловград и ПС Свиленград 2.

Същевременно в текстовата част на бизнес плана, точка 5.2. „Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“ – стр. 48, са посочени още мерки, които В и К операторът е предвижда с цел подобряване на енергийната ефективност, в това число: обследване и подмяна на помпени агрегати, въвеждане на софтверти за плавно пускане и спиране на помпени агрегати, въвеждане на честотно регулиране на ПА.

От данните за потреблението на електроенергия се вижда, че въпреки предвидените мерки за енергийна ефективност за периода 2014-2015 г., не се планира намаление на потреблението на електроенергия, като дори се предвижда увеличение спрямо 2013 г. за всички услуги и за двете водоснабдителни системи .

Либерализиране на пазара на електроенергия на средно напрежение

Считано от 01.08.2013 г. се либерализира пазара за електроенергия средно напрежение. Към тази дата В и К операторите би следвало да са провели тръжни процедури за избор на търговец – доставчик на средно напрежение. Видно от предходните таблици, дружеството ползва електрическа енергия средно напрежение и за трите услуги.

В текстовата част на бизнес плана не е разяснено дали след 01.08.2013 г. „В и К“ ЕООД, гр. Хасково е излязло на свободния пазар за закупуване на ел. енергия средно напрежение. Съгласно отчетните данни за 2013 г., В и К операторът е сключил договор за доставка на ел.енергия средно напрежение на 26.08.2013 г. за срок от календарна година.

От представените от В и К оператора справки за разхода и цената на ел. енергия средно напрежение се установява следното:

71,80 лв./МВтч – средна цена, по която е закупувана ел. енергия средно напрежение, за периода от 01.08.2013 г. до 31.12.2013 г.;

74,82 лв./МВтч – средна прогнозна цена, по която ще бъде закупувана ел. енергия средно напрежение за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.

Заклучения и указания

3.14.1. *За периода 2010-2012 г., се реализира увеличение на общото потребление на електроенергия, което противоречи на отчетеното намаление на подадената вода на вход ВС за същия период. Констатира се увеличение на специфичния разход на електроенергия кВтч/м3 подадена и фактурирана вода за 2010-2013 г., поради намалението на количеството подадена и фактурирана вода за същия период. „В и К“ ЕООД, гр. Хасково отчита най-високото ниво на специфичен разход кВтч/м3 - вода на вход ВС от всички В и К оператори в България. За периода 2014-2015 г. се прогнозира допълнително увеличение, което не е обосновано.*

3.14.2. *Да се представи обосновка за предвиденото увеличение на потреблението на електрическа енергия за услугата „Доставяне на питейна вода“ през периода 2014-2015 г.*

3.14.3. *Отчетените данни относно потребена електроенергия за 2010 г. и 2013 г. за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, не са консистентни с данните за останалите години. В и К операторът следва да разясни докладваните данни.*

3.14.4. *Данните за разхода на електрическа енергия в стойностно изражение, докладвани*

в Справки № 9 „Разход на електрическа енергия“, не съответстват на данните за разхода на електрическа енергия за технологични нужди, докладвани в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“, както следва: за услугата „Доставяне на питейна вода“ – 2013г., 2014 г. и 2015 г. и за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за 2013 г. и 2015 г.

3.15. Персонал

Представената информация в бизнес плана за броя служители на „В и К“ ЕООД, гр. Хасково в Справки № 4, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., и Справки № 18, съгласно коригиран бизнес план с вх. № В-17-16-8/24.06.2014 г., е обобщена в следната таблица:

Водоснабдителна система	Ед. мярка	Справка 4, показател 12.6 Обща численост на персонала							Средно списъчен брой лица по трудов договор по Приложение 3, Справка № 18, приложена към БП						
		2009г.	2010г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
ВС "Помпена"	бр.	497	503	532	526	489	484	483	497	503	532	526	489	484	483
ВС "Гравитачна"	бр.	5	4	4	3	3	3	3	5	4	4	3	4	4	4
ОБЩО	бр.	502	507	536	529	492	487	486	502	507	536	529	493	488	487
Разлика	бр.	0	0	0	0	-1	-1	-1							

Констатира се разлика между броя служители, представен в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ и Справки № 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“ за 2013-2015 г..

За ВС „Помпена“ се докладва за 2013 г. и се прогнозира за 2014-2015 г. ниво:

- **0,004** за показател 15а „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“, спрямо дългосрочно ниво **0,002**;
- **0,000** за показател 15б „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационни услуги, спрямо общия брой потребители, ползващи канализационни услуги“, спрямо дългосрочно ниво **0,005**.

За ВС „Гравитачна“ се докладва за 2013 г. и се прогнозира за 2014-2015 г. ниво:

- **0,003** за показател 15а „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“, спрямо дългосрочно ниво **0,002**.

Заклучения и указания

3.15.1. Констатира се разлика между данните в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ и Справки № 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“ за 2013-2015 г.

3.15.2. В и К операторът следва да представи план с възможности за оптимизиране на персонала в услугата „Доставяне вода на потребителите“, във връзка с отчетените значителни стойности по показател 15а „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“, по които се отчита за 2013 г. нито от 0,004 за ВС „Помпена“, и 0,003 за ВС „Гравитачна“ спрямо дългосрочно ниво 0,002.

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

В таблиците по-долу е обобщена представената с писмо вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г. от В и К оператора коригирана информация за потреблението на доставена вода на потребителите по водоснабдителни системи, на отведените и пречистените отпадъчни води за отчетния и прогнозният период.

Доставяне на вода на потребителите – ВС Помпена

ВС Помпена		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	4 838	4 780	4 993	4 718	4 678	4 695	4 696
	обществени и търговски	хил. м ³	1 150	1 102	848	901	911	894	891
	стопански	хил. м ³	281	255	247	247	224	223	222
Общо фактурирани водни количества			6 269	6 137	6 088	6 088	5 813	5 812	5 810

От данните в таблицата е видно, че фактурираните количества на битови потребители формират средно около **79,5%** от общите фактурирани количества. Постигнатият ефект през годините за ВС Помпена е, както следва:

ВС Помпена - Ефект		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³		-58	213	-275	-40	17	1
	обществени и търговски	хил. м ³		-48	-254	53	10	-17	-3
	стопански	хил. м ³		-26	-8	0	-23	-1	-1
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				-132	-49	-223	-52	-1	-2

За ВС Помпена през периода 2009-2013 г. се наблюдава тенденция за намаляване на фактурираните водни количества, като най-голямо намаление е отчетено през 2012 г. спрямо 2011 г. Фактурираните водни количества за 2014 -2015 г. са прогнозирани с леко намаление спрямо отчетените за 2013 г. количества.

Доставяне на вода на потребителите – ВС Гравитачна

ВС Гравитачна		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	69,2	87,2	78,2	85,4	83,7	83,6	83,6
	обществени и търговски	хил. м ³	3,2	3,4	3,7	4,0	4,8	4,5	4,5
	стопански	хил. м ³	2,2	2,4	2,6	2,8	3,4	3,2	3,2
Общо фактурирани водни количества			74,6	92,9	84,5	92,3	91,9	91,3	91,3

От данните в таблицата е видно, че фактурираните количества на битови потребители формират средно около **92,2%** от общите фактурирани количества. Постигнатият ефект през годините за ВС Гравитачна е, както следва:

ВС Гравитачна - Ефект		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³		18	-9	7	-2	0	0
	обществени и търговски	хил. м ³		0	0	0	1	0	0
	стопански	хил. м ³		0	0	0	1	0	0
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				18,4	-8,5	7,8	-0,4	-0,6	0,0

За ВС Гравитачна през периода 2009-2013 г. се наблюдава разнопосочна тенденция на фактурираните водни количества, като през 2010 г. спрямо 2009 г. е отчетено увеличение, последвано от спад през 2011 г. и отново увеличение през 2012 г. и спад през 2013 г. Фактурираните водни количества за 2014 г. са прогнозирани с лек спад спрямо предходната година, а за 2015 г. са запазени без промяна.

Общо за „В и К“ ЕООД, гр. Хасково

Доставяне на вода на потребителите	Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани количества - ВС Помпена	хил. м ³	6 269	6 137	6 088	6 088	5 813	5 812	5 810
Фактурирани количества - ВС Гравитачна	хил. м ³	75	93	85	92	92	91	91
Общо фактурирани водни количества	хил. м³	6 344	6 230	6 173	6 180	5 905	5 903	5 901
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ			-114	-57	8	-275	-2	-2

За периода 2009-2013 г. В и К операторът отчита данни за намаляващи количества фактурирана вода за ВС Помпена и увеличени количества за ВС Гравитачна.

За периода 2014 – 2015 г. се прогнозира леко намаление на фактурираните водни количества и за двете водоснабдителни системи.

Допълнителни данни, които следва да бъдат взети при анализа на данните за фактурирана питейна вода:

Данни за населението на обособената територия на „В и К“ ЕООД, гр. Хасково

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково под номер 46, включваща общини Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарево, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Харманли и 7 села в община Стамболово.

Съгласно данните от НСИ за население по области, общини, местоживееене и пол се показват следните тенденции за населението в общините, попадащи в обособената територия на В и К оператора:

№ по ред	Обособена територия "В и К" ЕООД, гр. Хасково	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. спрямо 2008 г.	
							хил.лв.	%
1	Хасково	97 078	96 499	95 729	93 305	92 788	-4 290	-4,4
2	Ивайловград	6 938	6 761	6 610	6 343	6 240	-698	-10,1
3	Любимец	10 512	10 400	10 273	10 087	9 964	-548	-5,2
4	Маджарево	1 842	1 800	1 859	1 832	1 772	-70	-3,8
5	Минерални бани	6 553	6 542	6 562	5 856	5 906	-647	-9,9
6	Свиленград	24 435	24 142	23 867	22 879	22 816	-1 619	-6,6
7	Симеоновград	9 464	9 371	9 200	8 679	8 560	-904	-9,6
8	Харманли	25 867	25 711	25 339	24 666	24 385	-1 482	-5,7
9	Стамболово (7 села)		2 031	2 002	1 983	1 949	1 949	-
	Общо	182 689	183 257	181 441	175 630	174 380	-8 309	-4,6

Вижда се, че се наблюдава негативна тенденция към ежегодно намаляване на броя жители в общините, като общото намаление през 2012 спрямо 2008 г. е в размер на 4,6%. Най-голямото намаление е отчетено в община Ивайловград (10,1%), а най-малко в Маджарево (3,8%).

Данните за намаляващ брой население до известна степен обосновават потенциално намаление на потреблението на В и К услуги в обособената територия на В и К оператора, но такава връзка може да се установи е само в случай, че операторът е

обхванал 100% от ползвателите на услуги като свои потребители (абонати), респективно отчита и фактурира редовно 100% от потребителите (абонатите). При наличието на търговски загуби на вода, или необхванато потребление на вода, промяната в броя на жителите на обособената територия не може да се използва като аргумент от страна на В и К оператора за намаляващо потребление без да са приложени в максимална степен мерки и усилия за намаляване на търговските загуби на вода.

Данни за търговски загуби – посочени дейности в бизнес плана

Дружеството посочва в текстовата част на бизнес плана, че една от основните дейности на дружеството е свързана с оптимизиране на търговските загуби. При все това **в бизнес плана не са посочени конкретни мерки и проекти за оптимизиране на търговските загуби, съгласно т. 36.1 от Указанията**, включително: *създаване на актуална база данни за водомерно стопанство; анализ на консумацията и коректно оразмеряване на тип и диаметър на приходните водомери; програма за монтаж/подмяна на приходни водомери; подобряване качеството и контрола при отчитане на потребителите; контрол на вътрешните процеси при пренос на данни; подобряване на събираемостта.*

По отношение на дейностите свързани с проверка на приходни водомери, докладваните данни в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, съгласно писмо с вх. № В-17-16-4/12.03.2015 г., са, както следва:

ВС	№	Параметър	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС "Помпена"	11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	9 366	8 800	8 900	8 950	9 100	13 000	13 000
	11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	43 180	65 018	65 445	65 475	65 500	65 534	65 564
	д	Годишно постигнато ниво	0,217	0,135	0,136	0,137	0,139	0,198	0,198
ВС "Гравитачна"	11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	0	0	0	0	0	0	0
	11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	868	903	904	904	906	909	909
	д	Годишно постигнато ниво	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ОБЩО	11.13	Брой водомери, преминали последваща проверка	9 366	8 800	8 900	8 950	9 100	13 000	13 000
	11.14	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	44 048	65 921	66 349	66 379	66 406	66 443	66 473
	д	Годишно постигнато ниво	0,213	0,133	0,134	0,135	0,137	0,196	0,196

Констатира се изпълнение на дългосрочното целево ниво на показателя (0,2), утвърдено с Наредбата само за ВС „Помпена“ през 2009 г., Прогнозира се изпълнение на дългосрочното ниво за показателя за прогнозния период 2014-2015 г.

За ВС „Гравитачна“, не са постигнати и планирани никакви резултати по отношение на показателя.

Същевременно следва да се отбележи, че в Справка № 6 „Ремонтна програма“ за ВС „Помпена“ не са посочени разходи за проверка на водомери за 2013-2015 г., но са представени данни относно брой водомери, преминали последваща проверка за 2009-2015 г., които съответстват на данните от Справка № 4, а за ВС „Гравитачна“ са предвидени средства само за 2014 г.

Данни за търговски загуби – изчисление на потенциалния размер

Съгласно Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, чл.30, ал.4 при липса на достатъчно информация и наблюдения за размера на търговските загуби те се приемат не повече от 10 на сто от общото количество вода, измерено на входа на ВС.

ВС	Показател	Ед.мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
----	-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------

Доставяне на вода на потребителите – ВС "Помпена"	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	13 749	13 030	12 526	11 665	11 595	11 585	11 575
	Търговски загуби Q8: 10% от Q4	хил. м ³	1 375	1 303	1 253	1 166	1 160	1 159	1 158
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	6 269	6 137	6 088	5 843	5 813	5 812	5 810
	Дял на потенциалните търговски загуби към фактурирани количества	%	21,93	21,23	20,58	19,96	19,95	19,93	19,92
Доставяне на вода на потребителите – ВС "Гравитачна"	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	138	168	150	161	160	159	159
	Търговски загуби Q8: 10% от Q4	хил. м ³	14	17	15	16	16	16	16
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	75	93	84	92	92	91	91
	Дял на потенциалните търговски загуби към фактурирани количества	%	18,45	18,11	17,79	17,48	17,47	17,47	17,46

От таблицата се вижда, че потенциалния размер на Търговските загуби, изчислени като 10% от Вода на вход ВС, представлява около 20% от докладваните фактурирани количества, респективно В и К операторът има известен потенциал да увеличи фактурираното потребление.

Фактурирана вода л/ж/д

Данните за фактурирана вода, отнесени към докладвания брой жители в Справки №4 за двете водоснабдителни системи показват следния размер на фактурирана вода, изразена като литри/жител/ден.

Водоснабдителна система			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на вода на потребителите – ВС Помпена	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	192 491	192 491	192 491	174 016	164 722	172 000	171 000
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	6 269	6 137	6 088	6 088	5 813	5 812	5 810
	Фактурирана вода	л/ж/д	89,23	87,35	86,65	95,85	96,68	92,58	93,08
Доставяне на вода на потребителите – ВС Гравитачна	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	2 142	2 142	2 142	2 038	1 907	2 010	2 000
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	75	93	85	92	92	91	91
	Фактурирана вода	л/ж/д	95,42	118,82	108,08	124,08	132,03	124,45	125,07

Така представените данни не отразяват реалното потребление на питейна вода, доколкото от една страна официалният брой живущи в никакъв случай не отразява реалния брой потребители в даден момент или период. Допълнително тук се отчита разлика между докладваният от В и К оператор брой население по водоснабдителни системи, и общия брой население в общините, попадащи в обособената територия на оператора според данните от НСИ. От друга страна данните за фактурирана вода не отразяват реалното потребление към даден момент, а на практика са данни за усреднено минало потребление, респективно съпоставянето на тези данни дава само първоначален поглед върху нивото на потребление, като се налага извършването на редица допълнителни проучвания.

Извършеният от комисията сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател (фактурирана вода л/ж/д):

Фактурирана вода	л/ж/ден
Минимална стойност	46.000
Средна стойност	119.153
Максимална стойност	209.742

Вижда се, че фактурираната вода в л/ж/д за „В и К“ ЕООД, гр. Хасково 2012 г. за ВС Помпена е под средната, а за ВС Гравитачна е по-висока.

Референтна стойност – потребление л/ж/д

Съгласно Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл.39 ал. 5: по изключение се допуска за потребители, които нямат монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща, както следва:

1. по 6 куб. м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;

Според така определените количества, приетата норма на потребление за потребители без монтирани водомери е следната:

- **200 л/ж/д при топлофицирано жилище (6 000 литри / 30 дни);**
- **167 л/ж/д при нетоплофицирано жилище (5 000 литри / 30 дни).**

Данните показват, че В и К операторът доставя по-малки количества от нормативно приетите.

Фактурирани количества отведени и пречистени отпадъчни води

Съгласно данните от Справка № 5 за „В и К“ ЕООД, гр. Хасково са отчетени и прогнозирани следните количества доставена питейна, отведени и пречистени отпадъчни води:

Описание	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количества вода за доставяне на потребители	хил. м3/год.	6 269	6 137	6 088	6 088	5 813	5 812	5 810
Отведени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	4 968	4 666	4 741	4 556	4 469	4 476	4 478
	дял от доставена вода	79,25	76,03	77,87	74,84	76,88	77,01	77,08
Пречистени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	-	-	-	2 363	2 559	2 485	2 489
	дял от доставена вода	-	-	-	38,81	44,02	42,76	42,84

След първоначалния спад на дела на отведените отпадъчни води спрямо количествата доставена вода през 2010 г. спрямо 2009 г., за периода 2010 – 2011 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на този дял, последвано от спад за следващата 2012 г. и отново увеличение през 2013 г. От 2012 г. дружеството отчита и пречистени количества отпадъчни води, чиито дял спрямо количествата доставена вода също нараства през 2013 г. спрямо предходната. През 2014 г. и 2015 г. се предвижда увеличаване на дела на отведените отпадъчни води и намаляване на дела на пречистени отпадъчни води спрямо количествата доставена вода.

Заключения и указания

4.1.1. За периода 2009 – 2013 г. В и К операторът отчита ежегодно намаление на фактурираните количества вода за ВС Помпена, като общото намаление през 2013 г. спрямо 2009 г. е в размер на 456 хил.м³, или 7,3%.

За същия период за ВС Гравитачна дружеството отчита разнопосочен ежегоден темп, като през 2013 г. спрямо 2009 г. наблюдаваме увеличение в размер на 17 хил.м³, или 22,4%.

За периода 2014-2015 г. за ВС Помпена се прогнозира символично на намаляване за двете години, като в края на периода намалението на фактурираната вода в общ размер 3 хил.м³, или 0,05% спрямо 2013 г.

За ВС Гравитачна фактурираните количества вода за периода 2014 – 2015 г. също намаляват символично с 1 хил.м³ спрямо 2013 г.

4.1.2. В и К операторът следва да представи програма с конкретни мерки и проекти за оптимизиране на търговските загуби, съгласно т. 36.1 от Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.

4.2. Инвестиционна програма

Действащ регулаторен период 2009-2013 г.

Представените отчетни данни от В и К оператора относно реализираните инвестиции за периода на одобрения бизнес план 2009-2013 г. са, както следва:

Отчетни / Разчетни данни	Отчет				Разчет (хил. лв.)	2009 - 2013 г. (хил. лв.)	Дял (%)
	(хил. лв.)						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.		
Доставяне на вода на потребителите ВС Помпена	729	800	1 537	698	135	3 899	95,4
Доставяне на вода на потребителите Вс Гравитачна	0	0	0	0	0	0	0,0
Отвеждане на отпадъчните води	12	53	0	0	0	65	1,6
Пречистване на отпадъчните води	0	0	106	6	11	123	3,0
ОБЩО:	741	853	1 643	704	146	4 087	100

Реализираните инвестиции по данни на В и К оператора за периода на одобрения бизнес план 2009-2013 г. са на стойност 4 087 хил. лв., предимно за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС Помпена (95,4%), следвани за услугата на пречистване отпадъчните води (3,0%), за услугата отвеждане на отпадъчните води (1,6%) и без инвестиции за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС Гравитачна.

Отчетните данни, представяни от В и К оператора по общини за периода 2009 – 2013 г., са както следва:

Доставяне на вода ВС Помпена общини	отчет					2009 - 2013 г.
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	
община Хасково	440	721	1 032	263	108	2 563
община Ивайловград	83	11	9	28	0	131
община Любимец	15	9	1	89	0	114
община Маджарево	0	5	27	55	3	90
община Минерални бани	91	0	203	0	5	299
община Свиленград	50	19	90	63	12	234
община Симеоновград	37	2	0	44	0	83
община Харманли	13	33	175	158	8	386

община Стамболово (7 села)	0	0	0	0	0	0
Общо	729	800	1 537	698	135	3 899

Отвеждане на отпадъчни води	отчет					2009 - 2013 г.
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	
община Хасково	12	0	0	0	0	12
община Свиленград	0	53	0	0	0	53
Общо	12	53	0	0	0	65

В таблицата по-долу са представени сравнителни данни по услуги за периода 2009 - 2013 г. между одобрените инвестиции в актуализирания бизнес плана с Решение на комисията № БП- 01/30.01.2012 г., инвестициите включени в ценови модел на В и К услугите, утвърдени с Решение на комисията № Ц- 41/26.09.2012 г. и отчетените инвестиции от В и К оператора за същия период.

(хил. лв.)

Доставяне на вода на потребителите ВС Помпена	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	729	217	4 978	1 386	1 388	8 698	1 740
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - собствени средства	729	217	182	1 386	1 388	3 902	780
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - външно финансиране	0	0	4 796	0	0	4 796	959
Одобрени инвестиции в ценови модел	729	217	182	1 386	1 388	3 902	780
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	729	800	1 537	698	135	3 899	780
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	100,0	368,4	844,5	50,4	9,7	99,9	-
Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	100,0	368,4	30,9	50,4	9,7	44,8	-
Отвеждане на отпадъчните води	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	12	53	0	350	225	640	128
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - собствени средства	12	53	0	100	100	265	53
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - външно финансиране	0	0	0	250	125	375	75
Одобрени инвестиции в ценови модел	12	53	0	350	225	640	128
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	12	53	0	0	0	65	13
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	100	100	-	0	0	10,2	-
Изпълнение (%) спрямо одобрен бизнес план	100	100	-	0	0	10,2	-
Пречистване на отпадъчните води	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
Одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	0
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	0	0	106	6	11	123	25
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	-	-	-	-	-	-	-
Изпълнение (%) спрямо одобрен бизнес план	-	-	-	-	-	-	-
ОБЩО	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	741	270	4 978	1 736	1 613	9 338	1 868
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - собствени средства	741	270	182	1 486	1 488	4 167	833

Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - външно финансиране	0	0	4 796	250	125	5 171	1 034
Одобрени инвестиции в ценови модел	741	270	182	1 736	1 613	4 542	908
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	741	853	1 643	704	146	4 087	817
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	100	315,6	902,8	40,6	9,1	90	-
Изпълнение (%) спрямо одобрен бизнес план	100	315,8	33,0	40,6	9,1	43,8	-

Отчетните данни в представения бизнес план от В и К оператора показват, че одобрената инвестиционна програма за регулаторния период 2009 – 2013 г. е изпълнена на **43,8%** (отчетени **4 087 хил.лв.** спрямо одобрени **9 338 хил.лв.**), като изпълнението за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС Помпена е 44,8%, а за услугата отвеждане на отпадъчните води е 10,2 %. За услугата доставяне на вода на потребителите за ВС Гравитачна в одобрения бизнес план за периода инвестиции не са предвидени и такива не са били извършени. Дружеството извършва услугата пречистване на отпадъчните води от края на 2011 г. с пускането в експлоатация на ПСОВ гр. Хасково и в одобрения бизнес плана не са предвидени инвестиции. За периода 2011 – 2013 г. В и К операторът отчита общо 123 хил.лв. инвестиции за тази услуга.

Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2009 – 2013 г. спрямо включените инвестиции в утвърдените цени с Решение № Ц-41/26.09.2012 г. е **90 % (4 087 хил. лв. изпълнени инвестиции при одобрени в ценовите модели 4 542 хил. лв.)**.

Заключения и указания

4.2.1. Съгласно представените в бизнес плана данни за 2009 – 2013 г., В и К операторът е изпълнил 98,7% от инвестициите от собствени средства, включени в одобрения бизнес план за периода, и 90% от инвестициите включени в ценовия модел на дружеството.

4.2.2. Констатиран са несъответствия между представените в бизнес плана данни за извършените инвестиции за периода 2010 – 2013 г. и ежегодните отчетни данни на В и К оператора.

Предвидени инвестиции за удължения период до 2015 г.

Във внесения за одобрение бизнес план, инвестиционната програма за регулаторния период 2009 -2015 г. е на стойност 6 666 хил. лв., в т.ч. 3 941 хил. лв. за отчетния период 2009–2012 г. и 2 725 хил. лв. са прогнозиран за периода 2013 – 2015г.

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил. лв.)				Разчет (хил.лв.)			2009-2015 г. (хил.лв.)	Дял (%)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		
Доставяне на вода на потребителите за ВС Помпена	729	800	1 537	698	135	1 320	1 073	6 292	94,39
Доставяне на вода на потребителите за ВС Гравитачна	0	0	0	0	0	1	1	2	0,03
Отвеждане на отпадъчните води	12	53	0	0	0	71	65	201	3,02
Пречистване на отпадъчните води	0	0	106	6	11	0	50	173	2,60
ОБЩО:	741	853	1 643	704	146	1 391	1 188	6 666	100,00

За услугата пречистване на отпадъчните води и за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна не са посочени източниците на финансиране.

В таблицата по-долу са отразени представените данни от В и К оператора относно изпълнените инвестиции от собствени и привлечени средства за периода 2009-2013 г., общия и среден размер на инвестициите за същия период, както и предвидените инвестиции за 2014 г. и 2015 г.

(хил. лв.)

ОБЩО:	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо 2009-2013 г.	Среден размер 2009-2013 г.	2014 г.	2015 г.	Общо 2014-2015 г.	Среден размер 2014-2015 г.
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г.	741	270	4 978	1 736	1 613	9 338	1 868				
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - собствени средства	741	270	182	1 486	1 488	4 167	833				
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - външно финансиране	0	0	4 796	250	125	5 171	1 034				
Одобрен ценови модел	741	270	182	1 736	1 613	4 542	908				
Отчетени в бизнес план 2009 -2015 г.	741	853	1 643	704	146	4 087	817				
Предложени в бизнес план 2009 - 2015 г.	741	853	1 643	704	146	4 087	817	1 391	1 188	2 579	1 290

В одобрения БП 2009-2013 г. са включени 4 167 хил.лв. инвестиции от собствени средства, или среден размер от 833 хил.лв. В ценовия модел на В и К оператора са включени 4 542 хил.лв. инвестиции, или среден размер от 908 хил.лв./год.

Същевременно в предложената инвестиционна програма по водоснабдителни системи и В и К услуги в Справки №10.1, 10.2 и 10.3 за периода 2014-2015 г. са предложени инвестиции в общ размер от 2 579 хил.лв., или среден размер от 1 290 хил.лв.

Заклучения и указания

4.2.3. Така предложения размер на инвестиционната програма за удължения период 2014-2015 е по-висок от средния размер на инвестициите включени в ценовия модел.

4.2.4. За услугите доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна и пречистване на отпадъчните води не са посочени източниците на финансиране на представените инвестиции.

Структура на инвестициите

Структурата на инвестициите за удължения регулаторен период 2014-2015 г. е както следва:

За услугата доставяне вода на потребителите от ВС Помпена:

(хил. лв.)				
Доставяне на вода от ВС Помпена	2014 г.	2015 г.	2014 - 2015 г.	Дял (%)
Нови обекти	116	114	230	9,6
Съоръжения	850	622	1472	61,5
Основен ремонт сгради	2	1	3	0,1
Водопроводни мрежи	247	331	578	24,2
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	105	5	110	4,6
ОБЩО	1320	1073	2393	100,0

Основните инвестиции за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена са предвидени за основен ремонт и реконструкция на съоръжения във всички общини.

Планираните инвестиции за нови обекти са за изграждане на СВО във всички общини, като най-голяма е стойността за община Хасково – 92 хил.лв. за 2014 г. и 90 хил.лв. за 2015 г.

(хил. лв.)				
Отвеждане на отпадъчни води	2014 г.	2015 г.	2014 - 2015 г.	Дял (%)
Нови обекти	54	53	107	78,7
Съоръжения	17	12	29	21,3
Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0
Водопроводни мрежи	0	0	0	0,0
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,0
ОБЩО	71	65	136	100,0

Основните инвестиции за услугата отвеждане на отпадъчните води са предвидени за

изграждане на нови обекти – СКО в общините Хасково, Любимец, Харманли, Свиленград, Симеоновград и Ивайловград.

(хил. лв.)

Пречистване на отпадъчни води	2014 г.	2015 г.	2014 - 2015 г.	Дял (%)
Нови обекти	0	50	50	100,0
Съоръжения	0	0	0	0,0
Основен ремонт сгради	0	0	0	0,0
Водопроводни мрежи	0	0	0	0,0
Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация)	0	0	0	0,0
ОБЩО	0	0	50	100,0

За услугата пречистване на отпадъчни води са планирани инвестиции само за 2015 г. за изграждане на сграда за съоръжения за отстраняване на фосфор с очаквана дата на въвеждане в експлоатация 31.12.2018 г. В и К операторът не е посочил цялата стойност на обекта, с какви средства ще се изпълни инвестицията и какъв е очаквания ефект от реализирането ѝ.

Източници на финансиране на инвестициите за периода 2013-2015 г.

В таблицата са съпоставени финансовите средства, които се формират от регулираната дейност, като печалба и амортизационни отчисления за нетекущите активи с предвидените инвестиционни разходи до края на регулаторния период.

(хил.лв.)

2013 г.	Мярка	Изчисление	Доставяне на вода на потребителите ВС Помпена	Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	ОБЩО
Приходи	1		11 165	49	491	1 167	12 823
Разходи	2		11 381	36	308	1 151	12 840
Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	-216	13	183	16	-17
Нетен финансов резултат от регулирани услуги	4	3*0,9	0	0	0	0	0
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		1 140	8	240	11	1 391
Общо източници на финансиране	6	4+5	1 140	8	240	11	1 391
Предложени инвестиции	7		135	0	0	11	146
Остатък	8	(6-7)	1 005	8	240	0	1 245
2014 г.	Мярка	Изчисление	Доставяне на вода на потребителите ВС Помпена	Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	ОБЩО
Приходи	1		11 368	49	492	1 052	12 961
Разходи	2		11 409	47	384	845	12 685
Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	-41	2	108	207	276
Нетен финансов резултат от регулирани услуги	4	3*0,9	0	2	97	186	248
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		1 223	8	242	12	1 485
Общо източници на финансиране	6	4+5	1 223	10	339	198	1 733
Предложени инвестиции	7		1 320	1	71	0	1 392
Остатък	8	(6-7)	-97	9	268	198	341
2015	Мярка	Изчисление	Доставяне на вода на потребителите ВС Помпена	Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	ОБЩО
Приходи	1		11 329	49	490	1 012	12 831

Разходи	2		11 531	46	387	875	12 793
Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	-202	3	103	137	38
Нетен финансов резултат от регулирани услуги	4	3*0,9	0	3	93	123	34
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		1 309	8	243	14	1 566
Общо източници на финансиране	6	4+5	1 309	11	336	137	1 600
Предложени инвестиции	7		1 073	1	71	0	1 144
Остатък	8	(6-7)	236	10	265	137	456

Резултатите от анализа показват, че източниците на финансиране от собствени средства обезпечават изпълнението на планираната инвестиционна програма за периода 2014 - 2015 г. Само за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена за 2014 г. се констатира недостиг от 97 хил.лв. собствени средства спрямо планираните за годината за тази услуга инвестиции.

За периода 2014-2015 г. В и К операторът прогнозира по-голям размер на оперативните разходи спрямо прогнозните приходи от услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена.

Заклучения и изводи:

4.2.5. Общият финансов резултат от регулираните услуги като източник за финансиране на инвестиционната дейност за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. и заедно с амортизационните отчисления, като цяло обезпечават изпълнението на планираните инвестиции.

4.2.5.1. Единствено за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена се констатира не достатъчна обезпеченост със средства на дружеството за прогнозираните инвестиции.

4.3. Оперативни разходи

В предложения за одобряване бизнес план са представени отчетните разходи за регулираните услуги за периода 2009 г. - 2012 г. и прогнозните за 2013 г. - 2015 г. по услуги и системи в таблиците, както следва:

Доставяне на вода на потребителите - ВС Помпена

(хил.лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали	4 109	4 022	4 212	4 687	4 661	-0,55	4 612	-1,05	4 584	-0,61	-2,20
2	Разходи за външни услуги	663	758	796	882	868	-1,59	552	-36,41	561	1,63	-36,39
3	Разходи за амортизации	855	951	906	926	1 160	25,27	1 080	-6,90	1 162	7,59	25,49
4	Разходи за възнаграждения	3 197	3 411	3 036	2 734	2 914	6,58	3 224	10,64	3 275	1,58	19,79
5	Разходи за осигуровки	1 054	969	927	881	920	4,43	985	7,07	1 047	6,29	18,84
6	Други разходи	31	56	67	101	62	-38,61	25	-59,68	29	16,00	-71,29
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 126	842	907	1 143	698	-38,93	931	33,38	873	-6,23	-23,62
	Общо:	11 035	11 009	10 851	11 354	11 283	-0,63	11 409	1,12	11 531	1,07	1,56
	<i>в т.ч. променливи разходи</i>	3 961	3 854	4 068	4 444	4 489	1,01	4 340	-3,32	4 300	-0,92	-3,24

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС Помпена за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 0,9% средногодишно, като през 2012 г. е отчетен ръст от 4,7%.

Условно-постоянните разходи нарастват през целия период 2009-2012 г., а променливите разходи ежегодно нарастват през отчетния период с изключение на 2010 г., когато намаляват заради по-ниски разходи за електроенергия за технологични нужди.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с намаление от 0,6% за 2013 г. и увеличение с 1,12% за 2014 г. и 1,07% за 2015 г.

Намалението за 2013 г. се дължи основно на понижени разходи за текущ и аварийен ремонт и други разходи.

За периода 2014-2015 г. се установява следното: От условно-постоянните разходи, значително са повишени разходите за възнаграждения, осигуровки и текущ и аварийен ремонт.

Разходите за амортизации не съответстват на амортизационните планове от Справки №12.1 и 12.2.

Разходите за текущ и аварийен ремонт не съответстват на ремонтната програма за периода, с изключение на разходите за 2010 г.

Променливите разходи са прогнозирани за 2013 г. с ръст от 1,1%, а за 2014 г. и за 2015 г. намаляват съответно с 3,3% и 0,9%, като в края на периода се предвижда намаляване на разходите за електроенергия за технологични нужди и за ползване на водни обекти.

Доставяне вода на потребителите - ВС Гравитачна

(хил.лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали	1	0	0	2	0	-100,0	3	-	1	-66,67	-50,00
2	Разходи за външни услуги	3	2	1	3	0	-100,0	2	-	2	0,00	-33,33
3	Разходи за амортизации	8	6	7	10	7	-30,0	8	14,29	8	0,00	-20,00
4	Разходи за възнаграждения	28	32	31	25	23	-8,0	26	13,04	27	3,85	8,00
5	Разходи за осигуровки	11	9	9	7	6	-14,29	7	16,67	7	0,00	0,00
6	Други разходи	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	1	1	0	-100,00	1	-	1	0,00	0,00
	Общо:	51	49	49	48	36	-25,0	47	30,56	46	-2,13	-4,17
	<i>в т.ч. променливи разходи</i>	2	2	1	2	2	0,0	2	0,00	0	-100,00	-100,00

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС Гравитачна за периода 2009 – 2012 г. намаляват с 1,9% средногодишно.

Условно-постоянните разходи намаляват през целия период 2009-2012 г., а променливите разходи, се запазват равни през отчетния период с изключение на 2011 г., когато намаляват заради по-ниски разходи за обеззаразяване.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с намаление от 25% за 2013 г., увеличение с 30,6% за 2014 г. и отново намаление с 2,1% за 2015 г.

Намалението за 2013 г. е в резултат от намаление на всички разходи по икономически елементи.

За периода 2014-2015 г. се констатира увеличение на разходите до ниво близко до отчетеното през 2012 г. Повишени са всички условно-постоянните разходи, като най-голям е ръста на разходите за възнаграждения.

Разходите за амортизации съответстват на амортизационните планове от Справки №12.1 и 12.2. с изключение на разходите за 2013 г.

Разходите за текущ и аварийен ремонт не съответстват на ремонтната програма за периода, с изключение на разходите за 2013 г.

Променливите разходи са прогнозирани без изменение за 2013 г. и 2014 г., а за 2015 г. такива не са заложиени.

Отвеждане на отпадъчните води

(хил.лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали	9	10	117	35	31	-11,43	38	22,58	40	5,26	14,29
2	Разходи за външни услуги	59	45	57	58	21	-63,79	58	176,19	59	1,72	1,72
3	Разходи за амортизации	164	151	155	234	197	-15,81	207	5,08	204	-1,45	-12,82
4	Разходи за възнаграждения	48	34	43	45	40	-11,11	47	17,50	48	2,13	6,67
5	Разходи за осигуровки	19	14	18	18	15	-16,67	20	33,33	21	5,00	16,67
6	Други разходи	0	0	3	4	0	-100,00	4	-	4	0,00	0,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	15	9	11	10	5	-50,00	10	100,00	11	10,00	10,00
	Общо:	314	263	404	404	309	-23,51	384	24,27	387	0,78	-4,21
	<i>в т.ч. променливи разходи</i>	<i>51</i>	<i>55</i>	<i>54</i>	<i>42</i>	<i>27</i>	<i>-35,71</i>	<i>44</i>	<i>62,96</i>	<i>46</i>	<i>4,55</i>	<i>9,52</i>

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 12,5% средногодишно.

Условно-постоянните разходи нарастват през целия период 2009-2012 г., а променливите разходи, ежегодно намаляват през отчетния период с изключение на 2010 г.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с намаление от 23,5% за 2013 г. и увеличение с 24,3% за 2014 г. и 0,8% за 2015 г.

Намалението за 2013 г. е в резултат от намаление на всички разходи по икономически елементи.

За периода 2014-2015 г. се установява следното: Повишени са всички условно-постоянните разходи, като най-голям е ръста на разходите за външни услуги.

Разходите за амортизации не съответстват на амортизационните планове от Справки №12.1 и 12.2.

Разходите за текущ и аварийен ремонт не съответстват на ремонтната програма за периода.

Променливите разходи са прогнозирани за 2013 г. с намаление от 35,7%, а за 2014 г. и за 2015 г. с ръст съответно с 63% и 4,6%.

Пречистване на отпадъчните води

(хил.лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали	0	0	111	311	298	-4,18	352	18,12	362	2,84	16,40
2	Разходи за външни услуги	0	0	48	75	10	-86,67	59	490,00	60	1,69	-20,00
3	Разходи за амортизации	0	0	37	42	4	-90,48	44	1000,00	42	-4,55	0,00

4	Разходи за възнаграждения	0	0	130	326	298	-8,59	252	-15,44	266	5,56	-18,40
5	Разходи за осигуровки	0	0	27	55	43	-21,82	60	39,53	67	11,67	21,82
6	Други разходи	0	0	10	17	0	-100,00	18	-	18	0,00	5,88
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	0	0	20	54	498	822,22	60	- 87,95	60	0,00	11,11
	Общо:	0	0	383	880	1 151	30,80	845	-26,59	875	3,55	-0,57
	<i>в т.ч. променливи разходи</i>	0	0	62	295	295	0,00	335	13,56	345	2,99	16,95

В и К операторът започва да отчита разходи за услугата пречистване на отпадъчни води в края на 2011 г., след предаването за експлоатация на ПСОВ за гр. Хасково.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с ръст от 30,8% за 2013 г., намаление с 26,6% за 2014 г. и за 2015 г. отново с увеличение от 3,6%.

Увеличението през 2013 г. се дължи на увеличение на разходите за текущ и аварийен ремонт.

За периода 2014-2015 г. се установява следното: От *условно-постоянните разходи* се повишават всички разходи, с изключение разходите за възнаграждения и за текущ и аварийен ремонт.

Разходите за амортизации не съответстват на амортизационните планове от Справки №12.1 и 12.2.

Разходите за текущ и аварийен ремонт не съответстват на ремонтната програма за периода на бизнес плана.

Променливите разходи са прогнозирани без изменение за 2013 г. и с ръст за 2014 г. и за 2015 г. съответно от 13,6% и 3 %.

Общо за регулираните услуги

(хил.лв.)

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали	4 119	4 032	4 440	5 035	4 990	-0,89	5 005	0,30	4 987	-0,36	-0,95
2	Разходи за външни услуги	725	805	902	1 018	899	-11,69	671	-25,36	682	1,64	-33,01
3	Разходи за амортизации	1 027	1 108	1 105	1 212	1 368	12,87	1 339	-2,12	1 416	5,75	16,83
4	Разходи за възнаграждения	3 273	3 477	3 240	3 130	3 275	4,63	3 549	8,37	3 616	1,89	15,53
5	Разходи за осигуровки	1 084	992	981	961	984	2,39	1 072	8,94	1 142	6,53	18,83
6	Други разходи	31	56	80	122	62	-49,18	47	-24,19	51	8,51	-58,20
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	1 141	851	929	1 171	703	-39,97	960	36,56	903	-5,94	-22,89
	Общо:	11 400	11 321	11 687	12 686	12 779	0,73	12 685	-0,74	12 839	1,21	1,21
	<i>в т.ч. променливи разходи</i>	4 014	3 911	4 185	4 783	4 813	0,63	4 721	-1,91	4 691	-0,64	-1,92

При прегледа на представената информация във внесения за одобряване бизнес план се констатираха несъответствия между отчетните стойности в ЕССО и във внесения за одобряване бизнес план за 2012 г., отразено в таблицата.

№	Разходи по икономически елементи	Утвърдени в действащите цени (хил. лв.)	Отчет 2012 г. по ЕССО (хил. лв.)	Ръст (%)	Отчет 2012 г. по Бизнес план (хил. лв.)	Разлика 2012 г. бизнес план - ЕССО (хил. лв.)	ГФО 2012 г.
1	Разходи за материали	8 493	5 038	-40,68	5 035	-3	5 930

2	Разходи за външни услуги	1 006	1 018	1,19	1 018	0	1 419
3	Разходи за амортизации	1 079	1 196	10,84	1 212	16	1 196
4	Разходи за възнаграждения	3 704	3 173	-14,34	3 130	-43	3 147
5	Разходи за осигуровки	1 055	962	-8,82	961	-1	955
6	Други разходи	83	123	48,19	122	-1	56
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	862	1 200	39,21	1 171	-29	
	Общо:	16 282	12 710	-21,94	12 686	-24	12 710
	<i>в т.ч. променливи разходи</i>	5 307	4 791	-9,72	4 783	-8	

От представените данни в таблицата е видно, че отчетените общи разходи за 2012 г. в представения бизнес план са с 24 хил. лв. по-ниски от данните по ЕССО. Констатира се несъответствие в отчетните данни в бизнес плана и ЕССО за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена и отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

Отчетните общи разходи за 2012 г. по данни от ЕССО са с 3 572 хил. лв., или с 21,9% по-ниски от утвърдените в действащите цени на В и К услуги.

Заклучения и указания

4.3.1. В и К операторът е прогнозировал разходите си на база одитирани данни за разходите си за 2012 г., разпределени по икономически елементи, услуги и водоснабдителни системи.

4.3.2. Разходите за амортизации за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за целия период на бизнес плана и за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС Гравитачна за 2013 г. не са в съответствие с годишните амортизационни квоти от Справки №12.1 и 12.2

4.3.3. Разходите за текущ и аварийен ремонт за всички водоснабдителни системи и за услуги не са в съответствие с данните в Справка № 6 „Ремонтната програма“.

4.3.4. Налице е несъответствие на отчетните разходи за периода 2009 - 2012 г. в бизнес плана и ЕССО за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена (с изключение на 2009 г.), отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

Разходите за текущ и аварийен ремонт посочени в ремонтната програма към бизнес плана в Справка № 6 „Ремонтна програма“ са обобщени за обектите в следните направления:

(хил.лв.)

Година	Доставяне на вода на потребителите ВС Помпена			Доставяне вода на потребителите ВС Гравитачна			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води			ОБЩО разходи за ремонт	проверка на водомери	ОБЩО разходи за ремонт и проверка на водомери
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО			
2009	160	1126	1286		3	3	15	0	15	0	0	0	1304	13	1317
2010		842	842		3	3	11	9	20	0	0	0	865	8	873
2011			782		4	4			20	0	0	0	806	0	806
2012			843		5	5			5	0	0	0	853	0	853
2013	216	0	216			0	0	0	0	0	0	0	216	0	216
2014	425	390	815		5	5	10	10	20	44	51	95	935	131	1066
2015	157	600	757		5	5	10	10	20	54	46	100	882	130	1012

От таблицата е видно, че В и К операторът предвижда завишаване на разходите за текущ и аварийен ремонт за периода 2014-2015 г. в сравнение с отчетените през 2013 г. за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена и за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

За 2014 г. - 2015 г. за ВС Помпена са предвидени по 130 хил. лв. за ремонт и проверка на 13 000 бр. водомери на водоизточници, на вход населени места и на СВО със средна цена

от 10 лв.

4.4. Нетекущи (дълготрайни) активи и амортизации

Дълготрайните активи на „В и К“ ЕООД, гр. Хасково съгласно годишния финансов отчет към 31.12.2012 г. са посочени в следната таблица.

(хил.лв.)

№	Нетекущи активи	Отчетна стойност към 31.12.2012 г.	Балансова стойност към 31.12.2012 г.
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване, в т.ч.:	25 408	11 742
1.1.	Земя и сгради	2 872	1 440
1.2.	Машини, производствено оборудване и апаратура, и др.	5 068	2 815
1.3.	Съоръжения	12 321	3 915
1.4.	Транспортни средства	4 923	3 509
1.5.	Други	224	63
2.	Нетекущи нематериални активи, в т.ч.:	168	52
2.1.	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи, в т.ч.	168	52

Към 31.12.2012 г. „В и К“ ЕООД, гр. Хасково отчита и активи в процес на изграждане, на стойност 1 137 хил. лв.

Активите, посочени в одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г., се амортизират в съответствие с амортизационната политика на дружеството. Разходите за амортизация на активите се изчисляват по линеен метод. Активите в процес на изграждане не се амортизират. Приетите амортизационни норми съгласно счетоводната политика на дружеството са както следва:

(хил.лв.)

	Видове активи	Последен одитиран финансов отчет	
		Полезен живот (г.)	Годишна амортизационна норма (%)
I.	Сгради	25	4%
II.	Съоръжения	25	4%
III.	Машини	5	20%
IV.	Компютри и софтуер	5	20%
V.	Транспортни средства - лекотоварни	6,67-15	15 % - 6,67%
VI.	Транспортни средства - тежкотоварни	20	5%
VI.	Стопански инвентар	6,67	15%

Дълготрайни активи в бизнес плана

В представената от „В и К“ ЕООД, гр. Хасково Справка № 11 „Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени активи“ се констатира несъответствия в стойността на нововъведените активи с данните в инвестиционната програма за следните услуги и години:

- за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена за 2011 г.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води за 2009 г.
- за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна не е представена Справка № 11, като същевременно в Справка № 10.1 за тази система за 2014 г. и 2015 г. са включени инвестиционни обекти.

В и К операторът е представил Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите дълготрайни активи преди 01.01.2006 г.“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите дълготрайни активи след 31.12.2005 г.“ Амортизационните планове представени в бизнес плана обхващат съществуващите активи за периода 2009-2012 г. и прогнозните активи за периода 2013-2015 г., съгласно инвестиционната програма, с въвеждането им в експлоатация през съответната година. Дълготрайните активи на дружеството са разпределени за регулирана и нерегулирана дейност.

В следващата таблица са показани отчетните стойности, начислената до момента амортизация, годишната амортизационна квота и балансовата стойност на дълготрайните активи по ВС и В и К услуги, с отчетни данни за 2009-2012 г. и прогнозни данни за 2013-2015 г. за периода на бизнес плана.

(хил.лв.)

Описание	Доставяне вода на потребителите ВС Помпена						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	800	1 537	698	135	1 320	1 073
Отчетна стойност	17 904	18 704	20 241	20 939	21 074	22 394	23 467
Годишна амортизационна квота	955	1 004	990	1 094	1 140	1 223	1 309
Начислена до момента амортизация	9 729	10 526	11 193	12 009	12 863	13 735	14 674
Балансова стойност	8 092	8 111	8 937	8 830	8 260	8 718	8 862
Описание	Доставяне вода на потребителите ВС Гравитачна						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0	0	0	0	0
Отчетна стойност	116	116	116	116	116	117	117
Годишна амортизационна квота	8	6	7	10	8	8	8
Начислена до момента амортизация	73	79	86	96	104	112	116
Балансова стойност	0	0	0	20	12	5	1
Описание	Отвеждане на отпадъчните води						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	53	0	0	0	71	65
Отчетна стойност	4 356	4 409	4 409	4 409	4 409	4 480	4 545
Годишна амортизационна квота	206	240	240	240	240	242	243
Начислена до момента амортизация	2 744	2 917	3 090	3 263	3 436	3 164	3 337
Балансова стойност	1 712	1 492	1 319	1 146	973	1 316	1 208
Описание	Пречистване на отпадъчните води						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	0	106	6	11	-11	50
Отчетна стойност	0	0	106	112	123	112	162
Годишна амортизационна квота	0	0	10	10	11	12	14
Начислена до момента амортизация	0	0	37	47	57	67	77
Балансова стойност	0	0	69	65	66	45	85
Описание	Общо за "В и К" ЕООД, гр. Хасково						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени/изведени собствени ДА	0	853	1 643	704	146	1 380	1 188
Отчетна стойност	22 376	23 229	24 872	25 576	25 722	27 103	28 291
Годишна амортизационна квота	1 169	1 250	1 247	1 354	1 399	1 485	1 574
Начислена до момента амортизация	12 546	13 522	14 406	15 415	16 460	17 078	18 204
Балансова стойност	9 804	9 603	10 325	10 061	9 311	10 084	10 156

В представените амортизационни планове на дълготрайните активи придобити след

31.12.2005 г. в справки № 12.2 са посочени „полезния живот“ и съответната амортизационна норма на групите нетекущи активи за регулаторни цели, съгласно т. 53 от Указанията, но годишните амортизационни квоти по групи активи за периода на бизнес плана не са изчислени коректно.

За периода на бизнес плана в Справки № 12.1 и 12.2 балансовата стойност на дълготрайните активи не е изчислена коректно, като разлика на отчетната стойност на дълготрайните активи и натрупаната до момента амортизация.

В Справка № 12.2 за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна за 2014 г. и 2015 г. не са отразени заложените в инвестиционната програма активи с предстоящо въвеждане в експлоатация.

Заключения и указания

4.4.1. Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 12.1 и 12.2 съответстват на отчетните стойности на нетекущите активи в годишните финансови отчети за периода 2009-2013 г.;

4.4.2. За амортизиране на дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. В и К операторът е посочил амортизационни норми съгласно т.53 от Указанията, но годишните амортизационни квоти не са изчислени коректно.

4.4.3. Балансовата стойност на дълготрайните активи в Справки № 12.1 и 12.2 не е изчислена коректно.

4.4.4. Данните в Справка №11 за ВС Помпена не съответстват на посочените в Справки №10.1 и 10.2, а за ВС Гравитачна липсва Справка №11.

4.5. Икономически показатели и анализи

Анализ на финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково към 31.12.2012 г.

Текущият финансов резултат след данъци на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. е печалба в размер на 6 хил. лв., при отчетена печалба за 2012 г. в размер на 10 хил. лв., което се дължи на увеличение на общите разходи.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са в размер на 13 471 хил. лв. и са увеличени с 0,6 %. спрямо отчетените 13 393 хил. лв. за 2012 г., в резултат на увеличени нетни приходи от продажби. Общите разходи за 2013 г. са в размер на 13 442 хил.лв. и са увеличени с 0,5% спрямо отчетените за 13 381 хил. лв. за 2012 г., преди всичко в резултат на увеличени разходи за осигуровки и други разходи.

Приходите от оперативна дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са в размер на 13 468 хил.лв. и са увеличени с 0,6 % спрямо отчетените 13 393 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води и други приходи.

Към края на 2013 г. приходите от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадни води са в размер на 13 044 хил. лв., и са с 1,8% по – високи от приходите през предходната 2012 г. в размер на 12 820 хил.лв.

Стойността на другите приходи за 2013 г. е 424 хил. лв., в т.ч. приходи от финансираня в размер на 12 хил.лв. и приходи от продажби на суровини и материали в размер на 123 хил.лв.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са в размер на 13 212 хил.лв. увеличени с 0,5% при отчетени 13 144 хил. лв. за 2012 г. Разходите по икономически елементи за 2013 г. съпоставени с предходната 2012 година са представени в таблицата:

№	Видове разходи	Мярка	2012	2013	Изменение 2013/2012 г. (+/-) в %
1.	Разходи за материали	хил.лв.	5 944	5 804	-2,4
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	1 431	1 296	-9,4
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	1 321	1 375	4,1
3.1.	Обезценка на на текущи активи	хил.лв.	7	0	-100,0
4.	Разходи за възнаграждения и осигуровки	хил.лв.	4 168	4 272	2,5
5.	Други разходи	хил.лв.	273	465	70,3
	Общо	хил.лв.	13 144	13 212	0,5

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. Разходите за материали, спрямо предходната година са намалени с 140 хил. лв., в резултат на намалени разходи за електроенергия.

2. Разходите за външни услуги за годината са намалени с 135 хил. лв., в резултат на отчетени по-ниски разходи като цяло.

3. Разходите за персонал (възнаграждения и осигуровки) за 2013 г. са увеличени със 104 хил. лв. Средносписъчният брой на персонала на дружеството е намален през 2013 г. спрямо предходната година с 4 бройки и към края на годината е 494.

4. Другите разходи са увеличени със 192 хил. лв. спрямо предходната година.

5. Разходите за амортизации са увеличени с 54 хил. лв., в резултат на новопридобити нематериални активи в края на 2013 г.

Нетната балансова стойност на нетекущите активи към 31.12.2013 г. е намалена спрямо предходната година на 10 565 хил. лв. от 11 794 хил. лв. за 2012 г., в резултат на по-големи годишни разходи за амортизация от придобити нетекущи активи.

Активите в процес на изграждане са увеличени спрямо предходната година на 1 378 хил. лв. от 1 137 хил.лв.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са намалени на 6 347 хил. лв. от 6 759 хил. лв. за 2012 г., дължащо се предимно на намаление на търговските и други вземания.

Общите нетекущи пасиви (задължения) са увеличени към 31.12.2013 г. на 9 040 хил. лв. от 7 188 хил. лв. за 2012 г., докато текущите пасиви (задължения) са намалени спрямо предходната година на 1 750 хил. лв. от 3 989 хил. лв.

Изчислените показатели за оценка на общото финансово състояние на дружеството за 2013 г. на базата на отчетените резултати и анализ на информацията за годината са, както следва:

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайни активи /краткосрочни пасиви за 2013 г. е 3,63 спрямо 1,69 за 2012 г. и показва, че дружеството разполага с оборотен капитал да обслужва текущите си задължения.

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен като съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е намален на 0,53 за 2013 г. спрямо 0,56 за 2012 г.

Показателят за финансова автономност, изчислен като съотношение между собствен капитал/пасиви се увеличава до 1,71 за 2013 г. при 1,54 за 2012 г. и показва, че дружеството има възможност да обслужва задълженията си със собствени средства.

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като съотношение между нетна печалба/нетни приходи от продажби е 0,22% за 2013 г. и леко се влошава спрямо 0,09 % за 2012 г., но рентабилността на приходите е ниска

Рентабилността на активите, изчислена като съотношение между нетна печалба/обща активи е 0,03% за 2013 г. и 0,05% за 2012 г.

Събираемостта на вземанията, изчислена на база нетни приходи от продажби и

вземания от клиенти и доставчици за текуща и предходна година се подобрява от 76,35% за 2012 г. до 78,8% за 2013 г., като под средната за сектора.

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби е оптимален - 83 дни за 2013 г. спрямо 86 дни за 2012 г.

Показател	Изчисление	2013	2012	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	3,63	1,69	Отбелязва се увеличение и В и К операторът не е затруднен да обслужва текущите си задължения
Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал	Собствен капитал / Дълготрайни активи	0,53	0,56	Отбелязва се намаление, дружеството разполага със свободен капитал за инвестиции
Задлъжнялост	Пасиви / СК	1,71	1,54	Отбелязва се увеличение, но дружеството продължава да има ниска задлъжнялост
Рентабилност на приходи от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	0,22%	0,09%	Отбелязва се увеличение, но рентабилност на продажбите е ниска
Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	0,03%	0,05%	Отбелязва се влошаване рентабилността на активите е ниска
Събираемост на вземанията	Нетни приходи от продажби и вземания от клиенти и доставчици за текуща и предходна година	83,9%	76,7%	Отбелязва се леко подобряване, нивото на събираемост на вземанията е сравнително добро.
Период на събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	83	86	Отбелязва се леко подобряване, периодът на събираемост е дълъг.

Заклучения и изводи

4.5.1. От извършената оценка на информацията за отчетените резултати и анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството е в добро финансово състояние.

Източниците за финансиране на дейността на дружеството показват наличие на собствен капитал за обслужване на дълга и ниска степен на задлъжнялост.

Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност са в рамките на изискуемите нива и показват, че оператора може да обслужва текущите си задължения.

Наблюдава се подобрене за периода по отношение на събираемостта на вземанията и приближаване към средните нива за сектора, като тя е по скоро ниска, а периодът на събираемост е дълъг. Същевременно, показателят за рентабилност на приходите от продажби е висок, въпреки че леко се влошава спрямо предходната година, а рентабилността на активите се увеличава спрямо стойността за предходната година, но си остава ниска.

Събираемост

Особено внимание следва да се обърне на събираемостта на вземанията, отчитана от „В и К“ ЕООД, гр. Хасково. За целите на анализа на финансовите показатели е приложен следния подход за изчисляване на събираемостта, а именно:

Събираемост = $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$, където:

(А) Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г. /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(В) Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

Данните за изчисляване на събираемостта са представени в Справка № 17 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“.

Извършеният от КЕВР сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател:

Референтна стойност	Ниво на събираемост
Минимални	0,678
Средни	0,842
Максимални	0,964

Отчетните и прогнозни данни, посочени в Справка № 17 на „В и К“ ЕООД, гр. Хасково са, както следва:

ВС „Помпена“

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	А	В	С	$\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2009 г.	11 429	3 852	3 828	0,780
2010 г.	11 667	3 925	3 852	0,780
2011 г.	11 545	3 876	3 925	0,782
2012 г.	12 496	4 510	3 876	0,761
2013 г.	12 824	1 338	4 510	0,933
2014 г.	14 087	4 300	2 742	0,781
2015 г.	14 142	3 900	2 380	0,798

ВС „Гравитачна“

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	А	В	С	$\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2009 г.	30	0	0	1,000
2010 г.	41	0	0	1,000
2011 г.	37	0	0	1,000
2012 г.	48	0	0	1,000
2013 г.	49	0	0	1,000
2014 г.	51	0	0	1,000
2015 г.	51	0	0	1,000

В и К операторът не е определил нетния размер на приходите от продажби и вземанията от клиенти и доставчици в съответствие с ГФО за периода 2009 – 2013 г. и не е изчислил коректно коефициента на събираемост.

Коефициентът на събираемост на вземанията общо за дружеството, изчислен с нетен

размер на приходи от продажби за текущата година и вземания от клиенти и доставчици за текущата и за предходната година в съответствие с ГФО за периода 2009 – 2013 г. е както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (ХИЛ. ЛВ.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (ХИЛ. ЛВ.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (ХИЛ. ЛВ.)	Коефициент
	А	В	С	$\frac{((1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2009 г.	11777	3461	3828	0,807
2010 г.	11916	3367	3461	0,810
2011 г.	11793	3995	3367	0,772
2012 г.	12820	4510	3995	0,767
2013 г.	13 044	3242	4510	0,839
2014 г.	14 087	4 300	3 242	0,787
2015 г.	14 142	3 900	4 300	0,817

Резултатите от направените изчисления в таблицата показват, че нивата на събираемост както за отчетния период 2009 - 2013 г., така и за прогнозната 2014 – 2015 г. са под средните за сектора.

4.6. Индикативни цени и приходи

Действащите цени на В и К услуги на „В и К“ ЕООД, гр. Хасково са утвърдени с Решение на комисията № Ц-041/26.09.2012 г..

Необходимите годишни приходи за регулираните услуги са прогнозирани до края на регулаторния период на базата на цените на В и К услуги и количествата, както следва:

В и К услуги	Групи потребители		Цени на В и К услуги, лв./куб.м. (без ДДС)			Количества, хил. м³		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015
	Влиза в сила от:		01.10.2012					
Доставяне на вода на потребителите ВС Помпена	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		1,96	1,96	1,96	5 638	5 800	5 780
	Изменение			0,00	0,00		2,87	-0,34
Доставяне на вода на потребителите ВС Гравитачна	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		0,54	0,54	0,54	84	91	91
	Изменение			0,00%	0,00		8,33	0,00
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		0,11	0,11	0,11	4 459	4 476	4 459
	Изменение			0,00	0,00		0,38	-0,38
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		0,43	0,43	0,43	2 567	2 320	2 229
	Изменение			0,00	0,00		-9,62	-3,92
	Промислени и други стопански потребители:	1-ва степен на замърсяване	0,54	0,54	0,55	62	44	42
		2-ра степен на замърсяване	0,68	0,68	0,68	3	3	3
		3-та степен на замърсяване	0,86	0,86	0,87	32	33	32
Цена на В и К услугите за бита (лв./куб.м, без ДДС)			2,50	2,50	2,50			

В представения за одобряване бизнес план, необходимите годишни приходи в справка

№ 16 „Цени, количества и необходими приходи от В и К услуги“ за периода 2014 – 2015 г. са образувани с действащите за 2013 г. цени на В и К услуги и без изменение за 2014 г. и 2015 г. и количества съответстващи на посочените в справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

Заключения и указания

4.6.1. „В и К“ ЕООД, гр. Хасково прогнозира необходимите годишни приходи за периода 2013 – 2015 г. на база действащи цени на В и К услуги без изменение за 2015 г. и количества съответстващи на посочената информация за ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана.

4.6.2. За 2014-2015 г. за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена се прогнозира приходи, които са по-ниски от прогнозните разходи, респективно се отчита недостиг на средства от тази дейност, и недостатъчно средства за финансиране на предвидената инвестиционна програма.

4.6.3. Годишни корекции на цените на В и К услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на В и К услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на В и К услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от комисията с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

V. Констатации и заключения

Във връзка изложеното в раздел I – раздел IV от мотивите на настоящото решение указва на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Хасково в срок от 1 (един) месец от датата на уведомяването за настоящото решение да представи информация и обосновка за следното:

A) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Да се представи информация относно предприетите мерки за учредяване на санитарно-охранителни зони около водоизточниците (СОЗ).

2. Да се представи програма с конкретни мерки за отстраняване на констатираните проблеми по показатели „манган“, „нитрати“, разработена съвместно с МЗ, МОСВ, Басейнова дирекция, местни общини и други заинтересовани страни.

3. Да се представи надлежно попълнена Справка № 6 „Ремонтна програма“ за ВС „Помпена“, съдържаща разходи за аварийен ремонт и последваща проверка на водомери за всички години.

4. Да се посочат конкретни проекти и дейности за намаляване на честотата и гъстотата на аварияте по довеждащи и разпределителни водопроводи в населените места, за които се отчитат значително по-високи стойности от средните за дружеството.

5. Да се прецени разходите за текущ и аварийен ремонт в Справки № 6 „Ремонтна програма“ за ВС „Помпена“ като се отчитат само ремонтни дейности, а дейностите имащи характер на инвестиционни проекти (основни ремонти, подмяна на водопроводи и елементи на В и К мрежата) следва да бъдат включени в Инвестиционната програма.

6. Да се представи обосновка относно констатираната разлика между данните за параметър „Подадена вода на вход ВС“ и докладваните данни за водни количества към МОСВ, на база на които се определя такса водовземане.

7. Да се разяснят и/или коригират несъответствия на данните в Справка № 4 за отчетените и прогнозни данни относно общ брой елементи на ВС, при спазване на т.25.12. от Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.

8. Да се представят данни за обема утайки образувани при пречистването на отпадъчните води, за експлоатираните от дружеството ПСОВ, както и информация

относно начина им на обработка и съхранение.

9. Да се представи обосновка за предвиденото увеличение на потреблението на електрическа енергия за услугата „Доставяне на питейна вода“ през периода 2014-2015 г.

10. Да се представи обосновка относно потребеното количество ел. енергия за 2010 г. и 2013 г. за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, които не са консистентни с данните за останалите години.

11. В и К операторът следва да представи план с възможности за оптимизиране на персонала в услугата „Доставяне вода на потребителите“, във връзка с отчетените значителни стойности по показател 15а „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“, по които се отчита за 2013 г. нито от 0,004 за ВС „Помпена“, и 0,003 за ВС „Гравитачна“ спрямо дългосрочно ниво 0,002.

Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

12. Да се представят и за двете водоснабдителни системи коригирани Справки №10 „Финансиране на инвестиционна програма“, 10.1 „Инвестиционна програма за услугата доставяне вода на потребителите“, 10.2 „Инвестиционна програма за услугата отвеждане на отпадъчни води“ и 10.3 „Инвестиционна програма за услугата пречистване на отпадъчни води“.

12.1. Данните в Справки № 10.1, 10.2 и 10.3 за периода 2010-2013 г. следва да съответстват на представяните годишни отчетни данни за периода и ако има разлики същите следва да бъдат детайлно обяснени.

12.2. Да се уточнят източниците на финансиране на представените инвестиции за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна и пречистване на отпадъчните води.

12.3. Да се коригират прогнозираните инвестиции за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена за 2014 г., в съответствие с финансовия резултат за услугата с цел пълното обезпечаване на инвестиционните намерения.

13. Да се представи и за двете водоснабдителни системи коригирана справка №13 „Отчет и разчет на годишните признати разходи“.

13.1. Да се коригират разходите за амортизации по водоснабдителни системи и В и К услуги в съответствие с годишните амортизационни квоти от Справки №12.1 и 12.2

13.2. Да се коригират разходите за текущ и аварийен ремонт по водоснабдителни системи и В и К услуги в съответствие с данните в Справка № 6 „Ремонтната програма“.

13.3. Да се изясни несъответствието на отчетните разходи за периода 2009 - 2012 г. в бизнес плана и в ЕССО за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

14. Да се представи коригирана Справка №11 „Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени активи“ в съответствие с данните в Справки №10.1 за ВС Помпена и 10.2, както и да се представи попълнена коректно Справка №11 за ВС Гравитачна.

15. Да се представят коригирани Справка № 12.1 „Амортизационен план за придобитите дълготрайни активи преди 01.01.2006 г.“ и Справка № 12.2 „Амортизационен план за придобитите дълготрайни активи след 31.12.2005 г.“

15.1. Да се изчислят коректно годишните амортизационни квоти на дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т.53 от Указанията.

15.2. Да се изчисли коректно балансовата стойност на дълготрайните активи в Справки № 12.1 и 12.2.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесеното със заявление вх. № В-17-16-4/04.03.2014 г., коригирано и допълнено със заявления вх. № В-17-16-4/31.03.2014 г., вх.№ В-17-16-7/28.05.2014 г., вх.№ В 17-16-8/26.06.2014 г. и вх.№ В-17-16-4/12.03.2015 г. допълнение за периода 2014 г. - 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково за периода 2009 г. – 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ