

Р Е Ш Е Н И Е

№ И1-Л-268 от 05.12.2011 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на 05.12.2011 г., като разгледа преписка № 62/2011 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60/17.09.2011 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, подадено от “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, доклад с вх. № Е-Дк-587/18.11.2011 г. и след проведеното на 29.11.2011 г. открито заседание, установи следното:

“Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60/17.09.2011 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, като е образувана преписка

№ 62/2011 г. Във връзка с постъпилото заявление, на основание чл. 37, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, със Заповед № 3-Е-148/29.09.2011 г. на Председателя на ДКЕВР е създадена работна група за проучване на преписката.

С подаденото заявление дружеството е поискало:

1. Извеждане от експлоатация на основно съоръжение - един брой енергиен парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1, с номинално производство на пара 160 t/h и топлинна мощност 120 MW;
2. Изграждане и въвеждане в експлоатация на основно съоръжение - един брой фотоволтаична мощност от 1,25 MW.

При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) проверка, относно редовността от формална страна на подаденото заявление е установено, че същото не отговаря напълно на изискванията на чл. 61 от НЛДЕ, за което на заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-60/03.10.2011 г. за отстраняване на нередовностите. Със същото писмо, по отношение на направеното искане за допълване на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г., поради изграждане и въвеждане в експлоатация на основно съоръжение – 1 бр. фотоволтаична инсталация с мощност от 1,25 MW, дружеството е уведомено, че описаният в заявлението обект е самостоятелна „централа” за производство само на електрическа енергия по смисъла на § 1, т. 70 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ), поради което изграждането на същия не касае издадената лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. Доколкото заявителят е посочил като обща инсталирана мощност на обекта 1,25 MW, то съгласно чл. 39, ал. 4, т. 1 от ЗЕ не подлежи на лицензиране във връзка с изграждането му. Следва да се има предвид, че статута на фотоволтаичните електрически централи е подробно нормативно регламентиран в Закона за енергията от възобновяеми източници. Предвид изложеното, издадената лицензия за „производство на електрическа и топлинна енергия” не следва да бъде допълвана поради изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1,25 MW.

От изложеното по-горе следва извода, че искането на “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД за допълване на лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г., поради изграждане и

въвеждане в експлоатация на основно съоръжение – 1 бр. фотоволтаична инсталация с мощност от 1,25 MW, се явява недопустимо.

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-60/13.10.2011 г. “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД е представило необходимата информация и документи за разглеждане на заявлението.

“Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД притежава лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” за срок от 15 (петнадесет) години. Дейността по лицензията се осъществява в централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, описана в Приложение №1 към лицензията. Лицензията е издадена с решение № Л-268/26.06.2008 г., след като на основание чл. 21, ал. 1, т. 19, чл. 53, ал. 1 и 3 от ЗЕ и чл. 81, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, със същото решение ДКЕВР е дала разрешение да се извърши сделка на разпореждане – продажба на имуществото, с което се е осъществявала дейността по издадената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас лицензия № Л-106-03/10.05.2001 г., в неговата цялост, като приобретател по сделката е „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, гр.Бургас.

Заявлението, по което е образувана настоящата преписка, е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта.

Като основание и мотив за исканото изменение на лицензията е посочено: „неизползвана генерираща мощност”.

Във връзка с подаденото заявление, дружеството е представило заверено копие от Решение № ФСО 5/2011 от 09.05.2011 г. на управителя на “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД за извеждане от експлоатация на парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1, с номинално производство на пара 160 т/ч. и топлинна мощност 120 MW.

От представените данни и документи се установява, че лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с които се извършва лицензионната дейност, като се направи актуализация в Приложение № 1 към лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-268-03/26.06.2008 г. „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики” като в случая изменението на лицензията е свързано с извеждане от експлоатация на енергийни мощности. Към заявлението е представено актуализираното приложение, така както се предлага да бъде изменено.

Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ се счита за изменение на лицензията. От друга страна, съгласно чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи мощности.

Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до изменение вида на лицензията - тя ще остане лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия.

Исканото изменение във връзка с извеждане от експлоатация на генериращи мощности няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а само до актуализиране на Приложение № 1 към лицензията, в което се съдържа описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики.

От гореизложеното следва извода, че са налице правните основания на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, чл. 47, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 59, ал. 3 от НЛДЕ за изменение на лицензията по отношение на обектите, чрез които се извършва лицензионната дейност, чрез актуализиране на Приложение №1 към лицензията.

Фактическото състояние към настоящия момент в “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД съгласно издадената лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” е както следва:

В експлоатация са:

1. три броя енергийни парогенератора ЕПГ №1, 2 и 3 (БКЗ 160-100-ГМ), производство 1964 г. на Барнаулски котелен завод, всеки един със следните параметри:

- Разход на прегрята пара 160 t/h, с номинално налягане на прегрята пара 10 МРа, номинална температура на прегрята пара 540 °С,
- Номинална температура на питателна вода 215 °С.
- Проектно гориво - мазут и природен газ.
- Коефициент на полезно действие – 91,80%.

2. три броя енергийни парогенератора ЕПГ №7, 8 и 9 (БКЗ 320-140-ГМ), производство 1971 г. на Барнаулски котелен завод, всеки един със следните параметри:

- Разход на прегрята пара 320 t/h, с номинално налягане на прегрята пара 13,8 МРа, номинална температура на прегрята пара 560 °С,
- Номинална температура на питателна вода 230°С.
- Проектно гориво - мазут.
- Коефициент на полезно действие – 91,60%.

3. два броя енергийни парогенератора ЕПГ №10 и 11 (БКЗ 320-140-ГМ7С), производство 1979 г. и 1983 г. на Барнаулски котелен завод, всеки един със следните параметри:

- Разход на прегрята пара 320 t/h, с номинално налягане на прегрята пара 13,8 МРа, номинална температура на прегрята пара 560 °С,
- Номинална температура на питателна вода 230°С.
- Проектно гориво – мазут и природен газ.
- Коефициент на полезно действие – 92,90%.

4. един брой енергиен парогенератор ЕПГ №12 (БКЗ 320-140-ГМ8С), производство 2000 г. на Барнаулски котелен завод, със следните параметри:

- Разход на прегрята пара 320 t/h, с номинално налягане на прегрята пара 13,8 МРа, номинална температура на прегрята пара 560 °С,
- Номинална температура на питателна вода 230°С.
- Проектно гориво - мазут и природен газ.
- Коефициент на полезно действие – 92,74%.

5. един брой турбогенератор – ТГ-1 (ПТ 25-90/10М), с номинална мощност 25 MW;

6. един брой турбогенератор – ТГ-2 (Р12-90/10), с номинална мощност 12 MW;

7 един брой турбогенератор – ТГ-3 (ПТ 65/75-130/13), с номинална мощност 60 MW;

8. един брой турбогенератор – ТГ-4 (ПТ 60-130/13), с номинална мощност 60 MW;

9. два броя турбогенератори – ТГ-5 и 6 (Р 50-130-1), с номинална мощност по 50 MW;

Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е **257 MW**, а общо инсталираната топлинна мощност **1 800 MW**. През 2010 г. са работили средно 2 броя ПГ (320 t/h) със среден товар под 40% и средно един ТГ (60 MW) със среден товар под 20 MW.

Произвежданата електрическа енергия, чрез подстанция собственост на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се продава основно на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и на потребители намиращи се на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД на напрежение 110 kV, 20 kV, 6 kV и 0,4 kV.

В заявлението дружеството е представило следната обосновка:

Енергийният парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1 е изграден и въведен в експлоатация в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД през 1964 г. През 2000 г. е спрял от експлоатация за реконструкция. През 2008 г. е закупен от “Лукойл Енергия и Газ

България” ЕООД в състояние на незавършен обект в основен ремонт. Междувременно поради завършен основен ремонт с реконструкция на парогенератор № 8 и намалените потребления на електрическа и топлинна енергия са извършени промени в инвестиционната програма на дружеството. По тази причина дружеството счита, че вече е икономически нецелесъобразно да се завърши и въведе в експлоатация енергийния обект - парогенератор №1.

„Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД счита, че планираното за извеждане от експлоатация съоръжение е технологично и физически остаряло и неефективно.

Дружеството е представило:

1. Ревизионен акт №4/04.06.2000 г., с който се спира от експлоатация Котлоагрегат КА №1.
2. План за извеждане от експлоатация на парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. №1 с начало 01.06.2011 г. и край 28.10.2011 г.
3. Изменено Приложение №1 към лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за производство на електрическа и топлинна енергия.

Дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” след извеждането на енергийния парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1 ще се осъществява със следните основни съоръжения:

1. два броя енергийни парогенератора ЕПГ №2 и 3 (БКЗ 160-100-ГМ), производство 1964 г. на Барнаулски котелен завод.
2. три броя енергийни парогенератора ЕПГ №7, 8 и 9 (БКЗ 320-140-ГМ), производство 1971 г. на Барнаулски котелен завод.
3. два броя енергийни парогенератора ЕПГ №10 и 11 (БКЗ 320-140-ГМ7С), производство 1979 г. и 1983 г. на Барнаулски котелен завод.
4. един брой енергиен парогенератор ЕПГ №12 (БКЗ 320-140-ГМ8С), производство 2000 г. на Барнаулски котелен завод.
5. един брой турбогенератор – ТГ-1 (ПТ 25-90/10М), с номинална мощност 25 MW;
6. един брой турбогенератор – ТГ-2 (Р12-90/10), с номинална мощност 12 MW;
7. един брой турбогенератор – ТГ-3 (ПТ 65/75-130/13), с номинална мощност 60 MW;
8. един брой турбогенератор – ТГ-4 (ПТ 60-130/13), с номинална мощност 60 MW;
9. два броя турбогенератори – ТГ-5 и 6 (Р 50-130-1), всеки с номинална мощност 50 MW.

Общо инсталираната в дружеството електрическа мощност няма да се промени и остава в размер на **257 MW**, а общо инсталираната топлинна мощност ще се промени от 1 800 MW на **1 680 MW**.

Извеждането от експлоатация на основното съоръжение (енергиен парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1) в “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, няма да доведе до нарушаване непрекъснатостта на снабдяване на потребителите с електрическа и топлинна енергия.

Дружеството е представило икономическа обосновка за остатъчната стойност на енергиен парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1, очакваните приходи и разходи, които съпътстват извеждането от експлоатация и съответно крайния финансов резултат, след приспадане от приходите на всички свързани разходи.

Съгласно представената справка към 31.10.2011 г. очакваните общи разходи, свързани с извеждане на съоръжението от експлоатация и неговото бракуване са общо 426 070 лв., формирани от остатъчна стойност 18 583 лв., корекция по ползван данъчен кредит за ДДС 2 027 лв. и разходи за демонтажни работи 405 460 лв.

Дружеството заявява, че съоръжението ще бъде предадено на вторични суровини в резултат на което очакваните приходи са 538 470 лв. или крайния финансов резултат е 112 400 лв.

Представен е и междинен финансов отчет към 30.06.2011 г., от който е видно, че от осъществяване на дейността е реализирана печалба в размер на 463 хил. лв. при отчетена загуба от 1 207 хил. лв. за същия период на предходната година. Подобряването на финансовия резултат се дължи на увеличените приходи от оперативната дейност.

Предвид гореизложеното може да се направи извода, че с извеждане от експлоатация на основно съоръжение - един брой енергиен парогенератор БКЗ 160-100-ГМ ст. №1 с номинално производство на пара 160 т/ч и топлинна мощност 120 MW, "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД няма да наруши лицензионните си задължения.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗЕ, на 29.11.2011 г. комисията е провела открито заседание по преписката, на което е присъствал управителят на дружеството, като същият е заявил, че няма забележки по направените констатации в доклад с вх. № Е-Дк-587/18.11.2011 г.

Предвид изложеното,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 47, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 59, ал. 3 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката изменя издадената на "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” № Л-268-03/26.06.2008 г., както следва :

1. По отношение на енергийния обект, като заличава основно съоръжение: енергиен парогенератор БКЗ 160-100-ГМ, ст. № 1 и променя инсталираната топлинна мощност от 1 800 MW на 1 680 MW.

2. Във връзка с изменението по т. 1, одобрява актуализирано приложение № 1 „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики” към лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-268-03/26.06.2008 г., представляващо приложение към настоящото решение.

II. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК във връзка с чл. 39, ал. 4, т. 1 от ЗЕ прекратява производството по отношение искането на "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД за изменение на издадената лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” с допълването на същата с изграждане и въвеждане в експлоатация на основно съоръжение – 1 (един) брой фотоволтаична инсталация с мощност от 1,25 MW , като недопустимо.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Васил Лозанов)