

Р Е Ш Е Н И Е

№ Р - 124
от 18.10.2010 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 18.10.2010 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-387 от 13.10.2010г., във връзка с подадено заявление с вх. № Е-13-45-189/04.10.2010 г. от "Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ" АД за даване на разрешение за извеждане от експлоатация на трафопост, установи следното:

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е издала на "Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ" АД Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за извършване на дейността "разпределение на електрическа енергия" на територията на област Варна с изключение на територията на к.к. "Златни пясъци", област Добрич, област Шумен, област Търговище, област Велико Търново, област Русе, област Габрово, област Разград и област Силистра за срок от 35 години.

В ДКЕВР е постъпило писмо от "Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ" АД с вх. № Е-13-45-189/04.10.2010 г. с искане за разрешение за извеждане от експлоатация на МТП „Център”, с. Желъд, общ. Смядово, обл. Шумен, собственост на "Е.ОН България Мрежи" АД. В електроразпределителното дружество е подписан договор № П-Ш10-59-22.06.2010-П-Ш10-179-23.08.2010, за присъединяване на обект чрез изграждане на нов трафопост тип БКТП, в непосредствена близост до съществуващия МТП. Потребителите на електрическа енергия присъединени към МТП „Център”, ще бъдат захранени с прехвърляне към новия трафопост.

Съществуващият трафопост 20/0,4 kV "Център" е тип мачта и е със следното оборудване: желязорешетъчен стълб, главно разпределително табло ниско напрежение на МТП, трансформатор - 100 kVA и проводник тип АС-70 с дължина – 79 м.

За извеждане от експлоатация на елементи от мрежата, на основание чл. 45, т.7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 49, т.6 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката и т. 3.13.4. от лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за извършване на дейността "разпределение на електрическа енергия", издадена на "Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ" АД, се изисква решение на комисията.

Извеждането от експлоатация на съществуващия трафопост МТП „Център” е свързано с подписан договор № П-Ш10-59-22.06.2010-П-Ш10-179-23.08.2010, съгласно реда и условията на чл.10 от Наредба № 6.

Новият трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV с осигурен достъп и лице към пътна регулация ще бъде изграден със следното оборудване: КРУ с мощностни разединители-SF6 на страна Ср. Н, един брой трансформаторна килия с габарити за трансформатор 1000 kVA, оборудван с КРУ, съществуващ трансформатор 250 kVA и табло НН.

Трафопостът ще е с по-добри технически характеристики, което гарантира сигурност и непрекъснатост на доставките на електрическа енергия на съществуващите потребители.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, т. 7 от Закона за енергетиката, т. 3.13.4 от лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия”, издадена на “Е.ОН България Мрежи” АД,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД, след реконструкция на съществуващите мрежи ниско и средно напрежение и извършване на присъединяването на съществуващите потребители, да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование МТП „Център”

2. Указва на „Е.ОН България Мрежи” АД в 14-дневен срок от въвеждането в експлоатация на новия трафопост да представи в ДКЕВР доказателства за въвеждането му.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ангел Семерджиев/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/Емилия Савева/