



ПРОТОКОЛ

№ 171

София, 07.07.2026 година

Днес, 07.07.2026 г. от 14:23 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от Таско Ерменков – за председател, съгласно Заповед № 3-ОХ-56/03.07.2026 г.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александра Богословска, Благой Голубарев, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Ел. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Б. Паунов – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Димитров – директор на дирекция „Природен газ“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР.

На основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация Т. Ерменков – изпълняващ функциите на председател на КЕВР, направи предложение за включване на допълнителни точки 1, 2 и 3 в дневния ред, а именно:

1. Доклад с вх. № Дк-1116 от 07.07.2026 г. относно: освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;

2. Доклад с вх. № Е-ДК-1114 от 06.07.2026 г. относно: освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

3. Доклад с вх. № Е-ДК-1112 от 06.07.2026 г. относно: избор на отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Останалите се преномерират.

Предложението за включване на нови точки в дневния ред беше прието с **четири гласа „за“** (Александра Богословска - за, Благой Голубарев - за, Димитър Кочков - за и Таско Ерменков - за), от които **два гласа** (Благой Голубарев и Таско Ерменков) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

Председателстващият Т. Ерменков установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Дк-1116 от 07.07.2026 г. относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Работна група: Елена Маринова; Боян Паунов;

Юлиан Стоянов; Милен Трифонов; Радостина Методиева

2. Доклад с вх. № Е-ДК-1114 от 06.07.2026 г. относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Любослава Джоргова, Теодор Хиков

3. Доклад с вх. № Е-ДК-1112 от 06.07.2026 г. относно избор на отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Любослава Джоргова, Теодор Хиков

4. Доклад с вх. № Е-ДК-1033 от 01.07.2026 г. и проект на решение относно извънредна проверка на „Топлофикация-Перник“ АД в изпълнение на Заповед № 3-Е-141 от 21.05.2026 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Работна група: Благовест Балабанов, Ивайло Александров, Мария Аргирова

5. Доклад с вх. № Е-ДК 1111 от 03.07.2026 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-53 от 24.03.2026 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 24.03.2026 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД.

Работна група: Елена Маринова, Боян Паунов, Георги Петров, Петя Георгиева, Десислава Сиракова, Йовка Велчева, Ненко Ненков и Надежда Иванова

По т.1. Комисията разглежда доклад относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е постъпило писмо с вх. № Е-04-01-4 от 24.06.2026 г. от изпълнителния директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), с което по реда на чл. 81е, ал. 2, изречение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) регулаторния орган е уведомен за решение по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., в частта по т. 3.1. и т. 3.2., на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). В тази връзка в КЕВР са представени: препис-извлечение от Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г.; автобиографии на новоизбраните членове на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД; декларации от новоизбраните членове на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ и чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 и чл. 237 от Търговския закон (ТЗ), по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), както и по чл. 23, ал. 5 от Устава на ЕСО ЕАД; проекти на договори за управление и контрол с новоизбраните членове на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД; копия на договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД.

Във връзка с горното се установи следното:

1. С Решение № С-5 от 30.07.2015 г. и Решение № С-7 от 05.11.2015 г. на КЕВР ЕСО ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен оператор на електропреносната система на Република България. Решението за определяне на оператора е нотифицирано пред Европейската комисия и е публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз, брой С 428 от 19 декември 2015 г. Според чл. 81е, ал. 2 от

ЗЕ членовете на надзорния съвет на независим преносен оператор се избират от общото събрание на акционерите, като за избора се уведомява КЕВР. Съгласно чл. 19 от Устава на ЕСО ЕАД едноличен собственик на капитала на дружеството е БЕХ ЕАД, чиито права в това му качество се упражняват от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД. В съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 от Устава на ЕСО ЕАД, едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентност на общото събрание на акционерите.

2. КЕВР е сезирана от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, чрез изпълнителния директор на БЕХ ЕАД, по реда на чл. 81е, ал. 2, изречение второ от ЗЕ за свое решение по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., по т. 3.1. и т. 3.2. Със същото – в частта по т. 3.1., Александър Александров Тричков, Костадин Иванов Попов, Пламен Георгиев Радонов, Илиян Николаев Скарлатов и Ивайло Стоянов Иванов са освободени като членове на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД без освобождаване от отговорност, а в частта по т. 3.2. – Иван Стоянов Стоянов, Костадин Иванов Попов, Стефан Росен Стоянов, Антон Ангелов Ангелов и Ивайло Стоянов Иванов са избрани за членове на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД до провеждане на нова конкурсна процедура по реда на ЗПП, но не повече от шест месеца.

3. Според чл. 49, параграф 1, изречение 1 от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (Директива (ЕС) 2019/944) операторът на електропреносна система има надзорен орган, натоварен да взема решенията, които могат съществено да повлияят върху стойността на активите на акционерите в оператора на електропреносна система, по-специално решенията, свързани с одобрението на годишните и дългосрочните финансови планове, нивото на задлъжнялост на оператора на електропреносна система и размера на дивидентите, които се разпределят между акционерите.

По силата на чл. 49, параграф 3, алинея 1 във връзка с чл. 48, параграф 2, алинея 1 и параграфи 3-7 от Директива (ЕС) 2019/944, за половината от членовете на надзорния орган минус един на независимия преносен оператор се прилагат следните изисквания за независимост: на регулаторния орган се нотифицират лицата - членове на надзорния орган, както и условията, които уреждат мандата, продължителността му и прекратяването му, както и основанията за всяко прекратяване на такъв мандат, като тези условия и решения придобиват обвързваща сила само ако в срок от три седмици след нотификацията им регулаторният орган не е възразил срещу тях; в срок от три години преди назначаването на членовете на надзорния орган не трябва да са заемали професионален пост или отговорна длъжност, да са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното предприятие или която и да е част от него, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от оператора на електропреносна система; не заемат нито професионален пост, нито отговорна длъжност, нямат интереси, нито делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции; нямат интереси, нито получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното предприятие, различна от оператора на електропреносна система, и тяхното възнаграждение не зависи от дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на електропреносна система; на членовете на надзорния орган се гарантират ефективни права за обжалване пред регулаторния орган срещу предсрочно прекратяване на мандата им; след прекратяването на мандата им в оператора на електропреносна система членовете на надзорния орган не могат да заемат нито професионален пост, нито отговорна длъжност, нямат интереси, нито делови отношения с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие, различна от оператора на електропреносна система, нито с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, в продължение на не по-малко от четири години.

За членовете на надзорния орган на независимия преносен оператор, които не попадат в квотата „половината минус един“ се прилага разпоредбата на чл. 48, параграф 2, алинея 2, б. „б“ от Директива (ЕС) 2019/944, съгласно която националният регулаторен орган може да възрази срещу решенията, свързани с назначаването и подновяването на договори, условията на работа, включително възнаграждението и прекратяването на мандата на членовете на надзорния орган, когато в случай на предсрочно прекратяване на мандат, съществуват съмнения относно основателността на такова предсрочно прекратяване.

4. Норми, аналогични на горните разпоредби на Директива (ЕС) 2019/944, се съдържат в чл. 81е във връзка с чл. 81д от ЗЕ.

5. Освободените като членове на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД Александър Александров Тричков и Пламен Георгиев Радонов са с изтекли на 21.05.2026 г. мандати. Първият от тези членове на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД е уведомен за освобождаването му на 29.06.2026 г., а останалите двама – на 24.06.2026 г. Костадин Иванов Попов и Ивайло Стоянов Иванов са освободена като членове на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД и същевременно са избрани за членове на новия Надзорен съвет на дружеството. На същите е връчено уведомлението за освобождаване на 24.06.2024 г. Освободеният Илиян Николаев Скарлатов е с мандат до 24.03.2028 г. По отношение на предсрочно освободения Илиян Николаев Скарлатов са изложени мотиви, както следва: съгласно чл. 233, ал. 4 от ТЗ членовете на надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Според БЕХ ЕАД ТЗ позволява овластяването на членовете на орган на търговско дружество да бъде оттеглено от едноличния собственик на капитала по всяко време, без да е поставено в зависимост от предварителни условия, включително от наличието на виновно неизпълнение на техни задължения или нарушаване на забрани. БЕХ ЕАД приема, че сключеният между Илиян Николаев Скарлатов и ЕСО ЕАД Договор № РД-ЧР-ЕСО-3-2023 от 24.03.2023 г. за управление и контрол с член на надзорния съвет на дружеството представлява договор за поръчка, който се прекратява с оттегляне на поръчката от доверителя на основание чл. 287 от Закона за задълженията и договорите. Уведомлението за освобождаване е връчено на Илиян Николаев Скарлатов на 24.06.2026 г.

Според чл. 81д, ал. 7 във връзка с чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ членовете на надзорния съвет на независимия преносен оператор имат право да обжалват решение за предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управление пред КЕВР в срок до 7 дни от получаване на решението. Този срок изтича на 01.07.2026 г. за всички освободени членове на Надзорния съвет без Александър Александров Тричков, за който срокът е до 06.07.2026 г. С писмо с вх. № Е-04-01-4 от 06.07.2026 г. БЕХ ЕАД е уведомило регулаторния орган, че жалби срещу решение по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., в частта по т. 3.1., на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД не са подавани и чрез дружеството. В КЕВР, обаче, е постъпила жалба с вх. № Е-04-01-4 от 06.07.2026 г. от Александър Александров Тричков срещу решението за освобождаването му като член на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД. Жалбоподателят е в хипотеза на изтекъл на 21.05.2026 г. мандат като член на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД. В тази връзка, КЕВР с Решение № Ж-811 от 07.07.2026 г. е прекратила преписката, образувана по жалба с вх. № Е-04-01-4 от 06.07.2026 г. на Александър Александров Тричков срещу решение по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., по т. 3.1., на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, поради нейната недопустимост.

Предвид горното, предсрочно освободен като член на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД е единствено Илиян Николаев Скарлатов. В тази връзка, от мотивите на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД не се пораждат съмнения относно накърняване на независимостта на оператора, предвид предсрочното освобождаване на Илиян Николаев Скарлатов като член на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД. Още повече, че всеки последващ избор на член на Надзорния съвет на дружеството подлежи на преценка от регулаторния орган за независимост от вертикално интегрираното предприятие. В допълнение, следва

да се има предвид, че съгласно чл. 219, ал. 2 от ТЗ в еднолично акционерно дружество, каквото е ЕСО ЕАД, едноличният собственик на капитала – БЕХ ЕАД, решава въпросите от компетентността на общото събрание чрез решения на съвета на директорите. Общото събрание освобождава членовете на надзорния съвет и преди изтичане на мандата, за който са избрани – арг. от чл. 221, т. 4 и чл. 233, ал. 4 от ТЗ. Също така, формираната практика на Върховния касационен съд (ВКС) приема, че овластяването на член на орган на търговско дружество може да бъде оттеглено от едноличния собственик на капитала по всяко време, без да е поставено в зависимост от предварителни условия, вкл. виновно неизпълнение на вменени на същия задължения или нарушаване на забрани – напр. решение на ВКС по т.д. № 46 от 2012 г.

6. На регулаторния орган са представени автобиографии за новоизбраните членове на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД – Иван Стоянов Стоянов, Костадин Иванов Попов, Стефан Росен Стоянов, Антон Ангелов Ангелов и Ивайло Стоянов Иванов. Същите са представили декларации за професионална независимост. Всички новоизбрани членове на Надзорния съвет са представили декларация, от която се установява, че са независими от други интереси, различни от интересите на ЕСО ЕАД.

От представените автобиографии и декларации, по отношение на Иван Стоянов Стоянов, Костадин Иванов Попов, Стефан Росен Стоянов, Антон Ангелов Ангелов и Ивайло Стоянов Иванов, се установява, че за период от три години преди избирането им за членове на Надзорния съвет не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от оператора на електропреносна система, както и че не заемат нито професионален пост, нито отговорна длъжност, нямат интереси, нито делови отношения, пряко или непряко, с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции.

Предвид горното, изискванията за независимост по Директива (ЕС) 2019/944 и ЗЕ, които следва да бъдат изпълнени за минимум половината минус един от членовете на Надзорния съвет, а именно: за двама от членовете на този съвет, са изпълнени за Иван Стоянов Стоянов, Костадин Иванов Попов, Стефан Росен Стоянов, Антон Ангелов Ангелов и Ивайло Стоянов Иванов.

7. Представени са проекти на договор за управление и контрол с член на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД, от които се установява, че новоизбраните членове на Надзорния съвет са с мандат с продължителност до провеждане на нова конкурсна процедура и основното месечно възнаграждение, определено по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за публичните финанси. Проектите на договори уреждат предсрочното прекратяване на договорите за управление и контрол по начин и при условия, които са съвместими с изискванията на европейското законодателство и ЗЕ.

Изказвания по т.1.:

Ел. Маринова запозна Комисията с доклад с вх. № Дк-1116 от 07.07.2026 г. относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Регулаторният орган е уведомен за решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, с което са освободени настоящите членове на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД, както и са назначени нови членове на Надзорния съвет, които са както следва: Иван Стоянов, Костадин Попов, Стефан Стоянов, Антон Ангелов и Ивайло Иванов. Избрани са за нови членове до провеждане на конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия, но не повече от шест месеца. По отношение на тези две решения на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД Комисията има правомощия, които са установени в ЗЕ, и се отнасят до преценката на регулаторния орган по отношение на новоизбраните членове за наличие на изискванията

за независимост от вертикално интегрираното предприятие. По отношение на освободените, ако има хипотеза на член на НС с предсрочно прекратен мандат, за наличие на съмнения в основанията за предсрочното прекратяване на мандата по отношение на независимостта от вертикално интегрираното предприятие.

Решението на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД в частта на прекратяване на мандатите на членовете на НС обективно резултира в прекратяване, като единствено предсрочно прекратен е мандатът на Илиян Николаев Скарлатов, защото останалите членове на НС към момента са с изтекли мандати. Във връзка с тази част на решението Съветът на директорите на БЕХ ЕАД е изложил съответните мотиви, въз основа на които не се пораждат съмнения относно накърняването на независимостта на оператора в контекстна на независимостта му от вертикално интегрираното предприятие. Също така един от освободените членове на НС, а именно Александър Тричков, е подал в седемдневния срок, установен в ЗЕ, жалба срещу Решението на СД на БЕХ ЕАД за неговото освобождаване, която жалба е разгледана от КЕВР. Поради факта, че същият е с изтекъл на 21.05.2026 г. мандат, Комисията е прекратила преписката по жалбата поради нейната недопустимост.

В частта на Решението на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД за избора на новите членове на НС, изискванията по ЗЕ и по Директива 2019/944 са половината минус един от членовете на Надзорния съвет, което в конкретния случай се резултира в двама да имат тригодишна, предхождаща назначаването им за членове на НС на ЕСО ЕАД, независимост от всички части на вертикално интегрираното предприятие. Това условие е установено като налично за всички новоизбрани членове на НС въз основа на представените от тях автобиографии и съответни декларации.

Отделно от това, Комисията трябва да прецени и условията, които уреждат продължителността на мандатите и тяхното прекратяване в проектите на договори. От представените проекти се установява, че те са уредени по начин и при условия, които са съвместими с изискванията на европейското законодателство и на ЗЕ.

Във връзка с изложеното в доклада и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 11 от Закона за енергетиката, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да приеме протоколно решение, с което да не възразява срещу решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., с което в частта по т. 3.1. - Александър Александров Тричков, Костадин Иванов Попов, Пламен Георгиев Радонов, Илиян Николаев Скарлатов и Ивайло Стоянов Иванов са освободени като членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД без освобождаване от отговорност, а в частта по т. 3.2. – Иван Стоянов Стоянов, Костадин Иванов Попов, Стефан Росен Стоянов, Антон Ангелов Ангелов и Ивайло Стоянов Иванов са избрани за членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД до провеждане на нова конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия, но не повече от шест месеца.

3. „Български енергиен холдинг“ ЕАД да бъде уведомено за решението на Комисията за енергийно и водно регулиране по т. 2.

Председателстващият Т. Ерменков установи, че няма изказвания подложи на гласуване проекта на решение.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 11 от Закона за енергетиката, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;

2. Не възразява срещу решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., с което в частта по т. 3.1. - Александър Александров Тричков, Костадин Иванов Попов, Пламен Георгиев Радонов, Илиян Николаев Скарлатов и Ивайло Стоянов Иванов са освободени като членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД без освобождаване от отговорност, а в частта по т. 3.2. – Иван Стоянов Стоянов, Костадин Иванов Попов, Стефан Росен Стоянов, Антон Ангелов Ангелов и Ивайло Стоянов Иванов са избрани за членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД до провеждане на нова конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия, но не повече от шест месеца;

3. „Български енергиен холдинг“ ЕАД да бъде уведомено за решението на Комисията за енергийно и водно регулиране по т. 2.

В заседанието по **точка първа** участват членовете на Комисията Александра Богословска, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Таско Ерменков.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Александра Богословска - за, Благой Голубарев - за, Димитър Кочков - за и Таско Ерменков - за), от които **два гласа** (Благой Голубарев и Таско Ерменков) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разгледа доклад относно **освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е постъпило писмо с вх. № Е-04-01-3 от 24.06.2026 г. от изпълнителния директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), с което по реда на чл. 81е, ал. 2, изречение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) регулаторния орган е уведомен за решение по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., в частта по т. 1.1. и т. 1.2., на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази връзка в КЕВР са представени: препис-извлечение от Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г.; автобиографии на новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД; декларации от новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ и чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 и чл. 237 от Търговския закон (ТЗ), по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), както и по чл. 23, ал. 5 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД; проекти на договори за управление и контрол с новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД; копия на договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Във връзка с горното се установи следното:

1. С Решение № С-4 от 22.06.2015 г. и Решение № С-6 от 05.11.2015 г. на КЕВР „Булгартрансгаз“ ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен оператор на газопреносната система на Република България. Решението за определяне на оператора е нотифицирано пред Европейската комисия и е публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз, брой С 428 от 19 декември 2015 г. Според чл. 81е, ал. 2 от ЗЕ членовете на надзорния съвет на независим преносен оператор се избират от общото събрание на акционерите, като за избора се уведомява КЕВР. Съгласно чл. 19 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД едноличен собственик на капитала на дружеството е БЕХ ЕАД, чиито права в това му качество се упражняват от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД. В съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 от Устава на „Булгартрансгаз“ ЕАД,

едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентност на общото събрание на акционерите.

2. КЕВР е сезирана от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, чрез изпълнителния директор на БЕХ ЕАД, по реда на чл. 81е, ал. 2, изречение второ от ЗЕ за свое решение по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., по т. 1.1. и т. 1.2. Със същото – в частта по т. 1.1., Драгомир Митков Монеv, Деян Валериев Димитров, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Николай Иванов Стефанов и Екатерина Христова Михайлова са освободени като членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД без освобождаване от отговорност, а в частта по т. 1.2. – Александър Янакиев Йорданов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Танко Илиев Станилов, Екатерина Христова Михайлова и Стоян Кирилов Стоилов са избрани за членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД до провеждане на нова конкурсна процедура по реда на ЗПП, но не повече от шест месеца.

3. Според чл. 66, параграф 1, изречение 1 от Директива (ЕС) 2024/1788 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година относно общите правила за вътрешните пазари на газ от възобновяеми източници, природен газ и водород, за изменение на Директива (ЕС) 2023/1791 и за отмяна на Директива 2009/73/ЕО (Директива (ЕС) 2024/1788) операторът на газопреносна система има надзорен орган, натоварен да взема решенията, които могат съществено да повлияят върху стойността на активите на акционерите в оператора на газопреносна система, по-специално решенията, свързани с одобрението на годишните и дългосрочните финансови планове, нивото на задлъжнялост на оператора на газопреносна система и размера на дивидентите, които се разпределят между акционерите.

По силата на чл. 66, параграф 3, ал. 1 във връзка с чл. 65, параграф 2, алинея 1 и параграфи 3-7 от Директива (ЕС) 2024/1788, за половината от членовете на надзорния орган минус един на независимия преносен оператор се прилагат следните изисквания за независимост: на регулаторния орган се нотифицират лицата - членове на надзорния орган, както и условията, които уреждат мандата, продължителността му и прекратяването му, както и основанията за всяко прекратяване на такъв мандат, като тези условия и решения придобиват обвързваща сила само ако в срок от три седмици след нотификацията им регулаторният орган не е възразил срещу тях; в срок от три години преди назначаването на членовете на надзорния орган не трябва да са заемали професионален пост или отговорна длъжност, да са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното предприятие или която и да е част от него, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от оператора на газопреносна система; не заемат нито професионален пост, нито отговорна длъжност, нямат интереси, нито делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции; нямат интереси, нито получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното предприятие, различна от оператора на газопреносна система, и тяхното възнаграждение не зависи от дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на газопреносна система; на членовете на надзорния орган се гарантират ефективни права за обжалване пред регулаторния орган срещу предсрочно прекратяване на мандата им; след прекратяването на мандата им в оператора на газопреносна система членовете на надзорния орган не могат да заемат нито професионален пост, нито отговорна длъжност, нямат интереси, нито делови отношения с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие, различна от оператора на газопреносна система, нито с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, в продължение на не по-малко от четири години.

За членовете на надзорния орган на независимия преносен оператор, които не попадат в квотата „половината минус един“ се прилага разпоредбата на чл. 65, параграф 2, алинея 2, б. „б“ от Директива (ЕС) 2024/1788, съгласно която националният регулаторен орган може да възрази срещу решенията, свързани с назначаването и подновяването на

договори, условията на работа, включително възнаграждението и прекратяването на мандата на членовете на надзорния орган, когато в случай на предсрочно прекратяване на мандат, съществуват съмнения относно основателността на такова предсрочно прекратяване.

4. Норми, аналогични на горните разпоредби на Директива (ЕС) 2024/1788, се съдържат в чл. 81е във връзка с чл. 81д от ЗЕ.

5. Освободените като членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД Снежана Бобева Йовкова-Маркова и Николай Иванов Стефанов са с изтекли на 27.04.2026 г. мандати. Тези членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД са уведомени за освобождаването им на 24.06.2026 г. Екатерина Христова Михайлова е освободена като член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД и същевременно е избрана за член на новия Надзорен съвет на дружеството. На същата е връчено уведомлението за освобождаване на 24.06.2024 г. Освободеният Деян Валериев Димитров е с мандат от 23.12.2025 г. до провеждане на конкурсна процедура по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗПП, който по аргумент от чл. 53, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. В този смисъл, Деян Валериев Димитров е с изтекъл на 23.06.2026 г. мандат. Уведомлението за освобождаване е връчено на Деян Валериев Димитров на 24.06.2026 г. По отношение на предсрочно освободения Драгомир Митков Монеv са изложени мотиви, както следва: съгласно чл. 233, ал. 4 от ТЗ членовете на надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Според БЕХ ЕАД ТЗ позволява овластяването на членовете на орган на търговско дружество да бъде отеглено от едноличния собственик на капитала по всяко време, без да е поставено в зависимост от предварителни условия, включително от наличието на виновно изпълнение на техни задължения или нарушаване на забрани. БЕХ ЕАД приема, че сключеният между Драгомир Митков Монеv и „Булгартрансгаз“ ЕАД Договор № РД-ЧР-БТГ-6-2024 от 04.10.2024 г. за управление и контрол с член на надзорния съвет на дружеството представлява договор за поръчка, който се прекратява с отегляне на поръчката от доверителя на основание чл. 287 от Закона за задълженията и договорите. Уведомлението за освобождаване е връчено на Драгомир Митков Монеv на 24.06.2026 г.

В предвидения в чл. 81д, ал. 7 във връзка с чл. 81е, ал. 3 от ЗЕ 7-дневен срок от получаване на решението за освобождаване, а именно: до 01.07.2026 г., в КЕВР не са постъпили жалби от освободените като членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД лица. Също така, с писмо с вх. № Е-04-01-3 от 02.07.2026 г. БЕХ ЕАД е уведомило регулаторния орган, че такива жалби не са подавани и чрез дружеството.

Предвид горното, предсрочно освободен като член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД е единствено Драгомир Митков Монеv. В тази връзка, от мотивите на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД не се поражда съмнения относно накърняване на независимостта на оператора, предвид предсрочното освобождаване на Драгомир Митков Монеv като член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Още повече, че всеки последващ избор на член на Надзорния съвет на дружеството подлежи на преценка от регулаторния орган за независимост от вертикално интегрираното предприятие. В допълнение, следва да се има предвид, че съгласно чл. 219, ал. 2 от ТЗ в еднолично акционерно дружество, каквото е „Булгартрансгаз“ ЕАД, едноличният собственик на капитала – БЕХ ЕАД, решава въпросите от компетентността на общото събрание чрез решения на съвета на директорите. Общото събрание освобождава членовете на надзорния съвет и преди изтичане на мандата, за който са избрани – арг. от чл. 221, т. 4 и чл. 233, ал. 4 от ТЗ. Също така, формираната практика на Върховния касационен съд (ВКС) приема, че овластяването на член на орган на търговско дружество може да бъде отеглено от едноличния собственик на капитала по всяко време, без да е поставено в зависимост от предварителни условия, вкл. виновно изпълнение на вменени на същия задължения или нарушаване на забрани – напр. решение на ВКС по т.д. № 46 от 2012 г.

6. На регулаторния орган са представени автобиографии за новоизбраните членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД – Александър Янакиев Йорданов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Танко Илиев Станилов, Екатерина Христова Михайлова и Стоян Кирилов Стоилов. Представени са декларации за професионална независимост от новоизбраните членове на Надзорния съвет - Александър Янакиев Йорданов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Екатерина Христова Михайлова и Стоян Кирилов Стоилов. Декларация за обстоятелството, че е упражнявал управленска или друга подобна дейност във вертикално интегрираното предприятие за период най-малко 6 месеца преди влизане в сила на назначаването му, е представена от Танко Илиев Станилов. Всички новоизбрани членове на Надзорния съвет са представили декларация, от която се установява, че същите са независими от други интереси, различни от интересите на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

От представените автобиографии и декларации, по отношение на Александър Янакиев Йорданов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Екатерина Христова Михайлова и Стоян Кирилов Стоилов, се установява, че за период от три години преди избирането им за членове на Надзорния съвет не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от оператора на газопреносна система, както и че не заемат нито професионален пост, нито отговорна длъжност, нямат интереси, нито делови отношения, пряко или непряко, с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. Също така, за Танко Илиев Станилов се установява, че не е упражнявал управленска или друга подобна дейност във вертикално интегрираното предприятие за период най-малко 6 месеца преди влизане в сила на назначаването му за член на Надзорния съвет на независимия преносен оператор.

Предвид горното, изискванията за независимост по Директива (ЕС) 2024/1788 и ЗЕ, които следва да бъдат изпълнени за минимум половината минус един от членовете на Надзорния съвет, а именно: за двама от членовете на този съвет, са изпълнени за Александър Янакиев Йорданов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Екатерина Христова Михайлова и Стоян Кирилов Стоилов.

7. Представени са проекти на договор за управление и контрол с член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, от които се установява, че новоизбраните членове на Надзорния съвет са с мандат с продължителност до провеждане на нова конкурсна процедура и основното месечно възнаграждение, определено по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за публичните финанси. Проектите на договори уреждат предсрочното прекратяване на договорите за управление и контрол по начин и при условия, които са съвместими с изискванията на европейското законодателство и ЗЕ.

Изказвания по т.2.:

Ел. Маринова запозна Комисията с доклад с вх. № Е-ДК-1114 от 06.07.2026 г. относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Регулаторният орган е уведомен за решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. С това решение всички настоящи членове на Надзорния съвет са освободени и за нови такива са избрани Александър Янакиев Йорданов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Танко Илиев Станилов, Екатерина Христова Михайлова и Стоян Кирилов Стоилов.

По отношение на решението на „Български енергиен холдинг“ ЕАД в първата му част следва да се отбележи, че единствено Драгомир Митков Монеv е в хипотеза на предсрочно прекратен мандат като член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. От това лице, както и от всички останали освободени членове на НС не са постъпили жалби по реда и при условията на ЗЕ. От мотивите на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по повод на решението му в първата му част за освобождаване на

членовете на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД не се пораждат съмнения по отношение на основанията в контекста на независимостта на независимия преносен оператор.

Относно избора на новите членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД се установява от представените автобиографии и от съответните декларации, че четири от тях отговарят на условието три години преди назначаването им да бъдат независими от вертикално интегрираното предприятие. Новоизбраният чел на НС Танко Илиев Станилов е представил декларация, че не е упражнявал управленска или друга подобна дейност във вертикално интегрираното предприятие за период най-малко 6 месеца преди влизане в сила на назначаването му за член на Надзорния съвет на независимия преносен оператор.

Поради това изискванията на Директива (ЕС) 2024/1788 и на ЗЕ за квотата половината минус един, която в конкретния случай се резултира в двама членове на този съвет, са изпълнени за Александър Янакиев Йорданов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Екатерина Христова Михайлова и Стоян Кирилов Стоилов. Представени са проекти на договор за управление и контрол с новоназначените членове на Надзорния съвет, от които се установява, че уреждат клаузи във връзка с тяхното възнаграждение и условията за предсрочно прекратяване на тези договори по начин съвместим с изискванията на европейското законодателство и ЗЕ

Във връзка с изложеното в доклада и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 11 от Закона за енергетиката, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме протоколно решение, с което да не възразява срещу решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., с което в частта по т. 1.1. - Драгомир Митков Монеv, Деян Валериев Димитров, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Николай Иванов Стефанов и Екатерина Христова Михайлова са освободени като членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД без освобождаване от отговорност, а в частта по т. 1.2. – Александър Янакиев Йорданов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Танко Илиев Станилов, Екатерина Христова Михайлова и Стоян Кирилов Стоилов са избрани за членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД до провеждане на нова конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия, но не повече от шест месеца.

3. „Български енергиен холдинг“ ЕАД да бъде уведомено за решението на Комисията за енергийно и водно регулиране по т. 2.

Председателстващият Т. Ерменков установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81е, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 11 от Закона за енергетиката, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

2. Не възразява срещу решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., с което в частта по т. 1.1. - Драгомир Митков Монеv, Деян Валериев Димитров, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Николай Иванов Стефанов и Екатерина Христова Михайлова са освободени като членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД без освобождаване от отговорност, а в частта по т. 1.2. – Александър Янакиев Йорданов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Танко Илиев Станилов, Екатерина Христова Михайлова и Стоян Кирилов Стоилов са избрани за членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД до провеждане на нова

конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия, но не повече от шест месеца.

3. „Български енергиен холдинг“ ЕАД да бъде уведомено за решението на Комисията за енергийно и водно регулиране по т. 2.

В заседанието по **точка втора** участват членовете на Комисията Александра Богословска, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Таско Ерменков.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Александра Богословска - за, Благой Голубарев - за, Димитър Кочков - за и Таско Ерменков - за), от които **два гласа** (Благой Голубарев и Таско Ерменков) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията разглежда доклад относно **избор на отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е постъпило писмо с вх. № Е-15-45-13 от 03.06.2026 г. от председателя на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с което регулаторния орган е уведомен за решение по Протокол НС № 17 от 03.06.2026 г., в частта по т. 4, на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД за избор на отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В тази връзка в КЕВР са представени: препис-извлечение от Протокол НС № 17 от 03.06.2026 г.; автобиография на избрания отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД; декларации от избрания отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД по чл. 98, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ); проект на договор за осъществяване на контрол по изпълнение на програмата за съответствие.

Във връзка с горното се установи следното:

1. С Решение № С-4 от 22.06.2015 г. и Решение № С-6 от 05.11.2015 г. на КЕВР „Булгартрансгаз“ ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен оператор на газопреносната система на Република България. Решението за определяне на оператора е нотифицирано пред Европейската комисия и е публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз, брой С 428 от 19 декември 2015 г.

2. КЕВР е сезирана от Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, по реда на чл. 81к, ал. 2, изречение второ във връзка с чл. 81д, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ) за свое решение по Протокол НС № 17 от 03.06.2026 г., по т. 4.1., с което Елена Дамянова Гоцева е избрана за отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

3. Според чл. 67, параграф 1, изречение 1 и 3 от Директива (ЕС) 2024/1788 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година относно общите правила за вътрешните пазари на газ от възобновяеми източници, природен газ и водород, за изменение на Директива (ЕС) 2023/1791 и за отмяна на Директива 2009/73/ЕО (Директива (ЕС) 2024/1788) държавите членки гарантират, че операторите на газопреносни системи въвеждат и изпълняват програма за съответствие, в която се определят мерки за недопускане на дискриминационно поведение, и гарантират, че спазването на тази програма се контролира по подходящ начин и подлежи на одобрение от регулаторния орган. Според чл. 67, параграф 1, изречение 4 от Директива (ЕС) 2024/1788 без да се засягат правомощията на регулаторния орган, спазването на програмата подлежи на независимо наблюдение от отговорника по съответствието.

Съгласно чл. 67, параграф 2, изречение 1 от Директива (ЕС) 2024/1788 Надзорният орган назначава отговорник по съответствието, който подлежи на одобрение от регулаторния орган. По силата на чл. 67, параграф 2, изречение 2 във връзка с чл. 65, параграфи 2 – 8 от Директива (ЕС) 2024/1788, за отговорника по съответствието се прилагат следните изисквания за независимост: на регулаторния орган се нотифицира

лицето – отговорник по съответствието, както и условията, които уреждат мандата, продължителността му и прекратяването му, както и основанията за всяко прекратяване на такъв мандат, като тези условия и решения придобиват обвързваща сила само ако в срок от три седмици след нотификацията им регулаторният орган не е възразил срещу тях; в срок от три години преди назначаването на отговорника по съответствието не трябва да е заемал професионален пост или отговорна длъжност, да е имал интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното предприятие или която и да е част от него, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от оператора на газопреносна система; не заема нито професионален пост, нито отговорна длъжност, няма интереси, нито делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции; няма интереси, нито получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното предприятие, различна от оператора на газопреносна система, и неговото възнаграждение не зависи от дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на газопреносна система; на отговорника по съответствието се гарантират ефективни права за обжалване пред регулаторния орган срещу предсрочно прекратяване на мандата му; след прекратяването на мандата му в оператора на газопреносна система отговорника по съответствието не може да заема нито професионален пост, нито отговорна длъжност, не може да има интереси, нито делови отношения с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие, различна от оператора на газопреносна система, нито с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, в продължение на не по-малко от четири години.

3. Норми, аналогични на горните разпоредби на Директива (ЕС) 2024/1788, се съдържат в чл. 81к във връзка с чл. 81д от ЗЕ. В тази връзка, според чл. 81к, ал. 1 от ЗЕ независимият преносен оператор разработва и изпълнява програма за съответствие, в която се посочват мерки за недопускане на дискриминационно поведение на оператора, както и конкретните задължения на служителите на оператора за постигане на тази цел, като програмата за съответствие влиза в сила след одобрение от КЕВР. Контролът по изпълнението на програмата за съответствие се възлага на лице, избрано за отговорник по съответствието от надзорния съвет на независимия преносен оператор, като този избор се одобрява от КЕВР, която може да откаже одобрение на основание липса на независимост или на професионална компетентност – арг. от чл. 81к, ал. 2 от ЗЕ.

4. Видно от представените на регулаторния орган автобиография и декларации, по отношение на Елена Дамянова Гоцева се установява, че за период от три години преди избирането ѝ за отговорник по съответствието не е заемала професионален пост или отговорна длъжност, не е имала интереси или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, различни от оператора на газопреносна система, както и че не заема нито професионален пост, нито отговорна длъжност, нямат интереси, нито делови отношения, пряко или непряко, с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции.

Предвид горното, изискванията за независимост по Директива (ЕС) 2024/1788 и ЗЕ, са изпълнени за Елена Дамянова Гоцева. Същата с решение по Протокол НС № 23 от 19.05.2021 г., по т. 4, на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД е избрана за отговорник по съответствието с мандат пет години. Този мандат е от 16.06.2021 г. до 16.06.2026 г., като при изтичане на мандата без избор на нов отговорник по съответствието, отговорникът по съответствието продължава да изпълнява задълженията си, но не повече от три месеца - чл. 3 от Договор № БТГ-5009 от 16.06.2021 г. за осъществяване на контрол по изпълнението на Програмата за съответствие на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Решението на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД е одобрено от КЕВР с решение по Протокол № 111 от 09.06.2021 г., по т. 3.

5. Представен е проект на договор за осъществяване на контрол по изпълнение на програмата за съответствие на „Булгартрансгаз“ ЕАД, от които се установява, че избрания отговорник по съответствието е с мандат 5 години от датата на подписване на договора и основното месечно възнаграждение. Проектът на договор урежда предсрочното му прекратяване по начин и при условия, които са съвместими с изискванията на европейското законодателство и ЗЕ.

Изказвания по т.3.:

Ел. Маринова запозна Комисията с доклад с вх. № Е-ДК-1112 от 06.07.2026 г. относно: избор на отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Регулаторният орган е уведомен от Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, че с негово решение е избрано лицето Елена Дамянова Гоцева за отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Според изискванията на Директива 2009/73/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2024/1788, и ЗЕ това решение подлежи на одобряване, като компетентността на Комисията е в обхвата на преценка на наличие на основание за липса на независимост на лицето от вертикално интегрираното предприятие или на липса на професионална компетентност. В конкретния случай се установява, че Елена Дамянова Гоцева и в предходния петгодишен мандат е била отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Като такава е доказала своята професионална компетентност, както и се установява, че същата е независима от вертикално интегрираното предприятие.

Представен е проект на договор за осъществяване на контрола по изпълнение на програмата за съответствие на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в който, така както изискват правилата на европейското законодателство, са уредени условията на мандат, възнаграждението на лицето и условията за предсрочно прекратяване в съответствие с тези изисквания.

Във връзка с изложеното в доклада на основание чл. 81к, ал. 2, изречение 2 във връзка с чл. 81д, ал. 3 - ал. 6 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да приеме протоколно решение, с което да одобри решение по Протокол НС № 17 от 03.06.2026 г., по т. 4.1., на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД за избор на Елена Дамянова Гоцева за отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД с мандат 5 години.

3. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за решението на Комисията за енергийно и водно регулиране по т. 2.

Председателстващият Т. Ерменков установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81к, ал. 2, изречение 2 във връзка с чл. 81д, ал. 3 - ал. 6 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад относно избор на отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

2. Одобрява решение по Протокол НС № 17 от 03.06.2026 г., по т. 4.1., на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД за избор на Елена Дамянова Гоцева за отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД с мандат 5 години.

3. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за решението на Комисията за енергийно и водно регулиране по т. 2.

В заседанието по **точка трета** участват членовете на Комисията Александра Богословска, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Таско Ерменков.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Александра Богословска - за, Благой Голубарев - за, Димитър Кочков - за и Таско Ерменков - за), от които **два гласа** (Благой Голубарев и Таско Ерменков) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

Таско Ерменков отбеляза, че участието на Елена Маринова продължава в подготовка на всички останали документи, за да могат максимално бързо днес да достигнат до „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД.

По т.4. Комисията, след като разгледа доклад с **вх. № Е-ДК-1033/01.07. 2026 г.** за **извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД по сигнал за аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в гр. Перник, подаден в КЕВР от г-жа Велислава Делчева – омбудсман на Република България, установи следното:**

Във връзка със Заповед № 3-Е-141 от 21.05.2026 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 44, чл. 75, ал. 2, чл. 76, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 77, ал. 2 и ал. 4, чл. 78, чл. 80 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация беше извършена извънредна проверка по документи на „Топлофикация-Перник“ АД, с цел установяване основателността на фактите, обстоятелствата и исканията, изложени в подаден сигнал с **вх. № Е-04-04-13** от 14.05.2026 г. от г-жа Велислава Делчева - омбудсман на Република България и с оглед да се установи дали има нарушения по изпълнението на условията на издадените лицензии на дружеството.

I. ОПИСАНИЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА:

В КЕВР е постъпил сигнал с **вх. № Е-04-04-13** от 14.05.2026 г. от г-жа Велислава Делчева - Омбудсман на Република България във връзка с некачествено предоставяне на топлоснабдителната услуга, което се изразява в недостатъчно подгръвяне на горещата вода, предоставяна от „Топлофикация-Перник“ АД и чести и продължителни изключения на топлоподаването.

Оплакванията са за конкретни райони от гр. Перник: улиците „Найчо Цанов“ № 29, „Св. св. Кирил и Методи“, бл. 61, ул. „Искър“ №4, „Бучински път“, бл. 3, „Рашо Димитров“, бл. 68 и бл. 89, „Юрий Гагарин“ бл. 9, кв. „Димова махала“, бл. 13 и бл. 14, кв. „Изток“, ул. „Благой Гебрев“, бл. 32, пл. „Кракра Пернишки“, бл. 17.

Гражданите твърдят следното:

- системно, месеци наред „Топлофикация-Перник“ АД не подава гореща вода с необходимата температура от 55 ° C - в определени часове е хладка, а понякога почти студена, което създава сериозен дискомфорт и неудобства при посрещане на обичайните битови нужди;

- същевременно заплащат цена за услугата битово горещо водоснабдяване, която не получават;

- аварияте са постоянни, като през отоплителния сезон тяхната официално обявена продължителност не е надхвърляла 47 часа въпреки че и след това подгръвянето е оставало влошено. Това е правено с цел да не се надхвърля допустимата продължителност на прекъсването/ограничението съгласно чл. 73, ал. 3 от Закона за енергетиката – 48 часа;

- от дружеството е разяснено, че през летния сезон горещото водоснабдяване се спира за профилактика, за да има подобрена услуга през отоплителния сезон.

С оглед на изложеното жалбоподателите търсят съдействие за предприемане на ефективни мерки за осигуряване на качествена и непрекъсната топлоснабдителна услуга.

Омбудсмана счита, че предприетите досега мерки от дружеството не са достатъчни за гарантиране на необходимото качество на доставяната топлинна енергия.

При извършена справка от служители на омбудсмана на Република България в сайта на „Топлофикация-Перник“ АД е установено, че за м. март 2026 г. са обявени 11 аварии, за м. април. 2026 г. - 14 аварии, а от началото на м. май 2026 г. - 7 аварии по топлопреносната мрежа.

Искането към КЕВР е да извърши извънредна проверка на дейността на „Топлофикация-Перник“ АД и да установи причините за нарушенията, както и да бъдат предприети всички предвидени в закона мерки и санкции с цел възстановяване на нормалното и качествено топлоснабдяване и защита правата на потребителите.

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОВЕРКАТА

Изпълнение на условията на Лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ и Лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ за територията на гр. Перник, издадени на „Топлофикация-Перник“ АД.

III. ИЗИСКАНА И ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

С писмо с изх. № Е-04-04-13 от 21.05.2026 г. на КЕВР от „Топлофикация-Перник“ АД е изискано в 7-дневен срок от получаване на писмото да бъде предоставено подробно становище - обосновка на дружеството по описания сигнал, в т.ч.:

1. Периодът на анализа по спазване на качеството на топлоснабдяване да обхване месеците март, април и май 2026 г.

2. Прекъсванията на топлоподаването и нарушенията на качеството на снабдяване с гореща вода да бъдат подробно описани в приложената таблица, като за всяко прекъсване и нарушение на качеството се опишат подробно причините.

3. Изпълнение на инвестиционна и ремонтна програми за 2025 г. и за периода до м. май 2026 г. в топлоизточника и в топлопреносната мрежа поотделно – план и отчет.

4. Подробна обяснителна записка за неизпълнените дейности, заложи в инвестиционната и ремонтната програми.

5. Показатели за качество на топлоснабдяването, приети с Решение № П-3 от 30.06.2004 г. на ДКЕР за 2025 г. - отчет за 2025 г. и за периода до м. май 2026 г. в т.ч.:

5.1. Справка за изпълнение на Показателите за качество на топлоснабдяването;

5.2. Норми за качеството на топлинната енергия;

5.3. Непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия, уведомяване на потребителите за аварии и планови ремонти.

6. Енергийна ефективност: отчет за технико-икономическите показатели (план, отчет) за периода на проверката.

7. Детайлна обяснителна записка за причините, предизвикали спиране на топлоподаването за 2026 г., в т.ч. аварии в топлоизточника и топлопреносната мрежа, предприетите мерки и действия от страна на дружеството за справяне с аварийни ситуации.

8. Брой постъпили жалби – писмени, по телефона и по електронната поща за 2026 г.

9. Температурен график и Режимна карта за наляганията в топлоснабдителната система на град Перник за отоплителен период 2025 г. – 2026 г.

10. Доказателства за информиране на клиентите за настъпилите аварии в периода от за 2026 г. съгласно чл. 19, ал. 3 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - Перник“ АД на потребители в гр. Перник.

С писмо с вх. № Е-04-04-13 от 01.06.2026 г. „Топлофикация-Перник“ АД е представило в КЕВР следната информация:

По точка 1 и точка 2:

Прекъсванията на топлоснабдяването и нарушенията в качеството на топлоносителя са описани в приложената към точка 2 таблица. Упоменати са периодите на прекъсване – начало, край и продължителност, причините и засегнатите адреси. За всяка позиция са посочени броят на засегнатите абонатни станции и съответният брой имоти. Аналогично са описани и периодите с нарушено качество на снабдяването с гореща вода.

Приложение: т. 2 - Прекъсвания на топлоснабдяването за периода 03.2026 г. - 05.2026 г.

Таблица №1

№	Дата и час на прекратяване на топлоподаването	Дата и час на възстановяване на топлоподаването	Причина	Дата и час на нарушаване на качеството на топлоподаването при потребителите	Дата и час на възстановяване на качеството на топлоподаването при потребителите	Време, в часове, на нарушено качеството на топлоподаването при потребителите	Брой засегнати абонатни станции	Брой засегнати апартаменти / клиенти
1	4.3.2026 10:00	4.3.2026 17:30	Авария ДМ - кв. „Твърди ливади“ бл. 39, 42, 43, 47, 48, 49			7:30	6	90
2	4.3.2026 12:00	4.3.2026 18:00	Авария ДМ - "Христо Смирненски" 1 ;поликлиника "Иван Рилски";			6:00	2	3
3	6.3.2026 7:00	6.3.2026 15:15	Авария ДМ - ул. „Вардар“ бл. 52, 54; ул. „Струма“ бл. 14;			8:15	6	147
4	11.3.2026 10:10	11.3.2026 15:00	Авария ДМ - ул. „Младен Стоянов“ бл. 1, 3, 5 и 5А			4:50	4	94
5	11.3.2026 8:50	11.3.2026 17:35	Авария ДМ - ул. „Благой Гебрев“ бл.60, 61, 62, 63, 64, 66; ул. „Воронеж“ бл. 3;			8:45	32	943
6	13.3.2026 10:30	13.3.2026 14:30	Авария ДМ - "Христо Смирненски" 1			4:00	1	2
7	16.3.2026 9:00	16.3.2026 12:00	Авария АС - кв. „Тева“ бл. 3			3:00	1	44
8	17.3.2026 8:00	17.3.2026 16:45	Авария ГТ - ул. „Благой Гебрев“ бл. 60, 61, 62, 63, 64, 66; ул. „Воронеж“ бл. 3;			8:45	32	943
9	19.3.2026 12:30	19.3.2026 14:30	Авария ДМ - кв. „Проучване“ бл. 5 вх.Б; бл.1			2:00	2	66
10	24.3.2026 9:25	24.3.2026 14:45	Авария ДМ - V СУ „Петко Рачев Славейков“; ДГ 15 „Райна Княгиня“;			5:20	2	2
11	24.3.2026 14:25	24.3.2026 16:50	Авария ДМ - ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл.59 и бл.61; ул. „Елена“ бл.2 и бл.6; ул. „Бродо“ бл.1;			2:25	5	103
12			Авария в топлоизточник – ПГ 5	25.3.2026 2:05	#####	21:30	754	21180
13	27.3.2026 8:30	27.3.2026 18:35	Авария ДМ - ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл.59 и бл.61; ул. „Елена“ бл.2 и бл.6; ул. „Бродо“ бл.1;			10:05	5	103
14			Задействана защита на ПГ 5	28.3.2026 4:40	#####	1:40	754	21180
15	28.3.2026 18:25	29.3.2026 14:45	Авария ДМ - ул. „Младен Стоянов“ бл. 1, 3, 5, 5А; ул. „Максим Горки“ бл. 4			20:20	5	116
16	30.3.2026 11:00	30.3.2026 19:30	Авария ДМ - ул. „Рашо Димитров“ бл. 74,74 А;			8:30	6	142
17	31.3.2026 10:40	31.3.2026 17:40	Авария ДМ - ул. „Рашо Димитров“ бл. 74,74 А;			7:00	6	142

18	1.4.2026 10:00	1.4.2026 18:30	Авария ДМ - ул. „Благой Гебрев“ бл. 56 и 58; ул. „Юрий Гагарин“ бл. 44 и 46; ул. „Хасково“ бл. 1; ул. „Лом“ бл.3, вх. А и Б; Кантора „Бучински път“;			8:30	11	551
19	2.4.2026 7:55	2.4.2026 19:00	Авария ДМ - ул. „Благой Гебрев“ бл. 56 и 58; ул. „Юрий Гагарин“ бл. 44 и 46; ул. „Хасково“ бл. 1; ул. „Лом“ бл.3, вх. А и Б; Кантора „Бучински път“;			11:05	11	551
20	8.4.2026 12:30	8.4.2026 18:00	Авария ДМ - ул. „Юрий Гагарин“ бл. 12; ул. „Созопол“ бл. 1;			5:30	2	54
21	9.4.2026 9:30	9.4.2026 18:00	Авария ДМ - ул. „Рашо Димитров“ бл. 74;			8:30	5	140
22	9.4.2026 9:50	10.4.2026 14:20	Авария ДМ - ул. „Благой Гебрев“ бл. 62;			28:30	6	167
23	12.4.2026 14:20	13.4.2026 12:50	Авария ГТ -кв. „Тева“			22:30	72	1895
24			Изключване МПС	#####	#####	36:30	754	21180
25	14.4.2026 18:20	15.4.2026 1:00	Авария ГТ - ул. „Отец паисий“ от бл. 24 до бл.110; ул. „Кракра“ бл.61,63,65,67; VI СУ „Св.Св. Кирил и Методий“; ул. „Миньор“ бл.12; ул."Васил Стоин" бл.6,6А; ул."Александър Батенберг" бл.1,2,4,4А; ул."Бенковска"бл.11,24,26; ул."Търговска"бл.25,27,33,35; Районен съд ; ДЗИ; ул."Черешово Топче"бл.2,17,10; ул."Найчо цанов"бл.17,19,21,23; ул."Искър"бл.3,6; ул."Асенова Крепост"бл.3; ул."Тунджа"бл.2; ул."Пантелей"бл.12,14; ул."Железничарска"бл.9,10;			6:40	83	1804
26	16.4.2026 12:30	16.4.2026 16:35	Авария ДМ - ул. „Младен Стоянов“ бл.2 и бл.2А, вх. ГДЕ;			4:05	5	107
27	16.4.2026 14:00	16.4.2026 17:45	Авария ДМ - ул. „Младен Стоянов“ бл.2А, вх. АБВ; ОДЗ №4;			3:45	5	40
28	20.4.2026 1:45	21.4.2026 7:30	Авария ГТ - ул. „Отец Паисий“ бл. 24, 26, 28, 33, 36, 39, 41, 43, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98,100, 102, 106, 108, 110; VI СУ „Св.Св. Кирил и Методий“; ул. „Княз Батенберг“ бл. 1, 2, 4, 4А; ул. „Георги Бенковски“ бл. 11, 24, 26; ул. „Васил Стоин“ бл. 6, 6А; ул. „Миньор“ бл.12; ул. „Търговска“ бл. 25, 27, 33, 35; ул. „Райко Даскалов“ бл. 5, 5А; ул. „Черешово топче“ бл. 2, 10; ул. „Найчо Цанов“ бл. 17, 19, 21, 23, 42; Районен съд; НОИ; ДЗИ; БТК; ул. „Кракра“ бл. 61, 63, 65, 67; ул. „Искър“ бл. 3; ул. „Тунджа“ бл. 2;			29:45	83	1804

			ул. „Асенова крепост“ бл. 3; ул. „Панталей“ бл. 10, 12, 14; ул. „Граховска“ бл. 9, 13; ул. „Железничарска“ бл. 9, 10;					
29	20.4.2026 0:45	21.4.2026 13:00	Авария ГТ - кв. „Мошино“; кв. „Изток“;			36:15	298	10098
30	21.4.2026 8:15	21.4.2026 23:15	Авария ДМ - кв. „Проучване“ бл. 7, 9, 10, 11, 12, 13; ул. „Брацигово“ № 63; ДГ № 9 „Калина Малина“;			15:00	17	418
31	21.4.2026 15:25	22.4.2026 16:00	Авария ДМ - ул. „Кракра“ бл. 38;			24:35	1	22
32	23.4.2026 10:10	23.4.2026 16:10	Авария ДМ - пл. „Кракра Пернишки“ бл. 12;			6:00	1	30
33	24.4.2026 9:05	24.4.2026 17:20	Авария ДМ - ул. „Епископ Кипрян“ бл. 1, 2, 3 и 4 ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 6, 8, 10 и 12 кв. „Монте Карло“ 219А			8:15	9	288
34	24.4.2026 9:40	24.4.2026 16:10	Авария ДМ - ул. „Брезник“ бл. 1; ул. „Ихтиман“ бл. 20; кв. „Красно село“ бл. 8, 21 и 22; Детска ясла „Здравец“; Спешен център (бивша стоматология);			6:30	7	117
35	26.4.2026 12:35	27.4.2026 12:00	Авария ДМ - кв. „Красно село“ бл. 22 ;			23:25	1	12
36	27.4.2026 12:25	27.4.2026 20:30	Авария ДМ - ул. „Брезник“ бл. 1; ул. „Ихтиман“ бл. 20; кв. „Красно село“ бл. 8, 21 и 22; Детска ясла „Здравец“; Спешен център (бивша стоматология);			8:05	7	117
37	27.4.2026 14:45	28.4.2026 16:15	Авария ДМ - ул. „Епископ Кипрян“ бл. 1, 2, 3 и 4 ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 6, 8, 10 и 12 кв. „Монте Карло“ 219А			25:30	9	288
38	28.4.2026 9:10	29.4.2026 17:30	Авария ДМ - ул. „Кракра“ бл. 47 и бл. 49 ул. „Найчо Цанов“ бл. 26 и бл. 20 ул. „Райко Даскалов“ 5			32:20	5	131

39	28.4.2026 18:40	29.4.2026 18:00	Авария ГТ- ул. „Благой Гебрев“ бл. 32 36, 37, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66; ул. „Лом“ бл.1, 2, 3, 14-16; ул. „Стомана“ бл. 1, 2, 3; ул. „Юрий Гагарин“ бл. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; ул. „Хасково“ бл. 1; ул. „Несебър“ бл. 2, 6А, 8; ул. „Воронеж“ бл. 3; ул. „Карл Маркс“ бл. 2, 10, 34А; ул. „Созопол“ бл. 11; ДГ № 11 „ЗНАМЕ НА МИРА“; ХІ ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“			23:20	90	3691
40	30.4.2026 8:00	30.4.2026 19:10	Авария ДМ - ул. „Благой Гебрев“ бл. 62 вх.А,Б,В,Г,Д,Е;			11:10	9	167
41	1.5.2026 13:10	1.5.2026 19:30	Авария ДМ - ул. „Благой Гебрев“ бл. 12, 13, 16; ул. „Ленински Проспект“ бл. 3, 5; ул. „Клемент Готвалд“ бл. 1; Кметство Изток;			6:20	10	214
42	4.5.2026 9:45	5.5.2026 19:30	Авария ДМ - ул. „Бучински път“ бл. 1, 3 и 5;			33:45	7	186
43	4.5.2026 11:00	4.5.2026 17:00	Авария ДМ - кв. „Твърди ливади“ бл. 39, 42, 43, 47, 48 и 49;			6:00	6	90
44	5.5.2026 9:25	5.5.2026 15:30	Авария ДМ - кв. „Твърди ливади“ бл. 39, 42, 43, 47, 48 и 49;			6:05	6	90
45	7.5.2026 11:20	8.5.2026 10:30	Авария ДМ - кв. „Монте Карло“ бл. 233;			23:10	1	36
46	8.5.2026 10:20	8.5.2026 18:15	Авария ДМ - кв. „Хумни дол“ бл. 15, 16, 21 и 29; ул. „Добруджа“ бл. 25, 27, 31; ул. „Георги Мамарчев“ бл. 14 и бл. 26; ул. „Бродо“ бл. 1; ул. „Елена“ бл. 2 и 6; ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 59, 61 и 71; кв. „Димова махала“ бл.12, 13, 14, и 17; ул. „Силистра“ бл. 4 и 5; ул. „Струма“ бл. 80; ул. „Козлодуй“ бл. 4; кв. „Твърди ливади“ бл. 39, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 53 и 56; ДГ 15 „Райна Княгиня“; Детска ясла „Мечо Пух“;			7:55	33	1135
47	10.5.2026 16:40	11.5.2026 17:30	Авария ДМ - ОДЗ №11			24:50	3	3
48	11.5.2026 13:00	12.5.2026 15:40	Авария ДМ - кв. „Хумни дол“ бл.15, 16, 21 и 29; ул. „Добруджа“ бл.25, 27, 31; ул. „Георги Мамарчев“ бл. 14 и бл. 26 ул. „Бродо“ бл. 1 ул. „Елена“ бл. 2 и 6 ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 59 и 61 V СУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ ДГ 15 „Райна Княгиня“			26:40	21	752
49	13.5.2026 7:30	13.5.2026 15:00	Авария ДМ - кв. „Твърди ливади“ бл. 39, 42, 43, 47, 48 и 49;			7:30	6	90
50	13.5.2026 10:00	13.5.2026 17:30	Авария ДМ - ресторант "Кипарис"			7:30	1	1
51	14.5.2026 15:30	15.5.2026 14:15	Авария ДМ - ул. „Кракра“ бл. 67 и 70; VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;			22:45	6	71
52	15.5.2026 8:30	15.5.2026 11:40	Авария АС - ул. „Бучински път“ бл. 5;			3:10	1	18

53	18.5.2026 5:00	19.5.2026 11:40	Авария ГТ - ул. „Благой Гебрев“ бл. 3, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 36, 37, 56, 58, 58А, 60, 61, 62, 63, 64 и 66; ул. „Ленински проспект“ бл. 5, 13 и 13; ул. „Минск“ бл. 3, 5, 7 и 9; ул. „Карл Маркс“ бл. 2, 10 и 34А; ул. „Юрий Гагарин“ бл. 6, 8, 10, 12, 34, 36, 38, 40, 42, 44 и 46; ул. „Созопол“ бл. 1, 5, 7 и 11; ул. „Клемент Готвалд“ бл. 1, 10, 17 и 19; ул. „Калинин“ бл. 10 и 12; ул. „Несебър“ 2, 6 и 8; ул. „Воронеж“ бл. 3 ул. „Стомана“ бл. 1, 2 и 3; ул. „Хасково“ бл. 1; ул. „Лом“ бл. 1, 2, 3, 14 и 16; ДГ № 6 „БЪЛГАРСЧЕ“; РПУ – 2 ИЗТОК; ХІ ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“; Х ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – БАСЕЙН; РЕСТОРАНТ „ЕВРОПА“; ДГ № 11 „ЗНАМЕ НА МИРА“;			30:40	135	5013
54	20.5.2026 10:30	20.5.2026 15:40	Авария ДМ - кв. „Проучване“ бл. 7 вх. А и Б и бл. 11 вх. А и Б;			5:10	3	90
55	21.5.2026 12:10	21.5.2026 16:20	Авария ДМ -ул. „Лом“ бл. 1 , бл. 14 и бл. 16;			4:10	7	209

По точка 3 и точка 4:

Изпълнение на инвестиционна и ремонтна програма за 2025 г.

Във връзка с подобряване работата на топлоизточника и подобряване услугата производство, пренос и продажба на топлоенергия са предприети и се осъществяват редица инвестиционни и ремонтни дейности:

През 2025 г. продължава изграждането на нова когенераторна инсталация, състояща се от 2 броя КГ с инсталирана електрическа мощност 2 x 8.7 MWh и топлинна мощност 2 x 7.7 MWh. Изразходваните средства през 2025 г. са в размер на 19 884 х. лв. Очаква се въвеждане в експлоатация в средата на 2026 г., което ще осигури допълнителна стабилност при топлоснабдяването на абонатите на гр. Перник.

Въведена е в експлоатация изградена от дружеството инсталация за изгаряне на биогориво на стойност 2 248 х. лв.

Извършва се рекултивация на Сгуроотвал 7-ми септември. Изразходваните средства през годината са в размер на 1 066 х. лв.

Изгражда се Клетка 3 на Сгуроотвал „Кудин дол“. Изразходваните средства за 2025 г. са 1 031 х. лв.

В процес на изграждане и пускане в експлоатация през 2026 г. е обект „Батерийно стопанство“ с предназначение съхранение на енергия. Изразходваните средства през 2025 г. са в размер на 36 847 х. лв.

Ремонт в топлоизточника:

Котелен цех:

Подменен е конвективен паропрегревател (КПП1)

Подменени са броните на мелниците.

Основен ремонт на шлакова вана.

Възстановяване на зидария на пепелни и шлакови бункери.

Ремонт и подмяна на арматура.

Турбинен цех:

Подменени са шибри и обратни клапи.

Подменен тръбопровод - вторичен кондензат.

Подменен напорен тръбопровод.

Електрически цех:

Ревизия на ел. двигатели, прекъсвачи и уредби.

Цех Въглеподаване:

Подменени ленти и смяна на улеи.

Сероочистваща инсталация (СОИ и ОТПО):

Основен ремонт на абсорбера.

Подмяна на колектори.

Цех Когенератори: Смяна на лагери.

Почистване на котел утилизатор.

Извършените ремонтни дейности по топлоизточника за 2025 г. са в размер на 2 970 х. лв.

Ремонт в топлопреносната мрежа:

Ремонт на топлопреносната мрежа.

Ремонт и смяна на топломери.

Подмяна на стари абонатни станции с нови.

Смяна на автоматични обезвъздушители на магистрали.

Всички заложи в инвестиционната и ремонтната програма дейности са изпълнени.

Изпълнение на инвестиционна и ремонтна програма за 2026 г.

Изпълнението на инвестиционната програма е предвидено за периода на плановия ремонт, който е с продължителност от 15.05.2026 г. до 01.10.2026 г.

По точка 5: Показатели за качеството на топлоснабдяването, приети с решение № П-3 от 30.06.2004 г. на ДКЕР – отчет за 2025 г. и за периода до м. май 2026 г.

Приложени са справки за изпълнение на показателите за 2025 г. и за периода до м. май 2026 г.

Общи правила	Критерии	Изпълнение												
		I - тр.				II- тр.				2026				
		Общо	изп. на крит.	Време	Коеф.	Общо	изп. на крит.	Време	Коеф.	Общо	изп. на крит.	Време	Коеф.	Изп.
		бр.	бр.	дни/ча сове	-	бр.	бр.	дни/ча сове	-	бр.	бр.	дни/ча сове	-	%
Писмен отговор на жалби от потребители	15 р. дни	16	16	193	12	12	12	108	9	28	28	301	21	100,0%
Предварително уведомяване на потребителите за планирано прекъсване на подаването на топлинна енергия	15 р. дни					2	2	51	26	2	2	51	26	100,0%
Възстановяване на топлоподаването след аварийно спиране на преноса по мрежата или на инсталацията за генериране на топлинна енергия	48 часа	44	44	348	8	37	37	565	15	81	81	913	23	100,0%
Проверка за влошено качество на подаваната топлинна енергия при жалби на потребителите и предприемане на необходимите мерки	7 р. дни	85	85	2 125	25	101	95	2 627	26	186	180	4 752	51	97,0%
Изготвяне на окончателни изравнителни сметки за потребената топлинна енергия :														
- за отоплителен п. Без рекламации	31.авг					1	1			1	1			100,0%
- за неотоплителен п.	В месеца следващ началото на отоплителния период													
Проверка и при необходимост подмяна на общия топломер по искане на потребители	5 к. дни													
Коригиране на грешки при отчитане на топломер	7 к. дни													
Коригиране на грешки при изготвяне на сметки за консумирана топлинна енергия	30 к. дни	1	1							1	1			100,0%

По точка 6: Отчет за технико-икономическите показатели (план, отчет) за месеците март, април и май 2026 г.

С Решение на КЕВР № Ц-24 от 01.07.2025 г. на „Топлофикация-Перник“ АД е утвърден регулаторният преглед на цени на топлинна и електрическа енергия.

На база на производствената програма в ценовия модел е направен отчет за технико-икономическите показатели план - отчет за месеците март и април и предварителен за месец май 2026 г.

Съгласно производствената програма на дружеството за месец март и април 2025 г. е планирана работа на парогенератор № 5 в паралел с турбогенератор № 5 и когенераторната инсталация. За месец май работа само на когенераторната инсталация.

Планирано брутно производство на електроенергия за месец март – 40 548 MWh, за месец април – 39 240 MWh, за месец май – 14 508 MWh.

Нетно производство на електроенергия за месец март – 34 112 MWh, за месец април – 33 120 MWh, за месец май – 13 392 MWh.

Планирано брутно производство на топлинна енергия:

През месец март – 83 300 MWh, от които 47 100 MWh с топлоносител гореща вода и 36 200 MWh с топлоносител пара.

През месец април – 68 000 MWh, от които 33 000 MWh с топлоносител гореща вода и 35 000 MWh с топлоносител пара.

През месец май – 12 600 MWh с топлоносител гореща вода.

Планирана реализация с топлоносител гореща вода:

месец март 2026 г.	месец април 2026 г.	месец май 2026 г.
26 200 MWh	15 000 MWh	5 200 MWh

Отчетното брутно производство на електроенергия за месец март – 33 771 MWh, за месец април – 31 781 MWh, за месец май – 19 830 MWh.

Отчетното брутно производство на топлоенергия за месец март – 73 593 MWh, за месец април – 59 875 MWh, за месец май – 21 680 MWh.

Брутно производство на топлинна енергия	месец март 2026 г.	месец април 2026 г.	месец май 2026 г.
с топлоносител гореща вода	37 315 MWh	27 068 MWh	13 180 MWh
С топлоносител пара	36 278 MWh	32 807 MWh	8 500 MWh

Реализирана топлоенергия с топлоносител гореща вода:

месец март 2026 г.	месец април 2026 г.	месец май 2026 г.- прогноза
22 861 MWh	16 303 MWh	5 200 MWh

Приложени са ТИП за месеците март, април и май 2026 г.

ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ								
№	ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	план март 2026	отчет март 2026	план април 2026	отчет април 2026	план май 2026	предварителен май 2026
1.	Ел.енергия - бруто производство	млн.квт ч	40,548	33,771	39,240	31,781	14,508	19,830
	- от природен газ	млн.квт ч	11,100	9,257	10,260	8,968	14,508	12,904
	- от мазут	млн.квт ч						
	- от въглища	млн.квт ч	29,448	9,794	28,980	9,119		3,124
	- от биогориво	млн.квт ч		14,72		13,694		3,802
	Калоричност - на природен газ	ккал./1000Н.м.ку	8300	8381	8300	8350	8300	8350
	- на мазут	ккал./кг						
	- на въглища	ккал./кг	1900	1961	1900	1900		1857
	- на биогориво			3377		3388		3321
	Специфичен разход на гориво	г.у.г./квт ч	210,4	226,6	223,6	237,0	197,0	191,6
	Собствени нужди	млн.квт ч	6,436	6,591	6,120	6,078	1,116	7,140
	Собствени нужди	%	15,87	19,52	15,60	19,12	7,69	36,01
	Ел.енергия - нето, в т.ч.	млн.квт ч	34,112	27,181	33,120	25,703	13,392	12,690
	- комбинирано	млн.квт ч	33,612	26,948	28,620	22,540	13,392	11,040
	- принудено	млн.квт ч	0,500	0,233	4,500	3,163		1,650
2.	Топлоенергия - бруто производство	х.Мвт ч	83,300	73,593	68,000	59,875	12,600	21,680
	в т.ч.отпусната към преноса	х.Мвт ч	80,600	72,035	65,300	58,508	11,000	20,680
	- от мазут	х.Мвт ч						
	- от въглища	х.Мвт ч	69,957	25,668	56,374	20,283		5,396
	- от природен газ	х.Мвт ч	13,343	9,345	11,626	9,136	12,600	9,716
	- от биогориво	х.Мвт ч		38,580		30,456		6,568
	Специфичен разход на гориво	кг.у.г./Мвт ч.	112,50	116,9	102,94	121,9	107,00	105,9
	Собствени нужди	х.Мвт ч	2,700	1,558	2,700	1,367	1,600	1,000
	Собствени нужди	%	5,73	4,18	8,18	5,05	12,70	7,59
	Разходи по преноса	х.Мвт ч	18,200	12,896	15,300	9,398	5,800	6,980
	Разходи по преноса	%	40,99	36,065	50,50	36,568	52,73	57,310
	Топлоенергия за реализация, в т.ч:	х.Мвт ч	62,400	59,139	50,000	49,110	5,200	13,700
	- стопански организации - пара	х.Мвт ч	36,200	36,278	35,000	32,807		8,500
	- стопански организации - г.вода	х.Мвт ч	1,470	1,208	0,810	0,902	0,130	0,130
	-бюджетни	х.Мвт ч	2,730	2,542	1,170	1,884	0,150	0,150
	- население	х.Мвт ч	22,000	19,111	13,020	13,517	4,920	4,920
	Натурални количества горива:							
	Ел.енергия, в т.ч.							
	* природен газ	х.Н м.куб.	2613	1847	2530	1901	2356	2242
	* мазут	тона						
	* въглища	тона	30 280	8 353	31 219	8 495		2 440
	*биогориво	тона		7 291		7 154		1 661
	Топлоенергия, в т.ч.							
	* природен газ	х.Н м.куб.	1253	946	1177	1002	1010	977
	* мазут	тона						
	* въглища	тона	28 700	11 107	24 931	9 775		2 440
	*биогориво	тона		9 694		8 231		1 661

По точка 7:

Обяснителна записка относно некачествено изпълнение на показателите за топлоснабдителни услуги за месеците март, април и май 2026 г.:

Причината е във временните аварийни спирания на ПГ № 5 и ТГ № 5 и работа с когенераторната инсталация. От направената статистика за среднодневни стойности на външната температура и температурата на подаваща мрежова вода с информация от база данни на дружеството е видно, че са отчетени отклонения с над 4 °С от утвърдения температурен график:

За периода 25.03.2026 02:00 ч. – 26.03.2026 г., 07:00 ч., при средна температура по график 68,2 °С на права мрежова вода е подавана средна температура 45,8 °С.

За периода 28.03.2026 4:00 ч. – 28.03.2026 г., 09:00 ч., при средна температура по график 70.7 °С на права мрежова вода е подавана средна температура 53.3 °С.

За периода 12.04.2026 17:00 ч. – 14.04.2026 г., 07:00 ч., при средна температура по график 64,9 °С на права мрежова вода е подавана средна температура 42,8 °С.

Обяснителна записка за причините, предизвикали спирането на топлоподаването.

На 25.03.2026 г. дежурните на смяна (19.00 - 07.00 ч.) при направен обход по ПГ № 5 са забелязали пропуск от пара в зоната на Економайзера към парогенератора, който се е увеличавал. На 25.03.2026 г. в 02.05 ч. парогенераторът е загасен за отстраняване на повредата. Установен е пробив в колектора на ЕКО I ст. Пробивът е отстранен и още същия ден ПГ № 5 и ТГ № 5 са в експлоатация.

На 28.03.2026 г. в 4:30 ч. е установен пропуск на пара между фланцова приставка на паропровода преди ТГ № 5 и турбината е изключена от оператор в 4:40 ч. Предприети са действия по подгриване и включване в паралел на ТГ № 3.

На 12.04.2026 г. по време на извършен обход е констатиран дим от кабелен канал на ТГ № 5, турбината е изключена аварийно. Остава в експлоатация ТГ № 3.

Вследствие аварийното изключване и рязкото повишаване на налягането се получава пробив в ЕКО I ст., което налага спирането на ПГ № 5 и ТГ № 3. След отстраняване на аварията и направена хидравлична опресовка на изпарителна част в 01:45 ч. на 14.04.2026 г. е запалена газова горелка на ПГ № 5.

Относно влошеното качество на топлоснабдяването:

В резултат на извършен анализ на среднодневните стойности на външната температура и температурата на подаващата мрежова вода въз основа на данни от информационната база на дружеството са установени отклонения над 4 °C от утвърдения температурен график на 25.03., 28.03. и 12.04. Съгласно чл. 44, ал. 3 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Перник“ ЕАД на потребители на град Перник, Дружеството не носи отговорност за щети, нанесени на клиентите при спиране на топлоснабдяването в случаите на ал. 1.

Обяснителна записка причините, предизвикали спиране на топлоподаването за посочения период

Поради повреда в основния топлоизточник и спиране на топлоподаването по мрежата тръбите се свиват и при повторно пускане на мрежова вода с по-висока температура се получава процес на разширяване, който спомага за появата на пукнатини в тръбопроводите за топлоснабдяване. Това е основната причина за предизвиканите аварии. Голяма част от участъците на топлопреносната мрежа са с превишен експлоатационен срок, като дворните мрежи са изградени в периода 1967–1985 г. Това води до нарастване на броя на аварийните ситуации. Времето за отстраняване на една авария зависи пряко от техническото състояние на топлофикационното трасе, като често при възстановяване на топлоснабдяването в даден участък по дължината на трасето възникват последващи аварии, което удължава периода на прекратено топлоподаване. Системата за наблюдение на параметрите на мрежата в избрани крайни точки подпомага своевременното откриване на пробиви и ускорява процеса по тяхното отстраняване.

През посочения период не е регистрирано прекъсване на топлоподаването за повече от 48 часа при възникнали аварии.

Дружеството е въвело в експлоатация „Прикачваща помпена станция“, намираща се в централната част на град Перник. Същата помага за по-добрата циркулация на мрежова вода към крайните точки на потребителите. Чести са случаите на прекъсване на електрозахранването и спиране на помпите съединени към мрежа средно напрежение 20 kV. От своя страна, това води до увеличаване на аварийите по топлопроводите.

Аварии за периода	Продължителност час минута
04.03.2026 10:00 - 04.03.2026 17:30	07:30
04.03.2026 12:00 - 04.03.2026 18:00	06:00
06.03.2026 07:00 - 06.03.2026 15:15	08:15
11.03.2026 10:10 - 11.03.2026 15:00	04:50
11.03.2026 08:50 - 11.03.2026 17:35	08:45
13.03.2026 10:30 - 13.03.2026 14:30	04:00
16.03.2026 09:00 - 16.03.2026 12:00	03:00
17.03.2026 08:00 - 17.03.2026 16:45	08:45
19.03.2026 12:30 - 19.03.2026 14:30	02:00
24.03.2026 09:25 - 24.03.2026 14:45	05:20
24.03.2026 14:25 - 24.03.2026 16:50	02:25
27.03.2026 08:30 - 27.03.2026 18:35	10:05
28.03.2026 18:25 - 29.03.2026 14:45	20:20
30.03.2026 11:00 - 30.03.2026 19:30	08:30
31.03.2026 10:40 - 31.03.2026 17:40	07:00
01.04.2026 10:00 - 01.04.2026 18:30	08:30
02.04.2026 07:55 - 02.04.2026 19:00	11:05
08.04.2026 12:30 - 08.04.2026 18:00	05:30
09.04.2026 09:30 - 09.04.2026 18:00	08:30
09.04.2026 09:50 - 10.04.2026 14:20	28:30
12.04.2026 14:20 - 13.04.2026 12:50	22:30
14.04.2026 18:20 - 15.04.2026 01:00	06:40
16.04.2026 12:30 - 16.04.2026 16:35	04:05
16.04.2026 14:00 - 16.04.2026 17:45	03:45
20.04.2026 01:45 - 21.04.2026 07:30	29:45
20.04.2026 00:45 - 21.04.2026 13:00	36:15
21.04.2026 08:15 - 21.04.2026 23:15	15:00
21.04.2026 15:25 - 22.04.2026 16:00	24:35
23.04.2026 10:10 - 23.04.2026 16:10	06:00
24.04.2026 09:05 - 24.04.2026 17:20	08:15
24.04.2026 09:40 - 24.04.2026 16:10	06:30
26.04.2026 12:35 - 27.04.2026 12:00	23:25
27.04.2026 12:25 - 27.04.2026 20:30	08:05
27.04.2026 14:45 - 28.04.2026 16:15	25:30
28.04.2026 09:10 - 29.04.2026 17:30	32:20
28.04.2026 18:40 - 29.04.2026 18:00	23:20
30.04.2026 08:00 - 30.04.2026 19:10	11:10
01.05.2026 13:10 - 01.05.2026 19:30	06:20
04.05.2026 09:45 - 05.05.2026 19:30	33:45
04.05.2026 11:00 - 04.05.2026 17:00	06:00
05.05.2026 09:25 - 05.05.2026 15:30	06:05
07.05.2026 11:20 - 08.05.2026 10:30	23:10
08.05.2026 10:20 - 08.05.2026 18:15	07:55
10.05.2026 16:40 - 11.05.2026 17:30	24:50
11.05.2026 13:00 - 12.05.2026 15:40	26:40
13.05.2026 07:30 - 13.05.2026 15:00	07:30

13.05.2026 10:00 - 13.05.2026 17:30	07:30
14.05.2026 15:30 - 15.05.2026 14:15	22:45
15.05.2026 08:30 - 15.05.2026 11:40	03:10
18.05.2026 05:00 - 19.05.2026 11:40	30:40
20.05.2026 10:30 - 20.05.2026 15:40	05:10
21.05.2026 12:10 - 21.05.2026 16:20	04:10

Всички абонати са уведомени своевременно за настъпилите аварии със съобщения на официалната страница на дружеството. (Приложение уведомления и справки по т. 10)

Мерки и действия от страна на дружеството за справяне с аварийни ситуации:

Свиква се екип, който да работи по възникналата авария до отстраняването ѝ. Проблемният участък се подменя с предварително изолирани тръби. Дружеството подготвя програма – график за реконструкция на старите тръбопроводи, рехабилитация и модернизация на съоръженията.

По точка 8: Брой постъпили жалби.

За 2026 г. са постъпили 28 броя писмени жалби. Същите са обработени и е изпратен отговор по надлежния ред.

Справка жалби- писмени, по телефона и по електронната поща							
			яну.26	фев.26	мар.26	апр.26	май.26
1	Некачествено отопление	бр.	7	6	14	12	0
1,1	Некачествено отопление по e-mail	бр.	1	0	0	1	0
1,2	Некачествено отопление вх. поща	бр.	0	0	1	0	0
1,3	Некачествено отопление по телефон	бр.	6	6	13	11	0
2	Некачествена топла вода	бр.	15	3	10	9	6
2,1	Некачествена топла вода по e-mail	бр.	0	0	0	1	1
2,2	Некачествена топла вода вх. поща	бр.	2	0	1	1	1
2,3	Некачествена топла вода по телефон	бр.	13	3	9	7	4
3	Некачествено топлоподаване от топлоизточника	бр.	5	5	20	29	49
3,1	Некачествено топлоподаване по e-mail	бр.	3	4	1	1	4
3,2	Некачествено топлоподаване вх. поща	бр.	2	0	1	1	1
3,3	Некачествено топлоподаване по телефон	бр.	0	1	18	27	44
Общо за месец:		бр.	27	14	44	50	55

По точка 9: Температурен график и режимна карта.

Приложено е копие на утвърден температурен график и режимна карта за отоплителен период 2025 г. – 2026 г.

По точка 10: Доказателства за информиране на клиентите за настъпилите аварии.

Уведомление за настъпилите аварии се публикува на сайта на дружеството.
Приложено е копие от уведомление към клиентите.

С писмо с изх. № Е-04-04-13 от 11.06.2026 г. на КЕВР от „Топлофикация-Перник“ АД относно прекъсванията на топлоподаването е изискано в 3-дневен срок от получаване

на писмото да бъде представена информация с годината на изграждане на съответните участъци и правените през годините ремонти и възстановителни дейности на тях.

С писмо от 16.06.2026 г. исканата информация е представена. Авариралите участъци са изградени в годините от 1964 г. до 1985 г. Представени са данни за извършваните ремонти и рехабилитации за последните пет години. През този период са правени ремонти и възстановителни дейности на всички проблемни участъци.

IV. КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА:

1. По отношение на направените инвестиции:

- Продължава изграждане на нова когенераторна инсталация, състояща се от 2 броя КГ с инсталирана електрическа мощност 2 x 8.7 MWh и топлинна мощност 2 x 7.7 MWh. Изразходваните средства през 2025 г. са в размер на 19 884 х. лв. Очаква се въвеждане в експлоатация в средата на 2026 г. Това ще осигури допълнителна стабилност при топлоснабдяването на абонатите на гр. Перник;

- Въведена е в експлоатация изградена от дружеството инсталация за изгаряне на биогориво на стойност 2 248 х. лв.;

- Извършва се рекултивация на Сгуроотвал 7-ми септември. Изразходваните средства през годината са в размер на 1 066 х. лв.;

- Изгражда се Клетка 3 на Сгуроотвал „Кудин дол“. Изразходваните средства за 2025 година са 1 031 х. лв.;

- В процес на изграждане и пускане в експлоатация през 2026 година е обект „батерийно стопанство“ с предназначение съхранение на енергия.

Изразходваните средства през 2025 г. са в размер на 36 847 х. лв.

2. По отношение на направените ремонти:

- Извършените ремонтни дейности по топлоизточника за 2025 г. са в размер на 2 970 х. лв.;

- Общият размер на вложените средства за ремонт в преноса за 2025 г. възлизат на 1 333 х. лв.

Всички заложи в инвестиционната и ремонтната програма дейности са изпълнени.

3. Показатели за качеството на топлоснабдяването, приети с Решение № П-3 от 30.06.2004 г. на ДКЕР – отчет за 2025 г. и за периода до м.май.2026 г.

Приложени са справки за изпълнение на показателите за 2025 г. и за периода до м. май 2026 г.

4. Отчет за технико-икономическите показатели (план, отчет) за месеците март, април и май 2026 г.

Съгласно производствената програма на дружеството за месец март и април 2025 г. е планирана работа на парогенератор № 5 в паралел с турбогенератор № 5 и когенераторната инсталация. За месец май е планирана работа само на Когенераторната инсталация.

5. Регистрирани са 3 броя прекъсвания в топлоснабдяването, съответно нарушение на качеството на топлоснабдяването по причини в топлоизточника.

В резултат на извършен анализ на среднодневните стойности на външната температура и температурата на подаващата мрежова вода въз основа на данни от

информационната база на дружеството са установени отклонения над 4 °C от утвърдения температурен график на 25.03., 28.03. и 12.04.

6. Регистрирани са 55 броя прекъсвания в топлоснабдяването и съответно нарушение на качеството на топлоснабдяването по причини, свързани с пробиви на топлопроводи в преноса на топлинна енергия.

През посочения период не е регистрирано прекъсване на топлоподаването за повече от 48 часа при възникналите аварии.

7. Авариралите участъци са изградени в годините от 1964 г. до 1985 г. Представена е подробна информация за извършваните ремонти и рехабилитации за последните пет години. През този период са правени ремонти и възстановителни дейности на всички проблемни участъци.

8. За възникналите аварии в Комисията са представени съответните уведомления към засегнатите абонати.

9. За 2026 г. в „Топлофикация-Перник“ АД са постъпили 28 броя жалби. Същите са обработени и е изпратен отговор до жалбоподателя по надлежния ред.

10. През посочения период не е регистрирано прекъсване на топлоподаването за повече от 48 часа при възникнали аварии. Предвид това не са налице предпоставки за възникване на задължение за изплащане на компенсация по реда на приложимата нормативна уредба и одобрените Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Перник“ ЕАД на потребители на град Перник (ОУ).

За резултатите от проверката е изготвен Констативен протокол № Т-3 от 16.06.2026 г., който е връчен на изпълнителния директор на „Топлофикация-Перник“ АД на 17.06.2026 г. Проверяваното лице не е упражнило правото си да даде обяснения по Констативния протокол в срока съгласно чл. 9, ал. 4 от Методиката за осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и ЗРВКУ.

Заключение:

Независимо от обстоятелството, че посочените по-горе прекъсвания на топлоподаването не са надхвърляли 48 часа, от приложените справки се установява, че същите са били системни в периода от месец март до месец май 2026 г. Значителния брой на прекъсванията на топлоподаването - общо 55 бр. е недопустимо от гледна точка на сигурност, непрекъснатост и ефективност на топлоснабдяването на сградите. Наличието на множество, макар и сравнително кратковременни прекъсвания не позволява сигурното поддържане на параметрите на топлоносителя съгласно хидравличния режим и температурния график на мрежата, респ. лицензиантът не е в състояние да поддържа непрекъснато и ефективно топлоснабдяване на клиентите си.

Общите условия на договорите са неразделна част от лицензията по силата на чл. 49, ал. 2, т. 7 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Разпоредбата на чл. 18, ал. 1, от ОУ предвижда, че продавачът е длъжен да осигурява на купувачите качествено снабдяване с топлинна енергия, което се определя по следните групи показатели:

1. Осигуряване на необходимите количества топлинна енергия при потребителите;
2. Сигурност, непрекъснатост и ефективност на снабдяването на сградата.

Съгласно ал. 2 на чл. 18 Продавачът е длъжен да спазва показателите и изискванията за качество на топлоснабдяването, приети от ДКЕР.

На основание чл. 201, ал. 1, т. 3 от ЗЕ Комисията прилага принудителни административни мерки, когато установи, че контролираните по този закон лица са извършили или извършват действия, с които нарушават условията за извършване на лицензионната дейност.

Целите, за които се налагат принудителните административни мерки, са нормативно определени в чл. 201, ал. 2 от ЗЕ, както следва: за предотвратяване или преустановяване на нарушенията, както и за отстраняване на вредните последици от тях.

Неизпълнението на задължение, произтичащо от ОУ, представлява нарушение на условията на издадената на дружеството Лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ за територията на гр. Перник. Като не е осигурило качествено, непрекъснато и ефективно топлоснабдяване на клиентите си за проверявания период, „Топлофикация Перник“ АД не е спазило разпоредбата на чл. 18 и чл. 19 от ОУ.

Изказвания по т.4.:

Докладва М. Аргирова. Извършена е извънредна проверка на „Топлофикация-Перник“ АД в изпълнение на Заповед от 21.05.2026 г. на председателя на Комисията. Проверката е по повод постъпил сигнал от г-жа Велислава Делчева - омбудсман на Република България, във връзка с некачествено предоставяне на топлоснабдителната услуга, което се изразява в недостатъчно подгръване на горещата вода, предоставяна от „Топлофикация-Перник“ АД, и чести и продължителни изключения на топлоподаването в конкретни райони на гр. Перник. Гражданите твърдят следното:

- системно, месеци наред „Топлофикация-Перник“ АД не подава гореща вода с необходимата температура от 55° C,

- аварията са постоянни, като през отоплителния сезон тяхната официално обявена продължителност не е надхвърляла 47 часа, въпреки че и след това подгръването е оставало влошено.

Два пъти е изисквана конкретна информация, която е предоставена. Подробно е описана в доклада.

М. Аргирова прочете констатации от проверката:

По отношение на направените инвестиции: Изразходваните средства през 2025 г. са в размер на 36 847 хил. лв.

По отношение на направените ремонти: Всички заложи в инвестиционната и ремонтната програма дейности са изпълнени.

Приложени са справки за изпълнение на показателите за качеството за 2025 г. и за периода до м. май 2026 г.

Съгласно производствената програма на дружеството за месец март и април 2025 г. е планирана работа на парогенератор № 5 в паралел с турбогенератор № 5 и когенераторната инсталация. За месец май е планирана работа само на когенераторната инсталация.

Регистрирани са 3 броя прекъсвания в топлоснабдяването, съответно нарушение на качеството на топлоснабдяването по причини в топлоизточника.

Регистрирани са 55 броя прекъсвания в топлоснабдяването и съответно нарушение на качеството на топлоснабдяването по причини, свързани с пробиви на топлопроводи в преноса на топлинна енергия. През посочения период не е регистрирано прекъсване на топлоподаването за повече от 48 часа при възникналите аварии.

Авариралите участъци са изградени в годините от 1964 г. до 1985 г. Представена е подробна информация за извършваните ремонти и рехабилитации за последните пет години.

За възникналите аварии в Комисията са представени съответните уведомления към засегнатите абонати.

За 2026 г. в „Топлофикация-Перник“ АД са постъпили 28 броя жалби. Същите са обработени и е изпратен отговор до жалбоподателя по надлежния ред.

През посочения период не е регистрирано прекъсване на топлоподаването за повече от 48 часа при възникнали аварии. Предвид това не са налице предпоставки за възникване на задължение за изплащане на компенсация по реда на приложимата нормативна уредба и одобрените Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Перник“ ЕАД на потребители на град Перник.

За резултатите от проверката е изготвен Констативен протокол. Проверяваното лице не е упражнило правото си да даде обяснения по Констативния протокол в срока съгласно чл. 9, ал. 4 от Методиката.

Заклучение:

Независимо от обстоятелството, че посочените по-горе прекъсвания на топлоподаването не са надхвърляли 48 часа, от приложените справки е установено, че същите са били системни в периода от месец март до месец май 2026 г. Значителният брой на прекъсванията на топлоподаването, общо 55 бр., е недопустим от гледна точка на сигурност, непрекъснатост и ефективност на топлоснабдяването на сградите. Наличието на множество, макар и сравнително кратковременни прекъсвания, не позволява сигурното поддържане на параметрите на топлоносителя съгласно хидравличния режим и температурния график на мрежата, респ. лицензиантът не е в състояние да поддържа непрекъснато и ефективно топлоснабдяване на клиентите си.

Общите условия на договорите са неразделна част от лицензията и предвижда, че продавачът е длъжен да осигурява на купувачите качествено снабдяване с топлинна енергия, което се определя по следните показатели:

1. Осигуряване на необходимите количества топлинна енергия при потребителите;

2. Сигурност, непрекъснатост и ефективност на снабдяването на сградата.

Неизпълнението на задължение, произтичащо от ОУ, представлява нарушение на условията на издадената на дружеството Лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“ за територията на гр. Перник. Като не е осигурило качествено, непрекъснато и ефективно топлоснабдяване на клиентите си за проверявания период, „Топлофикация Перник“ АД не е спазило разпоредбата на чл. 18 и чл. 19 от ОУ.

Предвид гореизложеното, с цел отстраняване на вредните последици от нарушението, и на основание чл. 49, ал. 2, т. 7 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, чл. 201, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1, б. „б“ и б. „в“, чл. 202, ал. 1 и чл. 203 от Закона за енергетиката във връзка с Констативен протокол № Т-3 от 16.06.2026 г., работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад.

2. Да наложи принудителна административна мярка на „Топлофикация- Перник“ АД, като даде следните задължителни разпореждания:

- 2.1 В едномесечен срок от получаване на настоящото решение да изготви и предостави на КЕВР списък на технически и организационни мерки за осигуряване на постоянното поддържане на параметрите на топлоносителя, в съответствие с хидравличния режим и температурния график на топлопреносната мрежа, вкл. чрез въвеждане в експлоатация при необходимост на допълнителни производствени мощности;

- 2.2 За период от 2 (две) години, считано от датата на получаване на настоящото решение, в началото на всеки месец, писмено да уведомява Комисията за енергийно и водно регулиране за постигнатите през предходния месец ежедневни показатели за качество по т.2.1. При наличие на стойности извън допустимите съгласно т.5.3.4. от Лицензия № Л–056–05 от 08.01.2001 г. за дейността пренос на топлинна енергия, да посочва причините за всеки отделен случай;

- 2.3. В едномесечен срок от получаване на настоящото решение да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството съгласно изискването т. 5.7.4 от Лицензия № Л–056–05 от 08.01.2001 г. за дейността пренос на топлинна енергия, като посочи необходимите

инвестиции конкретно за подмяна на компрометираните участъци от топлофикационната мрежа, посочени в Таблица № 1;

2.4. До приключване на дейностите по т.2.3. „Топлофикация-Перник“ АД ежегодно, в началото на отоплителния сезон, да информира писмено КЕВР за извършеното.

Председателстващият Т. Ерменков установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид гореизложеното, с цел отстраняване на вредните последици от нарушението, и на основание чл. 49, ал. 2, т. 7 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, чл. 201, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1, б. „б“ и б. „в“, чл. 202, ал. 1 и чл. 203 от Закона за енергетиката във връзка с Констативен протокол № Т-3 от 16.06.2026 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ

I. Приема доклад относно извънредна проверка на „Топлофикация-Перник“ АД в изпълнение на Заповед № 3-Е-141 от 21.05.2026 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране;

II. Дава на „Топлофикация Перник“ АД следните задължителни писмени разпореждания:

1. В едномесечен срок от получаване на настоящото решение да изготви и предостави на КЕВР списък на технически и организационни мерки за осигуряване на постоянното поддържане на параметрите на топлоносителя, в съответствие с хидравличния режим и температурния график на топлопреносната мрежа, вкл. чрез въвеждане в експлоатация при необходимост на допълнителни производствени мощности.

2. За период от 2 (две) години, считано от датата на получаване на настоящото решение, в началото на всеки месец писмено да уведомява КЕВР за постигнатите през предходния месец ежедневни показатели за качество по т. 1. При наличие на стойности извън допустимите съгласно т.5.3.4. от Лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността пренос на топлинна енергия, да посочва причините за всеки отделен случай.

3. В едномесечен срок от получаване на настоящото решение, да представи в КЕВР актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството, съгласно изискването т. 5.7.4 от Лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността пренос на топлинна енергия, като посочи необходимите инвестиции конкретно за подмяна на компрометираните участъци от топлофикационната мрежа, посочени в Таблица № 1.

4. До приключване на дейностите по т. 3. „Топлофикация Перник“ АД ежегодно, в началото на отоплителния сезон да информира писмено КЕВР за извършеното.

В заседанието по **точка четвърта** участват членовете на Комисията Александра Богословска, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Таско Ерменков.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Александра Богословска - за, Благой Голубарев - за, Димитър Кочков - за и Таско Ерменков - за), от които **два гласа** (Благой Голубарев и Таско Ерменков) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.5. Комисията разглежда доклад относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-53 от 24.03.2026 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 24.03.2026 г.**

за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са постъпили заявления с вх. № Е-ЗЛР-ПД-53 от 24.03.2026 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 24.03.2026 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в подадените заявления и приложенията към тях е сформирана работна група със Заповед № 3-Е-93 от 01.04.2026 г. на председателя на КЕВР. Доколкото подадените заявления от „Топлофикация-Разград“ АД са свързани, на основание чл. 32 от Административнопроцесуалния кодекс, същите се разглеждат в едно административно производство.

С писма с изх. № Е-ЗЛР-ПД-53 от 24.04.2026 г. и от 05.06.2026 г. от дружеството е изисквана допълнителна информация, представена в КЕВР с писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-53 от 05.05.2026 г. и от 09.06.2026 г.

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване се установи следното:

„Топлофикация-Разград“ АД е титуляр на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на топлинна енергия“, която с Решение № И1-Л-082 от 10.08.2009 г. е изменена в лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, както и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени за срок от 20 (двадесет) години всяка. Срокът на издадените лицензии е продължаван с Решение № И2-Л-082 от 24.02.2021 г., Решение № И3-Л-082 от 16.08.2022 г., Решение № И4-Л-082 от 22.11.2023 г., Решение № И5-Л-082 от 18.09.2024 г., както и с Решение № И6-Л-082 от 04.06.2025 г. на КЕВР, с което срокът на двете лицензии е продължен с 1 (една) година, считано от 23.03.2026 г., поради което срокът им изтича на 23.03.2027 г.

Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗЕ срокът на лицензията се продължава за срок не по-дълъг от 35 години, ако лицензиантът отговаря на условията на закона и изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за продължаване най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната лицензия.

Предвид горното, заявленията са подадени в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, като дружеството е поискало новият срок на издадените му лицензии да бъде 5 (пет) години.

При продължаване на срока на лицензия, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията за новия ѝ срок, а именно да е лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията, има вещни права върху енергийните обекти, чрез които се осъществява дейността и представи доказателства, че енергийните обекти, чрез които се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. На основание чл. 69, ал. 4 от НЛДЕ в производството за продължаване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на искане за издаване на лицензия. Съгласно чл. 69, ал. 3 от НЛДЕ с решението за продължаване на срока на лицензията Комисията определя условията за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок.

От представеното удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по

вписванията и след извършена справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) се установи, че „Топлофикация-Разград“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 116019472, със седалище и адрес на управление: област Разград, община Разград, гр. Разград 7200, Индустриална зона, ул. „Черна“ № 7.

Предметът на дейност на „Топлофикация-Разград“ АД е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, за която дейност дружеството е получило необходимите лицензи.

Капиталът на дружеството е в размер на 3 825 000 евро и е разпределен в 7 500 000 бр. поименни обикновени налични акции с номинална стойност на една акция 0,51 евро. Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от тричленен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителният директор Михаил Ковачев.

Видно от горното, „Топлофикация-Разград“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), в производство по издаване на лицензи по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица. По смисъла на §1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са юрисдикциите по смисъла на §1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Според посочената разпоредба на ЗКПО министърът на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите утвърждава списък на държавите/териториите – юрисдикции с преференциален данъчен режим, който се обнародва в „Държавен вестник“. В тази връзка, със Заповед № ЗМФ-33 от 13.01.2023 г., обн. ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.02.2023 г., министърът на финансите е утвърдил списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим, включващ: Вирджинските острови (САЩ), Остров Гуам (САЩ), Остров Рождество (Коледен остров), Питкърн и Република Палау. Също така, юрисдикции с преференциален данъчен режим са и държавите/териториите, включени в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели – арг. от §1, т. 64, изр. последно от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. Такъв Списък е приет от Съвета на Европейския съюз на 17.02.2026 г., публикуван е в Официален вестник на Европейския съюз, C/2026/1465 и включва юрисдикции – неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Гуам, Палау, Панама, Руска федерация, Търкс и Кайкос, Американски Вирджински острови, Вануату, както и Виетнам.

Съгласно §1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „контрол“ е понятие по смисъла на §2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), според който „контрол“ е контролът по смисъла на §1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, а именно – когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ) притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или е

акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице. Контрол по смисъла на §2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

С оглед горното, по отношение на „Топлофикация-Разград“ АД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от извършена справка в Търговския регистър и представените от дружеството документи се установява следното:

„Топлофикация-Разград“ АД е дружество регистрирано в Р България. Капиталът на „Топлофикация-Разград“ АД се притежава от „Овергаз Холдинг“ АД – 7 499 999 бр. от всички акции и 1 бр. от „Овергаз директ“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала „Ди Ди Мениджмънт“ АД.

Основен акционер в „Овергаз Холдинг“ АД, притежаващ – 98,4 % от всички акции, е „Ди Ди Ай Холдингс Лимитид“, дружество с ограничена отговорност, със седалище Великобритания, Лондон, вписано в съответния национален регистър с № 3735879, с едноличен собственик на капитала – „Ди Ди Мениджмънт“ АД.

„Ди Ди Мениджмънт“ АД, ЕИК 130677105, е търговско дружество, учредено по Търговския закон на Р България, като 55 % от капитала му се притежава от Сашо Георгиев Дончев, а останалите 45 % са разпределени между следните физически лица: Даниел Дончев, Георги Дончев и Ева Дончева.

По партидата на „Топлофикация-Разград“ АД в Търговския регистър, като действителен собственик - физическо лице, участващо пряко или косвено в дружеството, е вписан Сашо Георгиев Дончев. С оглед горното по отношение на заявителя не е приложима забраната на чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Видно от представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от всички членове на съвета на директорите на „Топлофикация-Разград“ АД, същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ от НЛДЕ декларации и след извършена служебна справка в Търговския регистър се установява, че дружеството не е в производство по ликвидация или по несъстоятелност. Комисията не е отнемала и не е отказвала издаването на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“.

Предвид изложеното, продължаването на срока на издадените лицензии няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Вещни права

За удостоверяване на правото си на собственост върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществяват дейностите по лицензиите, дружеството е представило заверени копия от нотариални актове за собственост на недвижими имоти и скици на поземлени имоти, издадени от Служба по геодезия, картография и кадастр – гр. Разград и извлечение от инвентарна книга. С оглед на изложеното е изпълнено изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ лицензиантът да притежава вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността.

Срок

Срокът на лицензиите, за който кандидатства заявителят, е 5 (пет) години. За обосноваване на поискания срок „Топлофикация-Разград“ АД е посочило, че осъществява

лицензионната дейност чрез основни и спомагателни съоръжения, които обезпечават производството на електрическа и топлинна енергия, в съответствие със законовите изисквания и с нуждите на клиентите на дружеството. Всички съоръжения се поддържат в добро техническо състояние, удостоверено със съответните ревизионни актове и протоколи за техническото им състояние. Осъществява се постоянна поддръжка и периодични прегледи и ремонти на съоръженията от опитни и квалифицирани работници и служители на предприятието.

„Топлофикация-Разград“ АД е представило заявление с вх. № Е-14-16-5 от 24.03.2026 г. за одобряване на бизнес план за периода от м. април 2027 г. до м. март 2032 г., който се разглежда в отделно административно производство от състав „Енергетика“ на КЕВР. За целите на настоящото производство представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване възможностите на дружеството за изпълнение на лицензионните дейности за поискания нов срок.

Относно наличието на технически, материални и човешки ресурси за изпълнение на лицензионните дейности:

1. По лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“:

„Топлофикация-Разград“ АД осъществява дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ чрез основни и спомагателни съоръжения, които обезпечават производството на електрическа и топлинна енергия, в съответствие със законовите изисквания и с нуждите на клиентите на дружеството. Дружеството посочва, че всички съоръжения се поддържат в добро техническо състояние, удостоверено със съответните ревизионни актове и протоколи за техническото им състояние. Осъществяват се постоянна поддръжка и периодични прегледи и ремонти на съоръженията от опитни и квалифицирани работници и служители на предприятието.

От представената обосновка на дружеството е видно, че към 23.03.2026 г. основните топло- и електрогенериращи съоръжения на дружеството са:

1. Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с инсталирана електрическа мощност 3,041 MW (ИКПТЕЕ);

2. Водогреен котел (ВК) №3, Водогреен котел (ВК) № 4, Водогреен котел (ВК) № 5, ARES PRO 300 - 6 броя;

3. Парен котел (ПК) № 4

Основни работещи съоръжения са ИКПТЕЕ, ВК № 4, ВК № 5.

Основни инсталирани производствени съоръжения в „Топлофикация-Разград“ АД:

- Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия: година на пускане в експлоатация 2009 г., газов двигател с вътрешно горене GE Jenbacher с инсталирана електрическа мощност от 3,041 MW и топлинна мощност 3,014 MW.

- Водогрейни котли:

- ВК-1, тип ВК 7,5, топлинна мощност - 7,5 MW, година на пуск 1977 г.;

- ВК-2, тип ВК 7,5, топлинна мощност - 7,5 MW, година на пуск 1989 г.;

- ВК-3, тип ВК 6,5, топлинна мощност - 6,5 MW, година на пуск 1989 г.;

- ВК-4, тип ВК 6,5, топлинна мощност - 6,5 MW, година на пуск 1989 г.;

- ВК-5, тип ВК 6,5, топлинна мощност - 6,5 MW, година на пуск 1989 г.;

- Парни котли:

- ПК № 4, тип КМ 12 с номинално паропроизводство 10 t/h, година на пуск 1977 г.;

- ПК № 5, тип КМ 12 с номинално паропроизводство 12 t/h, година на пуск 1977 г.

;

- ПК № 6, тип КМ 12 с номинално паропроизводство 12 t/h, година на пуск 1977 г.
- ;
- ПК № 7, тип КМ 12 с номинално паропроизводство 12 t/h, година на пуск 1977 г.
- ;
- Кондензен котел ARES PRO 300 x 3 в обект „РОКА“ с номинална топлинна мощност 0,274 MW.

За доказване на техническото състояние на енергийния обект и за техническите и експлоатационните му характеристики и обслужващата го инфраструктура, дружеството е представило заверени копия на следните документи:

- 19 броя протоколи за проведен изпит за проверка на знанията по Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.
- 23 броя протоколи за проведен изпит/тест за проверка на знанията по правилата за безопасност при работа по електрически уредби и мрежи.
- 24 броя протоколи за проведен изпит/тест за проверка на знанията по правилата за безопасност при работа по неелектрически уредби/топлофикационни и мрежи/хидротехнически съоръжения.
- 43 броя сертификати за професионално обучение по Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.
- 3 броя протоколи за проверка на газсигнализатор.
- Протокол за извършен годишен сервиз на пожароизвестителна инсталация на обект: сградата на фирма „Топлофикация-Разград“ АД
- 14 броя протоколи от 2024 г. и 2026 г. относно: извършени изпитвания на регулатори с вграден отсекател по високо налягане и на различни модели предпазни клапани, издадени от „Монтажстрой 91“ ЕООД;
- 2 броя доклади за работа за извършено техническо обслужване на Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от „Филтър“ ООД.
- 6 броя ревизионни актове от 2023 г. и от 2025 г. за извършени технически прегледи, издадени от лицензиран орган за технически надзор – „Технически надзор Разград“ ЕООД и ИДТН гр. Русе.

От представените протоколи и ревизионни актове, издадени от компетентни органи, е видно, че основните съоръжения за производство на топлинна и електрическа енергия се поддържат в добро техническо състояние и дружеството разполага с квалифициран персонал. Дружеството извършва и необходимите текущи ремонти и сервизно обслужване на производствените съоръжения, при достигане на определени работни часове.

По отношение числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на лицензионните дейности, „Топлофикация-Разград“ АД е посочило, че разполага с необходимия общ персонал от ХХХ служители и работници, като всички работници и служители периодически преминават курсове за повишаване на квалификацията си. В тази връзка са представени: длъжностно и поименно щатно разписание на „Топлофикация-Разград“ АД към 13.03.2026 г.; справка за актуалното състояние на действащите трудови договори към 12.03.2026 г.; справка за образованието на персонала; удостоверения на персонала за придобита квалификационна група по безопасност при работа; протоколи от проведени изпити за проверка на знанията по Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи; протоколи за проведени тестове за проверка на знанията по правилата за безопасност при работа по електрически уредби и мрежи; сертификати за професионално обучение по Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

С оглед на гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства, може да се направи извод, че „Топлофикация-Разград“ АД притежава технически възможности, материални и човешки ресурси, и предвид обоснованото предложение на дружеството, срокът на лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ може да бъде удължен с 5 (пет) години, при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба по отношение на експлоатацията и поддръжката на централата, както и за опазването на околната среда.

2. По Лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“:

„Топлофикация-Разград“ АД извършва дейността за „пренос на топлинна енергия“ на територия на гр. Разград. Дружеството доставя топлинна енергия на 3 693 клиенти, от които

3 493 битови, 38 бюджетни и 162 стопански. В бюджетните клиенти са включени 4 детски градини, 1 училище, 1 детска ясла и други.

Топлопреносната мрежа е с дължина 15 900 метра, изградена в периода 1974-1993 г. Основната магистрална мрежа е изградена между 1985-1987 г. В периода 2002-2025 г. са подменени около 2400 метра с предварително изолирани тръби (предимно малки диаметри дворна мрежа).

Действащите към момента абонатни станции (АС) са 162, от които собственост на дружеството са 142 броя, а собственост на стопански и бюджетни клиенти са 19 броя. От АС, собственост на „Топлофикация - Разград“ АД, 108 броя са съвременни, подменени след 2002 г.

Дружеството е представило списък на съоръженията, с които се осъществява дейността пренос на топлинна енергия.

Дружеството е представило данни и доказателства за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на лицензионната дейност.

С оглед на горното и въз основа на представените от дружеството доказателства, може да се направи извод, че „Топлофикация-Разград“ АД притежава технически възможности, материални и човешки ресурси да продължи да изпълнява дейността „пренос на топлинна енергия“ чрез топлопреносните съоръжения в гр. Разград, поради което срокът на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ може да бъде продължен с 5 (пет) години.

Финансови възможности за осъществяване на лицензионните дейности:

1. Финансови резултати за 2025 г.

Съгласно представения годишен финансов отчет общият всеобхватен доход на „Топлофикация-Разград“ АД за 2025 г. е отрицателна стойност в размер на 1 240 хил. лв., формиран от реализираната *загуба* в размер на 1 240 хил. лв. За предходната година общият всеобхватен доход е положителна стойност в размер на 2 128 хил. лв., формиран от реализираната загуба в размер на 513 хил. лв. и друг всеобхватен доход в размер на 2 641 хил. лв.

Нетекущите активи намаляват на 6 800 хил. лв. през 2025 г. при 7 378 хил. лв. за 2024 г. или със 7,83% основно в частта на имоти, машини, съоръжения и оборудване. Текущите активи се увеличават на 2 384 хил. лв. за 2025 г. от 2 073 хил. лв. за 2024 г. или с 15%, от увеличение на текущи търговски и други вземания. При дългосрочните задължения на дружеството се установява намаление с близо 11,83%, но при краткосрочните задължения се отчита увеличение с 36,19%.

Направеният анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2025 г., показва влошаване на показателите за ликвидност, както и на показателя за рентабилност на приходите от продажби.

2. Прогнозен финансов резултат за периода на бизнес плана от април 2027 г. до март 2032 г.

Дружеството е представило прогнозен годишен финансов отчет за периода от април 2027 г. до март 2032 г., тъй като лицензиите на дружеството изтичат на 23.03.2027 г. От предоставената информация за периода е видно, че „Топлофикация-Разград“ АД прогнозира да реализира от осъществяване на дейността си печалба в размер на XXX хил. евро.

2.1. Приходи и разходи за периода на бизнес плана

В отчета за приходите и разходите са включени само приходите и разходите от лицензионната дейност. Дружеството прогнозира приходи от дейността в размер на XXX хил. евро, като с най-голям дял са приходите от продажби на електрическа енергия в размер на XXX хил. евро.

Общо разходите за дейността за периода са прогнозирани в размер на XXX хил. евро, като дружеството е представило информация, в която разходите са класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от тях с най-голям относителен дял са разходите за гориво – природен газ, които са в размер на XXX хил. евро.

2.2. Прогнозен паричен поток

От представения прогнозен паричен поток за периода е видно, че прогнозираната парична наличност в края на всяка година е с положителна стойност.

Въз основа на направения анализ и при така заложените финансови параметри за периода, може да бъде направен извод, че „Топлофикация-Разград“ АД ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионните дейности.

Защитена по закон информация, съдържаща се в подадените от „Топлофикация-Разград“ АД заявления, която следва да не бъде разгласявана:

„Топлофикация-Разград“ АД е посочило, че в документите и информацията, предоставени в хода на производството по продължаване срока на издадените лицензии се съдържа търговска и технологична тайна, свързана с управленската и организационната структура на дружеството, включително данни за персонала и щатното разписание; материалните и техническите ресурси, удостоверяващи техническата обезпеченост на дейността; финансовото състояние на дружеството, включително прогнозни цени и количества, използвани при изчисленията. Според дружеството разкриването на тази информация би могло да доведе до нелоялна конкуренция, да даде конкурентно предимство на трети лица и да влоши преговорната позиция на дружеството.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за защитена по закон (търговска тайна, чувствителна информация и лични данни) от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица.

В тази връзка, посочената от „Топлофикация-Разград“ АД информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри, следва да бъде заличена при публикуването на попадащите в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ документи, във връзка с подаденото от дружеството заявление.

Изказвания по т.5.:

Докладва Б. Паунов. „Топлофикация-Разград“ АД е титуляр на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на топлинна енергия“, която с Решение № И1-Л-082 е изменена и в дейност „пренос на топлинна енергия“, за срок от 20 години. „Топлофикация-Разград“ АД е дружество регистрирано в България. Капиталът на

дружеството се притежава от „Овергаз Холдинг“ АД и от „Овергаз директ“ ЕООД. Описани са необходимите документи, предоставени от заявителя, съобразно изискванията на НЛДЕ. Описани са основните съоръжения, с които се извършват дейностите по двете лицензии за „производство на електрическа и топлинна енергия“ и „пренос на топлинна енергия“. Описани са финансовите възможности за осъществяването на лицензионната дейност и защитената по закон информация, съдържащата се в подадените от „Топлофикация-Разград“ АД заявления.

На основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация-Разград“ АД.
4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и публично оповестени от заявителя, да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Председателстващият Т. Ерменков установи, че няма изказвания и обяви, че насрочва открито заседание за 15.07.2026 г. от 10:00 ч. Т. Ерменков подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-53 от 24.03.2026 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 24.03.2026 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 15.07.2026 г. от 10:00 ч., в зала IV в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация-Разград“ АД, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
3. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;
4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и публично оповестени от заявителя, да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

В заседанието по **точка пета** участват членовете на Комисията Александра Богословска, Благой Голубарев, Димитър Кочков, Таско Ерменков.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Александра Богословска - за, Благой Голубарев - за, Димитър Кочков - за и Таско Ерменков - за), от които **два гласа** (Благой Голубарев и Таско Ерменков) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;

2. Не възразява срещу решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., с което в частта по т. 3.1. - Александър Александров Тричков, Костадин Иванов Попов, Пламен Георгиев Радонов, Илиян Николаев Скарлатов и Ивайло Стоянов Иванов са освободени като членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД без освобождаване от отговорност, а в частта по т. 3.2. – Иван Стоянов Стоянов, Костадин Иванов Попов, Стефан Росен Стоянов, Антон Ангелов Ангелов и Ивайло Стоянов Иванов са избрани за членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД до провеждане на нова конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия, но не повече от шест месеца;

3. „Български енергиен холдинг“ ЕАД да бъде уведомено за решението на Комисията за енергийно и водно регулиране по т. 2.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад относно освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

2. Не възразява срещу решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД по Протокол № 43-2026 от 24.06.2026 г., с което в частта по т. 1.1. - Драгомир Митков Монеv, Деян Валериев Димитров, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Николай Иванов Стефанов и Екатерина Христова Михайлова са освободени като членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД без освобождаване от отговорност, а в частта по т. 1.2. – Александър Янакиев Йорданов, Снежана Бобева Йовкова-Маркова, Танко Илиев Станилов, Екатерина Христова Михайлова и Стоян Кирилов Стоилов са избрани за членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД до провеждане на нова конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия, но не повече от шест месеца.

3. „Български енергиен холдинг“ ЕАД да бъде уведомено за решението на Комисията за енергийно и водно регулиране по т. 2.

По т.3. както следва:

1. Приема доклад относно избор на отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

2. Одобрява решение по Протокол НС № 17 от 03.06.2026 г., по т. 4.1., на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД за избор на Елена Дамянова Гоцева за отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД с мандат 5 години.

3. „Булгартрансгаз“ ЕАД да бъде уведомено за решението на Комисията за енергийно и водно регулиране по т. 2.

По т.4. както следва:

1. Приема доклад относно извънредна проверка на „Топлофикация-Перник“ АД в изпълнение на Заповед № 3-Е-141 от 21.05.2026 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране;

II. Дава на „Топлофикация Перник“ АД следните задължителни писмени разпореждания:

1. В едномесечен срок от получаване на настоящото решение да изготви и предостави на КЕВР списък на технически и организационни мерки за осигуряване на постоянното поддържане на параметрите на топлоносителя, в съответствие с хидравличния режим и температурния график на топлопреносната мрежа, вкл. чрез въвеждане в експлоатация при необходимост на допълнителни производствени мощности.

2. За период от 2 (две) години, считано от датата на получаване на настоящото решение, в началото на всеки месец писмено да уведомява КЕВР за постигнатите през предходния месец ежедневни показатели за качество по т. 1. При наличие на стойности извън допустимите съгласно т.5.3.4. от Лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността пренос на топлинна енергия, да посочва причините за всеки отделен случай.

3. В едномесечен срок от получаване на настоящото решение, да представи в КЕВР актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството, съгласно изискването т. 5.7.4 от Лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността пренос на топлинна енергия, като посочи необходимите инвестиции конкретно за подмяна на компрометираните участъци от топлофикационната мрежа, посочени в Таблица № 1.

4. До приключване на дейностите по т. 3. „Топлофикация Перник“ АД ежегодно, в началото на отоплителния сезон да информира писмено КЕВР за извършеното.

По т.5. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-53 от 24.03.2026 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 24.03.2026 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 15.07.2026 г. от 10:00 ч., в зала IV в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация-Разград“ АД, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

3. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и публично оповестени от заявителя, да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Свързани документи: (електронни документи, регистрирани в автоматизираната информационна система Archimed eDMS):

1. Доклад с вх. № Дк-1116 от 07.07.2026 г. - освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;

2. Доклад с вх. № Е-ДК-1114 от 06.07.2026 г. - освобождаване и избор на членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

3. Доклад с вх. № Е-ДК-1112 от 06.07.2026 г. - избор на отговорник по съответствието на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

4. Доклад с вх. № Е-Дк-1033 от 01.07.2026 г. и Решение на КЕВР № ПАМ-10 от 07.07.2026 г. - извънредна проверка на „Топлофикация-Перник“ АД в изпълнение на Заповед № 3-Е-141 от 21.05.2026 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране;

5. Доклад с вх. № Е-Дк-1111 от 03.07.2026 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-53 от 24.03.2026 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на

електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-51 от 24.03.2026 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:**ПРЕДСЕДАТЕЛ:****X**

Александра Богословска - член на КЕВР**X**

Таско Ерменков - за председател на КЕВР
съгласно заповед № 3-ОХ-56/03.07.2026 г.**X**

Благой Голубарев - член на КЕВР**X**

Росица Тоткова - главен секретар на КЕВР**X**

Димитър Кочков - член на КЕВР**Протоколирал:****X**

Антоанета Фикова - главен експерт, АИО,
дирекция "Обща администрация"