



**РЕШЕНИЕ**

**№ И5-Л-025**

**от 20.11.2018 г.**

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 21.11.2018 г., като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-32 от 20.07.2018 г. на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, гр. Враца, за изменение на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, доклад с вх. № Е-Дк-919 от 29.10.2018 г. и събраните данни от проведеното открито заседание на 08.11.2018 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-32 от 20.07.2018 г. на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, гр. Враца, за изменение на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-106 от 26.07.2018 г. на председателя на Комисията е създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на искането.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-32 от 27.07.2018 г. от заявителя е поискано да представи допълнителна информация. В тази връзка с писма с вх. № Е-ЗЛР-И-32 от 08.08.2018 г. и вх. № Е-ЗЛР-И-32 от 15.08.2018 г. дружеството е представило информация на хартиен и електронен носител.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-919 от 29.10.2018 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 202 от 01.11.2018 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 08.11.2018 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал изпълнителният директор на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, гр. Враца. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад, както и по предложеното изменение на издадената лицензия.

**Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:**

„Топлофикация - Враца“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, надлежно учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Враца, гр. Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9. Предметът на дейност на дружеството е производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност, която не

е забранена от закона.

„Топлофикация - Враца” ЕАД, гр. Враца е титуляр на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ - със срок от 20 години всяка.

С Решение № И1-Л-025-02 от 25.11.2004 г. Комисията е изменила лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. във връзка с извеждане от експлоатация на основни съоръжения. С Решение № И2-Л-025-02 от 04.04.2005 г. Комисията е изменила и допълнила същата лицензия, която е била издадена за дейността „производство на топлинна енергия“, с дейността „производство на електрическа енергия“ и с условие за изграждане на обект „Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с електрическа мощност 6,24 MW и топлинна мощност 6,3 MW”, като срокът на лицензията остава непроменен.

Дейността по лицензията се осъществява в 2 централи – ТЦ „Градска” и ОЦ „Младост”, описани в Приложение № 1 към лицензията.

С Решение № И3-Л-025 от 07.05.2012 г. Комисията е изменила лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия по отношение на енергийния обект, като е добавила основно съоръжение „Инсталация за комбинирано производство с електрическа мощност 2,004 MW и топлинна мощност 1,85 MW“. Във връзка с изменението се променя общата инсталирана електрическа мощност от 6,24 MW на 8,244 MW, а общата инсталирана топлинна мощност от 132,15 MW на 134 MW.

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-32 от 20.07.2018 г. за изменение на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. е направено искане да бъде разрешено извеждане (заличаване) от лицензията на водогрейни котли КМ-12 (ВК-3 в ТЕЦ „Градска“) и ВК-50 (ВК-2 в ОЦ „Младост“), както и на парен котел КМ-12 (ППК-1 в ТЕЦ „Градска“), с технически характеристики, описани в Приложение № 1 – „Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“. Котлите, чието извеждане е поискано, са въведени в експлоатация, както следва: ВК-3 е с инсталирана топлинна мощност 5,23 MW, работещ на биомаса от 2013 г., ВК-2 с мощност 58,15 MW, от 1988 г., на природен газ, и ПКК-1 с мощност 6,4 MW, на природен газ, от 1975 г.

Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с които се извършва лицензионната дейност. Съгласно чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи мощности. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията, поради което към заявлението си „Топлофикация - Враца” ЕАД е представило актуализирано Приложение № 1 – „Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“, така както се предлага да бъде изменено.

Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до изменение на вида на лицензията - тя ще остане лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а само до актуализиране на приложението към лицензията, в което се съдържа описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики.

Към момента на подаване на заявлението за изменение на издадената лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. на „Топлофикация - Враца” ЕАД за дейността „производство

на електрическа и топлинна енергия“ в централата са монтирани следните основни съоръжения:

**В ТЕЦ „Градска“:**

1. Газови бутални двигатели тип 16V25SC “Wartsila” (Финландия) с електрическа мощност 3,12 MW<sub>e</sub> и топлинна мощност 3,21 MW всеки – 2 броя, монтирани през 2005 г.;

2. Водогрейни котли тип ПКМ-12 (ВК 1 и ВК 2), в експлоатация от 1990 г., на природен газ, с мощност 8,14 MW всеки;

3. Водогрееен котел тип КМ-12, (ВК 3) в експлоатация от 2013 г., с мощност 5,23 MW, гориво биомаса;

4. Промислен парен котел тип КМ-12, в експлоатация от 1975 г., с мощност 6,4 MW, паропроизводство 10 t/h, на природен газ.

**В ОЦ „Младост“:**

1. Газов бутален двигател тип JMS 612 GS-N.LC „Йенбахер” (Австрия) с електрическа мощност 2,004 MW<sub>e</sub> и топлинна мощност 1,85 MW - 1 брой, монтиран през 2012 г.

2. Водогрейни котли тип ВК-50 (ВК 1 и ВК 2) - с мощност съответно 37,5 MW и 58,15 MW, на природен газ, в експлоатация от 1987 г. и 1988 г.;

3. Промислен парен котел тип Steam 1500 – 1 брой в експлоатация от 2003 г. с номинално паропроизводство 1,5 t/h, с мощност 1,0 MW, на природен газ.

Общата инсталирана електрическа мощност в централата е **8,244 MW**, а общата инсталирана топлинна мощност - **134 MW**.

Дружеството е изложило следните мотиви на искането за изменение на лицензията:

„Топлофикация - Враца” ЕАД е посочило, че предложените за изваждане съоръжения от лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. на „Топлофикация - Враца” ЕАД са в следното техническо състояние:

1. Водогрееен котел КМ-12 (ВК-3) в ТЕЦ „Градска“ е преработен от дружеството за работа с гориво биомаса през 2013 г., като след четиригодишна експлоатация основното съоръжение е в добро техническо състояние, но спомагателните съоръжения към него са в лошо състояние. Дружеството посочва, че скъпата поддръжка на тези съоръжения правят използването му икономически неизгодно според дружеството.

2. Парен котел КМ-12 (ППК-1) в ТЕЦ „Градска“ - техническото състояние на основното съоръжение и спомагателните съоръжения към него е добро. Парният котел до 2009 г. се е използвал за деаерация на добавъчна вода в топлопреносната мрежа, а от 2010 г. насам се използват от дружеството само вакуум деаератори, поради което от тогава котелът не е работил.

3. Водогрееен котел ВК-50 (ВК-2) в ОЦ „Младост” - техническото състояние на основното и спомагателните съоръжения към него е незадоволително и това налага извършване на основен ремонт. Същият е запечатан от РИОСВ - Враца през 2004 г. и от тогава не е в експлоатация.

Дружеството обосновава нуждата от изваждането на посочените съоръжения от лицензията с факта, че от дълги години не се използват за покриване на топлинния товар. Според „Топлофикация - Враца” ЕАД, след изключването на посочените съоръжения няма да се наруши сигурността, непрекъснатостта, ефективността на снабдяване и качеството на топлинната енергия, тъй като топлинният товар се покрива от оставащите съоръжения.

Дружеството посочва, че средният максимален топлинен товар, който покрива е около 38 MW, а инсталираната мощност след изваждане от експлоатация на посочените съоръжения е 60,05 MW, което би позволило нормално топлоснабдяване на клиентите в гр. Враца.

В подкрепа на своето искане „Топлофикация - Враца” ЕАД е представило следното:

- копия на ревизионни актове от последните технически прегледи на трите съоръжения от РО „ИДТН“ СЗБ – гр. Ловеч;

- справка за работните часове на съоръженията в „Топлофикация - Враца“ ЕАД по години от 2004 г. до 06.2018 г. вкл., както и за постигнатия максимален топлинен товар на годишна база.

- протокол № НВ-76 от 07.12.2004 г. от извършена проверка от РИОСВ - Враца на обект ОЦ „Младост“ към „Топлофикация - Враца“ ЕАД, с който се потвърждава, че ВК-2 е запечатан и пломбиран.

**С оглед горните аргументи Комисията приема, че изваждането от лицензията на два броя котли КМ-12 и един ВК-50 няма да доведе до нарушаване на снабдяването на клиенти с топлинна енергия или на сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на произведената топлинна енергия, тъй като инсталираната топлинна мощност на оставащите в експлоатация съоръжения надвишава постигнатия за последните 14 години максимален топлинен товар.**

**След изваждането от лицензията на горните съоръжения в „Топлофикация - Враца“ ЕАД общата инсталирана топлинна мощност се променя от 134 MW<sub>t</sub> на 60,05 MW<sub>t</sub>, а електрическата мощност – остава непроменена – 8,244 MW<sub>e</sub>.**

**Приложение № 1 – „Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“ следва да бъде изменено в съответствие с представената от дружеството техническа информация.**

Във връзка с предложението за изваждане от лицензията на водогрейни котли КМ-12 и ВК-50 и парен котел КМ-12 дружеството е декларирало, че очакваните приходи в случай, че същите се предадат на скрап са 70 000 лв. Разходите, свързани с демонтирането на съоръженията от площадката и предаването на скрап, ще бъдат около 30 000 лв., без разходите по депониране на строителни отпадъци и топлоизолационни материали. В тази връзка дружеството посочва, че проучва възможността тези съоръжения да бъдат продадени в тяхната цялост с оглед реализиране на приходи в по-голям размер.

Съгласно представеното извлечение от инвентарната книга на дълготрайните активи към 30.06.2018 г. трите съоръжения са общо с балансова стойност от 12 014,75 лв.

Въз основа на гореизложеното КЕВР счита, че изваждането от лицензията на горепосочените съоръжения няма да се отрази негативно върху финансовите показатели на „Топлофикация - Враца“ ЕАД при осъществяване на лицензионната дейност.

**Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,**

## **КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **РЕШИ:**

**1. Изменя лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Враца, гр. Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9, по отношение на енергийния обект, във връзка с изваждане от експлоатация на два броя котли тип КМ-12 в ТЕЦ „Градска“ и един котел тип ВК-50 в ОЦ „Младост“, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 134 MW<sub>t</sub> на 60,05 MW<sub>t</sub>, а електрическата мощност – остава непроменена – 8,244 MW<sub>e</sub>.**

**2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 към лицензията „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“, представляващо приложение към решението.**

**Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 (четирнадесет) дневен срок.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**