



**РЕШЕНИЕ**

**№ И1-Л-084**

**от 05.12.2018 г.**

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 05.12.2018 г., като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-34 от 25.07.2018 г. от „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, доклад с вх. № Е-Дк-983 от 12.11.2018 г. и събраните данни от проведеното открито заседание на 22.11.2018 г., установи следното:

Административното производство е образувано въз основа на постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-34 от 25.07.2018 г. от „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, за изменение на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-112 от 30.07.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на исканията.

След преглед на постъпилото заявление, с писма с изх. № Е-ЗЛР-И-34 от 30.07.2018 г. и от 27.09.2018 г. от дружеството е изискано да представи допълнителна информация.

С писма с вх. № Е-ЗЛР-И-34 от 10.08.2018 г., от 20.08.2018 г. и от 09.10.2018 г. „Топлофикация-Сливен“ ЕАД е представило допълнително данни и информация.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-983 от 12.11.2018 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол № 223 от 15.11.2018 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 22.11.2018 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал г-н Стефан Стефанов – служител в „Топлофикация-Сливен“ ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад, както и по предложеното изменение на издадената лицензия.

**Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:**

„Топлофикация-Сливен“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, надлежно учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 119004654, със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Стефан Караджа“ № 23, с размер на капитала 4 966 419 лв. Дружеството е 100% частна собственост, едноличен собственик на капитала е чуждестранно юридическо лице, държава: Кипър. Предметът на дейност на дружеството е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности; както и всяка друга незабранена от закона дейност.

„Топлофикация-Сливен“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-084-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, със срок от 20 години всяка.

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-34 от 25.07.2018 г. за изменение на лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“

дружеството е направило искане за изваждане от лицензията на три парни котли тип КМ-12, със стационарни № 1, 2 и 3.

Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с които се извършва лицензионната дейност. На основание чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи мощности. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията. В тази връзка, „Топлофикация-Сливен“ ЕАД е представило актуализирани Приложение № 1 – „Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“ и Приложение № 2а – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия“, така както се предлага да бъдат изменени.

Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до изменение на вида на лицензията – тя ще остане лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а единствено до актуализиране на приложенията към лицензията, в които се съдържа описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики.

Към момента на подаване на заявлението за изменение на издадената лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ са инсталирани следните основни съоръжения, описани в Приложение № 1 и Приложение № 2а:

- енергийни парогенератори – ЕПГ 1 и ЕПГ 2, тип 1В160/100, номинално паропроизводство 160 t/h, година на пуск 1969 г., проектно гориво – въглища;
- турбогенератор – ТГ 1, тип ПТ 30, в експлоатация от 1969 г., номинална електрическа мощност 30 MW<sub>e</sub>;
- водогрейни котли – тип ВК 100, с номинална мощност 116 MW, 1993 г., и КВГМ, с номинална мощност 116 MW, 1984 г.;
- промишлени парни котли – 4 (четири) броя – тип КМ-12 (№ 1, № 2, № 3 и № 4), пуснати в експлоатация, съответно № 1 през 1984 г., а другите три котела са пуснати през 1978 г., с номинално паропроизводство 8 t/h, номинално налягане 0,8 МРа, номинална температура 180°C, проектно гориво – мазут/природен газ.

**Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е 30 MW<sub>e</sub>, а общо инсталираната топлинна мощност – 484,8 MW.**

„Топлофикация-Сливен“ ЕАД посочва, че котлите КМ-12 са изведени от експлоатация и са консервирани, съгласно заповед на изпълнителния директор на дружеството и не се е налагало тяхното използване след 2011 г. Отработените часове на четирите парни котли са общо 29 717 h и те са изключени от обхвата на Комплексните разрешителни № 510-Н0/2015 г. и КР № 510-Н1/2017 г. Като доказателство за консервирането на парните котли дружеството е представило:

- Заповед № 012 от 15.01.2018 г. на изпълнителния директор, с която по т. 1, дълготрайните материални активи ВК 100, КМ12 – 4 броя и всички активи, свързани с тяхната експлоатация, се консервират и изключват от амортизируемите активи на дружеството.

- Писмо на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД с изх. № 15-13 от 13.12.2011 г. до „Инспекция за държавен технически надзор“ (ИДТН) Стара Загора, клон Сливен, с което дружеството уведомява, че поради промяна в схемата на работа в „Топлофикация-Сливен“ ЕАД са изведени от експлоатация утилизатори към котли КМ-12, с рег. № Сл-ПК 0191, № Сл-ПК-0192, № Сл-ПК 0193, № Сл-ПК 0194. В писмото е поискано същите да бъдат снети от отчет.

- Писмо на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД с изх. № 13-47 от 14.12.2012 г. до РО ИДТН, гр. Стара Загора, с което се иска снемане от контрол на газопреносни съоръжения с рег. № СлГИ 125, СлГИ 126, СлГИ 127, СлГИ 136, СлГИ 137, поради промяна на структурата и използваната горивна база в „Топлофикация-Сливен“ ЕАД;

- копие на ревизионен акт № 12 от 24.11.2011 г. за парен котел № КМ-12 № 2;

- копие на ревизионен акт № 11 от 15.07.2010 г. за парен котел № КМ-12 № 1;

- копие на Удостоверение за редовен технически преглед за котел КМ-12 № 3 от 17.07.2008 г.;

- копие на Удостоверение за редовен технически преглед за котел КМ-12 № 4 от 31.07.2009 г.

В актовете от последните прегледи е констатирано добро техническото състояние на съоръженията.

**Предвид гореизложеното, изваждането от лицензията на посочените котли няма да доведе до нарушаване на процеса на производство и снабдяване с топлинна енергия на клиентите в гр. Сливен, като с оставащите в експлоатация съоръжения за производство на топлинна енергия, дружеството ще гарантира сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на произведената топлинна енергия, при спазване на условията на издадената лицензия и действащото законодателство.**

След изваждането от лицензията на гореописаните съоръжения в „Топлофикация-Сливен“ ЕАД общата инсталирана топлинна мощност се променя от 484,8 MW<sub>t</sub> на 464,8 MW<sub>t</sub>, а електрическата остава непроменена – 30 MW<sub>e</sub>.

**Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“ и Приложение № 2а - „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия“, следва да бъдат изменени съгласно представената от дружеството техническа информация.**

„Топлофикация-Сливен“ ЕАД е заявило, че искането за изваждането от лицензията на парни котли № 1, 2, и 3 е във връзка с евентуално бъдещо разпореждане с активите, като е посочило, че парните котли са в добро техническо състояние.

От представеното извлечение от инвентарна книга към 30.06.2018 г. е видно, че горепосочените котли са с нулева остатъчна стойност.

Дружеството е посочило, че след изваждането от лицензията на парни котли № 1, 2 и 3, ако съоръженията бъдат демонтирани и предадени на скрап, се очаква да бъдат реализирани приходи в размер на 74 000 лв. „Топлофикация-Сливен“ ЕАД прогнозира да се извършат и значителни разходи във връзка с демонтаж, наемане на високотонажна подемна техника, специализиран транспорт за едрогабаритни изделия и правоспособна организация за работа по поднадзорни и газови съоръжения за демонтиране и др., като не са разгледани и изискванията за третиране на отпадъците след демонтаж на оборудването. Предвид тези обстоятелства, дружеството е посочило, че проучва възможност за продажба на активите с цел постигане на високи приходи.

**Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че изваждането от лицензията на парни котли № 1, 2 и 3 няма да се отрази негативно на финансовите показатели на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД при осъществяване на лицензионната дейност.**

**Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 64, ал. 2 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,**

## **КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **РЕШИ:**

**1. Изменя лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, с ЕИК 119004654, със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Сливен,**

гр. Сливен 8800, ул. „Стефан Караджа“ № 23, по отношение на енергийния обект, във връзка с извеждане от експлоатация на три броя парни котли тип КМ-12, със стационарни № 1, 2 и 3, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 484,8 MWt на 464,8 MWt, а електрическата остава непроменена – 30 MWe.

2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 към лицензията – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“ и актуализирано Приложение № 2а към лицензията - „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство само на топлинна или само на електрическа енергия“, представляващи приложения към решението.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 (четирнадесет) дневен срок.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**