



РЕШЕНИЕ
№ И6-Л-025
от 27.11.2019 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 27.11.2019 г., като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-77 от 24.10.2019 г. на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, гр. Враца, за изменение на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, доклад с вх. № Е-Дк-730 от 05.11.2019 г. и събраните данни от проведеното открито заседание на 20.11.2019 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-77 от 24.10.2019 г. на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, гр. Враца, за изменение на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-224 от 28.10.2019 г. на председателя на Комисията е създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-77 от 30.10.2019 г. от заявителя е поискано да представи допълнителна информация. В тази връзка с писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-77 от 31.10.2019 г. дружеството е представило информация на хартиен и електронен носител.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-730 от 05.11.2019 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по Протокол № 195 от 14.11.2019 г., т. 2 и публикуван на интернет страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 20.11.2019 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал изпълнителният директор на „Топлофикация - Враца“ ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад, както и по предложеното изменение на издадената лицензия.

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:

„Топлофикация - Враца“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Враца, гр. Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9. Предметът на дейност на дружеството е производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

„Топлофикация - Враца“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ - със срок от 20 години всяка.

С Решение № И1-Л-025-02 от 25.11.2004 г. Комисията е изменила лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. във връзка с извеждане от експлоатация на основни съоръжения. С Решение № И2-Л-025-02 от 04.04.2005 г. Комисията е изменила и допълнила същата лицензия, която е била издадена за дейността „производство на топлинна енергия“, с дейността „производство на електрическа енергия“ и с условие за изграждане на обект „Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с електрическа мощност 6,24 MW_e и топлинна мощност 6,3 MW_t“, като срокът на лицензията остава непроменен.

С Решение № И3-Л-025 от 07.05.2012 г. Комисията е изменила лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия по отношение на енергийния обект, като е добавила основно съоръжение „Инсталация за комбинирано производство с електрическа мощност 2,004 MW_e и топлинна мощност 1,85 MW_t“. Във връзка с изменението е променена общата инсталирана електрическа мощност от 6,24 MW_e на 8,244 MW_e, а общата инсталирана топлинна мощност от 132,15 MW_t на 134 MW_t.

С Решение № И4-Л-025 от 24.02.2014 г. Комисията е изменила лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия по отношение на енергийния обект, поради извършено преустройство в ТЕЦ „Градска“ на парен котел КГ-12 във водогреен и промяна на горивната база за този котел, като същият ще работи с гориво биомаса.

С Решение № И5-Л-025 от 20.11.2018 г. Комисията е изменила лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия по отношение на енергийния обект във връзка с извеждане от експлоатация на два броя котли тип КМ-12 в ТЕЦ „Градска“ и един котел тип ВК-50 в ОЦ „Младост“, като общата инсталирана топлинна мощност е променена от 134 MW_t на 63,05 MW_t, а електрическата мощност – остава непроменена – 8,244 MW_e.

Дейността по лицензията се осъществява в 2 централи – ТЕЦ „Градска“ и ОЦ „Младост“, описани в Приложение № 1 към лицензията.

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-77 от 24.10.2019 г. за изменение на лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. е направено искане да бъде разрешено включване в дейността по лицензията на водогреен котел КМ-12 (ВК-3 в ТЕЦ „Градска“) с технически характеристики, описани в Приложение № 1 – „Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“. Котел ВК-3, въведен в експлоатация през 2013 г., е с мощност 5,23 MW_t, работещ на биомаса.

Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. Лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с които се извършва лицензионната дейност. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията, поради което към заявлението си „Топлофикация - Враца“ ЕАД е представило актуализирано Приложение № 1 – „Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“. Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма да доведе до изменение на вида на лицензията - тя ще остане лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. За удостоверяване на вещните си права върху енергийното съоръжение заявителят е представил извлечение от инвентарната книга.

Исканото изменение няма да доведе до промяна в текстовата част на лицензията, а само до актуализиране на приложението към лицензията, в което се съдържа описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики.

Към момента на подаване на заявлението за изменение на издадената лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. на „Топлофикация - Враца“ ЕАД за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ в централите са монтирани следните основни съоръжения:

В ТЕЦ „Градска“:

1. Газови бутални двигатели тип 16V25SC „Wartsila“ (Финландия) с електрическа мощност 3,12 MW_e и топлинна мощност 3,21 MW_t всеки – 2 броя, монтирани през 2005 г.;

2. Водогрейни котли тип ПКМ-12 (ВК 1 и ВК 2), в експлоатация от 1990 г., на природен газ, с мощност 8,14 MW_t всеки;

3. Водогреен котел тип КМ-12, (ВК 3) в експлоатация от 2013 г., с мощност 5,23 MW_t, гориво биомаса – **спрян от експлоатация и изключен от приложение № 1 към лицензията;**

4. Промислен парен котел тип КМ-12, в експлоатация от 1975 г., с мощност 6,4 MW_t, паропроизводство 10 t/h, на природен газ - **спрян от експлоатация и изключен от приложение № 1 към лицензията.**

В ОЦ „Младост“:

1. Газов бутален двигател тип JMS 612 GS-N.LC „Йенбахер“ (Австрия) с електрическа мощност 2,004 MW_e и топлинна мощност 1,85 MW_t - 1 брой, монтиран през 2012 г.

2. Водогрейни котли тип ВК-50 (ВК-1 и ВК-2) - с мощност съответно 37,5 MW_t и 58,15 MW_t, на природен газ, в експлоатация от 1987 г. и 1988 г. **Водогреен котел ВК-2 е спрян от експлоатация и изключен от приложение № 1 към лицензията;**

3. Промислен парен котел тип Steam 1500 – 1 брой в експлоатация от 2003 г. с номинално паропроизводство 1,5 t/h, с мощност 1,0 MW_t, на природен газ.

Общата инсталирана електрическа мощност на работещите основни съоръжения в централите е **8,244 MW_e**, а общата инсталирана топлинна мощност - **63,05 MW_t**.

Дружеството е изложило следните мотиви на искането за изменение на лицензията:

В своята дейност „Топлофикация - Враца“ ЕАД ежедневно следи и анализира тенденциите в цените на горивата и въглеродните емисии, в резултат на което е установило, че разходите за основно гориво – природен газ, и емисии CO₂ ще нарастват в дългосрочен план.

В тази връзка дружеството е ревизирало плановете си за производство на топлинна енергия от водогрейни котли през отоплителния сезон.

Установено е, че използването на биомаса е изключително подходяща алтернатива, която се счита за един от добрите примери за нековенционален източник на енергия. Основното ѝ предимство е, че е възобновяем енергиен източник и е широко достъпна. Нейни предимства се явяват и сравнително ниската цена и неголямата инвестиция, свързана с изграждане и поддържане на подобни инсталации. Насърчаването на използването на биомаса играе важна роля и в постигането на целите на Европейската комисия по отношение на климатичните промени.

С оглед на горното е извършена ревизия на инсталацията за биомаса и котел ВК-3 е включен в нея.

При извършения преглед е установено, че котелът е в добро техническо състояние.

Спомагателните съоръжения към него са приведени в работно състояние с минимални разходи, като са подменени част от гъвкавите връзки за транспорт на биогориво, направено е техническо обслужване на вентилатори, дробилки, шинкове и районно осветление. Разходите за тези дейности възлизат до 5 000 лв., без ДДС.

Дружеството декларира, че котелът и спомагателните съоръжения към него са приведени в добро техническо състояние, позволяващо нормална бъдеща експлоатация.

В подкрепа на своето искане „Топлофикация - Враца“ ЕАД е представило копие на ревизионен акт от последния технически преглед на ВК-3 от РО „ИДТН“ СЗБ – гр. Ловеч и копие на разрешително за емисии на парникови газове № 20-Н1/2013 г., издадено от МОСВ за ТЕЦ „Градска“.

Планирано е котел ВК-3 на биомаса да работи само през отоплителния сезон.

По този начин ще се замести част от произвежданата топлинна енергия от котли на природен газ, с такава, произведена от биомаса.

Положителен финансов резултат ще се генерира от намалените разходи за по-скъпия природен газ и намалените разходи за емисии на CO₂.

Предвидено е инсталацията за производство на топлинна енергия от биомаса (слънчогледови люспи) да работи 3 500 h.

Общо произведената топлинна енергия за сезона ще бъде 11 600 MWh при общ разход на 3 250 t слънчогледова люспа.

При производството на тези количества ще се подобри финансовия резултат на дружеството с 80 000 лв. за година при отчетени допълнителни разходи за техническо обслужване и ремонти на инсталацията.

След въвеждането отново в дейността по лицензията на водогреен котел ВК-3 в „Топлофикация - Враца“ ЕАД общата инсталирана топлинна мощност се променя от 63,05 MW_t на 68,28 MW_t, а електрическата мощност – остава непроменена – 8,244 MW_e.

Приложение № 1 към лицензията – „Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“ следва да бъде изменено в съответствие с представената от дружеството техническа информация.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че включването отново в дейността по лицензията на котел ВК-3 в ТЕЦ „Градска“ ще се отрази положително върху финансовите показатели на „Топлофикация - Враца“ ЕАД при осъществяване на лицензионната дейност и ще гарантира снабдяването на клиентите с топлинна енергия, както и сигурността, непрекъснатостта, ефективността и качеството на произведената топлинна енергия, при по-ниски разходи за производството ѝ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и чл. 66, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Изменя лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация - Враца“ ЕАД, с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Враца, гр. Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9, по отношение на енергийния обект във връзка с въвеждане в дейността по лицензията на водогреен котел ВК-3 в ТЕЦ „Градска“, като общата инсталирана топлинна мощност се променя от 63,05 MW_t на 68,28 MW_t, а електрическата мощност остава непроменена – 8,244 MW_e.

2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение № 1 – „Описание на обектите с техните технически и технологични характеристики“ към лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-025-02 от 15.11.2000 г., представляващо приложение към решението.

**Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град
в 14 (четирнадесет) дневен срок.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА