

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиране**РЕШЕНИЕ****№ Р-587****от 27.08.2025 г.****КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 27.08.2025 г., като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-144 от 14.08.2025 г., подадено от „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД, за даване на разрешение за започване на осъществяването на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-144 от 14.08.2025 г., от „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД за разрешаване започване на осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия“ чрез фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Мъглиж“, на основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). В тази връзка, със Заповед № 3-Е-267 от 19.08.2025 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното:

При преценка на основателността на искането за даване на разрешение за започване на осъществяването на лицензионната дейност Комисията, по силата на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), следва да установи дали заявителят има вещни права върху изградения енергиен обект, чрез който ще осъществява дейността, дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност и дали енергийният обект отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

Заявителят „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД е титуляр на лицензия № Л-732-01 от 31.01.2024 г., издадена от Комисията с Решение № Л-732 от 31.01.2024 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗЕ и по реда на Глава трета, Раздел II от НЛДЕ, а именно преди изграждане на енергийния обект, без провеждане на конкурс. Лицензията е издадена за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергийния обект – фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Мъглиж“, с обща инсталирана мощност (АС) – 53,400 MW, разположена в с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора. С решение № И1-Л-732 от 05.06.2024 г. Комисията е изменила лицензията на дружеството по отношение на енергийния обект, като общата инсталирана мощност на ФЕЦ „Мъглиж“ е променена от 53,400 MW на 120 MW (АС мощност).

От извършена служебна справка за актуално състояние в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) се установява, че „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 205978342, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление Р България, област София, община Столична, 1592 гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43. Дружеството има следния предмет на дейност: Изграждане на соларни паркове, търговия със соларни панели и аксесоари, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Капиталът на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД е в размер на 20 560 594 (двадесет милиона петстотин и шестдесет хиляди петстотин деветдесет и четири лева) лв. Съдружници в дружеството са: „СИЗИДЖИ“ ООД, ЕИК 206074575 и „ЕС СОЛАР“ ЕООД, ЕИК 206804476. Дяловете на съдружниците в капитала на дружеството са съразмерни на направените от тях вноски и са разпределени, както следва:

- „СИЗИДЖИ“ ООД, ЕИК 206074575 – 10 280 297 (десет милиона двеста и осемдесет хиляди двеста деветдесет и седем лева) лева, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на дружеството;

- „ЕС СОЛАР“ ЕООД, ЕИК 206804476 – 10 280 297 (десет милиона двеста и осемдесет хиляди двеста деветдесет и седем) лева, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на дружеството.

Вноските в капитала на дружеството са изцяло внесени.

„БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД се управлява и представлява от двамата управители заедно и поотделно: Иван Николов Кръстев и Божидар Петров Печев.

Следва да се отбележи, че структурата на собственост и контрол на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД е проучена и обсъдена в административното производство за издаване на лицензия на дружеството и е установено, следното:

Собственици на капитала на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД са съдружниците „СИЗИДЖИ“ ООД, ЕИК 206074575, регистрирано в Р България, с размер на дяловото участие 10 280 297 лв., представляващи 50% от капитала и „ЕС СОЛАР“ ЕООД, ЕИК 206804476, регистрирано в Р България, с размер на дяловото участие 10 280 297 лв. Собственици на капитала на „СИЗИДЖИ“ ООД, който е в размер на 1 200 лв., разпределен в 120 (сто и двадесет) дяла от по 10 (десет) лева всеки, които са внесени изцяло се разпределят между съдружниците както следва: „Риъл Истейт БГ“ ООД, ЕИК 160132461, регистрирано в Р България, с дялово участие 430 лв. (43%), „Състейнъбъл Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК 205215336, регистрирано в Р България, с дялово участие 430 лв. (43%), Иван Георгиев Стаматов, гражданин на Р България, с дялово участие: 130 лв. (13%), „М Кепитъл“ ЕООД, ЕИК 205087922, регистрирано в Р България, с дялово участие: 120 лв. (12%) и „Промонтори 3“ ЕООД, ЕИК 160051694, регистрирано в Р България, с дялово участие 90 лв. (9%). Едноличен собственик на капитала на „М Кепитъл“ ЕООД е Мартин Георгиев Нанков, гражданин на Р България. Едноличен собственик на капитала на „Състейнъбъл Инвестмънтс“ ЕООД е Сами Джевдет Чакъров, гражданин на Р България. Собственици на капитала на „Риъл Истейт БГ“ ООД, който е в размер на 5 000 лв., са съдружниците Дорота Магдалена Кръстева, гражданин на Р Полша, с размер на дяловото участие 1000 лв. (20%) и Иван Николов Кръстев, гражданин на Р България, с размер на дяловото участие 4000 лв. (80%). Едноличен собственик на капитала на „Промонтори 3“ ЕООД е „Дистрибутиед пауър СЕЕ“ ООД, ЕИК 206961591, регистрирано в Р България. Собственици на капитала на „Дистрибутиед пауър СЕЕ“ ООД, който е в размер на 100 лева, са съдружниците „Състейнъбъл Инвестмънтс“ ЕООД с дялово участие 50 лв. (50%) и „Риъл Истейт БГ“ ООД с дялово участие 50 лв. (50%).

Едноличен собственик на капитала на „ЕС СОЛАР“ ЕООД е „Соларс Енерджи“ АД, ЕИК 206944688, регистрирано в Р България. Собственици на капитала на „Соларс Енерджи“ АД, който е в размер на 1 300 000 лв., са акционерите „Синтетика“ АД, ЕИК 201188219, регистрирано в Р България, с дял 49,998%, „Старком Холдинг“ АД, ЕИК 121610851, регистрирано в Р България, с дял 24%, „Арконт-Инвест“ ЕООД, ЕИК 200048470, регистрирано в Р България, с дял 20%, Велислав Милков Христов, гражданин на Р България, с дял 6% и Божидар Петров Печев, гражданин на Р България, с дял 0,002%.

„СИНТЕТИКА“ АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Р България, с акционери с 52 (петдесет и две) юридически лица и 8 (осем) физически лица, граждани на Р България, което е видно от извлечение от книга на акционерите към 30.09.2023 г. Според чл. 31, ал. 1 от Устава на акционерно дружество „СИНТЕТИКА“ АД, Общото събрание (ОС) на акционерите може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала, а съгласно чл. 36 от този устав, заседанието на ОС на акционерите се счита за способно да вземе решения, само ако на него са представени повече от 50% (петдесет процента) от капитала на „СИНТЕТИКА“ АД. Видно от книгата на акционерите, акционери, юридически лица, притежаващи над 5% от капитала, са ЗД „Евроинс“ АД с 9,01%, „СЛС Холдинг“ АД с 13,73%, Универсален пенсионен фонд „Бъдеще“ с 6,99%, регистрирани в Р България, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ с 5,05%, регистриран в Р България, Varengold Bank AG Clients с 6,52%, регистрирано в Р Германия и Caceis Bank, France, с 8,72%, регистрирано в Р Франция. В тази връзка, нито един акционер самостоятелно не притежава повече от 50% (петдесет процента) от капитала на „СИНТЕТИКА“ АД, поради което не упражнява контрол по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

„СТАРКОМ ХОЛДИНГ“ АД е акционерно дружество със собственици на капитала: Асен Милков Христов, гражданин на Р България, притежаващ 51%, Кирил Иванов Бошов, гражданин на Р България, притежаващ 34% и Велислав Милков Христов, гражданин на Р България, притежаващ 15%.

Едноличен собственик на капитала на „АРКОНТ-ИНВЕСТ“ ЕООД е Васил Стефанов Стефанов, гражданин на Р България.

В допълнение, от извършената справка в ТРРЮЛНЦ се установява, че като действителни собственици на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД са вписани Иван Николов Кръстев и Сами Джевдет Чакъров, граждани на Р България.

Заявителят е представил и декларация по чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни към заявлението, подписана от Божидар Петров Печев, в качеството му на управител на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД.

Административното производство за разрешаване започване на осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия“ чрез изградения енергиен обект ФЕЦ „Мъглиж“ (фаза 1, фаза 2 и фаза 3) с обща инсталирана мощност **120,0 MW**, както и съоръженията му за присъединяване към електропреносната мрежа, е образувано по искане на лицензианта, по реда на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от НЛДЕ, а именно след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 (Обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност под условие – след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

В този случай лицензиантът представя документите по чл. 21, ал. 1, т. 2-6 от НЛДЕ, а именно: данни за техническите и експлоатационните характеристики на новоизградения обект и на обслужващата го инфраструктура и списък на основните и спомагателните

съоръжения на енергийния обект; документи, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно право на ползване върху обекта (обектите), чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, заедно със скици; доказателства, че са изпълнени изискванията на нормативната уредба по околната среда за разрешаване въвеждането в експлоатация и разрешение за водовземане, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Закона за водите (ЗВ); доказателства за назначения персонал и неговата квалификация, данни за управленската и организационната структура на лицензианта и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на лицензионната дейност и актуализирани бизнес план и финансов модел, както и констативните актове, съставени съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За доказване на изискването на **чл. 21, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ**, дружеството е представило описание на енергийния обект – ФЕЦ „Мъглиж“, (фаза 1, фаза 2 и фаза 3) с **обща инсталирана мощност 120,0 MW**, съдържащо данни за техническите и експлоатационните характеристики на обекта и на обслужващата го инфраструктура, от което се установява следното:

1. ФЕЦ „Мъглиж“, фаза 1

ФЕЦ „Мъглиж“, Фаза 1 е с инсталирана мощност **53,400 MW (AC)** и постояннотокова (DC) мощност **72 344,22 kW_p**, разположена е в поземлени имоти, находящи се в с. Дъбово, общ. Мъглиж, с обща площ на имотите **729 642 кв. м**, като в същите е изградена и нова повишаваща подстанция **33/110 kV** за връзка към електропреносната мрежа на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД на ниво **110 kV**.

ФЕЦ „Мъглиж“, Фаза 1 има общо **125 190** броя фотоволтаични модули Jinko/JKM575N-72HL4-BDV и Jinko/JKM580N-72HL4-BDV, като са разпределени по следния начин: Jinko/JKM575N-72HL4-BDV с мощност **575W_p** са **53 196** броя и Jinko/JKM580N-72HL4-BDV с мощност **580W_p** са **71 994** броя. Фотоволтаичния модул се състои от **144 (2x72)** броя N type Mono-crystalline фотоволтаични клетки. Панелът е двулицев-бифейшъл. Те са разположени в направление юг по дължина на носещата фиксирана южна конструкция с наклон **20°**, тип **3x13 PV** модула, като общия брой на масите е **3 210** броя. Площта върху, която са разположени е **166 789,50 кв. м**. Всеки един модул е монтиран върху стационарна метална конструкция, съобразно наръчниците за монтаж на производителите на фотоволтаични модули, чрез съответните монтажни компоненти за целта – болтова връзка. Фотоволтаичните модули са свързани последователно по **26** броя в стринг, като формират общо **4 815** бр. стрингове (верига), всеки от които е комбиниран според електротехническите изисквания.

Преобразуването на слънчевата енергия в електрическа се осъществява във фотоволтаични клетки, свързани помежду си в един фотоволтаичен модул. Преобразуването на генерираната постояннотокова енергия от панелите в променливо токова се осъществява с помощта на стрингови инвертори **SUN2000-330KTL-H1**. Те са монтирани в непосредствена близост до съответното поле на фиксирана метална конструкция.

Отдаването на произведената от фотоволтаичната централа електрическа енергия в електрическата мрежа става посредством връзка към повишаваща подстанция **33/110 kV**, разположена в поземлен имот с идентификатор **24342.9.121**, в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора. Връзките са изпълнени с подземни кабели **NAXS(F)2Y 20/36 kV 1x400/25 mm²**, положени директно в изкоп с дължина **9 408 м**. Трасетата на кабелите са съобразени с разположението на обслужващите пътища.

Монтирани са 9 броя трансформатори HUAWEI STS – 9000K – H1 с номинална мощност 9 MVA, първично напрежение 800 V, вторично напрежение 33 kV, векторна група Dyn 11 – Y 11, маслен, за открит монтаж, комплектна разпределителна уредба 36 kV (КРУ) – елегазова уредба (SF6) и инвертори 206 броя HUAWEI SUN 2000-330KTL – H1, фабрично сглобени за открит монтаж. Групата инвертори са свързани към трафопост JUPITER-9000K-H1 с АС мощност 9000 kVA. Към тях са присъединени съответно 4 815 стринга, като всеки стринг е съставен от 26 броя последователно свързани модула. Всеки инвертор е присъединен към съответното МКТП чрез подземни кабели 800 V. За осъществяване на контрола и мониторинга са монтирани комуникационни боксове SmartACU2000D.

2.ФЕЦ „Мъглиж“, фаза 2

ФЕЦ „Мъглиж“, Фаза 2 е с инсталирана мощност **36,600 MW** (АС) и постояннотокова (DC) мощност 45 601,92 kW_p, разположена е в поземлени имоти, находящи се в гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, с обща площ на имотите 425 651 декара.

ФЕЦ „Мъглиж“, Фаза 2 има общо 78 624 броя фотоволтаични модули, Jinko/JKM580N-72HL4-BDV с мощност 580W_p. Фотоволтаичните модули се състоят от 144 (2x72) броя N type Mono-crystalline фотоволтаични клетки. Панелите са двуплицеви – бифейшъл. Те са разположени в направление юг по дължина на носещата фиксирана южна конструкция с наклон 20°, тип 3x13 PV модула, като общия брой на масите е 2 016 броя. Площта върху, която са разположени е 108 333,20 кв. м. Фотоволтаичните модули са свързани последователно по 26 броя в стринг, като формират общо 3 024 бр. стрингове (верига), всеки от които е комбиниран според електротехническите изисквания. Всеки един модул е монтиран върху стационарна метална конструкция, съобразно наръчниците за монтаж на производителите на фотоволтаични модули, чрез съответните монтажни компоненти за целта – болтова връзка.

Преобразуването на слънчевата енергия в електрическа се осъществява във фотоволтаични клетки, свързани помежду си в един фотоволтаичен модул. Преобразуването на генерираната постояннотокова енергия от панелите в променливо токова се осъществява с помощта на стрингови инвертори Huawei/SUN2000-330KTL-H1. Те са монтирани в непосредствена близост до съответното поле на фиксирана конструкция

Отдаването на произведената от фотоволтаичната централа електрическа енергия в електрическата мрежа става посредством връзка към повишаваща подстанция 33/110 kV, разположена в поземлен имот с идентификатор 24342.9.121, в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, която се намира на територията на ФЕЦ „Мъглиж“, Фаза 1. Връзките са изпълнени с подземни кабели NA2XS(F)2Y Aluminium Conductor XLPE PE - 18-30 (36)kV 1x400/35 mm² и NA2XS(F)2Y Aluminium Conductor XLPE PE-18-30 (36) kV 1x400/35 mm², положени директно в изкопи с дължина 3 812 м. Трасетата на кабелите са съобразени с разположението на обслужващите пътища.

Монтирани са:

- 3 броя трансформатори HUAWEI STS – 9000K – H1 с номинална мощност 9 MVA, първично напрежение 800 V, вторично напрежение 33 kV, векторна група Dyn 11 – Y 11, маслен, за открит монтаж, комплектна разпределителна уредба 36kV (КРУ) – елегазова уредба (SF6);

- 2 броя трансформатори HUAWEI STS – 6000K – H1 с номинална мощност 6,6 MVA, първично напрежение 800 V, вторично напрежение 33 kV, векторна група Dyn 11 – Y 11, маслен, за открит монтаж, комплектна разпределителна уредба 36kV (КРУ) – елегазова уредба (SF6).

Съответно към тях са присъединени 132 броя инвертори HUAWEI SUN 2000-330KTL – H1, фабрично сглобени за открит монтаж. Към тях са присъединени съответно 3 024

стринга, като всеки стринг е съставен от 26 броя последователно свързани модула. Всеки инвертор е присъединен към съответното МКТП чрез подземни кабели 800V. За осъществяване на контрола и мониторинга са монтирани комуникационни боксове SmartACU2000D.

3. ФЕЦ „Мъглиж“, фаза 3

ФЕЦ „Мъглиж“, Фаза 3 е с инсталирана мощност от **30 MW (AC)** и постояннотокова (DC) мощност 42 563,82 kW_p, разположена е в поземлени имоти, находящи се в гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, с обща площ на имотите 377,674 декара.

ФЕЦ „Мъглиж“, Фаза 3 има общо 73 476 броя фотоволтаични модули, като са разпределени по следния начин: Jinko/JKM575N-72HL4-BDV с мощност 575W_p са 10 452 броя и Jinko/JKM580N-72HL4-BDV с мощност 580W_p са 63 024 броя. Фотоволтаичните модули се състоят от 144 (2x72) броя N type Mono-crystalline фотоволтаични клетки. Панелите са двулицеви – бифейшъл. Те са разположени в направление юг по дължина на носещата фиксирана южна конструкция с наклон 20°, тип 3x13 PV модула, като общия брой на масите е 1 884 броя. Площта върху която са разположени е 97 933 кв. м. Фотоволтаичните модули са свързани последователно по 26 броя в стринг, като формират общо 2 826 бр. стрингове (верига), всеки от които е комбиниран според електротехническите изисквания.

Преобразуването на слънчевата енергия в електрическа се осъществява във фотоволтаични клетки, свързани помежду си в един фотоволтаичен модул. Преобразуването на генерираната постояннотокова енергия от панелите в променливо токова се осъществява с помощта на стрингови инвертори Huawei/SUN2000-330KTL-H1. Те са монтирани в непосредствена близост до съответното поле на фиксирана конструкция.

Отдаването на произведената от фотоволтаичната централа електрическа енергия в електрическата мрежа е осъществено посредством връзка към повишаваща подстанция 33/110 kV, разположена в поземлен имот с идентификатор 24342.9.121, в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, която се намира на територията на ФЕЦ „Мъглиж“, Фаза 1. Връзките са изпълнени с подземни кабели NA2XS(F)2Y Aluminium Conductor XLPE PE - 18-30 (36)kV 1x400/35 mm² и NA2XS(F)2Y Aluminium Conductor XLPE PE - 18-30 (36) kV 1x185/25 mm², положени директно в изкопи с дължина 2 254 м. Трасетата на кабелите са съобразени с разположението на обслужващите пътища.

Монтирани са:

- 4 броя трансформатори HUAWEI STS – 9000K – H1 с номинална мощност 9 MVA, първично напрежение 800 V, вторично напрежение 33 kV, векторна група Dyn 11 – Y 11, маслен, за открит монтаж, комплектна разпределителна уредба 36 kV (КРУ) – елегазова уредба (SF6). Съответно към тях са присъединени 119 броя инвертори HUAWEI SUN 2000-330KTL – H1, фабрично сглобени за открит монтаж. Към тях са присъединени съответно 2 826 стринга, като всеки стринг е съставен от 26 броя последователно свързани модула. Всеки инвертор е присъединен към съответното МКТП чрез подземни кабели 800V. За осъществяване на контрола и мониторинга са монтирани комуникационни боксове SmartACU2000D.

Допълнителни данни за техническите характеристики на основните съоръжения във ФЕЦ „Мъглиж“ (фаза 1, фаза 2 и фаза 3) са представени в актуализираното приложение № 2 към лицензията.

Присъединяването на ФЕЦ „Мъглиж“, (фаза 1, фаза 2 и фаза 3) към електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД е осъществено по Договор за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа № ДГ-ПР110-3270 от 21.08.2024 г., сключен между „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД и

„Електроенергийния системен оператор“ ЕАД, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 27.01.2025 г. и Допълнително споразумение № 2 от 15.05.2025 г., посредством:

- Нова повишаваща подстанция 33/110 kV;
- Нов въздушен електропровод 110 kV от подстанцията на обекта до резервно поле 110 kV в подстанция „Дъбово“ (присъединителен електропровод);
- Реконструкция на две резервни полета 110 kV в подстанция „Дъбово“;
- Реконструкция на ОРУ 110 kV на п/ст „Дъбово“;
- Нов електропровод 110 kV от стълб 79 на ВЛ 110 kV „Тунджа“ до п/ст Дъбово с мълниезащитно въже тип OPGW, като по този начин се обособява нов електропровод от п/ст „Дъбово“ до п/ст „Стара Загора“;
- Реконструкция на съществуваща част на електропровод на ВЛ „Тунджа“ от стълб 79 до п/ст „Дъбово“ с АСО 400 и с мълниезащитно въже тип OPGW, като по този начин се обособява нов електропровод от п/ст „Дъбово“ до п/ст „Казанлък“;
- Релейни защиты;
- Технически средства за телемеханика и телекомуникация;
- Средства за търговско измерване;
- Система за техническо измерване в присъединителния електропровод.

За доказване на изискването на **чл. 21, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ**, а именно документи, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно право на ползване върху обекта (обектите), чрез който ще се осъществява лицензионната дейност, заедно със скици, заявителят е представил към заявлението:

За фаза 1:

- Договор за учредяване право на строеж върху общински имоти №183-2021/09.12.2021 г., сключен между Община Мъглиж и „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД, вписан в Служба по вписванията – гр. Казанлък, вх. рег. № 8682 от 09.12.2021 г., акт № 118, том 30, дело № 6297;
- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 91, том VI, рег. № 10561, дело № 943 от 2023 г. на нотариус Николай Калчев, рег. № 700 на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Казанлък, вх. рег. № 7811 от 11.12.2023 г., акт № 18, том 27, дело № 5606;
- Нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 100, том IV, рег. № 3475, дело № 672 от 2023 г. на нотариус Павел Павлов, рег. № 443 на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Казанлък, вх. рег. № 7823 от 11.12.2023 г., акт № 28, том 27, дело № 5616;
- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 88, том 6, рег. № 5506, дело № 949 от 2023 г. на нотариус Мариела Павлова, рег. № 445 на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Казанлък, вх. рег. № 7911 от 13.12.2023 г., акт № 87, том 27, дело № 5679.
- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 87, том 6, рег. № 5505, дело № 948 от 13.12.2023 г. на нотариус Мариела Павлова, рег. № 445 на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Казанлък, вх. рег. № 7910 от 13.12.2023 г., акт № 85, том 27, дело № 5677;

За фаза 2:

- Договор за учредяване право на строеж върху общински имоти № 78-2024/28.03.2024 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Казанлък, вх. рег. № 1786 от 01.04.2024 г., акт № 59, том 6, дело № 1150.

За фаза 3:

- Договор за учредяване право на строеж върху общински имоти № 94-2022/26.05.2022 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Казанлък, вх. рег. № 3137 от 02.06.2022 г., акт № 139, том 10, дело № 2098;

- Договор за поправка на Договор за учредяване право на строеж върху общински имоти № 94-2022/26.05.2022 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Казанлък с вх. рег. № 6634 от 21.10.2022 г., акт № 167, том 22, дело № 4675;

Удостоверение изх. № 20240305125928/05.03.2024 г. на Служба по вписванията – гр. Казанлък, вх. № 1274 от 11.03.2024 г., акт № 164, том 1, дело № 462, за вписано преобразуване чрез вливане на „Агроконсулт инвест“ в „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД. За вливането е налице изрично предварително Решение № Р-492 от 15.02.2024 г. на КЕВР.

Заявителят е представил необходимите скици, издадени от Агенция по геодезия, картография и кадастър за поземлените имоти върху които са изградени ФЕЦ „Мъглиж“ (фаза 1, фаза 2 и фаза 3) и електрическите съоръжения за обекта за присъединяване към електропреносната мрежа.

За доказване на изискването на **чл. 21, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ**, а именно доказателства, че са изпълнени изискванията на нормативната уредба по околната среда за разрешаване въвеждането в експлоатация, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии и Закона за водите, заявителят е представил заверени копия на:

За фаза 1:

- Решение № СЗ-51-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка от 11.11.2021 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите-Стара Загора (РИОСВ – Стара Загора), с което е решено да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в поземлени имоти, находящи се в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“. В решението са изложени съответните мотиви, обосноваващи направената преценка на компетентния орган. С писмо с изх. № КОС 01-5301(11) от 21.01.2022 г., РИОСВ-Стара Загора е потвърдило, че няма постъпили жалби срещу посоченото решение;

- Писмо с изх. № КОС 01-5301 (14) от 21.06.2023 г. на РИОСВ – Стара Загора относно Промяна на план с проведена процедура за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е потвърдено, че промяната не засяга елементи от Националната екологична мрежа „Натура 2000“ и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- Решение № СЗ-71-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда от 01.12.2022 г. на РИОСВ – Стара Загора, с което е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 kV между подстанция Дъбово, разположена в ПИ 24342.9.117 и стълб 79 от ВЛ 110 kV Тунджа“ в землищата на с. Тулово, с. Дъбово и гр. Мъглиж, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет

на опазване в защитените зони. В решението са изложени съответните мотиви, обосноваващи направената преценка на компетентния орган.

- Решение № СЗ-68-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда от 01.12.2022 г. на РИОСВ – Стара Загора, с което е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 kV между подстанция на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), разположена в ПИ 24342.9.117 и подстанция Дъбово“ в землищата на с. Дъбово, общ. Мъглиж, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. В решението са изложени съответните мотиви, обосноваващи направената преценка на компетентния орган;

- Решение № СЗ-71-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка от 22.10.2024 г. на РИОСВ – Стара Загора, с което е решено да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Мъглиж за имоти с идентификатори №№ 24342.10.79, 24342.10.81, 24342.10.83, 24342.13.41, 24342.13.44, 24342.15.52, 24342.17.14, 24342.17.56 по КKKP на с. Дъбово, община Мъглиж, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. В решението са изложени съответните мотиви, обосноваващи направената преценка на компетентния орган;

- Писмо с изх. № ОВОС-01-4776 (1)/10.06.2025 г. на РИОСВ – Стара Загора, касаещо промяна по време на строителство на одобрени ПУП с проведена процедура за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, от което се установява, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава Шеста на Закона за опазване на околната среда, което е неразделна част от Решение № СЗ-71-ЕО/2024 г. и Решение № СЗ-51-ПР/2021 г.

За фаза 2:

- Решение № СЗ-50-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка от 11.11.2021 г. на РИОСВ – Стара Загора, с което е решено да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“;

- Писмо с изх. № КОС 01-5302 (13)/10.01.2024 г. на РИОСВ – Стара Загора във връзка с промяна на Подробен устройствен план – план за застрояване с проведена процедура за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) и във връзка с Решение № СЗ-50-ЕО/2021 г., от което становище се установява, че настъпилите промени в ПУП-ПЗ не представляват изменение и/или разширение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава Шеста на ЗООС. В становището са изложени съответните мотиви, обосноваващи направената преценка на компетентния орган.

За фаза 3:

- Решение № СЗ-22-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка от 23.03.2022 г. на РИОСВ – Стара Загора, с което е решено да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план на община Мъглиж и изработване на ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“. В решението са изложени съответните мотиви, обосноваващи направената преценка на компетентния орган;

- Писмо с изх. № КОС 01-1003(1)/26.02.2024 г. на РИОСВ – Стара Загора във връзка с промяна в начина на застрояване на имота, от което е видно, че настъпилите промени не представляват изменение и/или разширение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

За доказване на изискването на **чл. 21, ал. 1, т. 5 от НЛДЕ**, а именно доказателства за назначения персонал и неговата квалификация, данни за управленската и организационната структура на лицензианта и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на лицензионната дейност, заявителят посочва, че Иван Николов Кръстев и Божидар Петров Печев в качеството им на управители, които управляват и представляват „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД заедно и поотделно, са с основни управленски функции, както следва: осъществяват връзка с регулаторните и административни органи по отношение на дейността на дружеството, свързана с производството на електрическа енергия; ръководят поддържането и развитието на дейността на дружеството; следят за изпълнението на договори с изпълнители и подпомагат и координират възложените дейности на външни контрагенти. Управителя г-н Божидар Петров Печев има придобита магистърска степен по Финанси, от Сити Университет в Лондон, Великобритания и бакалавърска специалност по Бизнес науки от Университета в Ланкастър, Великобритания. Като доказателство са представени заверени копия от дипломи за завършено образование. Управителя г-н Иван Николов Кръстев има придобита магистърска степен по Финанси от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и бакалавърска специалност по Аграрна икономика от Аграрен Университет Пловдив.

Поддържката и експлоатацията на ФЕЦ „Мъглиж“ и свързаната с него техническа инфраструктура ще се осъществява от две дружества по силата на сключени договори, както следва:

- Договор за експлоатация и поддръжка на ФЕЦ „Мъглиж“ от 09.08.2023 г., сключен между „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД и „Сънотех О енд М“ ЕООД, ЕИК: 206190590 („О&М договор 1“), изменен с Допълнително споразумение от 22.01.2024 г. Съгласно соченият О&М договор 1, дружеството изпълнител – „Сънотех О енд М“ ЕООД ще предостави цялостна поддръжка и управление на централата, ремонтни дейности, профилактика на системите, регулярна инспекция на съоръженията и други дейности, изрично уговорени в договора.

Основните задължения на „Сънотех О енд М“ ЕООД по О&М договор 1 включват следните дейности: поддържа високо квалифициран и опитен персонал с необходимата квалификация съгласно изискванията на ЗЕВИ за извършване на поддръжка и експлоатация на централи от възобновяеми източници; отговоря за нормалната работа на централата и присъединителните съоръжения в рамките на границата на собственост; поддържа писмена

информация за дейностите, извършени по ФЕЦ „Мъглиж“, която се предоставя периодично на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД или при поискване; ще спазва и изпълнява приетия план за поддръжка и експлоатация и ще осигури безопасното и законосъобразно упражняване на дейността по производство на електрическа енергия от обекта и др. Заявителят е представил заверени копия на дипломи за завършено висше образование и автобиографии на специалистите, които ще са ангажирани при работата на централата, а именно за инж. Ивелин Желязков и инж. Мартин Цветков.

- Споразумение за експлоатация и поддръжка на Повишаваща подстанция на ФЕЦ „Мъглиж“ от 03.01.2024 г., сключен между „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД и „ЕСКО България“ ЕООД, ЕИК: 204516571 („О&М договор 2“). Съгласно соченият О&М договор 2, дружеството изпълнител – „ЕСКО България“ ЕООД ще предостави цялостна поддръжка и управление на повишаващата подстанция на обекта, включително ще осигури дежурен оперативен персонал с необходимата квалификация за надлежното изпълнение на лицензионната дейност и комуникация с преносния оператор.

Основните задължения на „ЕСКО България“ ЕООД по О&М договор 2 включват следните дейности, свързани с повишаващата подстанция на обекта: Оперативно обслужване на подстанцията с внедрена система за телеуправление, в която оперативната експлоатация ще се осъществява без дежурен персонал на място, а посредством персонал на съответната териториална диспечерска служба; Планови обходи на обекта, ремонти и профилактика; Поддръжане на необходимата документация за обекта; Техническо обслужване и Аварийни мероприятия и поддръжка.

Заявителят е представил заверени копия на дипломи и автобиографии на специалистите, които ще са ангажирани с гореописаните дейности във връзка с осъществяването на лицензионната дейност, а именно: инж. Иво ДомишляРСки, инж. Цветелин Фердинандов, инж. Ангел Бакалски, инж. Божидар Димитров, инж. Петър Николов, инж. Мартин Владимиров, инж. Росен Илиев и инж. Кирил Захаринов.

Дейностите по прогнозиране на производството на електрическа енергия от ФЕЦ „Мъглиж“, изготвянето и подаването на почасови графици за електрическа енергия до „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, включително навсякъде другаде където е необходимо, „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД е възложило на лицензиран търговец на електрическа енергия, с дългогодишен опит и експертиза, по силата на Договор за покупка и балансиране на електрическа енергия.

С оглед на изискването на **чл. 21, ал. 1, т. 6 от НЛДЕ**, а именно заявителят да представи актуализирани бизнес план и финансов модел, „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД е посочило, че одобреният бизнес план с Решение № БП-5 от 31.01.2024 г. на КЕВР за периода от 2024 г. до 2028 г., актуализиран с Решение № БП-13 от 05.06.2024 г. на КЕВР, е без промяна, поради което към настоящото заявление дружеството не е представило актуализиран бизнес план. Също така, финансовият модел на дружеството за периода 2024 г. – 2049 г., разгледан подробно в административното производство за изменение на лицензия № Л-732-01 от 31.01.2024 г. и прието с Решение № И1-Л-732 от 05.06.2024 г. на КЕВР, е актуален и без промяна, поради което към настоящото заявление дружеството не е представило актуализиран финансов модел.

Финансови възможности за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ и източници на финансиране на проекта ФЕЦ „Мъглиж“: Съгласно чл. 21, ал. 1 от НЛДЕ, изискванията за даване на разрешение за започване осъществяването на лицензионна дейност „производство на електрическа енергия“, са свързани с доказване на наличието на финансови възможности на заявителя и способността му да осигури необходимите средства за осъществяване и развитие на лицензионната дейност.

В административното производство за издаване на лицензия за „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, дружеството е посочило общият размер на инвестиционните разходи на проекта ФЕЦ „Мъглиж“, както източниците на финансиране. Представени са и съответните доказателства за наличието на финансови възможности и източници на финансиране за изграждане на енергийния обект, с обща инсталирана мощност 120 MW (АС).

В административното производство за актуализиране на бизнес план за периода 2024 г. – 2028 г., подробно са анализирани прогнозните приходи и разходи, както и очакваните финансови резултати на дружеството, определени на база на предвижданията на дружеството по отношение на производствена програма и прогнозни цени на електрическата енергия. Установено е, че нетните парични потоци са положителни стойности във всички години от бизнес плана, което е индикатор, че дружеството ще има финансови възможности да посреща задълженията си, включително тези по обслужване на привлечените средства.

В допълнение следва да се отбележи, че при изпълнение на заложените прогнозни параметри и допускания в одобрения с Решение № БП-13 от 05.06.2024 г. на КЕВР актуализиран бизнес план за периода 2024 г. – 2028 г., както и във финансовия модел, разработен за периода 2024 г. – 2049 г., дружеството ще осигури финансови средства за осъществяване и развитие на лицензионната дейност.

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД ще има финансови възможности да осъществява дейността по лицензията, при изпълнение на заложените параметри и допускания в актуализирания бизнес план, одобрен от Комисията, както и във финансовия модел.

В изпълнение на **чл. 22, ал. 1 от НЛДЕ**, изр. второ, „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД е представило заверени копия на констативни актове за установяване годността за приемане на строежи, образец 15 (Обр. 15), в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както следва:

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от 31.01.2025 г. за строеж: **„Повишаваща подстанция 33/110 kV „ФЕЦ Мъглиж“ в ПИ с идентификатор 24342.9.121 по КККР на с. Дъбово, общ. Мъглиж, област Стара Загора с площ заемана от повишаваща подстанция 33/110 kV – 1900,80 m², ЗП Командна сграда – 173,0 m², ЗП навес трансформатор 15,48 m², Общо ЗП=РЗП=188,48 m²“**, с местонахождение: ПИ 24342.9.121 по КККР на с. Дъбово, общ. Мъглиж, област Стара Загора;

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от 12.08.2025 г. за строеж: **„Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 120 MW АС“ – етапно изпълнение**

Етап I – Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 53,4 MW АС и повишаваща подстанция 33/110 kV:

Обект 1: **Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 53,4 MW АС с 9 бр. БКТП като част от вътрешна мрежа**, с местонахождение: 24342.9.113, 24342.9.117, 24342.9.119, 24342.9.120, 24342.9.121, 24342.9.122, 24342.9.128, 24342.10.79, 24342.10.80, 24342.10.81, 24342.10.83, 24342.10.90, 24342.10.92, 24342.10.93, 24342.10.97, 24342.10.98, 24342.10.99, 24342.10.100, 24342.11.78, 24342.11.79, 24342.11.80, 24342.11.117, 24342.11.118, 24342.12.37, 24342.12.38, 24342.12.39, 24342.12.119, 24342.13.23, 24342.13.41, 24342.13.44, 24342.13.57, 24342.13.58, 24342.13.59, 24342.13.60, 24342.13.61, 24342.13.62, 24342.13.63, 24342.13.66, 24342.13.68, 24342.13.69, 24342.13.70, 24342.13.71, 24342.13.72, 24342.13.73, 24342.14.33, 24342.14.34, 24342.14.36, 24342.14.37, 24342.15.28, 24342.15.34,

24342.15.36, 24342.15.52, 24342.15.61, 24342.15.62, 24342.15.82, 24342.15.84, 24342.15.87, 24342.15.88, 24342.15.89, 24342.15.90, 24342.15.91, 24342.15.92, 24342.15.93, 24342.15.114, 24342.15.115, 24342.16.22, 24342.17.14, 24342.17.56, 24342.17.64, 24342.17.65, 24342.17.66, 24342.17.113, в м. „Буковец“, м. „Габрака“, м. „Бозалъка“, м. Памуклъка“, м. „Растова могила“, м. „Селски дол“ и м. „Кадийски могили“ в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, обл. Стара Загора;

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от 31.01.2025 г. за строеж: **„Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 120 MW AC“ – етапно изпълнение**

Етап II – „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 36,6 MW AC с 5 бр. БКТП като част от вътрешна мрежа със ЗП=РЗПфец = 425 651 кв. м. и ЗП=РЗП₅ бр. БКТП общо = 80,50 кв. м., с местонахождение: УПИ I-960 (ПИ с ид. 49494.615.960), УПИ I-952 (ПИ с ид. 49494.614.952), УПИ I-916 (ПИ с ид. 49494.616.916) по КKKP на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора;

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от 31.01.2025 г. за строеж: **„Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 120 MW AC“ – етапно изпълнение**

Етап III – Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 30 MW AC с 4 бр. БКТП като част от вътрешна мрежа със ЗП=РЗПфец = 377 674 кв. м. и ЗП=РЗП₄ бр. БКТП общо = 59,20 кв. м., с местонахождение: ПИ 49494.609.4, ПИ 49494.609.5, ПИ 49494.609.7, ПИ 49494.610.308, ПИ 49494.608.312, ПИ 49494.608.309, ПИ 49494.608.3, ПИ 49494.608.4, ПИ 49494.607.1, ПИ 49494.607.2, ПИ 49494.607.3, ПИ 49494.607.6, ПИ 49494.606.8, ПИ 49494.606.9, ПИ 49494.605.13, ПИ 49494.607.949, ПИ 49494.608.946, ПИ 49494.610.951, ПИ 49494.610.960, ПИ 49494.608.944, гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, област Стара Загора;

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от 31.01.2025 г. за строеж: **„Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 120 MW AC“ – етапно изпълнение**

Подобект: „Кабелни линии средно напрежение (33 kV), свързващи етап II и етап III и нова повишаваща подстанция 33/110 kV“ в ПИ с идентификатор 24342.9.121, землище на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, област Стара Загора;

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от 31.01.2025 г. за строеж: **„Нов присъединителен електропровод 110 kV от подстанция „Дъбово“ до съществуваща ВЛ 110 kV „Тунджа“ с обща дължина на електропровода 11,070 км“, местонахождение: поземлени имоти в землищата на гр. Мъглиж, с. Дъбово, с. Тулово, община Мъглиж;**

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от 31.01.2025 г. за строеж: **„Нов присъединителен електропровод 110 kV от подстанция „Дъбово“ до подстанция на ФЕЦ „Мъглиж“ с дължина на електропровода 4,510 км“, местонахождение: поземлени имоти в землищата на с. Дъбово, община Мъглиж;**

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от 12.08.2025 г. за строеж: **„Подстанция „Дъбово“ 110/20 kV**

Подобект: „Реконструкция на ОРУ 110 kV с изграждане на поле за присъединяване на ФЕЦ с инсталирана мощност до 120 MW AC в ПИ с идентификатор 24342.501.856 по КKKP на с. Дъбово, общ. Мъглиж, област Стара Загора“, с местонахождение: ПИ 24342.501.856 по КKKP на с. Дъбово, общ. Мъглиж, област Стара Загора;

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от 12.08.2025 г. за строеж: **„Реконструкция с проводници АСО 400 електропровод 110 kV**

„Тунджа“ от стълб № 79 до подстанция „Дъбово“ с местонахождение поземлени имоти в землище на гр. Мъглиж, с. Тулово, с. Дъбово, община Мъглиж с обща дължина по цялото отклонение 11,240 км, състояща се в:

- Подмяна на съществуващите стълбове, мълниезащитно въже и проводници от съществуващ стълб № 79 до стълб № 39 с дължина 8,861 км;

- Подмяна на оптично въже м.з. въже с ново 48 бр. влакна от стълб № 39 до н/ст Дъбово.

От гореописаните Констативни актове за установяване годността за приемане на строежите се установява, че участниците в строителството (възложителя, проектант, строител и строителния надзор) са приели, че строежите са изпълнени съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, условията на договора за строителство и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство.

Във връзка с даването на разрешение от страна на КЕВР за започване на осъществяването на дейността „производство на електрическа енергия“, Комисията следва да одобри актуализирано приложение № 2 „Описание на енергийния обект с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензия № Л-732-01 от 31.01.2024 г., изменена с решение № И1-Л-732 от 05.06.2024 г. на КЕВР, като се добави необходимата техническа информация за енергийния обект – ФЕЦ „Мъглиж“ (фаза 1, фаза 2 и фаза 3), с обща инсталирана мощност 120,0 MW (АС мощност).

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД е представило необходимите доказателства в изпълнение на изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 2-6 от НЛДЕ, както и констативните актове за установяване годността за приемане на строежите, (обр. № 15), издадени в съответствие с Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и дружеството ще може да започне осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия“ чрез ФЕЦ „Мъглиж“, (фаза 1, фаза 2 и фаза 3) с обща инсталирана мощност 120,0 MW (АС мощност), след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията. За енергийния обект, за който се иска разрешение са изпълнени изискванията за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 1, т. 1-3 от Закона за енергетиката, чл. 22, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Разрешава на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД с ЕИК 205978342, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, 1592 гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, започване на осъществяването на лицензионната дейност по лицензия № Л-732-01 от 31.01.2024 г. за „производство на електрическа енергия“ чрез изградения енергиен обект с обща инсталирана (АС) мощност 120 MW – фотоволтаична електрическа централа „Мъглиж“, фаза 1 с инсталирана (АС) мощност 53,400 MW, находящ се в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, фотоволтаична електрическа централа „Мъглиж“, фаза 2 с

инсталирана (АС) мощност 36,600 MW, находящ се в гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора и фотоволтаична електрическа централа „Мъглиж“, фаза 3 с инсталирана (АС) мощност 30 MW, находящ се в гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, след получаване на документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

2. Одобрява актуализирано приложение № 2 „Описание на енергийния обект с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията, представляващо приложение и към решението.

3. Задължава „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД да представи в Комисията за енергийно и водно регулиране документи за въвеждане на строежите в експлоатация, издадени при условията и по реда на Закона за устройство на територията, в 7 дневен срок от получаването им.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Административен съд – София – град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЛАМЕН МЛАДЕНОВСКИ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА