



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



РЕШЕНИЕ
№ Л-918
от 21.08.2026 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 21.08.2026 г., като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-114 от 14.07.2026 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Адасек“ ООД и събраните данни от проведеното открито заседание на 05.08.2026 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-114 от 14.07.2026 г. от „Адасек“ ООД за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № 3-Е-194 от 16.07.2026 г. на председателя на КЕВР. С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-114 от 21.07.2026 г. от дружеството са изискани допълнителна информация и документи. Същите са представени от „Адасек“ ООД с писмо към вх. № Е-ЗЛР-Л-114 от 22.07.2026 г.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-1276 от 28.07.2026 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по Протокол № 190 от 29.07.2026 г., т. 12, и публикуван в неупореден вариант на интернет страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 05.08.2026 г. е проведено открито заседание, за което заявителят е поканен да участва с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-114^{#3} от 29.07.2026 г. на КЕВР. По време на заседанието присъствено участие е взела адв. Добриня Павлова, в качеството си на упълномощен представител на заявителя, която е изразила положително становище по приетия от Комисията доклад, без забележки и възражения.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното:

1. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ на лицензиране по реда на същия закон подлежи дейността „производство на електрическа енергия“. Не се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана електрическа мощност до 20 MW – чл. 39, ал. 4, т. 1 от ЗЕ. Според чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, когато за извършване на някоя от дейностите се издава лицензия, преди да е изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа условията за изграждане на енергийния обект и срок за започване на лицензионната дейност. В тази връзка, според подаденото заявление дейността „производство на електрическа енергия“ ще се осъществява след изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийния обект – фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Адасек“ с инсталирана мощност – 60 MW (AC) и постояннотокова мощност

64,360 MW_p, в землището на с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, община Перник и присъединителни съоръжения към електропреносната мрежа, по-подробно описани в т. 6.2 по-долу.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което: притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията; има вещни права върху енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността, ако той е изграден; представи доказателства, че енергийният обект, чрез който ще се осъществява дейността по лицензията, отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда. В случай на издаване на лицензия, преди да е изграден енергийният обект за осъществяване на дейността, се изисква условията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да са налице към момента на започване на лицензионната дейност – чл. 40, ал. 2 от ЗЕ. Не се издава лицензия на лице: спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност; което е в ликвидация; на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл определеният срок, в който не може да кандидатства за издаване на нова лицензия за същата дейност – чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.

2. „Адасек“ ООД е дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206440161, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, п. к. 1202, гр. София, район „Оборище“, ул. „Поп Богомил“ № 6, ет. 1, ап. 3, което се установява от служебна справка за актуално състояние, извършена в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

„Адасек“ ООД има следния предмет на дейност: Производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; земеделие, производство на земеделска продукция, билкопроизводство, проектиране, строителство, транспорт и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 2 045,20 евро, изцяло внесен.

„Адасек“ ООД се управлява и представлява от Александър Любомиров Димитров, в качеството му на управител.

Съдружници в дружеството са Александър Любомиров Димитров с размер на дяловото участие: 1022,60 евро и „Аклима – Г“ ЕООД, ЕИК 200492030, с размер на дяловото участие: 1 022,60 евро.

Видно от горното, „Адасек“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

3. Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица. По смисъла на §1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са юрисдикциите по смисъла на §1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Според посочената разпоредба на ЗКПО министърът на финансите, по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, утвърждава списък на държавите/териториите – юрисдикции с преференциален данъчен режим, който се обнародва в „Държавен вестник“. В тази връзка, със Заповед

№ ЗМФ-33 от 13.01.2023 г., обн. ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.02.2023 г., министърът на финансите е утвърдил списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим, включващ: Вирджинските острови (САЩ), Остров Гуам (САЩ), Остров Рождество (Коледен остров), Питкърн и Република Палау. Също така, юрисдикции с преференциален данъчен режим са и държавите/териториите, включени в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели – арт. от §1, т. 64, изр. последно от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. Такъв списък е приет от Съвета на Европейския съюз на 17.02.2026 г., публикуван е в Официалния вестник на Европейския съюз, С/2026/1465, и включва юрисдикции, неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Гуам, Палау, Панама, Руска федерация, Търкс и Кайкос, Американски Вирджински острови, Вануату, както и Виетнам.

Съгласно §1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „контрол“ е понятие по смисъла на §2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), според който „контрол“ е контролът по смисъла на §1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, а именно – когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ) притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице. Контрол по смисъла на §2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

С оглед горното, по отношение на „Адасек“ ООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

След направена служебна справка в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и от представения от заявителя дружествен договор от 22.06.2026 г., сключен между „Аклима – Г“ ЕООД и Александър Любомиров Димитров, в качеството им на съдружници в „Адасек“ ООД, се установява, че капиталът на „Адасек“ ООД е в размер на 2 045,20 евро, разпределени в осем дяла по 255,65 евро всеки от тях. Всички дялове са равни. Капиталът е внесен изцяло. Всеки от съдружниците притежава капитал, както следва: „Аклима – Г“ ЕООД – четири дяла по 255,65 евро всеки или 1 022,60 евро; Александър Любомиров Димитров – четири дяла по 255,65 евро всеки или 1 022,60 евро.

От представения по преписката учредителен акт-устав на „Аклима – Г“ ЕООД, ЕИК 200492030 и от справка за актуално състояние по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ, се установи, че едноличен собственик на капитала на „Аклима – Г“ ЕООД е „Алгънс“ ЕООД, ЕИК 200531191.

От представения по преписката учредителен акт-устав на „Алгънс“ ЕООД и от справка за актуално състояние по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ се установи, че едноличен собственик на капитала на „Алгънс“ ЕООД е Александър Любомиров Димитров, гражданин на Р България.

Във връзка с гореизложеното, КЕВР счита, че за „Адасек“ ООД не е налице забраната по чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

4. Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от НЛДЕ декларации от Александър Любомиров Димитров, управител на „Адасек“ ООД, се установява, че същият не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството; заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация; на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ или срокът по чл. 59, ал. 4 от ЗЕ е изтекъл; не е налице влязъл в сила акт за отказ да се издаде лицензия за осъществяване на лицензионната дейност. Управителят на дружеството е представил и декларация по чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ, като е декларира, че предоставената информация е вярна и точна.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1–3 от ЗЕ.

5. Срок на исканата лицензия:

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години в съответствие с изискванията на НЛДЕ. Според разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от НЛДЕ, Комисията определя срока на съответната лицензия в зависимост от времевия ресурс на активите, с които се осъществява лицензионната дейност и от финансовото състояние на заявителя, като Комисията не може да определи по-дълъг срок на лицензия от срока, поискан от заявителя. Съгласно чл. 18, ал. 2 от НЛДЕ, срокът на строителството на енергийния обект, чрез който ще се осъществява лицензионната дейност, не се включва в срока на лицензията.

„Адасек“ ООД е поискало срокът на лицензията да бъде 25 (двадесет и пет) години, като обосновката на дружеството е, че същият е съобразен с експлоатационния живот на фотоволтаичната централа и за същия период са осигурени продуктови и производствени гаранции за отделните компоненти на централата.

С оглед гореизложеното и въз основа на наличните данни в Комисията, извършените наблюдения и анализи за експлоатационните параметри на използваните съоръжения във фотоволтаични електрически централи, в т.ч. и на времевия ресурс на активите за производство на електрическа енергия, както и с оглед прилагане принципа на равнопоставеност между отделните енергийни дружества, срокът на лицензията за дейността „производство на електрическа енергия“ следва да бъде определен на **25 (двадесет и пет) години**.

6. Технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността „производство на електрическа енергия“:

6.1. Описание на енергийния обект – фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Адасек“

„Адасек“ ООД ще изгради обект за производство на електрическа енергия – фотоволтаична електрическа централа „Адасек“ (ФЕЦ „Адасек“) с инсталирана мощност 60 MW (AC) и номинална пикова мощност 64,360 MWp. Обектът ще бъде разположен в землището на с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, общ. Перник, върху поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 39387.70.1, 39387.70.2, 39387.70.3, 39387.70.112 и 39387.70.998, с обща площ 569 959 кв.м., като в същите ще се разположи нова повишаваща подстанция 33/110 kV за връзка към електропреносната мрежа на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД на ниво 110 kV.

В имотите дружеството предвижда да разположи общо 104 160 броя фотоволтаични модули тип Astro N7 N-type Bifacial, от които 44 268 броя с единична мощност 615 W_p и 59 892 броя с единична мощност 620 W_p. Те ще бъдат групирани в 3 720 стринга (по 28 модула в стринг), като общата постояннотокова мощност на централата (DC) ще бъде 64,360 MWp. Фотоволтаичните модули ще се монтират върху метална горещопоцинкована статична носеща конструкция със забити в земята крака. Модулите ще бъдат ориентирани на юг и разположени портретно на два реда, като ъгълът на наклона им спрямо земната повърхност ще бъде 20° и 15°.

Преобразуването на слънчевата енергия в електрическа се осъществява във фотоволтаични клетки, свързани помежду си в един фотоволтаичен модул. Фотоволтаичният модул се състои от 132 броя N-тип монокристални TOPCon фотоволтаични клетки, разположени в матрица 6×22. Модулът е двулицев, с предпазно стъкло от двете страни с ниско съдържание на желязо, покритие за минимално отражение и висок коефициент на пропускане на светлината (над 91%). Той осигурява по-висок двулицев добив, изключително ниска деградация (LID/LeTID) и подобрена работа при ниска осветеност. Двойното стъкло защитава от екстремни климатични условия, докато двулицевият дизайн улавя допълнителна енергия от отразената слънчева светлина (албедо ефект). Използваните в настоящия проект за ФЕЦ модули тип Astro N7 N-type Bifacial с мощност 615/620 W_p притежават коефициент на полезно действие 23,3%.

Преобразуването на генерираната постояннотокова енергия (DC) от фотоволтаичните модули в променливотокова (AC) ще се осъществява с помощта на 209 стрингови инвертора тип CPS SCH275KTL с **мощност 275 kW**. Те ще бъдат разположени в полето в близост под конструкцията в края на редовете и посредством кабелни връзки, електроенергията ще отива в трансформаторните станции. Преобразуваната електрическа енергия от всеки инвертор ще се отдава към повишаващи трансформатори, разположени в **общо 10 броя метални комплектни трансформаторни поста** (МКТП) 0,8/33 kV, като една трансформаторна станция може да поема до 6000 – 6300 kVA мощност, като изходящото им напрежение е на 33 kV. Те ще служат за връзка към КРУ 33 kV в предвидената за изграждане повишаваща подстанция СрН/110 kV (ситуирана в ПИ 39387.70.2), откъдето чрез ОРУ 110 kV ще се осъществи присъединяването към електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД в п/ст „ОРУ ТЕЦ Република“.

Силовият трансформатор е 1 бр. със следните характеристики: 50/60 MVA, 110/33/(6,3) kV, ONAN/ONAF, проектиран и изпълнен съгласно стандарти IEC, със стандартни аксесоари по IEC и комплект резервни части. Той ще бъде разположен в подстанцията на обекта, където ще се извършва и измерването на произведената електрическа енергия.

МКТП ще бъдат разположени в същите имоти, в които ще се изгради централата. Те ще бъдат фабрично сглобени, с монтирана в тях необходима апаратура средно и ниско напрежение и силов маслен трансформатор. Всеки отделен МКТП ще бъде присъединен към разпределителната уредба на нова повишаваща подстанция 33/110 kV, разположена на площадката.

ФЕЦ „Адасек“ ще се свърже към нова повишаваща подстанция СрН/110 kV (подстанция на обекта), разположена в ПИ 39387.70.2 в землището на с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, общ. Перник посредством подземни кабелни линии. Подстанцията на обекта ще се свърже към електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД чрез присъединителен електропровод 110 kV до ново изводно поле № 25 „Авлига“ 110 kV, разположено в откритата разпределителна уредба (ОРУ) на п/ст „ОРУ ТЕЦ Република“ 110/20/6 kV, гр. Перник.

За присъединяването на обекта към електропреносната мрежа 110 kV на „ЕСО“ ЕАД са проектирани следните присъединителни съоръжения: нова повишаваща подстанция 33/110 kV, на място, определено с подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ); телекомуникационна апаратура за подстанцията на обекта и релейни защиты; нов кабелен присъединителен електропровод 110 kV с OPGW/OPUG от подстанцията на обекта до ново поле 110 kV в подстанция „ОРУ ТЕЦ Република“; оборудване на ново поле в ОРУ 110 kV на подстанция „ОРУ ТЕЦ Република“; релейни защиты за новия електропровод 110 kV; преконфигуриране и разширение на действащата телемеханична система в п/ст „ОРУ ТЕЦ Република“ за интегриране в нея на нови локални контролери и релейни защиты; технически средства за телемеханика и телекомуникация и средства за търговско измерване на количеството електрическа енергия в новото поле 110 kV на п/ст „ОРУ ТЕЦ Република“, в което се присъединява електропровода.

6.2. Договор за присъединяване към електропреносната мрежа:

Относно присъединяването на ФЕЦ „Адасек“ към електропреносната мрежа заявителят е представил Договор за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа № ДГ-ПР-110-3254 от 15.08.2024 г., сключен между „Адасек“ ООД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа **с инсталирана мощност 60 MW**, намираща се в поземлени имоти с идентификатори 39387.70.1, 39387.70.2, 39387.70.3, 39387.70.998 и 39387.70.112, в село Кралев дол, община Перник. С договора са уредени правата и задълженията на страните, свързани с присъединяването на обекта.

Присъединяването на обекта ще се извърши чрез:

- нова повишаваща подстанция СрН/110 kV, на място, определено с подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ);
- телекомуникационна апаратура за подстанцията на обекта;
- релейни защиты;
- нов присъединителен електропровод 110 kV с OPGW/OPUG от подстанцията на обекта до ново поле 110 kV в п/ст „ОРУ ТЕЦ Република“;
- оборудване на ново поле в ОРУ 110 kV на п/ст „ОРУ ТЕЦ Република“;
- технически средства за телемеханика и телекомуникация за п/ст „ОРУ ТЕЦ Република“;
- система за търговско измерване на количеството електрическа енергия в новото поле на п/ст „ОРУ ТЕЦ Република“.

6.3. График за строителството на енергийния обект

„Адасек“ ООД е представило подробен график със срокове за строителството на ФЕЦ „Адасек“ с инсталирана мощност 60 MW (AC) и съоръженията за присъединяване към електропреносната мрежа. Планираните дейности по проекта са представени по-долу, както следва:

В периода м. октомври 2023 г. – м. май 2026 г. са извършени следните дейности за ФЕЦ „Адасек“: проектиране: подстанция, външна връзка и електроцентрала, всички части; откриване на строителните площадки; вертикална планировка на всички; осигурени пътища и подход за тежка механизация на обекта до всички парцели; доставка и монтаж на конструкцията и модулите; монтаж на инвертори; изграждане на сградата на подстанцията; доставка и монтаж на силов трансформатор на подстанцията; доставка и монтаж на 10 броя МКТП-та и реконструкция на изводно поле 110 kV.

В периода от м. юни 2026 г. до м. септември 2026 г. се предвиждат следните дейности:

м. юни 2026 г.:

- **За ФЕЦ:** Механични дейности: конструкция и модули; Монтаж на инвертори; Полагане на заземителна шина и тръби за кабели под вътрешните пътища.
- **За подстанция и външна връзка:** Изграждане на строителните полета; Монтаж на таблата, апаратурата и релейните защиты - първичен монтаж; Поставяне на муфи и глави на кабела за присъединяване; Изграждане на сградата на подстанцията.

м. юли 2026 г.:

- **За ФЕЦ:** Приключване на монтажа на конструкцията и модулите; Монтаж на трансформаторни станции средно напрежение и на двата парцела;
- **За подстанция и външна връзка:** Вторичен монтаж (табла, контролни кабели, връзки към съоръжения); Наладка и настройки; Завършване на външната връзка и подстанцията и Готовност за 72-часови проби.

м. август 2026 г.:

- **За ФЕЦ:** Завършване на монтажа; Настройки на инвертори и трафа; Тестване; Монтаж на огради и поставяне на табели; Готовност за 72-часови проби.

- **За подстанция и външна връзка:** Наладка и настройки; Реални тестове и подготовка за включване; 72-часови проби; Настройки на софтуера и комуникационното оборудване; Готовност за пускане на обекта реално в експлоатация.

м. септември 2026 г.:

За ФЕЦ: Извършване на 72-часови проби и въвеждане в експлоатация.

6.4. Документи във връзка с изграждането на енергийния обект

В изпълнение на изискването на чл. 18, ал. 3, т. 2 от НЛДЕ, „Адасек“ ООД е представило в електронен формат изготвените инвестиционни работни проекти по части (електро, конструкции, архитектура, геодезия и пожарна безопасност) относно: *„Преработка по време на строителството по чл. 154 от ЗУТ към разрешение за строеж № 545/12.12.2023 г. за обект: Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 60 MW-АС, 9 броя трансформаторни станции, повишаваща подстанция и батерийно стопанство - етапно строителство, етап 1: фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 60 MW-АС, 9 броя трансформаторни станции и кабелни линии СрН“.*

Представени са и следните документи:

- Разрешение за строеж № 545 от 12.12.2023 г., издадено от главния архитект на Община Перник, с което се разрешава на „Адасек“ ООД да извърши строителни и монтажни работи на обект: „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 60 MW-АС, 9 броя трансформаторни станции, повишаваща подстанция и батерийно стопанство“ – етапно строителство, етап 1: „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 60 MW-АС, 9 броя трансформаторни станции и кабелни линии СрН“ в ПИ 39387.70.1, 39387.70.2, 39387.70.3, 39387.70.112, 39387.70.998, влязло в сила на 02.01.2024 г. Със заповед № 60 от 05.06.2026 г. на главния архитект на Община Перник, разрешението за строеж е **допълнено**, с промяна представляваща съществено изменение в одобрения инвестиционен проект, съгласно условията на чл. 154, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ. Проектът за промяна предвижда изменение на вида, броя и местоположението на фотоволтаичните модули, което налага промяна и в носещата им конструкция. Предвижда се изменение и на електросъоръженията – вида, броя и мощността на инверторите, вида на трансформаторните станции и други свързани елементи от електрическата система. Заповедта е влязла в сила на 29.06.2026 г.;

- Разрешение за строеж № 432 от 27.11.2024 г., издадено от главния архитект на Община Перник, с което се разрешава на „Адасек“ ООД да извърши строителни и монтажни работи на обект: „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 60 MW-АС, 9 броя трансформаторни станции, повишаваща подстанция и батерийно стопанство“, етапно строителство, етап 2: „Нова повишаваща подстанция 33/110 kV“ за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 60 MW в ПИ 39387.70.2 по плана на с. Кралев дол, влязло в сила на 19.12.2024 г. изменено със заповед № 40 от 17.04.2026 г. на главния архитект на Община Перник. Заповедта е влязла в сила на 07.05.2026 г.;

- Разрешение за строеж № 404 от 30.10.2025 г., издадено от главния архитект на Община Перник, с което се разрешава на „Адасек“ ООД и „ЕСО“ ЕАД (възложители) и на община Перник (собственик) да извършат строителство на обект: „Нов присъединителен електропровод 110 kV от нова повишаваща п/ст „ФВЕЦ Адасек“ в ПИ 39387.70.2 по КК на с. Кралев дол до подстанция „ТЕЦ Република“ в ПИ 55871.514.7863 по КК на гр. Перник, кв. „Изток“, община Перник“, влязло в сила на 24.11.2025 г.;

- Разрешение за строеж № 193 от 05.06.2026 г., издадено от главния архитект на Община Перник, с което се разрешава на „ЕСО“ ЕАД (възложител) да извърши строителство на обект: „Изграждане на ново изводно поле 110 kV „Авлига“ в ОРУ на ТЕЦ Република – етапно“,

Етап 1: Изграждане на ново изводно поле 110 kV за присъединяване на ФЕЦ „Адасек“ по временна схема;

Етап 2: Изместване на КРШ на извод „Авлига“ 110 kV, в реконструирана КТС, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55871.514.7863 по КККР на гр. Перник, община Перник;

- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2) от 05.05.2025 г. за строеж: „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 60 MW-АС, 9 броя трансформаторни станции, повишаваща подстанция и батерийно стопанство“ – етапно строителство, етап 2: „Нова повишаваща подстанция 33/110 kV“ за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 60 MW, с възложител „Адасек“ ООД;

- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (образец 2) от 13.10.2025 г. за строеж: „Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 60 MW-АС, 9 броя трансформаторни станции, повишаваща подстанция и батерийно стопанство“ – етапно строителство, етап 1: Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 60 MW-АС, 9 броя трансформаторни станции и кабелни линии СрН“, с възложител „Адасек“ ООД;

- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на елементи на техническата инфраструктура (образец 2а) от 26.01.2026 г. за строеж: „Нов присъединителен електропровод 110 kV от нова повишаваща п/ст „ФВЕЦ Адасек“ в ПИ 39387.70.2 по КК на с. Кралев дол до подстанция „ТЕЦ Република“ в ПИ 55871.514.7863 по КК на гр. Перник, кв. Изток, община Перник“, с възложители „Адасек“ ООД и „ЕСО“ ЕАД.

6.5. Оценка на наличния и прогнозния потенциал на ресурса и доказателства за спазени нормативни изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда по отношение на енергийния обект

„Адасек“ ООД е представило Симулационен доклад за проект „PVPP Pernik“, изготвен от Solaris Energy Investment Ltd (България), с помощта на специализиран софтуер PVsyst (v.8.0.21) с база от метеорологични данни и изчислителни процеси, като при симулацията са отчетени различни фактори, като: климатичните данни за географското местонахождение на централата, използваното оборудване, разположението, ориентацията и начина на монтаж на фотоволтаичните модули и др. В доклада са представени и получените резултати от оценката на прогнозния енергиен потенциал за изграждане на фотоволтаичната електрическа централа, загубите на енергия и други технически данни.

Във връзка с реализиране на инвестиционното намерение, „Адасек“ ООД е уведомило компетентния териториален орган по опазване на околната среда – Регионална инспекция по околна среда и води – София (РИОСВ – София). Проведени са приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за защитените територии (ЗЗТ). За доказване на тези обстоятелства, дружеството е представило в КЕВР следните документи:

- Писмо изх. № 1376-4032 от 20.04.2023 г. на РИОСВ – София с приложено Решение № Решение № СО-55-ЕО/2023 г. от 20.04.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е постановено да не се извършва екологична оценка на: Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Перник с обхват поземлени имоти с идентификатори №№ 39387.70.1, 39387.70.2, 39387.70.3, 39387.70.998, 39387.70.112 и 39387.70.113 по КККР на землището на с. Кралев дол, община Перник и бъдещо изграждане на фотоволтаичен парк. Компетентният орган е преценил, че при прилагането му няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. В решението е посочено, че имотите, предмет на проекта, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположени защитени зони са BG0001375 „Острица“ – на отстояние от около 2 км., и

BG0000113 „Витоша“ – на отстояние от около 6 км. Не се очаква реализацията на предвидените с проекта дейности да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни местообитания и/или местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони. В решението са изложени съответните мотиви, обосноваващи извършената преценка на РИОСВ-София. С оглед допуснатата очевидна фактическа грешка на стр. 3 в раздел „мотиви“ на Решение № СО-55-ЕО/2023 г. от 20.04.2023 г., е прието Решение № 5/2023 г. от 27.04.2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка на РИОСВ – София по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс;

- Писмо изх. № 8610-5454 от 23.05.2023 г. на РИОСВ – София относно: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори №№ 39387.70.1, 39387.70.2, 39387.70.3, 39387.70.998, 39387.70.112 по КKKP на землището на с. Кралев дол, община Перник и бъдещо изграждане на фотоволтаичен парк, в което е посочено, че същият няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените зони BG0001375 „Острица“ и BG0000113 „Витоша“.

- Писмо изх. № 8610-10839 от 16.10.2023 г. на РИОСВ – София относно: Инвестиционно предложение за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 60 MW, 9 броя трансформаторни станции и повишаваща станция 33/110 kV в УПИ I-39387.70.1, 39387.70.2, 39387.70.3, 39387.70.998 и 39387.70.112, кв. 131, по плана на с. Кралев дол, община Перник“. От писмото е видно, че представеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, поради което инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда. Като е отчетено местоположението и характера на ИП, компетентният орган е преценил, че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони – BG0001375 „Острица“ и BG0000113 „Витоша“ и за така заявеното ИП не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Писмо изх. № 4252-5073 от 12.06.2024 г. на РИОСВ – София с приложено Решение № СО-48-ЕО/2024 г. от 12.06.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е постановено да не се извършва екологична оценка на: „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за нов присъединителен електропровод 110 kV от поземлен имот с идентификатор 39387.70.2 до п/ст на ТЕЦ „Република“, находящ се на територията на с. Кралев дол и гр. Перник, община Перник и план схема за частта от трасето в урбанизираната територия на гр. Перник. Компетентният орган е преценил, че при прилагането на ПУП-ПП няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. В решението са изложени съответните мотиви, обосноваващи извършената преценка на РИОСВ-София.

Въз основа на представените по-горе доказателства, КЕВР счита, че дружеството е провело необходимите процедури в изпълнение на изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и за безопасна експлоатация по отношение на планирания за изграждане енергиен обект и на прилежащата инфраструктура за присъединяването му към електропреносната мрежа.

6.6. Човешки ресурси и организационна структура на заявителя и данни за образованието и квалификацията на ръководния персонал

От представената от заявителя информация за управленската и организационната структура е видно, че Александър Димитров – управител на „Адасек“ ООД е с основни управленски функции, както следва: осъществява връзка с регулаторните и административни

органи по отношение на дейността на дружеството, свързана с производството на електрическа енергия; ръководи поддържането и развитието на дейността на дружеството; следи за изпълнението на договори с изпълнители и подпомага и координира възложените дейности на външни контрагенти.

Заявителят счита, че към момента дружеството разполага с ръководен и административен персонал, който е ангажиран с организацията на дейностите и подготовката на изграждането на енергийния обект и разполага с необходимия опит и ресурс да извършва всички дейности, свързани с изграждането, експлоатацията и поддръжката на енергийния обект.

Управителят на дружеството, г-н Димитров, е завършил Технически университет – София, специалност „Техника и технология на текстила и облеклото“ със степен магистър, машинен инженер, което се удостоверява от представената диплома за завършено висше образование.

Заявителят посочва, че за изграждането на ФЕЦ „Адасек“ е сключило договори за проектиране и строителство (ЕРС договор) със „XXX“ ООД, ЕИК XXX, която е водеща българска компания с дългогодишен международен опит при изграждане, управление и поддръжка на фотоволтаични централи, представлявана от управителя Т.М.Н. Проектирането и строителството на присъединителните съоръжения на ФЕЦ „Адасек“ е възложено на „XXX“ ООД, ЕИК: XXX

Заявителят посочва, че по отношение на поддръжката и експлоатацията на ФЕЦ „Адасек“ е в напреднали преговори по сключване на договор с „XXX, ЕИК XXX, която е водеща българска компания с дългогодишен опит при изграждане, управление и поддръжка на фотоволтаични централи.

Основните задължения на „XXX“ ООД по О&М договор ще включват следните дейности: изпълнителят ще поддържа високо квалифициран и опитен персонал с необходимата квалификация съгласно изискванията на ЗЕВИ за извършване на поддръжка и експлоатация на централи от възобновяеми източници; ще отговоря за нормалната работа на централата и присъединителните съоръжения в рамките на границата на собственост от софтуерно естество; ще осъществява мониторинг и контрол на работата на трансформаторните станции; ще поддържа писмена информация за дейностите, извършени по ФЕЦ „Адасек“, която ще се предоставя периодично на „Адасек“ ЕООД или при поискване; ще спазва и изпълнява приетия план за поддръжка и експлоатация; ще осигури безопасното и законосъобразно упражняване на дейността по производство на електрическа енергия от обекта и др.

Въз основа на гореизложеното КЕВР счита, че „Адасек“ ООД притежава необходимите материални, технически и човешки ресурси за изграждане на планирания енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Адасек“ с инсталирана мощност 60 MW (AC), ведно със съответните присъединителни съоръжения към електропреносната мрежа и в съответствие с представения график за изграждане на енергийния обект.

7. Финансови възможности за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“:

7.1. Източници на финансиране за изграждането на енергийния обект:

Дружеството е посочило, че общият размер на инвестиционните разходи за изграждане на ФЕЦ „АДАСЕК“ с инсталирана мощност от 60 MW (AC) е XXX хил. евро. Източниците на финансиране са 100% привлечени средства.

Като доказателство за осигуряването на привлечените средства за изграждане на ФЕЦ „Адасек“ е предоставен сключен договор за заем от 04.07.2025 г. между „XXX“ ЕООД и „Адасек“ ООД при следните условия:

- размер на предоставения паричен заем до XXX евро;
- лихвен процент до 31.12.2027 г. – XXXM Euribor;

- лихвен процент (в сила от 01.01.2028 г.) – XXX М Euribor + XXX%;
- срок на заема – XXX г.

С оглед гореизложеното КЕВР счита, че „Адасек“ ООД притежава финансови възможности да изгради ФЕЦ „АДАСЕК“.

7.2. Финансови резултати от дейността на „Адасек“ ООД

В съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ, „Адасек“ ООД е представило годишни финансови отчети за последните три години - 2023 г., за 2024 г. и за 2025 г., от които е видно, че дружеството не е осъществявало производствена дейност.

7.3. Дружеството е представило инвестиционен анализ и прогнозен финансов модел за периода 2026 г. – 2050 г.

„Адасек“ ООД е предоставило бизнес план, както и финансов модел за периода 2026 г. – 2050 г. С оглед установяване на финансовите възможности за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“, включително за изграждането на енергийния обект ФЕЦ „Адасек“, са анализирани прогнозните данни в бизнес плана и във финансовия модел. Те са изготвени при следните допускания и параметри:

- дружеството предвижда започване на търговска експлоатация на енергийния обект през септември 2026 г. и очакванията са годишното производство през същата година да е в размер на XXX MWh. Общо произведената електрическа енергия за периода 2026 г. – 2050 г. възлиза на XXX MWh. Прогнозния потенциал на ФЕЦ „Адасек“ е изчислен на база симулация чрез PVSyst, въз основа на конкретните за централата технически характеристики, географски координати и съответни метеорологични данни.

- цените, по които дружеството ще продава произведените електрическа енергия варират от XXX евро/MWh през 2026 г. до XXX евро/MWh през 2050 г. При определяне на цените, по които ще бъдат реализирани произведените количества електрическа енергия, дружеството е анализирано очакваните ценови равнища на европейските борсови пазари на дългосрочни сделки (фючърси) за съответните периоди, доколкото такава информация е налична и може да бъде стабилна основа за дългосрочно прогнозиране.

- планираните разходи са свързани основно с оперативни разходи за експлоатация на ФЕЦ „Адасек“, в т. ч. разходи за достъп и балансиране, разходи за поддръжка, застраховки, други разходи, дължими съгласно приложимата законодателна уредба, но също така разходи за амортизация на активите и финансови разходи, свързани с външно финансиране.

В тази връзка основните параметри на проекта са представени по-долу в таблица № 1.

Таблица № 1

№	ВИД	Стойности:
1.	Инсталирана мощност	60 MW
2.	Стойност на инвестицията – привлечени средства	XXX хил. евро
3.	Стойност на инвестицията за 1 MW инсталирана мощност	XXX хил. евро

Видно от финансовия модел за периода 2026 г. – 2050 г., дружеството прогнозира приходите от продажба на електрическа енергия да нарастват от XXX хил. евро през 2026 г. до XXX хил. евро през 2050 г. или общо за периода да реализира приходи от дейността в размер

на XXX хил. евро. Прогнозните разходи възлизат на XXX хил. евро, като очакванията на дружеството са да реализира положителен финансов резултат от 2027 г. до края на периода.

В представения от дружеството прогнозен паричен поток са включени и плащанията на главница и лихви за периода от 2026 г. – 2040 г., отразяващи периода на обслужване на привлечените средства, осигурени по силата на договор за заем. При така заложените параметри и допускания, нетните парични потоци са положителни стойности във всички години, което е индикатор, че дружеството ще има финансови възможности да обслужва всички задължения, включително тези към договора за заем, съгласно условията, посочени в него.

Основните показатели за оценка на ефективността на проекта, са както следва:

- Нетна настояща стойност (NPV) – XXX хил. евро;
- Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR): XXX%;
- Срок на откупуване на инвестицията: XXX г.

Стойностите на горепосочените показатели определят проекта като финансово ефективен и икономически целесъобразен.

Предвид гореизложеното КЕВР счита, че „Адасек“ ООД е осигурило финансирането на проекта. Извършеният анализ показва, че при изпълнение на заложените във финансовия модел параметри за периода 2026 г. – 2050 г., заявителят ще акумулира положителни нетни парични потоци, които ще осигурят финансови възможности за обслужване на привлечения ресурс и за извършване на всички плащания, свързани с нормалното осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“.

8. Допълнителни документи относно наличието на вещни права, представени от „Адасек“ ООД:

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 87, том I, рег. № 652, дело № 78 от 15.04.2022 г. на нотариус Николай Златанов, рег. № 062 в регистъра на нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията – гр. Перник, вх. рег. № 1543, дв. вх. № 1508 от 15.04.2022 г., акт № 141, том 5, дело № 973/2022 г. – по отношение на **поземлен имот с идентификатор 39387.70.1**, находящ се с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, община Перник, с площ по скица от 104 426 кв. м и **поземлен имот с идентификатор 39387.70.3**, находящ се с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, община Перник, с площ по скица от 209 972 кв.м.;

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 90, том I, рег. № 664, дело № 81 от 18.04.2022 г. на нотариус Николай Златанов, рег. № 062 в регистъра на нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията – гр. Перник, вх. рег. № 1599, дв. вх. № 1556 от 19.04.2022 г., акт № 166, том 5, дело № 1007/2022 г. – по отношение на **поземлен имот с идентификатор 39387.70.2**, находящ се с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, община Перник, с площ по скица от 116 332 кв.м.;

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 197, том I, рег. № 1269, дело № 183 от 26.07.2022 г. на нотариус Николай Златанов, рег. № 062 в регистъра на нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията – гр. Перник, вх. рег. № 3277, дв. вх. № 3201 от 26.07.2022 г., акт № 53, том 11, дело № 2042/2022 г. – по отношение на **поземлен имот с идентификатор 39387.70.112**, находящ се с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, община Перник, с площ по скица от 51 828 кв. м. и **поземлен имот с идентификатор 39387.70.998**, находящ се с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, община Перник, с площ по скица от 87 401 кв.м.;

- Договор № 171 от 02.10.2025 г. за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени територии в горски територии, сключен между Изпълнителна агенция по горите, гр. София (учредител) и „Адасек“ ООД (Приемател), по силата на който учредителят е учредил в полза на

приемателя безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, с обща площ на сервитутната зона в размер на 7,654 дка, за изграждане и обслужване на въздушен електропровод 110 kV, включително на стъпката на стълба с площ до 100 кв.м, за обект: Нов присъединителен електропровод 110 kV от поземлен имот с идентификатор 39387.70.2. по КKKP на с. Кралев дол, до подстанция „ТЕЦ Република“, в поземлен имот с идентификатор 55871.514.7863 по КKKP на гр. Перник, кв. „Изток“.

За горепосочените имоти са представени скици, издадени от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София (АГКК-София), както следва:

- Скица на поземлен имот № 15-584350 от 22.04.2026 г. за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39387.70.1, находящ се в с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, общ. Перник, обл. Перник, с площ от 104 426 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за електроенергийно производство;

- Скица на поземлен имот № 15-584353 от 22.04.2026 г. за ПИ с идентификатор 39387.70.2, находящ се в с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, общ. Перник, обл. Перник, с площ от 116 332 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за електроенергийно производство;

- Скица на поземлен имот № 15-584356 от 22.04.2026 г. за ПИ с идентификатор 39387.70.3, находящ се в с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, общ. Перник, обл. Перник, с площ от 209 972 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за електроенергийно производство;

- Скица на поземлен имот № 15-584358 от 22.04.2026 г. за ПИ с идентификатор 39387.70.112, находящ се в с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, общ. Перник, обл. Перник, с площ от 51 828 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за електроенергийно производство;

- Скица на поземлен имот № 15-584361 от 22.04.2026 г. за ПИ с идентификатор 39387.70.998, находящ се в с. Кралев дол, местност „Ракитовец“, общ. Перник, обл. Перник, с площ от 87 401 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за електроенергийно производство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. ИЗДАВА на „Адасек“ ООД с ЕИК 206440161, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, п. к. 1202, гр. София, район „Оборище“, ул. „Поп Богомил“ № 6, ет. 1, ап. 3,

ЛИЦЕНЗИЯ № Л-918-01 от 21.08.2026 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години, който срок започва да тече от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване на осъществяването на лицензионната дейност чрез енергиен обект – фотоволтаична електрическа централа „Адасек“ с инсталирана мощност 60 MW (AC), която съдържа условията за изграждане на този обект, срок за започване на лицензионната дейност, както и специалните условия за осъществяване на дейността, приложение и неразделна част от това решение;

2. Одобрява Приложение № 1 „График със срокове на строителството на енергийния обект“ към лицензия № Л-918-01 от 21.08.2026 г., приложение и неразделна част от това решение;

3. Одобрява Приложение № 2 „Описание на енергийния обект с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензия № Л-918-01 от 21.08.2026 г., приложение и неразделна част от това решение.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четирнадесет) дневен срок пред Административен съд – София-град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

X

Пламен Младеновски - Председател на КЕВР

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

X

Росица Тоткова - Главен секретар на КЕВР